



[www.rexcontrols.cz/rex](http://www.rexcontrols.cz/rex)

---

## Funkční bloky systému REX

### Referenční příručka

REX Controls s.r.o.

Verze 2.50.1  
7.11.2016  
Plzeň



# Obsah

<b>1 Úvod</b>	<b>9</b>
1.1 Jak číst tuto příručku . . . . .	9
1.2 Formát popisu funkčních bloků . . . . .	11
1.3 Konvence pojmenování proměnných, bloků a subsystémů . . . . .	12
1.4 Kvalita signálu používaná v OPC . . . . .	13
<b>2 EXEC – Konfigurace exekutivy reálného času</b>	<b>15</b>
ARC – Archiv systému REX . . . . .	16
EXEC – Exekutiva reálného času . . . . .	18
HMI – * Konfigurace visualizace . . . . .	20
INFO – * Dodatečné informace o projektu . . . . .	21
IODRV – Vstupně-výstupní ovladač systému REX . . . . .	22
IOTASK – Úloha řídicího systému REX spouštěná ovladačem . . . . .	24
LPBRK – Rozpojení zpětné vazby . . . . .	25
MODULE – Rozšiřující modul systému REX . . . . .	26
PROJECT – * Další nastavení projektu . . . . .	27
QTASK – Rychlá úloha řídicího systému REX . . . . .	28
SLEEP – Časovací blok pro Simulink . . . . .	29
SRTF – Blok pro nastavování příznaků běhu . . . . .	30
OSCALL – Volání funkcí operačního systému . . . . .	32
TASK – Standardní úloha řídicího systému REX . . . . .	33
TIODRV – Vstupně-výstupní ovladač systému REX s úlohami . . . . .	35
WWW – * Obsah pro interní webserver . . . . .	37
<b>3 INOUT – Bloky vstupů a výstupů systému REX</b>	<b>39</b>
Display – * Zobrazení vstupní hodnoty . . . . .	40
From, INSTD – Připojení signálu nebo vstupní signál . . . . .	41
Goto, OUTSTD – Zdroj signálu nebo výstupní signál . . . . .	43
GotoTagVisibility – Viditelnost zdroje signálu . . . . .	45
Inport, Outport – Vstupní a výstupní port . . . . .	46
SubSystem – Subsystém . . . . .	48
INQUAD, INOCT, INHEXD – Bloky vícenásobných vstupů . . . . .	49
OUTQUAD, OUTOCT, OUTHEXD – Bloky vícenásobných výstupů . . . . .	51

OUTRQUAD, OUTROCT, OUTRHEXD – Vícenásobné výstupy s verifikací . . . . .	53
OUTRSTD – Výstupní signál s verifikací hodnoty . . . . .	55
QFC – Kódování příznaků kvality signálu . . . . .	56
QFD – Dekódování příznaků kvality signálu . . . . .	57
VIN – Ověření kvality vstupního signálu . . . . .	58
VOUT – Nastavení kvality výstupního signálu . . . . .	60
<b>4 MATH – Matematické bloky</b>	<b>61</b>
ABS_ – Absolutní hodnota . . . . .	63
ADD – Součet dvou signálů . . . . .	64
ADDOCT – Součet osmi signálů . . . . .	65
CNB – Booleovská (logická) konstanta . . . . .	66
CNE – Předdefinovaná konstanta . . . . .	67
CNI – Celočíselná konstanta . . . . .	68
CNR – Reálná konstanta . . . . .	69
DIF_ – Blok diference . . . . .	70
DIV – Dělení dvou signálů . . . . .	71
EAS – Rozšířené sčítání a odečítání . . . . .	72
EMD – Rozšířené násobení a dělení . . . . .	73
FNX – Výpočet hodnoty funkce jedné proměnné . . . . .	74
FNXY – Výpočet hodnoty funkce dvou proměnných . . . . .	76
GAIN – Násobení konstantou . . . . .	78
GRADS – Gradientní optimalizace . . . . .	79
IADD – Celočíselné sčítání . . . . .	81
ISUB – Celočíselné odčítání . . . . .	83
IMUL – Celočíselné násobení . . . . .	85
IDIV – Celočíselné dělení . . . . .	87
IMOD – Zbytek po celočíselném dělení . . . . .	88
LIN – Lineární interpolace . . . . .	89
MUL – Násobení dvou signálů . . . . .	90
POL – Vyhodnocení polynomu . . . . .	91
REC – Převrácená hodnota . . . . .	92
REL – Relační operace dvou signálů . . . . .	93
RTOI – Konverze reálného čísla na celé číslo . . . . .	94
SQR – Druhá mocnina . . . . .	95
SQRT_ – Druhá odmocnina . . . . .	96
SUB – Odčítání dvou signálů . . . . .	97
<b>5 ANALOG – Zpracování analogových signálů</b>	<b>99</b>
ABSROT – Zpracování dat z absolutního snímače polohy . . . . .	101
ASW – Přepínač s automatickou volbou vstupu . . . . .	103
AVG – Filtr: vlečný průměr . . . . .	105
AVS – Rozběhová jednotka . . . . .	106
BPF – Filtr: pásmová propust . . . . .	107

CMP – Komparátor s hysterezí . . . . .	108
CNDR – Kompenzátor složité nelinearity . . . . .	109
DEL – Dopravní zpoždění s inicializací . . . . .	111
DELM – Dopravní zpoždění . . . . .	112
DER – Derivace, filtrace a predikce z posledních $n+1$ vzorků . . . . .	113
EVAR – Vlečná střední hodnota a směrodatná odchylka . . . . .	114
INTE – Řízený integrátor . . . . .	115
KDER – Derivace a filtrace vstupního signálu . . . . .	117
LPF – Filtr: dolní propust . . . . .	119
MINMAX – Vlečné minimum a maximum . . . . .	120
NSCL – Kompenzátor jednoduché nelinearity . . . . .	121
RDFT – Vlečná diskrétní Fourierova transformace . . . . .	122
RLIM – Omezovač strmosti . . . . .	124
S10F2 – Výběr jednoho ze dvou analogových vstupů . . . . .	125
SAI – Zabezpečený analogový vstup . . . . .	128
SEL – Selektor analogového signálu . . . . .	131
SELQUAD, SELSELECT, SELHEXD – Selektory analogového signálu . . . . .	133
SHIFTOCT – Posuvný registr pro průběžné ukládání hodnot . . . . .	135
SHLD – Vzorkovač (sample and hold) . . . . .	137
SINT – Jednoduchý integrátor . . . . .	138
SPIKE – Filtr pro potlačení poruch ve tvaru úzkých pulzů . . . . .	139
SSW – Jednoduchý přepínač . . . . .	141
SWR – Přepínač s rampovou funkcí . . . . .	142
VDEL – Dopravní zpoždění s proměnnou délkou . . . . .	143
ZV4IS – Tvarovač vstupního signálu pro potlačení vibrací . . . . .	144
<b>6 GEN – Generátory signálů</b> . . . . .	<b>149</b>
ANLS – Řízený generátor po částech lineární funkce . . . . .	150
BINS – Řízený generátor binární posloupnosti . . . . .	152
BIS – Generátor binární posloupnosti . . . . .	154
MP – Ručně generovaný pulz . . . . .	155
PRBS – Pseudonáhodná binární posloupnost . . . . .	156
SG, SGI – Řízený generátor signálu . . . . .	158
<b>7 REG – Bloky pro regulaci</b> . . . . .	<b>161</b>
ARLY – Relé s předstihem . . . . .	163
FLCU – Fuzzy regulátor . . . . .	164
FRID – * Identifikace frekvenční charakteristiky . . . . .	166
I3PM – Identifikace modelu se třemi parametry . . . . .	168
LC – Derivační kompenzátor . . . . .	170
LLC – Integračně-derivační kompenzátor . . . . .	171
MCU – Jednotka pro ruční zadávání . . . . .	172
PIDAT – PID regulátor s reléovým autotunerem . . . . .	174
PIDE – PID regulátor se statikou . . . . .	177

PIDGS – PID regulátor s přepínáním sad parametrů . . . . .	179
PIDMA – PID regulátor s momentovým autotunerem . . . . .	181
PIDU – PID regulátor . . . . .	187
PIDUI – PID regulátor s parametry na vstupech . . . . .	190
POUT – Pulzní výstup . . . . .	192
PRGM – Programátor . . . . .	193
PSMPC – Prediktivní „pulse-step“ regulátor . . . . .	195
PWM – Blok šířkové modulace . . . . .	199
RLY – Relé s hysterezí . . . . .	201
SAT – Saturace výstupu s proměnnými mezemi . . . . .	202
SC2FA – Stavový regulátor systému 2. rádu s autotunerem . . . . .	204
SCU – Krovový regulátor s polohovou zpětnou vazbou . . . . .	210
SCUV – Krovový regulátor s rychlostním výstupem . . . . .	213
SELU – Selektor aktivního regulátoru . . . . .	217
SMHCC – Regulátor pro procesy s topením a chlazením . . . . .	219
SMHCCA – * Regulátor pro procesy s topením a chlazením s autotunerem . . . . .	223
SWU – Přepínač vstupu pro vysledování . . . . .	226
TSE – Třístavový prvek . . . . .	227
<b>8 LOGIC – Logické řízení</b>	<b>229</b>
AND_ – Logický součin dvou signálů . . . . .	230
ANDOCT – Logický součin osmi signálů . . . . .	231
ATMT – Automat pro sekvenční řízení . . . . .	233
BDOCT, BDHEXD – Bitové demultiplexery . . . . .	236
BITOP – Bitová operace dvou celočíselných signálů . . . . .	237
BMOCT, BMHEXD – Bitový multiplexer . . . . .	238
COUNT – Řízený čítač . . . . .	239
EATMT – Extended finite-state automaton . . . . .	240
EDGE_ – Detekce hrany logického signálu . . . . .	243
INTSM – Bitový posun a maska nad celým číslem . . . . .	244
ISSW – Jednoduchý přepínač celočíselných signálů . . . . .	245
ITOI – Transformace celých a binárních čísel . . . . .	246
NOT_ – Logická negace . . . . .	248
OR_ – Logický součet dvou signálů . . . . .	249
OROCT – Logický součet osmi signálů . . . . .	250
RS – Klopny obvod . . . . .	251
SR – Klopny obvod . . . . .	252
TIMER_ – Vícefunkční časovač . . . . .	253
<b>9 TIME – Bloky pro práci s časem</b>	<b>255</b>
DATE_ – Aktuální datum . . . . .	256
DATETIME – Čtení, nastavování a konverze času . . . . .	257
TIME – Aktuální čas . . . . .	260
WSCH – Týdenní časovač . . . . .	261

<b>10 ARC – Archivace dat</b>	<b>263</b>
10.1 Funkce archivačního subsystému . . . . .	264
10.2 Generování alarmů u a událostí . . . . .	265
ALB, ALBI – Alarmy pro logickou hodnotu . . . . .	265
ALN, ALNI – Alarmy pro číselnou hodnotu . . . . .	267
10.3 Záznam trendů . . . . .	269
ACD – Archivní komprese s použitím delta kritéria . . . . .	269
TRND – Záznam trendů v reálném čase . . . . .	271
TRNDV – Záznam trendů v reálném čase (vektorová forma) . . . . .	274
TRNDLF – * Záznam trendů v reálném čase (lock-free) . . . . .	276
TRNDVLF – * Záznam trendů v reálném čase (pro vektory, lock-free) . . . . .	278
10.4 Správa archivů . . . . .	279
AFLUSH – Vynucené zapsání archivu . . . . .	279
<b>11 STRING – Bloky pro práci s řetězci</b>	<b>281</b>
CNS – * Textová konstanta . . . . .	282
CONCAT – * Spojení stringů (podle vzoru) . . . . .	283
FIND – * Nalezení textu . . . . .	284
LEN – * Délka textu . . . . .	285
MID – * Výřez textu . . . . .	286
PJROCT – * Získání číselných hodnot z textu ve formátu JSON . . . . .	287
PJSOCT – * Získání textových hodnot z textu ve formátu JSON . . . . .	289
REGEXP – Regular expresion parser . . . . .	291
REPLACE – * Náhrada textu . . . . .	292
RTOS – * Konverze čísla na text . . . . .	293
SELSOCT – * Výběr textu z několika vstupů . . . . .	294
STOR – * Koverze textu na číslo . . . . .	295
<b>12 PARAM – Bloky pro manipulaci s parametry</b>	<b>297</b>
GETPA – Blok pro vzdálené získání vektorového parametru . . . . .	298
GETPR, GETPI, GETPB – Bloky pro vzdálené získání parametru . . . . .	300
GETPS – * Blok pro vzdálené získání parametru typu string . . . . .	302
PARA – Blok s vektorovým parametrem nastavitelným ze vstupu . . . . .	303
PARR, PARI, PARB – Bloky s nastavitelným parametrem ze vstupu . . . . .	304
PARS – * Blok s parametrem typu string nastavitelným ze vstupu . . . . .	306
SETPA – Blok pro vzdálené nastavování vektorového parametru . . . . .	307
SETPR, SETPI, SETPB – Bloky pro vzdálené nastavování parametru . . . . .	309
SETPS – * Blok pro vzdálené nastavování parametru typu string . . . . .	311
SGSLP – Nastavování, čtení, ukládání a načítání parametrů . . . . .	312
SILO – Uložení vstupního signálu, načtení výstupního signálu . . . . .	316

<b>13 MODEL – Simulace dynamických systémů</b>	<b>317</b>
CDELSSM – Stavový model spojitého lineárního systému s dopravním zpožděním . . . . .	318
CSSM – Stavový model spojitého lineárního systému . . . . .	321
DDELSSM – Stavový model diskrétního lineárního systému s dopravním zpožděním . . . . .	324
DSSM – Stavový model diskrétního lineárního systému . . . . .	326
FOPDT – Model systému 1. řádu s dopravním zpožděním . . . . .	328
MDL – Model procesu . . . . .	329
MDLI – Model procesu s proměnnými parametry . . . . .	330
MVD – Motorizovaný pohon ventilu . . . . .	331
SOPDT – Model systému 2. řádu s dopravním zpožděním . . . . .	332
<b>14 MATRIX – Bloky pro maticové a vektorové operace</b>	<b>335</b>
CNA – * Konstantní pole (vektor/matice) . . . . .	336
RTOV – Vektorový multiplexer . . . . .	337
SWMR – Přepínač vektorového/maticového/odkazovacího signálu . . . . .	339
VTOR – Vektorový demultiplexer . . . . .	340
<b>15 SPEC – Speciální bloky</b>	<b>341</b>
EPC – Blok pro spouštění externích programů . . . . .	342
HTTP – * Blok pro generování požadavků HTTP GET a POST . . . . .	345
SMTP – * Blok pro odesílání e-mailových oznámení přes SMTP . . . . .	347
RDC – Komunikační blok . . . . .	349
REXLANG – Volně programovatelný blok . . . . .	354
<b>A Seznam funkčních bloků a jejich licencování</b>	<b>371</b>
<b>B Chybové kódy systému REX</b>	<b>381</b>
<b>Literatura</b>	<b>387</b>
<b>Rejstřík</b>	<b>389</b>

*Poznámka:* U bloků označených \* je k dispozici pouze částečná dokumentace. Kompletní dokumentace může být dostupná v ostatních jazykových mutacích manuálu.

# Kapitola 1

## Úvod

Příručka „Funkční bloky systému REX“ je, jak už její název napovídá, referenční příručkou knihovny RexLib funkčních bloků řídicího systému REX. Kromě referenčního popisu jednotlivých tříd, popisuje (referenčním způsobem) všechny subsystémy řídicího systému REX.

### 1.1 Jak číst tuto příručku

Standardně dodávaná rozsáhlá knihovna funkčních bloků RexLib řídicího systému REX je rozdělena do menších skupin logicky příbuzných bloků, tzv. *kategorií* (podknihoven). Každá kategorie je popisována v samostatné kapitole, obsahující nejprve obecné vlastnosti celé kategorie a jejích funkčních bloků, následované postupně popisem všech funkčních bloků dané kategorie.

Jednotlivé kapitoly příručky obsahují:

#### 1 Úvod

Tato úvodní kapitola, seznamující s uspořádáním příručky a uvádějící formát (konvenci) popisu jednotlivých funkčních bloků.

#### 2 EXEC – Konfigurace exekutivy reálného času

Kapitola popisuje zejména bloky sloužící pro konfiguraci struktury a časování jednotlivých objektů zařazovaných do systému reálného času řídicího systému REX (programu RexCore). Tyto funkční bloky se nepoužívají při simulaci v Simulinku. Kromě toho jsou zde obsaženy ještě dva speciální bloky **LPBRK** a **SLEEP** důležité právě pro exekuci v systému Simulink.

#### 3 INOUT – Bloky vstupů a výstupů systému REX

Tato podknihovna vstupně-výstupních bloků opět obsahuje převážně bloky určené jen pro systém REX a zprostředkovávající hlavně vazbu mezi řídicími úlohami a vstupně-výstupními ovladači.

#### 4 MATH – Matematické bloky

Podknihovna popisuje většinou jednoduché bloky pro matematické operace a základní matematické funkce. Obdobné bloky lze najít i ve standardně dodávaných knihovnách systému Simulink, takže mají význam v aplikacích, které budou cílově provozovány pod systémem REX.

#### 5 ANALOG – Zpracování analogových signálů

Mezi bloky pro zpracování analogových signálů patří integrátor, derivátor, dopravní zpoždění, vlečný průměr, komparátory a selektory, filtry. Velmi zajímavým blokem je rozběhová jednotka AVS.

#### 9 GEN – Generátory signálů

Kapitola popisuje bloky generující analogové i logické testovací signály.

#### 7 REG – Bloky pro regulaci

Bloky pro regulaci tvoří nejrozsáhlejší podknihovnu knihovny RexLib a zahrnují bloky od jednoduchých dynamických kompenzátorů, přes bloky pro přepínání regulačních struktur, bloky pro přizpůsobení výstupů akčním členům (krokové regulátory, šířková modulace) až po několik verzí PID (P, I, PI, PD a PID) regulátorů. Mezi regulátory jsou např. blok PIDGS, umožňující za běhu přepínat několik sad parametrů (tzv. *gain scheduling*), PIDMA s vestavěným *momentovým autotunerem*, blok PIDAT s vestavěným reléovým autotunerem nebo blok fuzzy regulátoru FLCU, a další.

#### 8 LOGIC – Logické řízení

Kapitola popisuje bloky pro kombinační i sekvenční logické řízení od jednoduchých logických operací (negace, součet, součin), až po sekvenční logický automat ATMT, implementující standard SCF (Sequential Function Charts, dříve Grafset).

#### 10 ARC – Archivace dat

Mezi bloky pro archivaci dat v systému REX patří bloky pro generování alarmů a bloky pro záznam trendů přímo na cílovém zařízení. Tyto bloky nemají žádnou analogii v systému Simulink.

#### 12 PARAM – Práce s parametry

Bloky této podknihovny umožňují pracovat s parametry konfigurace systému REX zejména ukládat a nahrávat parametry nebo je vzdáleně modifikovat.

#### 13 MODEL – Modely dynamických systémů

Systém REX může být využit i pro tvorbu matematických modelů dynamických systémů běžících v reálném čase. Bloky této podknihovny byly vyvinuty právě pro takové účely.

#### 14 MATRIX – Práce s maticovými a vektorovými daty

Tato podknihovna obsahuje bloky pro práci s vektorovými a maticovými signály v systému REX.

**?? MC\_SINGLE – Řízení pohybu v jedné ose**

Bloky této podknihovny byly vyvinuty dle normy PLCopen Motion Control pro řízení pohybu v jedné ose.

**?? MC\_MULTI – Řízení pohybu ve více osách**

Bloky této podknihovny byly vyvinuty dle normy PLCopen Motion Control pro řízení pohybu ve více osách.

**?? MC\_COORD – Koordinované řízení pohybu**

Bloky této podknihovny byly vyvinuty dle normy PLCopen Motion Control pro koordinované řízení pohybu.

**15 SPEC – Speciální bloky**

Do skupiny speciálních bloků patří v současné době dva zajímavé bloky. Prvním je blok **REXLANG**, umožňující překlad a interpretaci uživatelských algoritmů vytvořených v jazyce velmi podobném jazyku C (syntaxe většiny příkazů jazyka **REXLANG** je totožná se syntaxí jazyka C). Druhým blokem je blok **RDC**, umožňující v reálném čase komunikaci mezi dvěma Simulinky (i na různých počítačích), mezi dvěma systémy **REX** nebo mezi systémem **REX** a Simulinkem. Bloky **RDC** mohou navíc předávat data OPC serveru pro Matlab.

Jednotlivé kapitoly příručky na sebe navazují jen volně, a proto mohou být čteny téměř v libovolném pořadí, dokonce může být čtena vždy jen nezbytně nutná informace potřebná k pochopení funkce konkrétního funkčního bloku. Pro tento účel je vhodná zejména elektronická podoba příručky (ve formátu **.pdf**), vybavená hypertextovými záložkami a obsahem, které usnadňují rychlé nalezení příslušných bloků.

Přesto lze ještě doporučit přečtení následující podkapitoly, která popisuje konvence užívané při popisu bloků ve zbytku příručky.

## 1.2 Formát popisu funkčních bloků

Popis každého funkčního bloku se skládá z několika sekcí (v uvedeném pořadí):

**Symbol bloku** – graficky zobrazuje symbolickou značku bloku

**Popis funkce** – stručně popisuje funkci daného bloku, aniž by byly uváděny příliš detailní informace.

**Vstupy** – detailně popisuje všechny vstupy daného bloku

**Výstupy** – detailně popisuje všechny výstupy daného bloku

**Parametry** – detailně popisuje všechny parametry daného bloku

**Příklad** – graficky znázorňuje na jednoduchém příkladu použití daného bloku v kontextu ostatních bloků a často uvádí i obrázek s průběhem vstupních a výstupních signálů tak, aby chování bloku bylo přiblíženo co nejnázorněji.

Pokud je funkce bloku zřejmá, nemusí být sekce **Příklad** uvedena. V případě, že blok nemá žádný vstup nebo výstup nebo parametr, není ani příslušná sekce v popisu obsažena.

Vstupy, výstupy a parametry jsou popisovány v tabulkové formě:

**<jmeno> [jm]** Podrobný popis vstupu (výstupu, parametru) **<jmeno>**. **<typ>**  
 Matematický symbol *jm* na pravé straně prvního sloupce je používán ve vzorcích v sekci **Popis funkce** a bude uváděn, pokud se od jména vstupu liší víc než jen typograficky. Pokud daná proměnná nabývá pouze několika vyjmenovaných hodnot, je význam těchto hodnot uveden v tomto sloupci. **[ $\odot<\text{def}>$ ] [ $\downarrow<\text{min}>$ ] [ $\uparrow<\text{max}>$ ]**

Význam jednotlivých sloupců je celkem zřejmý. Ve třetím sloupci je vždy uveden pouze **<typ>**. Řídicí systém **REX** podporuje typy uvedené v tabulce 1.1. Standardní funkční bloky však nejčastěji používají pro logické proměnné typ **bool**, pro celočíselné proměnné typ **long** a pro reálné proměnné (v pohyblivé řádové čárce) typ **double**.

Každá takto popsaná proměnná (vstup, výstup či parametr) má v řídicím systému **REX** konkrétní implicitní (default) hodnotu **<def>**, uvozenou symbolem  $\odot$  a podobně i minimální příp. maximální přípustou hodnotu, uvozenou symbolem  $\downarrow$ , příp.  $\uparrow$ . Všechny tyto tři hodnoty mohou být uvedeny ve druhém sloupci, ale nejsou povinné (jsou umístěny v [ ]). Pokud není uvedena hodnota  $\odot<\text{def}>$ , je vždy tato hodnota nulová. Není-li uvedena hodnota  $\downarrow<\text{min}>$  příp.  $\uparrow<\text{max}>$ , nabývá minimální příp. maximální hodnoty příslušného typu (viz tabulku 1.1)

Typ	Význam	Minimum	Maximum
<b>bool</b>	logická hodnota 0 nebo 1	0	1
<b>byte</b>	8 bit. celé číslo bez znaménka	0	255
<b>short</b>	16 bit. celé číslo se znaménkem	-32768	32767
<b>long</b>	32 bit. celé číslo se znaménkem	-2147483648	2147483647
<b>large</b>	64 bit. celé číslo se znaménkem	-9223372036854775808	9223372036854775807
<b>word</b>	16 bit. celé číslo bez znaménka	0	65535
<b>dword</b>	32 bit. celé číslo bez znaménka	0	4294967295
<b>float</b>	32 bit. číslo v pohyblivé ř. čárce	< -3.4E+38	>3.4E+38
<b>double</b>	64 bit. číslo v pohyblivé ř. čárce	< -1.7E+308	>1.7E+308
<b>string</b>	znakový řetězec		

Tabulka 1.1: Typy proměnných řídicího systému **REX**.

### 1.3 Konvence pojmenování proměnných, bloků a subsystémů

Pro usnadnění práce s řídicím systémem **REX** se používá několik konvencí. V předchozí podkapitole byly zavedeny všechny používané typy proměnných. Pod pojmem proměnná

budeme mít v této podkapitole na mysli vstupy, výstupy a parametry bloků. Ve velké většině bloků se používají pouze tyto tři typy:

**bool** – pro dvouhodnotové logické proměnné, např. zapnuto/vypnuto, ano/ne, pravda/nepravda, true/false, on/off, apod. V této příručce budeme hodnoty logické jedničky (ano, pravda, true, on) zapisovat jako 1 a hodnoty logické nuly (ne, nepravda, false, off) jako 0, přestože v některých nástrojích mohou být jejich hodnoty zobrazovány (kvůli požadované kompatibilitě se systémem Matlab-Simulink) jako on pro 1 a off pro 0. Názvy logických proměnných používají velká písmena, např. RUN, YCN, R1, UP.

**long** – pro celočíselné hodnoty, např. číslo sady parametrů, délka trendového bufferu, typ generovaného signálu, chybový kód, výstup čítače, apod. Názvy celočíselných proměnných jsou obvykle psány malými písmeny a počáteční písmeno (vždy malé) je nejčastěji jedno z písmen {i, k, l, m, n, o}, např. ips, l, isig, iE, apod. Existuje však několik výjimek z tohoto pravidla, např. cnt v bloku COUNT, btype, ptype1, pfac a afac v bloku TRND, apod.

**double** – pro čísla v pohyblivé řádové čárce (reálná), např. zesílení, saturační meze, výsledky většiny matematických funkcí, parametry PID regulátorů, délky časových intervalů v sekundách, apod. Názvy proměnných v pohyblivé řádové čárce používají pouze malá písmena, např. k, hilim, y, ti, tt.

Typy funkčních bloků v řídicím systému jsou pojmenovávány velkými písmeny, uvnitř jména se mohou vyskytovat číslice a znak '\_' (podtržítko). Při vytváření uživatelských instancí bloků doporučujeme na začátku ponechat název typu bloku a doplnit jej o uživatelský název, kde doporučujeme používat všechny uvedené typy znaků a navíc malá písmena.

Výslovně se nedoporučuje používat v uživatelských názvech bloků a vytvořených subsystémů znaky s diakritikou a speciální znaky jako jsou mezery, znaky konce řádků, interpunkční znaménka, operátory, apod. Použití těchto znaků omezuje přenositelnost vytvořených algoritmů na různé platformy a může vést k velké nesrozumitelnosti. Jména jsou kontrolována překladačem RexComp a pokud obsahují některý z nevhodných znaků je hlášeno varování.

## 1.4 Kvalita signálu používaná v OPC

Každý signál (vstup, výstup, parametr) v řídicím systému REX má kromě své hodnoty některého z typů uvedených v tab. 1.1 ještě tzv. *příznaky kvality*. Příznaky kvality používané v řídicím systému REX jsou shodné s příznaky kvality používanými specifikacemi OPC (OLE for Process Control), viz [1] a obsahují jednobajtovou informaci, jejíž struktura je uvedena v tabulce 1.2

Základní druh kvality určují příznaky QQ v nejvyšších dvou bitech. Podle jejich kombinací uvedených v tabulce rozlišujeme kvalitu dobrou (GOOD), nejistou (UNCERTAIN) a špatnou (BAD). Jemnější rozlišení, tzv. substatus poskytuje čtyři bity SSSS. Tyto bity

Číslo bitu Váha bitu	7 128	6 64	5 32	4 16	3 8	2 4	1 2	0 1
Bitová pole	Kvalita		Substatus			Omezení		
	Q	Q	S	S	S	S	L	L
Špatná (BAD)	0	0	S	S	S	S	L	L
Nejistá (UNCERTAIN)	0	1	S	S	S	S	L	L
(Nevyužito v OPC)	1	0	S	S	S	S	L	L
Dobrá (GOOD)	1	1	S	S	S	S	L	L

Tabulka 1.2: Struktura příznaků kvality

mají různý význam pro různou základní kvalitu. Nejnižší dva bity LL informují o tom, zda daná veličina překročila své meze nebo zda má konstantní hodnotu. Podrobnosti a význam ostatních bitů lze nalézt v kap. 6.8 specifikace [1].

## Kapitola 2

# EXEC – Konfigurace exekutivy reálného času

### Obsah

---


ARC – Archiv systému REX . . . . .	16
EXEC – Exekutiva reálného času . . . . .	18
HMI – * Konfigurace visualizace . . . . .	20
INFO – * Dodatečné informace o projektu . . . . .	21
IODRV – Vstupně-výstupní ovladač systému REX . . . . .	22
IOTASK – Úloha řídicího systému REX spouštěná ovladačem . . . . .	24
LPBRK – Rozpojení zpětné vazby . . . . .	25
MODULE – Rozšiřující modul systému REX . . . . .	26
PROJECT – * Další nastavení projektu . . . . .	27
QTASK – Rychlá úloha řídicího systému REX . . . . .	28
SLEEP – Časovací blok pro Simulink . . . . .	29
SRTF – Blok pro nastavování příznaků běhu . . . . .	30
OSCALL – Volání funkcí operačního systému . . . . .	32
TASK – Standardní úloha řídicího systému REX . . . . .	33
TIODRV – Vstupně-výstupní ovladač systému REX s úlohami . . . . .	35
WWW – * Obsah pro interní webserver . . . . .	37

---

## ARC – Archiv systému REX

Symbol bloku

Licence: STANDARD



### Popis funkce

Blok **ARC** slouží v systému REX pro konfiguraci archivů, sloužících pro průběžné zaznamenávání alarmů, událostí a historických trendů přímo na cílovém zařízení. Vstup **prev** prvního z archivů se propojí s výstupem **Archives** bloku **EXEC**. Další archivy se přidávají propojováním vstupu **prev** s výstupem **next** předchozího archivu. Na každý výstup **next** smí být připojen nejvýše jeden vstup **prev** následujícího archivu, u posledního archivu zůstává výstup **next** nepřipojen. Vzniklá posloupnost určuje pořadí alokace a inicializace jednotlivých archivů v řídicím systému REX a také určuje index archivu, používaný v parametru **arc** archivačních bloků (viz kap. 10). Archivy jsou číslovány od 1 a jejich maximální počet je omezen na 15 (archiv č. 0 je interní systémový log).

Typ archivu z hlediska zachování dat i po restartu cílového zařízení je určen parametrem **atype**. Přípustné volby závisejí na možnostech cílového zařízení a lze je po úspěšném připojení k danému zařízení zjistit v záložce **Target** programu **RexView**.

Archivy jsou na cílovém zařízení tvořeny posloupností úložek proměnné délky (optimalizace paměti a disku), z nichž každá obsahuje časovou značku. Proto dalšími parametry archivu jsou celková velikost v bytech **asize** a maximální počet časových značek **nmarks** pro urychlení sekvenčního vyhledávání v archivu.

### Vstup

**prev** Vstup sloužící pro připojení prvního archivu na výstup **Archives long** bloku **EXEC** nebo k připojení na výstup **next** předchozího archivu

### Výstup

**next** Výstup sloužící pro zřetězování archivů připojením na vstup **prev long** následujícího archivu


## Parametry

<b>atype</b>	Typ archivu	$\odot 1$	<b>long</b>
1 .....	archiv je alokován v paměti RAM (po restartu cílového zařízení je nenávratně ztracen)		
2 .....	archiv je alokován v zálohované paměti, např. CMOS (po restartu cílového zařízení zůstává zachován)		
3 .....	archiv je alokován na disku (zůstává zachován v souboru i po restartu)		
<b>asize</b>	Velikost archivu (v bytech)	$\downarrow 256$	$\odot 102400$
<b>nmarks</b>	Počet časových značek pro urychlení sekvenčního vyhledávání v archivu	$\downarrow 2$	$\odot 720$
<b>ldaymax</b>	Maximální velikost archivu za den [byte]	$\downarrow 1000$	$\uparrow 2147480000$
<b>period</b>	Perioda zapisování dat na disk [s]	$\odot 60.0$	<b>double</b>

## EXEC – Exekutiva reálného času

Symbol bloku

Licence: STANDARD



### Popis funkce

Blok **EXEC** tvorí základ tzv. *hlavního souboru projektu* ve formátu **.mdl**, kterým se konfigurují jednotlivé subsystémy řídicího systému **REX**, a který nemá analogii v systému Matlab-Simulink. Konfigurace bloku **EXEC** a na něj navázané bloky nerealizují žádný výpočetní algoritmus, ale jsou zpracovány překladačem **RexComp** pro sestavení celé aplikace řídicího systému **REX**.

Konfigurace systému **REX** se skládá z modulů (**Modules**), vstupně-výstupních ovladačů (**Drivers**), archivačního subsystému (**Archives**) a subsystému reálného času, obsahujícího rychlou výpočetní úlohu (blíže viz blok **QTASK**) a čtyři prioritní úrovně (**Level0** až **Level3**) pro zařazování výpočetních úloh (blíže viz blok **TASK**).

Parametr **tick** určuje základní (nejkratší) periodu, se kterou bude možno spouštět jednotlivé úlohy. Zadaná hodnota je kontrolována překladačem **RexComp** podle zvoleného cílového zařízení. Obecně lze říci, že čím menší hodnota je zadána, tím je větší režie jádra řídicího systému **REX**.

Periody jednotlivých výpočetních úrovní **Level0** až **Level3** jsou určeny násobky parametrů **ntick0** až **ntick3** a základní periody **tick**. Parametry **pri0** až **pri3** jsou logickými prioritami odpovídajících výpočetních úrovní v systému **REX**. Poznamenejme, že systém **REX** používá 32 logických priorit, kterým jsou interně přiřazeny priority zá-

vislé na operačním systému cílového zařízení. Nejvyšší logická prioritá systému REX je 0, nejnižší má hodnotu 31, přičemž platí, že pokud mají běžet dvě úlohy s různými prioritami, bude úloha s nižší prioritou (vyšší hodnotou) přerušena úlohou s vyšší prioritou (nižší hodnotou). Řídicí systém REX vychází z obecně přijímané myšlenky, že „rychlé“ úlohy (s krátkou periodou vzorkování) je vhodné spouštět s vyšší prioritou než úlohy „pomalé“ (tzv. *Rate monotonic scheduling*). Proto přednastavené hodnoty priorit `pri0` až `pri3` není ve většině případů třeba měnit; neuvážená změna může vést k těžko předvídatelným důsledkům!

## Výstupy


<code>Modules</code>	Výstup pro připojování rozšiřujících modulů systému REX, viz blok <a href="#">MODULE</a>	<code>long</code>
<code>Drivers</code>	Výstup pro připojování vstupní výstupních ovladačů systému REX, viz bloky <a href="#">IODRV</a> a <a href="#">TIODRV</a>	<code>long</code>
<code>Archives</code>	Výstup pro konfiguraci archivů, viz blok <a href="#">ARC</a>	<code>long</code>
<code>QTask</code>	Výstup pro připojení rychlé úlohy (tzv. quick task) s nejvyšší prioritou a s nejkratší periodou, viz blok <a href="#">QTASK</a>	<code>long</code>
<code>Level0</code>	Výpočetní úroveň pro zařazování úloh (viz blok <a href="#">TASK</a> ) s vysokou prioritou <code>pri0</code> a krátkou periodou určenou parametrem <code>ntick0</code>	<code>long</code>
<code>Level1</code>	Výpočetní úroveň pro zařazování úloh se střední prioritou <code>pri1</code> a středně dlouhou periodou určenou parametrem <code>ntick1</code>	<code>long</code>
<code>Level2</code>	Výpočetní úroveň pro zařazování úloh s nízkou prioritou <code>pri2</code> a dlouhou periodou určenou parametrem <code>ntick2</code>	<code>long</code>
<code>Level3</code>	Výpočetní úroveň pro zařazování úloh s nejnižší prioritou <code>pri3</code> a nejdélší periodou určenou parametrem <code>ntick3</code>	<code>long</code>

## Parametry

<code>target</code>	Cílové zařízení	<input checked="" type="radio"/> PC - Windows	<code>string</code>
<code>tick</code>	Základní perioda (tik) jádra řídicího systému REX a současně též perioda rychlé úlohy <code>QTASK</code> (zadávaná ve vteřinách)	<input checked="" type="radio"/> 0.05	<code>double</code>
<code>ntick0</code>	Určuje základní periodu úloh zařazených do úrovně <code>Level0</code> podle vztahu $\text{tick} * \text{ntick0}$	$\downarrow 1 \oplus 10$	<code>long</code>
<code>ntick1</code>	Určuje základní periodu úloh zařazených do úrovně <code>Level0</code> podle vztahu $\text{tick} * \text{ntick1}$	$\downarrow \text{ntick0+1} \oplus 50$	<code>long</code>
<code>ntick2</code>	Určuje základní periodu úloh zařazených do úrovně <code>Level0</code> podle vztahu $\text{tick} * \text{ntick2}$	$\downarrow \text{ntick1+1} \oplus 100$	<code>long</code>
<code>ntick3</code>	Určuje základní periodu úloh zařazených do úrovně <code>Level0</code> podle vztahu $\text{tick} * \text{ntick3}$	$\downarrow \text{ntick2+1} \oplus 1200$	<code>long</code>
<code>pri0</code>	Priorita všech úloh zařazených do úrovně <code>Level0</code>	$\downarrow 3 \uparrow 31 \oplus 5$	<code>long</code>
<code>pri1</code>	Priorita všech úloh zařazených do úrovně <code>Level1</code>	$\downarrow \text{pri0+1} \uparrow 31 \oplus 9$	<code>long</code>
<code>pri2</code>	Priorita všech úloh zařazených do úrovně <code>Level2</code>	$\downarrow \text{pri1+1} \uparrow 31 \oplus 13$	<code>long</code>
<code>pri3</code>	Priorita všech úloh zařazených do úrovně <code>Level3</code>	$\downarrow \text{pri2+1} \uparrow 31 \oplus 18$	<code>long</code>

## HMI – \* Konfigurace visualizace

Symbol bloku



Licence: STANDARD

### Popis funkce

Popis tohoto bloku ještě není k dispozici. Níže naleznete částečný popis vstupů, výstupů a parametrů bloku. Kompletní popis bloku bude k dispozici v dalších revizích dokumentace.


### Parametry

<code>IncludeHMI</code>	Zahrnout soubory HMI do projektu	<code>⊕on</code>	<code>bool</code>
<code>HmiDir</code>	Výstupní adresář pro soubory vizualizace (HMI)	<code>⊕hmi</code>	<code>string</code>
<code>SourceDir</code>	Zdrojový adresář	<code>⊕hmisrc</code>	<code>string</code>
<code>GenerateWebWatch</code>	Vygenerovat WebWatch vizualizaci z MDL souborů	<code>⊕on</code>	<code>bool</code>
<code>GenerateRexHMI</code>	Při překladu projektu vygenerovat HMI ze SVG a JS souborů	<code>bool</code>	<code>⊕on</code>
<code>RedirectToHMI</code>	Webserver bude automaticky přesměrovávat na stránku s HMI	<code>bool</code>	<code>⊕on</code>
<code>Compression</code>	Aktivovat kompresi dat		<code>bool</code>

## INFO – \* Dodatečné informace o projektu

Symbol bloku

Licence: STANDARD



### Popis funkce

Popis tohoto bloku ještě není k dispozici. Níže naleznete částečný popis vstupů, výstupů a parametrů bloku. Kompletní popis bloku bude k dispozici v dalších revizích dokumentace.


### Parametry

Title	Název projektu	string
Author	Autor projektu	string
Description	Stručný popis projektu	string
Customer	Informace o zákazníkovi	string

## IODRV – Vstupně-výstupní ovladač systému REX

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Vstupně-výstupní ovladače jsou v systému REX implementovány jako rozšiřující moduly (viz blok **MODULE**). Modul může obsahovat několik ovladačů, které se do konfigurace systému přidávají pomocí bloků **IODRV**. Vstup **prev** prvního z ovladačů se propojí s výstupem **Drivers** bloku **EXEC**. Další ovladače se přidávají propojováním vstupu **prev** s výstupem **next** předchozího ovladače. Na každý výstup **next** smí být připojen nejvýše jeden vstup **prev** následujícího ovladače, u posledního ovladače zůstává výstup **next** nepřipojen. Vzniklá posloupnost určuje pořadí inicializace jednotlivých ovladačů do řídicího systému REX (pořadí zavádění jednotlivých ovladačů je určeno pořadím modulů, v nichž jsou obsaženy, viz popis bloku **MODULE**).

Každý ovladač je v systému REX identifikován svým jménem, které se zadává v parametru **classname**. Pozor, parametr **classname** rozlišuje velká a malá písmena! Pokud se jméno ovladače liší od jména modulu, obsahujícího daný ovladač, musí se zadat i jméno modulu **module**, jinak se ponechá prázdné. Přesné nastavení těchto dvou parametrů je popsáno v příručce pro každý ovladač systému REX.

Většina ovladačů má svá vlastní konfigurační data uložena v souborech s příponou **.rio** (REX Input/Output), jejichž jméno určuje parametr **cfgname**. Soubory **.rio** se vytvářejí na stejném adresáři jako hlavní soubor projektu s příponou **.mdl** v němž je použit tento blok. Konfigurační data ovladačů (např. názvy vstupních/výstupních signálů, jejich připojení na konkrétní fyzické vstupy/výstupy, parametry komunikace se vstupně-výstupním zařízením, apod.) se zadávají ve vestavěných editorech poskytovaných přímo ovladači. V programu **RexDraw** systému REX se editory volají stisknutím tlačítka **Configure** v parametrickém dialogu bloku, v systému Simulink je pro stejnou funkci nutno zaškrtnout pomocné políčko "Tick this checkbox to call IOdrv EDIT dialog".

Zbylé parametry bloku určují chování ovladače při běhu řídicího systému REX a mají význam jen tehdy, pokud ovladač implementuje vlastní úlohu (viz příručku k odpovídajícímu ovladači). Parametr **factor** je násobkem základní periody **tick** bloku **EXEC**, určujícím periodu spouštění této úlohy (**factor\*tick**). Parametr **stack** udává velikost zásobníku v bytech (není-li v příručce k ovladači napsáno jinak, není jej třeba měnit). Poslední parametr **pri** určuje logickou prioritu úlohy ovladače. Nevhodná hodnota priority může kriticky ovlivnit výkonnost celého řídicího systému, proto doporučujeme konzultovat příručku k ovladači a poté si ověřit zatížení řídicího systému (ovladačů, výpočetních

úrovní a úloh) v programu **RexView**.

## Vstup

**prev** Vstup sloužící pro k připojení prvního ovladače na výstup **Drivers** long bloku **EXEC** nebo k připojení na výstup **next** předchozího ovladače

## Výstup

**next** Výstup sloužící pro zřetězování ovladačů připojením na vstup **prev** long následujícího ovladače


## Parametry

<b>module</b>	Jméno modulu, ve kterém je daný vstupní výstupní ovladač obsažen (nemusí se zadávat, je-li shodné s <b>classname</b> )	<b>DrvClass</b>	<b>string</b>
<b>classname</b>	Jméno třídy ovladače, rozlišuje malá a velká písmena!	<b>iodrv.rio</b>	<b>string</b>
<b>cfgname</b>	Jméno konfiguračního souboru ovladače		
<b>factor</b>	Násobek parametru <b>tick</b> bloku <b>EXEC</b> určující periodu spouštění úlohy ovladače	$\downarrow 1 \uparrow 10$	<b>long</b>
<b>stack</b>	Velikost zásobníku úlohy ovladače v bytech	$\downarrow 1024 \uparrow 10240$	<b>long</b>
<b>pri</b>	Priorita úlohy ovladače	$\downarrow 1 \uparrow 31$	<b>long</b>
<b>timer</b>	Ovladač je zdrojem pro časování		<b>bool</b>

## IOTASK – Úloha řídicího systému REX spouštěná ovladačem

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Standardní úlohy řídicího systému REX jsou do konfigurace zařazovány pomocí bloku **TASK** nebo **QTASK**. Takové úlohy jsou spouštěny systémovým časovačem, jehož tik (tick) se konfiguruje v bloku **EXEC**.

V některých případech však využití systémového časovače nevyhovuje, např. z důvodu příliš dlouhé nejkratší periody spouštění nebo pokud má být úloha spouštěna od externí události (přerušení od vstupního signálu) apod. V takovém případě může úlohu **IOTASK** spouštět přímo vstupně-výstupní ovladač zkonfigurovaný pomocí bloku **TIODRV**. Zde je uvedený způsob spouštění úloh v konkrétním ovladači implementován a za jakých podmínek, lze najít v uživatelské příručce daného ovladače.

### Vstup

**prev** Vstup sloužící pro k připojení první úlohy na výstup **Tasks** bloku **long TIODRV** nebo k připojení na výstup **next** předchozí úlohy

### Výstup

**next** Výstup sloužící pro zřetězování úloh připojením na vstup **prev long** následující úlohy

### Parametry

<b>factor</b>	Parametr, který může být využit ovladačem pro určení periody úlohy, viz. uživatelská příručka daného ovladače	<b>long</b>	<b>⊕1</b>
<b>stack</b>	Velikost zásobníku (v bytech)	<b>long</b>	<b>⊕10240</b>
<b>filename</b>	Jméno souboru s příponou <b>.mdl</b> obsahující algoritmus úlohy; není-li jméno zadáno, je jméno souboru určeno jménem tohoto bloku (v hlavním souboru projektu) doplněném příponou <b>.mdl</b>	<b>string</b>	

## LPBRK – Rozpojení zpětné vazby

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Blok LPBRK je pomocným blokem často používaným v řídicích schématech složených z bloků systému REX. Blok se obvykle umisťuje do všech zpětných vazeb ve schématu. Jeho chování je však v systémech Simulink a REX odlišné.

V systému Simulink funguje blok LPBRK jako zpoždění signálu o jeden krok. Kdyby nebyl tento blok vložen do každé zpětné vazby, vyhodnotil by systém Simulink (od verze Matlab 6.1), že schéma obsahuje tzv. „rychlou smyčku“ a simulace by po čase selhala.

V systému REX je při překladu schématu programem RexComp tento blok vypuštěn, avšak ještě před tím způsobí přerušení zpětnovazební smyčky v místě svého výskytu. Pokud po vypuštění všech bloků LPBRK ještě v řídicím schématu zbývá nějaká smyčka, vypíše překladač RexComp varovnou zprávu a zpětnou vazbu rozpojí v místě, které si sám určí. Pro dosažení co nejvyšší kompatibility mezi systémy REX a Simulink se doporučuje používat blok LPBRK i v konfiguraci řídicího systému REX.

Vstup

u

Vstupní signál

**double**

Výstup

y


Výstupní signál

**double**

## MODULE – Rozšiřující modul systému REX

Symbol bloku

Licence: STANDARD



### Popis funkce

Řídicí systém REX má otevřenou architekturu, jeho zabudované funkce lze tedy dále rozšiřovat a doplňovat. Toto rozšiřování je realizováno právě pomocí modulů. Každý modul je určen svým jménem (umístěným pod symbolem bloku). První rozšiřující modul se zařadí do konfigurace systému REX tím, že se jeho vstup `prev` propojí s výstupem `Modules` bloku `EXEC`. Další moduly se přidávají propojováním vstupu `prev` s výstupem `next` předchozího modulu. Na každý výstup `next` smí být připojen nejvýše jeden vstup `prev` následujícího modulu, u posledního modulu zůstává výstup `next` nepřipojen. Vzniklá posloupnost určuje pořadí zavádění jednotlivých modulů do řídicího systému REX a též pořadí jejich inicializace.

Každý modul je dodáván ve dvou verzích: ve verzi pro vývojové prostředí (`Host`) a pro cílové prostředí (`Target`). V operačních systémech Windows a Windows CE jsou moduly realizovány jako DLL knihovny se jmény `<modname>_H.dll` (pro vývojové prostředí) a `<modname>_T.dll` (pro cílové prostředí), kde `<modname>` je jméno modulu.

### Vstup

`prev` Vstup sloužící pro připojení prvního modulu na výstup `Modules` bloku `long EXEC` nebo k připojení na výstup `next` předchozího modulu


### Výstup

`next` Výstup sloužící pro zřetězování modulů připojením na vstup `prev long` následujícího modulu

## PROJECT – \* Další nastavení projektu

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Popis tohoto bloku ještě není k dispozici. Níže naleznete částečný popis vstupů, výstupů a parametrů bloku. Kompletní popis bloku bude k dispozici v dalších revizích dokumentace.


Parametry

CompileParams	Parametry příkazového řádku RexComp	string
TargetURL	Cílová URL adresa	string

## QTASK – Rychlá úloha řídicího systému REX

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Blok QTASK slouží pro zařazení tzv. rychlé úlohy (quick task) s vysokou prioritou do exekutivy řídicího systému REX. Použití této úlohy je opodstatněné v případech, kdy je nutná co nejrychlejší zpracování vstupních signálů, např. pro číslicovou filtraci vstupních signálů zatížených šumem, nebo pro rychlou odezvu na stisk tlačítka připojených přes logické vstupy. Úloha se zařadí do exekutivy reálného času propojením vstupu prev s výstupem QTask bloku EXEC. Rychlá úloha se inicializuje před inicializací výpočetní úrovně Level0 (viz blok TASK).

Zkonfigurovaná úloha QTASK běží s logickou prioritou č. 2 a může být v systému REX nejvýše jedna. Algoritmus této úlohy se konfiguruje stejným způsobem jako algoritmus standardní úlohy TASK v samostatném souboru s příponou .mdl.

Úloha běží s periodou danou součinem parametru **factor** tohoto bloku a parametru **tick** exekutivy EXEC. Pro hodnotu **factor=1** bude úloha spouštěna s nejkratší periodou **tick** a také zatížení systému bude největší. Pozor, v každé periodě se musí úloha QTASK stihnout za dobu kratší než **tick**, v opačném případě dojde k fatální chybě běhu exekutivy reálného času a vykonávání všech úloh se ukončí! Proto by úloha QTASK by měla být používána uvážlivě! Naštěstí lze dobu její exekuce zjistit v programu RexView.

Vstup

<b>prev</b>	Vstup, sloužící pro k připojení k výstupu QTask bloku EXEC	<b>long</b>
-------------	--	-------------

Parametry

<b>factor</b>	Násobek času tick bloku EXEC určující periodu úlohy ( <b>factor*tick</b> )	<b>long</b>
	⊕1	
<b>stack</b>	Velikost zásobníku (v bytech)	<b>long</b>
<b>filename</b>	Jméno souboru s příponou .mdl obsahující algoritmus úlohy; není-li jméno zadáno, je jméno souboru určeno jménem tohoto bloku (v hlavním souboru projektu) doplněném příponou .mdl	<b>string</b>

## SLEEP – Časovací blok pro Simulink

Symbol bloku

Licence: STANDARD



### Popis funkce

Blok **SLEEP** slouží k zajištění co nejpřesnější periody spouštění algoritmu. V řídicím systému REX je časování výpočetních úloh zajištěno systémovými prostředky (viz blok **EXEC**), a proto je blok **SLEEP** ignorován. V systému Matlab/Simulink se pracuje se simulačním časem, který může běžet rychleji nebo pomaleji než reálný čas (podle výkonu počítače a složitosti algoritmu).

Má-li simulace běžet v reálném čase, stačí do simulačního algoritmu zařadit blok **SLEEP**, který jej v každém kroku pozastaví na tak dlouho, aby byl jeho algoritmus volán s periodou danou parametrem **ts**. Mechanismus samozřejmě funguje jen v případě, že simulace běží rychleji než ve skutečnosti.

V současné době je blok **SLEEP** implementován pro systém Matlab/Simulink ve verzi pro operační systémy Windows. Vzhledem k tomu, že ve Windows běží obvykle ještě jiné úlohy, které přerušují simulaci, je vhodné nepoužívat příliš krátké periody v řádu milisekund, doporučená hodnota je od 100 ms. Pro správnou funkci je nutné v parametrech simulace **Solver options** nastavit parametr **Type** na **fixed-step, discrete** (**no continuous states**) a parametr **Fixed step size** na stejnou hodnotu, jako parametr **ts** bloku **SLEEP**. Blok **SLEEP** by měl být nejvýše jeden v celém simulačním schématu (počítáno včetně subsystémů).

### Parametr

**ts**


Perioda spouštění simulační úlohy v sekundách

⊖ 0.1 double

## SRTF – Blok pro nastavování příznaků běhu

Symbol bloku

licence: **ADVANCED**



### Popis funkce

Blok **SRTF** (Set Run-Time Flags) slouží pro nastavování příznaků určujících běh úloh, sekvencí (subsystémů) a bloků řídicího systému **REX**. Tento blok není určen pro Matlab-Simulink. V popisu tohoto bloku bude termín objekt označovat konkrétní objekt řídicího systému **REX** spouštěný v reálném čase, tj. vstupně-výstupní ovladač, některou z úloh (viz níže), výpočetní sekvenci (subsystém) nebo obyčejný blok systému **REX**.

Všechny níže uvedené operace jsou prováděny s objektem, jehož úplná cesta je uvedena v parametru **bname**. Není-li tento parametr zadán (prázdný řetězec), provádí se operace s nejbližším vlastníkem daného bloku, tj. pokud je blok obsažen v sekvenci (subsystému) pak s nejbližší nadřazenou sekvencí, jinak přímo s úlohou obsahující daný blok.

Příznaky bloku umožňují:

- **Zakázat spouštění** daného objektu vstupem **EXDIS = on**. Spouštění lze opětovně povolit (**EXDIS = off**). Vstup **EXDIS** nastavuje stejný příznak běhu jako tlačítko **Halt/Run** v pravém horním rohu záložky pracovního prostoru bloku (**Workspace**) v programu **RexView**.
- **Jednorázově spustit** daný objekt. Pokud je spouštění objektu zakázáno příznakem **EXDIS = on** nebo je zakázáno z programu **RexView**, lze vstupem **EXOSH = on** (One Shot Execution) spustit daný objekt právě jednou.
- **Povolit zjišťování diagnostických informací** pro objekt vstupem **DGEN = on**. Příznak je shodný s příznakem **Enable** nastavovaným z programu **RexView** z diagnostických záložek pro jednotlivé objekty (**I/O Driver**, **Level**, **Quick Task**, **Task**, **I/O Task**, **Sequence**).
- **Vynulovat diagnostické informace** pro daný objekt vstupem **DGRES = on**. Příznak je rovněž nastaven z programu **RexView** stisknutím tlačítka **Reset** v diagnostické záložce příslušného objektu. Po vynulování informací je v řídicím systému **REX** příznak automaticky shzen.

Následující tabulka ukazuje, jaké příznaky lze nastavovat pro různé druhy objektů řídicího systému **REX**.

Druh objektu	EXDIS	EXOSH	DGEN	DGRES
Vstupně výstupní ovladač (I/O Driver)	✓	✓	✓	✓
Výpočetní úroveň (Level)	✓	✗	✓	✓
Výpočetní úloha (Task)	✓	✓	✓	✓
Rychlá úloha (Quick Task)	✓	✓	✓	✓
Úloha vstupně-výstupního ovladače (I/O Task)	✓	✓	✓	✓
Výpočetní sekvence (Sequence, subsystém)	✓	✗	✓	✓
Obyčejný blok (Block)	✓	✗	✗	✗

## Vstupy

EXDIS	Zakázání spouštění daného objektu	bool
EXOSH	Jednorázové spuštění daného objektu	bool
DGEN	Povolení shromažďování diagnostických informací o daném objektu	bool
DGRES	Vynulování diagnostických údajů o objektu	bool
DGLOG	Povolení rozšířené logování o objektu	bool

## Výstupy

E	Příznak chyby off .... bez chyby on .... nastala chyba	bool
iE	Kód chyby (při E = on) 0 ..... bez chyby 1 ..... objekt nebyl nalezen, neplatný parametr bname 2 ..... interní chyba systému REX (nesprávné ukazatele) 3 ..... příznak se nepodařilo nastavit (timeout)	long


## Parametr

bname	Úplná cesta k bloku (objektu), rozlišuje malá a velká písmena. Jednotlivé vrstvy jsou oddělovány tečkami, názvy objektů kromě úloh (TASK, QTASK) začínají jedním z následujících speciálních znaků: ^ .... výpočetní úroveň (Level), např. ^0 pro Level0 & .... vstupně-výstupní ovladač (I/O Driver), např. &WcnDrv Jméno úlohy spouštěné vstupně-výstupním ovladačem (IOTASK) se zadává ve tvaru &<jmeno_ovladace>. <jmeno_ulohy>	string
-------	---	--------

## OSCALL – Volání funkcí operačního systému

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Blok OSCALL je určen pro volání funkcí operačního systému ze systému REX. Zvolená operace je spuštěna vzestupnou hranou ( $\text{off} \rightarrow \text{on}$ ) na vstupu TRG. Na jednotlivých platformách však nemusí být podporovány všechny funkce. Výsledek operace a případný chybový kód jsou indikovány pomocí výstupů E a iE.

Pro volání externích programů je možno též využít blok EPC.

Vstup

TRG	Spuštění zvolené akce	bool
-----	-----------------------	------

Výstupy

E	Příznak chyby	bool
iE	Kód chyby	long
	i ..... obecná chyba systému REX	


Parametr

action	Systémová funkce	$\odot 1$ long
	1 ..... restartovat systém	
	2 ..... vypnout systém	
	3 ..... zastavit systém (HALT)	
	4 ..... synchronizace diskových jednotek	
	5 ..... zamknout systémovou partition	
	6 ..... odemknout systémovou partition	
	7 ..... povolit interní webserver	
	8 ..... zakázat interní webserver	

## TASK – Standardní úloha řídicího systému REX

Symbol bloku

Licence: STANDARD



### Popis funkce

Algoritmy řídicích úloh (task) jsou do systému REX zařazovány pomocí bloků typu TASK. Aplikace řídicího systému může obsahovat několik úloh, které se v konfiguraci systému zařazují do jednotlivých výpočetních úrovní připojením na výstupy Level10 až Level3 bloku EXEC. Vstup prev první úlohy dané úrovni <i> se propojí s výstupem Level<i> bloku EXEC. Další úlohy této úrovně se přidávají propojováním vstupu prev s výstupem next předchozí úlohy. Na každý výstup next smí být připojen nejvýše jeden vstup prev následující úlohy stejné úrovně, u poslední úlohy zůstává výstup next nepřipojen. Vzniklá posloupnost úloh dané úrovni určuje pořadí inicializace a spouštění úloh této úrovně v řídicím systému REX. Jednotlivé úrovně se inicializují v pořadí od Level10 do Level3 (rychlá úloha QTASK se inicializuje před úrovní Level10).

Všechny úlohy dané úrovni se spouštějí se shodnou prioritou danou parametrem pri<i> bloku EXEC a periodou rovnou násobku parametru factor a základní periody dané úrovně ntick<i>\*tick v bloku EXEC. Pro svou exekuci má daná úloha vymezen čas od tiku č. start do tiku č. stop, přičemž parametry start a stop musí splňovat podmínu  $0 \leq \text{start} < \text{stop} \leq \text{ntick} < i * \text{tick}$ . Navíc musí být splněna podmínka postupného spouštění úloh kontrolovaná překladačem RexComp říkající, že parametr stop předchozí úlohy nesmí být větší než parametr start úlohy následující (intervaly vymezené pro jednotlivé úlohy se nesmějí překrývat). V případě nesprávné volby časování jednotlivých úloh dané úrovni (jsou přerušovány úlohami vyšších úrovní a dalšími úlohami s vyšší prioritou), nedojde k ukončení činnosti systému (narozdíl od rychlé úlohy QTASK), ale vykonávání následujících úloh se odsouvá. Programem RexView (záložky Level a Task) lze zjistit, zda došlo k časovému posunutí pouze jednorázově nebo dochází k trvalému sklouzavání plánovaných časů.

### Vstup

**prev** Vstup sloužící pro k připojení první úlohy na některý z výstupů long Level10 až Level13 bloku EXEC nebo k připojení na výstup next předchozí úlohy dané úrovni

### Výstup

**next** Výstup sloužící pro zřetězování úloh dané úrovni připojením na vstup long prev následující úlohy téže úrovně

## Parametry

<b>factor</b>	Faktor spouštění, násobek periody $\text{tick} * \text{ntick}^<i>$ bloku	<code>long</code>
	i-té výpočetní úrovně bloku <b>EXEC</b> určující periodu úlohy ( $\text{factor} * \text{tick} * \text{ntick}^<i>$ )	$\odot 1$
<b>start</b>	Číslo tiku periody dané výpočetní úrovně, na kterém má být úloha spuštěna	<code>long</code> $\downarrow 0 \uparrow \text{ntick}^<i>$
<b>stop</b>	Číslo tiku periody dané výpočetní úrovně, do kterého má být úloha dokončena	<code>long</code> $\downarrow \text{start} + 1 \uparrow \text{ntick}^<i>$
<b>stack</b>	Velikost zásobníku (v bytech)	$\odot 10240$ <code>long</code>
<b>filename</b>	Jméno souboru s příponou <code>.mdl</code> obsahující algoritmus úlohy. Není-li jméno zadáno, je jméno souboru určeno jménem tohoto bloku (v hlavním souboru projektu) doplněným příponou <code>.mdl</code> .	<code>string</code>

## TIODRV – Vstupně-výstupní ovladač systému REX s úlohami

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Blok TIODRV slouží pro konfiguraci speciálních ovladačů řídicího systému REX, které jsou samy schopny spouštět úlohy konfigurované bloky IOTASK, viz. uživatelská příručka konkrétního ovladače. První z úloh IOTASK se připojí svým vstupem prev na výstup Tasks bloku TIODRV. Pokud daný ovladač umožňuje spouštět více než jednu úlohu, připojí se další úloha svým vstupem prev na výstup next předchozí úlohy IOTASK, atd. Počet připojených úloh a jejich pořadí nekontroluje překladač RexComp (jako v případě bloků TASK), ale přímo vstupně-výstupní ovladač.

Pokud ovladač nemůže pro některou z úloh zajistit periodické spouštění (např. úloha spouštěná od externí události), nastaví pro tuto úlohu odpovídající příznak. Taková úloha nesmí obsahovat bloky, vyžadující konstantní periodu vzorkování (např. většina regulátorů). V případě, že nějaký ze zakázaných bloků je přesto použit, zahláší exekutiva chybu běhu úlohy, kterou lze zjistit v programu RexView.

### Vstup

<b>prev</b>	Vstup sloužící pro k připojení prvního ovladače na výstup Drivers long
	bloku EXEC nebo k připojení na výstup next předchozího ovladače

### Výstupy

<b>next</b>	Výstup pro řetězení ovladačů (s úlohami)	long
<b>Tasks</b>	Výstup sloužící pro zřetězování ovladačů připojením na vstup prev	long
	následujícího ovladače	

### Parametry

<b>module</b>	Jméno modulu, ve kterém je daný vstupně výstupní ovladač obsažen (nemusí se zadávat, je-li shodné s classname)	string	
<b>classname</b>	Jméno třídy ovladače; rozlišuje malá a velká písmena!	DrvClass	string
<b>cfgname</b>	Jméno konfiguračního souboru ovladače	iodrv.rio	string
<b>factor</b>	Násobek parametru tick bloku EXEC určující periodu spouštění úlohy ovladače	↓1 ⊕10	long
<b>stack</b>	Velikost zásobníku úlohy ovladače v bytech	↓1024 ⊕10240	long
<b>pri</b>	Priorita úlohy ovladače	↓1 ↑31 ⊕3	long

<b>timer</b>	Ovladač je zdrojem pro časování	<b>bool</b>
--------------	---------------------------------	-------------

## WWW – \* Obsah pro interní webserver

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Popis tohoto bloku ještě není k dispozici. Níže naleznete částečný popis vstupů, výstupů a parametrů bloku. Kompletní popis bloku bude k dispozici v dalších revizích dokumentace.

Parametry

Source	Zdrojový adresář	string
Target	Cílový adresář	string
Compression	Aktivovat kompresi dat	bool



## Kapitola 3

# INOUT – Bloky vstupů a výstupů systému REX

### Obsah

---


<i>Display – * Zobrazení vstupní hodnoty</i> . . . . .	40
<i>From, INSTD – Připojení signálu nebo vstupní signál</i> . . . . .	41
<i>Goto, OUTSTD – Zdroj signálu nebo výstupní signál</i> . . . . .	43
<i>GotoTagVisibility – Viditelnost zdroje signálu</i> . . . . .	45
<i>Inport, Outport – Vstupní a výstupní port</i> . . . . .	46
<i>SubSystem – Subsystém</i> . . . . .	48
<i>INQUAD, INOCT, INHEXD – Bloky vícenásobných vstupů</i> . . . . .	49
<i>OUTQUAD, OUTOCT, OUTHEXD – Bloky vícenásobných výstupů</i> . . . . .	51
<i>OUTRQUAD, OUTROCT, OUTRHEXD – Vícenásobné výstupy s verifikací</i> .	53
<i>OUTRSTD – Výstupní signál s verifikací hodnoty</i> . . . . .	55
<i>QFC – Kódování příznaků kvality signálu</i> . . . . .	56
<i>QFD – Dekódování příznaků kvality signálu</i> . . . . .	57
<i>VIN – Ověření kvality vstupního signálu</i> . . . . .	58
<i>VOUT – Nastavení kvality výstupního signálu</i> . . . . .	60

---

## Display – \* Zobrazení vstupní hodnoty

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Popis tohoto bloku ještě není k dispozici. Níže naleznete částečný popis vstupů, výstupů a parametrů bloku. Kompletní popis bloku bude k dispozici v dalších revizích dokumentace.

Vstup

<b>u</b>	Vstupní signál	unknown
----------	----------------	---------

Parametry

<b>Format</b>	Formát zobrazované hodnoty short long .. short_e long_e bank .. hex ... bin ... <b>det</b> ...	⊕1 long
---------------	--	---------

<b>Decimation</b>	Po kolika periodách je hodnota zobrazována	↓1 ↑100000	⊕1 long
<b>Suffix</b>	Přípona		string
<b>DispValue</b>	Zobrazená hodnota		string

## From, INSTD – Připojení signálu nebo vstupní signál

Symboly bloků

Licence: STANDARD



### Popis funkce

Bloky **From** (připojení signálu) a **INSTD** (standardní vstup) mají stejný symbol a slouží k připojení vstupního signálu do řídicího algoritmu. Blok **From** se používá jak v řídicím systému **REX** tak i simulačním systému Matlab-Simulink, blok **INSTD** existuje však pouze v řídicím systému **REX**.

O tom, zda daný symbol bloku bude považován za blok **From** nebo **INSTD** rozhoduje překladač **RexComp** podle řetězcového parametru **GotoTag** následovně:

- Obsahuje-li parametr **GotoTag** oddělovač **\_\_** (za sebou dva znaky ',') , jedná se o blok **INSTD**. Část parametru (substring) před tímto oddělovačem (na výše uvedeném obrázku DRV) je považována za jméno bloku typu **IODRV** obsaženého v hlavním souboru projektu. Pokud takový ovladač není v hlavním souboru projektu obsažen, hlásí program **RexComp** chybu. V případě, že takový ovladač v projektu existuje, je druhá část parametru **GotoTag** (za oddělovačem, zde **A**) považována za jméno vstupního signálu v nalezeném ovladači. Toto jméno je daným ovladačem zkонтrolováno a v případě, že ovladač zná vstupní signál s uvedeným jménem, je vytvořena instance bloku **INSTD**, která bude za běhu v reálném čase získávat hodnotu daného vstupního signálu a přivádět ji při každém spuštění dané úlohy do řídicího algoritmu.
- Pokud parametr **GotoTag** oddělovač **"\_\_"** neobsahuje, je daný blok považován za blok **From**. Při překladu programem **RexComp** se hledá odpovídající blok **Goto** se stejným parametrem **GotoTag** a požadovanou viditelností danou parametrem **TagVisibility** (viz popis bloku **Goto**). V případě, že není nalezen, oznamí překladač **RexComp** varovnou zprávu a blok **From** odstraní. V opačném případě se propojí odpovídající bloky **From** a **Goto**, jako by byly propojeny „neviditelným“ vodičem. Blok **From** se i v tomto případě odstraní a proto nebude obsažen ve výsledné konfiguraci řídicího systému.

V systému Matlab-Simulink neexistuje blok **INSTD**, a proto i bloky, jejichž parametr **GotoTag** obsahuje znaky **\_\_**, jsou bloky **From**. Této vlastnosti lze s výhodou využít pro simulaci řídicího systému včetně modelu. Model lze připojit k řídicímu systému pomocí bloků **From** a **Goto**, jejichž parametry **GotoTag** obsahují oddělovač **\_\_**. Navíc lze dále využít vlastnost překladače **RexComp**, který záměrně ignoruje (vypouští) všechny subsystémy, jejichž jméno začíná řetězcem **Simulation**. Pokud je simulační model včetně

připojení svých vstupů a výstupů „schován“ do takového subsystému, lze přecházet od simulace k řízení v reálném čase systémem REX bez jakýchkoliv úprav souboru .mdl. Podrobněji viz [2].

### Výstup

**value** Signál z I/O ovladače nebo bloku [Goto](#). Typ výstupu je určen typem `unknown` signálu, který je na vlajku přiveden.

### Parametr

**GotoTag** Odkaz na parametr `GotoTag` bloku [Goto](#), se kterým má být blok `From string` propojen nebo odkaz na vstupní signál ovladače systému REX, který má být přiveden na výstup bloku.

## Goto, OUTSTD – Zdroj signálu nebo výstupní signál

Symboly bloků

Licence: STANDARD



Popis funkce

Bloky **Goto** (zdroj signálu) a **OUTSTD** (standardní výstup) mají stejný symbol a slouží k připojení výstupního signálu z řídicího algoritmu. Blok **Goto** se používá jak v řídicím systému **REX** tak i simulačním systému Matlab-Simulink, blok **OUTSTD** existuje však pouze v řídicím systému **REX**.

O tom, zda daný symbol bloku bude považován za blok **Goto** nebo **OUTSTD**, rozhoduje překladač **RexComp** podle řetězcového parametru **GotoTag** následovně:

- Obsahuje-li parametr **GotoTag** oddělovač **\_\_** (za sebou dva znaky ','), jedná se o blok **OUTSTD**. Část parametru (substring) před tímto oddělovačem (na výše uvedeném obrázku **DRV**) je považována za jméno bloku typu **IODRV** obsaženého v hlavním souboru projektu. Pokud takový ovladač není v hlavním souboru projektu obsažen, hlásí program **RexComp** chybu. V případě, že takový ovladač v projektu existuje, je druhá část parametru **GotoTag** (za oddělovačem, zde **A**) považována za jméno výstupního signálu v nalezeném ovladači. Toto jméno je daným ovladačem zkonzetrováno a v případě, že ovladač zná výstupní signál s uvedeným jménem, je vytvořena instance bloku **OUTSTD**, která bude při každém spuštění dané úlohy v reálném čase nastavovat hodnotu daného výstupního signálu z řídicího algoritmu do ovladače.
- Pokud parametr **GotoTag** oddělovač **\_\_** neobsahuje, je daný blok považován za blok **Goto**. Při překladu programem **RexComp** se hledá odpovídající blok **From** se stejným parametrem **GotoTag**, pro který je tento blok **Goto** viditelný (dosažitelný), viz dále. V případě, že není nalezen, oznámí překladač **RexComp** varovnou zprávu a blok **Goto** odstraní. V opačném případě se propojí odpovídající bloky **Goto** a **From**, jako by byly propojeny „neviditelným“ vodičem. Blok **Goto** se i v tomto případě odstraní a proto nebude obsažen ve výsledné konfiguraci řídicího systému.

Druhý parametr **TagVisibility** bloku **Goto** určuje viditelnost daného bloku uvnitř souboru **.mdl**. Může nabývat hodnot **local**, **global** a **scoped**, jejichž význam je vysvětlen v tabulce parametrů níže. V případě, že je daný blok přeložen jako blok **OUTSTD** je tento parametr ignorován.

V systému Matlab-Simulink neexistuje blok **OUTSTD**, a proto i bloky, jejichž parametr **GotoTag** obsahuje znaky **\_\_**, jsou bloky **Goto**. Této vlastnosti lze s výhodou využít pro simulaci řídicího systému včetně modelu. Model lze připojit k řídicímu systému pomocí

bloků **Goto** a **From**, jejichž parametry **GotoTag** obsahují oddělovač `__`. Navíc lze dále využít vlastnost překladače **RexComp**, který záměrně ignoruje (vypouští) všechny subsystémy, jejichž jméno začíná řetězcem **Simulation**. Pokud je simulační model včetně připojení svých vstupů a výstupů „schován“ do takového subsystému, lze přecházet od simulace k řízení v reálném čase systémem **REX** bez jakýchkoliv úprav **.mdl** souboru. Podrobněji viz [2].

## Vstup

<b>value</b>	Signál odesílaný do I/O ovladače nebo bloku <b>From</b> . V případě <b>unknown</b> napojení na I/O ovladač systému <b>REX</b> , je typ vstupu určen ovladačem z parametru <b>GotoTag</b> .
--------------	--

## Parametry

<b>GotoTag</b>	Odkaz na parametr <b>GotoTag</b> bloku <b>From</b> , se kterým má být blok <b>Goto</b> propojen, nebo odkaz na výstupní signál ovladače systému <b>REX</b> , jehož hodnota je pak určena vstupem bloku.	<b>string</b>
<b>TagVisibility</b>	Viditelnost (dostupnost) daného bloku uvnitř <b>.mdl</b> souboru. Určuje podmínky pro umístění bloku <b>Goto</b> a k němu odpovídajícímu bloku <b>From</b> tak, aby byly vzájemně dostupné:	<b>string</b>

**local** oba bloky se musí nacházet ve stejném subsystému


**global** bloky mohou být umístěny kdekoliv v daném **.mdl** souboru

**scoped** bloky musí být umístěny ve stejném subsystému nebo v jakékoliv hierarchické úrovni pod umístěním bloku **GotoTagVisibility** se stejným parametrem **GotoTag**

## GotoTagVisibility – Videlnost zdroje signálu

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Bloky **GotoTagVisibility** upřesňují dostupnost (viditelnost) bloků **Goto** s viditelností **scoped**. Symbol (tag) specifikovaný v bloku **Goto** parametrem **GotoTag** je dostupný ze všech bloků **From** ze subsystému, který obsahuje odpovídající blok **GotoTagVisibility** a též ze všech subsystémů v hierarchii níže.

Blok **GotoTagVisibility** je požadován jen pro takové bloky **Goto**, jejichž parametr **TagVisibility** má hodnotu **scoped**. Pokud má parametr **TagVisibility** hodnoty **local** nebo **global**, není blok **GotoTagVisibility** třeba.

Blok **GotoTagVisibility** se používá jen při překladu konfigurace překladačem **Rex-Comp** a ve výsledné konfiguraci není obsažen, protože v reálném čase nevykonává žádnou činnost.


Parametr

<b>GotoTag</b>	Odkaz na parametr <b>GotoTag</b> bloku <b>Goto</b> , jehož viditelnost je dána <b>string</b> umístěním tohoto bloku <b>GotoTagVisibility</b>
----------------	--

## Import, Outport – Vstupní a výstupní port

Symboly bloků

Licence: STANDARD



### Popis funkce

Bloky typů vstupní port (**Import**) a výstupní port (**Outport**) slouží k propojování signálů mezi jednotlivými úrovněmi hierarchie. V řídicím systému REX se používají dvěma způsoby:

1. K připojení vstupů a výstupů subsystému. Bloky realizují přechod mezi symbolickou značkou subsystému a jeho vnitřkem (posloupností bloků skrytých v subsystému). Vlastní značka bloku **Import** nebo **Outport** je obsažena uvnitř subsystému, jméno daného portu je znázorněno v symbolické značce subsystému v nadřazené hierarchické úrovni.
2. K propojení mezi výpočetními úlohami. V tomto případě jsou bloky obsaženy v nejvyšší hierarchické úrovni dané úlohy (souboru **.mdl**). Propojení vzájemně si jménem odpovídajících bloků **Import** a **Outport** mezi různými úlohami zkонтroluje a vytvoří překladač **RexComp**.

V obou případech je pořadí propojovaných vstupních a výstupních signálů určeno parametrem **Port** daného bloku. Číslování vstupních a výstupních portů je navzájem nezávislé, začíná od 1 a v obou případech se provádí automaticky jak v programu **RexDraw**, tak i v grafickém editoru systému Matlab-Simulink. Čísla portů musí být navíc jednoznačná v dané hierarchické úrovni, a proto v případě ruční změny čísla portu jsou ostatní porty automaticky přečíslovány. Pozor, pokud jsou přečíslovány porty již připojeného subsystému, dojde v důsledku změny pořadí vstupů (nebo výstupů) k změně připojení signálů v nadřazené úrovni subsystému!

V systému Matlab-Simulink mohou mít vstupní a výstupní porty ještě další funkce, které však v systému REX nejsou využívány. Podrobnou dokumentaci uvedených bloků pro Matlab-Simulink lze nalézt v [3].

### Vstup

<b>value</b>	Hodnota odcházející na výstupní připojení nebo do bloku <b>Import</b>	<b>unknown</b>
--------------	---	----------------

### Výstup

<b>value</b>	Hodnota přicházející ze vstupního připojení nebo bloku <b>Outport</b>	<b>unknown</b>
--------------	---	----------------


## Parametr

Port	Číslo portu bloku Import nebo Outport	long
------	---------------------------------------	------

## SubSystem – Subsystém

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Blok **Subsystem** je prostředkem pro budování hierarchických řídicích (a simulačních) algoritmů tím, že umožňuje vkládat subsystém do jiného systému (subsystému). Subsystém se skládá z jednotlivých funkčních bloků, jejich vzájemných propojení a případně z dalších subsystémů. Při běhu řídicího systému REX se subsystém vykonává jako seřazená posloupnost bloků, proto je někdy nazýván výpočetní posloupností (anglicky *sequence*). Mezi bloky této posloupnosti není vykonán žádný blok z okolí subsystému, takže řídicí systém REX podporuje pouze subsystémy nazývané v terminologii systému Matlab-Simulink atomickými subsystémy (atomic subsystems), viz [3].

Subsystém může být vytvořen jak v programu RexDraw, tak i Matlab-Simulink, dvěma způsoby (dále je popsán postup v programu RexDraw):

- Zkopírováním bloku **Subsystem** z knihovny **INOUT** do daného schématu (soubor **.mdl**). Po otevření vytvořeného subsystému mohou být do něj přidávány bloky, včetně vstupních portů **Inport** a výstupních portů **Outport**.
- Označením skupiny bloků a volbou příkazu **Vytvoř subsystém** (Create subsystem) z menu **Edit**. Vybrané bloky jsou nahrazeny subsystémem, po jehož otevření je možné vidět původní bloky a bloky **Inport** a **Outport**, zprostředkující spojení s bloky v nadřazené (původní) úrovni.

### Vstupy

Počet a jména vstupů subsystému jsou dány počtem a jmény bloků **Inport** použitých uvnitř subsystému.


### Výstupy

Počet a jména výstupů subsystému jsou dány počtem a jmény bloků **Outport** použitých uvnitř subsystému.

## INQUAD, INOCT, INHEXD – Bloky vícenásobných vstupů

Symboly bloků

Licence: STANDARD



### Popis funkce

Řídicí systém REX umožňuje kromě čtení každého jednotlivého vstupu z řízeného procesu také současné čtení několika signálů jedním blokem (například vstupů celého modulu nebo zásuvné desky). Pro popsání způsob získávání vstupů slouží bloky INQUAD, INOCT a INHEXD, které se od sebe liší pouze maximálním počtem současně získaných signálů (po řadě 4, 8 a 16). Tyto bloky nemají obdobu v knihovně RexLib pro systém Matlab-Simulink.

Symbol ovladače <DRV> a název signálu <signal> z daného ovladače je kódován přímo do jména každé instance některého z uvedených bloků ve tvaru:

<DRV>\_\_<signal>

Kódování jména bloku umístěného přímo pod symbolem bloku v řídicím algoritmu (a tedy na první pohled viditelného ze schématu) dodržuje stejná pravidla jako kódování parametru GotoTag bloků INSTD a OUTSTD.

Použití těchto bloků vícenásobných vstupů minimalizuje režii potřebnou k získání signálů prostřednictvím vstupně-výstupních ovladačů, což je významné zejména v případě velmi rychlých řídicích algoritmů s periodou vzorkování do 1 ms a navíc čte všechny uvedené vstupy buď současně nebo po sobě nejrychleji, jak je to možné. Informace, zda je možno pro konkrétní ovladač uvedené bloky používat a jakým způsobem jsou na jejich výstupech vyvedeny vstupy řídicího systému, lze nalézt v uživatelské příručce daného ovladače.


## Výstupy

*vali*      Vstupní signály z procesu přivedené prostřednictvím I/O ovladačů do řídicího algoritmu. Typ a umístění jednotlivých signálů je popsáno v uživatelské příručce příslušného ovladače.

## OUTQUAD, OUTOCT, OUTHEXD – Bloky vícenásobných výstupů

Symboly bloků

Licence: STANDARD



### Popis funkce

Řídicí systém REX umožňuje kromě zápisu každého jednotlivého výstupu z řízeného procesu také současný zápis několika signálů jedním blokem (například výstupů celého modulu nebo zásuvné desky). Pro popsaný způsob nastavování výstupů slouží bloky OUTQUAD, OUTOCT a OUTHEXD, které se od sebe liší pouze maximálním počtem současně zapisovaných signálů (po řadě 4, 8 a 16). Tyto bloky nemají obdobu v knihovně RexLib pro systém Matlab-Simulink.

Symbol ovladače <DRV> a název signálu <signal> z daného ovladače je kódován přímo do jména každé instance některého z uvedených bloků ve tvaru:

<DRV>\_<signal>

Kódování jména bloku umístěného přímo pod symbolem bloku v řídicím algoritmu (a tedy na první pohled viditelného ze schématu) dodržuje stejná pravidla jako kódování parametru **GotoTag** bloků **INSTD** a **OUTSTD**.

Použití těchto bloků vícenásobných výstupů minimalizuje režii potřebnou k nastavení signálů prostřednictvím vstupně-výstupních ovladačů, což je významné zejména v případě velmi rychlých řídicích algoritmů s periodou vzorkování do 1 ms a navíc zapisuje všechny uvedené vstupy buď současně nebo po sobě nejrychleji, jak je to možné. Informace, zda je možno pro konkrétní ovladač uvedené bloky používat a jakým způsobem se na jejich vstupy připojují výstupy řídicího systému lze nalézt v uživatelské příručce daného ovladače.


## Vstupy

*vali* Výstupní signály řídicího algoritmu do procesu nastavované `unknown` prostřednictvím I/O ovladačů. Typ a umístění jednotlivých signálů je popsáno v uživatelské příručce příslušného ovladače.

## OUTRQUAD, OUTROCT, OUTRHEXD – Vícenásobné výstupy s verifikací

Symboly bloků

Licence: [ADVANCED](#)



### Popis funkce

Bloky OUTRQUAD, OUTROCT a OUTRHEXD se používají pro nastavování několika výstupů na jednu podobně jako bloky OUTQUAD, OUTOCT a OUTHEXD. Navíc však umožňují získat pro každý *i*-tý výstup ovladače přivedený na vstup **val<sub>i</sub>** zpětnou informaci o výsledku zápisu na odpovídajícím výstupu **raw<sub>i</sub>** daného bloku.

Výstupy **raw<sub>i</sub>** mohou být použity k informování řídicího algoritmu o výsledku zápisu dvojím způsobem:

- Hodnotou tohoto výstupu, který může např. u analogového výstupu při překročení maximálního rozsahu A/D převodníku vracet skutečně zapsanou bitovou hodnotu (odtud je v názvu text **raw**).
- Prozkoumáním příznaků kvality tohoto signálu, které lze od signálu oddělit blokem **VIN** a dále zpracovat blokem **QFD**.

Hodnota odpovídající danému zápisu se na výstupech **raw<sub>i</sub>** nemusí objevit ihned po spuštění daného bloku, ale může mít určité zpoždění dané vlastnostmi použitého ovladače, např. zpožděním komunikace s cílovým zařízením.

Tyto bloky nemají obdobu v knihovně **RexLib** pro systém Matlab-Simulink.

### Vstupy

**val<sub>i</sub>** výstupní signály řídicího algoritmu do procesu nastavované **unknown** prostřednictvím I/O ovladačů. Typ a umístění jednotlivých signálů je popsáno v uživatelské příručce příslušného ovladače.


## Výstupy

**rawi** Zpětná informace od ovladače o výsledku nastavení odpovídajícího `unknown` výstupu. Typ a význam signálů je popsán v uživatelské příručce příslušného ovladače.

## OUTRSTD – Výstupní signál s verifikací hodnoty

Symbol bloku

Licence: [ADVANCED](#)



### Popis funkce

Blok OUTRSTD se používá pro nastavování výstupu z řídicího algoritmu podobně jako blok OUTSTD. Navíc však umožňuje získat zpětnou informaci o výsledku zápisu na výstupu raw daného bloku.

Výstup raw může být použit k informování řídicího algoritmu o výsledku zápisu dvojím způsobem:

- Hodnotou tohoto výstupu, která může např. u analogového výstupu při překročení maximálního rozsahu A/D převodníku vracet skutečně zapsanou bitovou hodnotu (odtud je název raw).
- Prozkoumáním příznaků kvality tohoto signálu, které lze od signálu oddělit blokem VIN a dále zpracovat blokem QFD.

Hodnota odpovídající danému zápisu se na výstupu raw nemusí objevit ihned po spuštění daného bloku, ale může mít určité zpoždění dané vlastnostmi použitého ovladače, např. zpožděním komunikace s cílovým zařízením.

Tento blok nemá obdobu v knihovně RexLib pro systém Matlab-Simulink.

### Vstup

**value** Výstupní signál řídicího algoritmu nastavovaný prostřednictvím unknown ovladače do procesu. Typ a pojmenování signálu je popsáno v uživatelské příručce příslušného ovladače.

### Výstup

**raw** Zpětná informace od ovladače o výsledku nastavení výstupu. Typ a unknown význam signálu je popsán v uživatelské příručce příslušného ovladače.

## QFC – Kódování příznaků kvality signálu

Symbol bloku

Licence: **ADVANCED**



Popis funkce

Blok **QFC** vytváří kombinací tří složek **iq**, **is** a **il** výsledný 8 bitový kód **iqf** příznaků kvality signálu. Příznaky kvality jsou součástí každého vstupního i výstupního signálu v řídicím systému **REX**. Bližší informace o jejich využití jsou uvedeny v kapitole [1.4](#) této příručky. Knihovna **RexLib** pro Matlab-Simulink příznaky kvality nepoužívá.

Blok **QFC** lze využít v kombinaci s blokem **VOUT** pro nastavení potřebných příznaků kvality danému signálu. Obrácenou funkci k bloku **QFC** provádí blok **QFD**.

Vstupy

<b>iq</b>	Základní příznaky kvality, viz tab. <a href="#">1.2</a> , str. <a href="#">14</a>	<b>long</b>
<b>is</b>	Doplňující příznaky kvality, viz <a href="#">[1]</a>	<b>long</b>
<b>il</b>	Příznaky dosažení mezních úrovní, viz <a href="#">[1]</a>	<b>long</b>


Výstup

<b>iqf</b>	Bitová kombinace vstupních signálů <b>iq</b> , <b>is</b> a <b>il</b>	<b>long</b>
------------	--	-------------

## QFD – Dekódování příznaků kvality signálu

Symbol bloku

Licence: [ADVANCED](#)



Popis funkce

Blok QFD rozkládá 8 bitové příznaky kvality **iqf** na jednotlivé složky **iq**, **is** a **il**. Příznaky kvality jsou součástí každého vstupného i výstupního signálu v řídicím systému REX. Bližší informace o jejich využití jsou uvedeny v kapitole 1.4 této příručky. Knihovna **RexLib** pro Matlab-Simulink příznaky kvality nepoužívá.

Blok QFD lze využít v kombinaci s blokem **VIN** pro detailní zpracování příznaků kvality vstupního signálu u bloku **VIN** v řídicím algoritmu. Obrácenou funkci k bloku QFD provádí blok **QFC**.

Vstup

<b>iqf</b>	Příznaky kvality, které mají být dekomponovány na složky <b>iq</b> , <b>is</b> a <b>il</b>	<b>long</b>
------------	--	-------------

Výstupy

<b>iq</b>	Příznaky základního typu kvality, viz tabulku 1.2, str. 14	<b>long</b>
<b>is</b>	Doplňující příznaky kvality, viz [1]	<b>long</b>
<b>il</b>	Příznaky dosažení mezních úrovní, viz [1]	<b>long</b>

## VIN – Ověření kvality vstupního signálu

Symbol bloku

Licence: ADVANCED



Popis funkce

Blok VIN slouží pro ověření kvality vstupního signálu  $u$  v řídicím systému REX. Blížší informace o využití příznaků kvality jsou uvedeny v kapitole 1.4 této příručky. V prostředí Matlab-Simulink nemá tento blok význam.

Blok průběžně odděluje příznaky kvality vstupu  $u$  a nastavuje je na výstup  $iqf$ . Na základě těchto příznaků a parametru GU(Good if Uncertain) jsou vstupní signály v bloku VIN dále zpracovány následujícím způsobem:

- Pro  $GU = \text{off}$  je hodnota výstupu  $QG$  nastavena na  $\text{on}$ , pouze pokud je kvalita vstupu dobrá (GOOD). V případě špatné (BAD) nebo nejisté (UNCERTAIN) kvality je nastaveno  $QG = \text{off}$ .
- Pro  $GU = \text{on}$  je hodnota výstupu  $QG$  nastavena na  $\text{on}$ , pokud je kvalita vstupu dobrá (GOOD) nebo nejistá (UNCERTAIN). V případě špatné (BAD) kvality je nastaveno  $QG = \text{off}$ .

Je-li vstupní signál  $u$  vyhodnocen jako kvalitní ( $QG = \text{on}$ , je přiveden na výstup  $yg$ . V případě problémů s kvalitou signálu je pro výstup použit náhradní signál ze vstupu  $sv$  (substitution variable).

### Vstupy

$u$	Vstupní signál, jehož kvalita se vyhodnocuje. Typ signálu je určen podle typu připojené hodnoty.	<code>unknown</code>
$sv$	Náhradní hodnota pro případ chyby	<code>unknown</code>

### Výstupy

$yg$	Validní výstupní signál ( $u$ pro $QG = \text{on}$ nebo $sv$ pro $QG = \text{off}$ )	<code>unknown</code>
$QG$	Indikátor platnosti vstupního signálu	<code>bool</code>
$iqf$	Úplné příznaky kvality oddělené od vstupu $u$	<code>long</code>


## Parametr

GU	Přípustnost kvality UNCERTAIN	bool
	off ... kvalita UNCERTAIN je nepřípustná	
	on .... kvalita UNCERTAIN je přípustná	

## VOUT – Nastavení kvality výstupního signálu

Symbol bloku

Licence: ADVANCED



Popis funkce

Blok VOUT umožňuje signálu  $u$  nastavit (vnutit) příznaky kvality ze vstupu iqf. Bližší informace o využití příznaků kvality jsou uvedeny v kapitole 1.4 této příručky. Blok je určen pro řídicí systém REX, v prostředí Matlab-Simulink nemá význam.

### Vstupy

$u$	Vstup, jehož příznaky kvality mají být nahrazeny. Typ tohoto vstupu	unknown
iqf	je určen podle připojeného signálu.	
	Požadované příznaky kvality	long

### Výstup

$yq$	Výsledný signál sestavený z hodnoty vstupu $u$ a příznaků kvality daných hodnotou vstupu iqf. Typ výstupu je určen podle připojeného vstupního signálu $u$ .	unknown
------	--	---------

## Kapitola 4

# MATH – Matematické bloky

### Obsah

---

<b>ABS_ – Absolutní hodnota</b> . . . . .	63
<b>ADD – Součet dvou signálů</b> . . . . .	64
<b>ADDOCT – Součet osmi signálů</b> . . . . .	65
<b>CNB – Booleovská (logická) konstanta</b> . . . . .	66
<b>CNE – Předdefinovaná konstanta</b> . . . . .	67
<b>CNI – Celočíselná konstanta</b> . . . . .	68
<b>CNR – Reálná konstanta</b> . . . . .	69
<b>DIF_ – Blok diference</b> . . . . .	70
<b>DIV – Dělení dvou signálů</b> . . . . .	71
<b>EAS – Rozšířené sčítání a odečítání</b> . . . . .	72
<b>EMD – Rozšířené násobení a dělení</b> . . . . .	73
<b>FNX – Výpočet hodnoty funkce jedné proměnné</b> . . . . .	74
<b>FNXY – Výpočet hodnoty funkce dvou proměnných</b> . . . . .	76
<b>GAIN – Násobení konstantou</b> . . . . .	78
<b>GRADS – Gradientní optimalizace</b> . . . . .	79
<b>IADD – Celočíselné sčítání</b> . . . . .	81
<b>ISUB – Celočíselné odčítání</b> . . . . .	83
<b>IMUL – Celočíselné násobení</b> . . . . .	85
<b>IDIV – Celočíselné dělení</b> . . . . .	87
<b>IMOD – Zbytek po celočíselném dělení</b> . . . . .	88
<b>LIN – Lineární interpolace</b> . . . . .	89
<b>MUL – Násobení dvou signálů</b> . . . . .	90
<b>POL – Vyhodnocení polynomu</b> . . . . .	91
<b>REC – Převrácená hodnota</b> . . . . .	92
<b>REL – Relační operace dvou signálů</b> . . . . .	93
<b>RTOI – Konverze reálného čísla na celé číslo</b> . . . . .	94

SQR – Druhá mocnina . . . . .	95
SQRT_ – Druhá odmocnina . . . . .	96
SUB – Odčítání dvou signálů . . . . .	97

---

## **ABS\_ – Absolutní hodnota**

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Blok **ABS\_** počítá absolutní hodnotu analogového vstupního signálu **u**. Na výstupu **y** je absolutní hodnota vstupu  $y = |u|$  a výstup **sgn** určuje znaménko vstupu,

$$\text{sgn} = \begin{cases} -1, & \text{pro } u < 0, \\ 0, & \text{pro } u = 0, \\ 1, & \text{pro } u > 0. \end{cases}$$

Vstup

<b>u</b>	Analogový vstupní signál	<b>double</b>
----------	--------------------------	---------------

Výstupy

<b>y</b>	Absolutní hodnota vstupního signálu	<b>double</b>
<b>sgn</b>	Indikátor znaménka vstupního signálu	<b>long</b>

## ADD – Součet dvou signálů

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Blok ADD počítá součet dvou vstupních analogových signálů, výstup je dán vztahem

$$y = u_1 + u_2.$$

Pro sčítání a odečítání více signálů můžete použít blok ADDOCT.

Vstupy

<code>u1</code>	První analogový vstup bloku	<code>double</code>
<code>u2</code>	Druhý analogový vstup bloku	<code>double</code>


Výstup

<code>y</code>	Součet vstupních signálů	<code>double</code>
----------------	--------------------------	---------------------

## ADDOCT – Součet osmi signálů

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Blok ADDOCT sečte více (až 8) vstupních signálů. Parametr `n1` udává seznam vstupů, které se místo přičtení odečítají. Pokud je tento parametr prázdný, tak blok provádí funkci  $y = u_1 + u_2 + u_3 + u_4 + u_5 + u_6 + u_7 + u_8$ . Pokud bude například  $n1=2,5,7$ , tak bude realizována funkce  $y = u_1 - u_2 + u_3 + u_4 - u_5 + u_6 - u_7 + u_8$ .

Pro jednoduché operace sčítání a odečítání můžete použít bloky [ADD](#) a [SUB](#).

Vstupy

<code>u1</code>	První analogový vstup bloku	<code>double</code>
<code>u2</code>	Druhý analogový vstup bloku	<code>double</code>
<code>u3</code>	Třetí analogový vstup bloku	<code>double</code>
<code>u4</code>	Čtvrtý analogový vstup bloku	<code>double</code>
<code>u5</code>	Pátý analogový vstup bloku	<code>double</code>
<code>u6</code>	Šestý analogový vstup bloku	<code>double</code>
<code>u7</code>	Sedmý analogový vstup bloku	<code>double</code>
<code>u8</code>	Osmý analogový vstup bloku	<code>double</code>

Výstup

<code>y</code>	Součet vstupních signálů	<code>double</code>
----------------	--------------------------	---------------------

Parametr

<code>n1</code>	Seznam signálů, které se místo přičítání odečítají. Zadává se ve tvaru např. <code>1,3..5,8</code> . Programy třetích stran (Simulink, OPC klienti atd.) pracují s celým číslem, které je bitovou maskou – pro uvedený příklad tedy 157, binárně 10011101.	<code>long</code>
-----------------	--	-------------------

**CNB – Booleovská (logická) konstanta**

Symbol bloku

Licence: STANDARD



CNB

Popis funkce

Blok CNB slouží pro zadání Booleovské (logické) konstanty.

Výstup

Y Logický výstupní signál bool


Parametr

YCN	Booleovská (logická) konstanta	on	bool
	off ... zakázáno		
	on .... povoleno		

## CNE – Předdefinovaná konstanta

Symbol bloku

Licence: STANDARD



### Popis funkce

Blok **CNE** umožňuje výběr celočíselné konstanty z předem připraveného seznamu. Rozbalovací seznam konstant je definován řetězcem **pupstr**, jehož syntaxe je zřejmá z počáteční hodnoty uvedené níže. Na výstupu bloku je celočíselná hodnota odpovídající číslu ze začátku vybrané položky. V případě, že formát řetězce **pupstr** není správný, je na výstupu bloku 0.

V Simulinku je připravena knihovna CNEs, ve které jsou připraveny bloky **CNE** s nejčastěji používanými seznamy konstant.

### Parametry

<b>yenum</b>	Konstanta ze seznamu	⊕1: option A	string
<b>pupstr</b>	Definice seznamu konstant		string
⊕1: option A 2: option B 3: option C			

### Výstup

<b>iy</b>	Celočíselný výstupní signál	long
-----------	-----------------------------	------

**CNI – Celočíselná konstanta**

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Blok CNI slouží pro zadání celočíselné konstanty.

Výstup

iy Celočíselný výstupní signál long

Parametr

icn Celočíselná konstanta ⊕1 long

## CNR – Reálná konstanta

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Blok CNR slouží pro zadání reálné konstanty.

Výstup

y	Analogový výstupní signál	double
---	---------------------------	--------

Parametr

ycn	Reálná konstanta	⊕1.0 double
-----	------------------	-------------

**DIF\_ – Blok diference**

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Blok DIF\_ počítá diferenci vstupního signálu u podle vztahu

$$y_k = u_k - u_{k-1},$$

kde  $u = u_k$ ,  $y = y_k$  a  $u_{k-1}$  je vstup u zpožděný o jeden krok (o periodu  $T_S$ , s níž je blok spouštěn).

Vstup

u	Analogový vstupní signál	double
---	--------------------------	--------

Výstup

y	Diference vstupního signálu	double
---	-----------------------------	--------

Parametr

ISSF	Nulový výstup při spuštění	bool
	off ... v prvním cyklu bude na výstupu $y = u$	
	on .... v prvním cyklu bude výstup $y = 0$	

## DIV – Dělení dvou signálů

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Blok DIV dělí dva vstupní analogové signály  $y = u1/u2$ . V případě, že je  $u2 = 0$ , nastaví se výstup E = on a na výstup y je dána náhradní hodnota y = yerr.

Vstupy

u1	První analogový vstup bloku	double
u2	Druhý analogový vstup bloku	double

Výstupy

y	Podíl vstupních signálů	double
E	Indikátor chyby – dělení nulou	bool


Parametr

yerr	Náhradní hodnota pro případ chyby	1.0 double
------	-----------------------------------	------------

## EAS – Rozšířené sčítání a odečítání

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Blok EAS sčítá vstupní analogové signály  $u_1, u_2, u_3$  a  $u_4$  s příslušnými vahami  $a, b, c$  a  $d$ . Výstup  $y$  je pak dán vztahem

$$y = a * u_1 + b * u_2 + c * u_3 + d * u_4 + y_0.$$

Vstupy

$u_1$	První analogový vstup bloku	double
$u_2$	Druhý analogový vstup bloku	double
$u_3$	Třetí analogový vstup bloku	double
$u_4$	Čtvrtý analogový vstup bloku	double

Výstup

$y$	Analogový výstupní signál	double
-----	---------------------------	--------


Parametry

$a$	Váhový koeficient pro vstup $u_1$	$\odot 1.0$	double
$b$	Váhový koeficient pro vstup $u_2$	$\odot 1.0$	double
$c$	Váhový koeficient pro vstup $u_3$	$\odot 1.0$	double
$d$	Váhový koeficient pro vstup $u_4$	$\odot 1.0$	double
$y_0$	Aditivní konstanta (bias)		double

## EMD – Rozšířené násobení a dělení

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Blok EMD slouží k násobení a dělení vstupních analogových signálů  $u_1$ ,  $u_2$ ,  $u_3$  a  $u_4$  s příslušnými vahami  $a$ ,  $b$ ,  $c$  a  $d$ . Výstup  $y$  je pak dán vztahem

$$y = \frac{(a * u_1 + a_0)(b * u_2 + b_0)}{(c * u_3 + c_0)(d * u_4 + d_0)}. \quad (4.1)$$

V případě, že jmenovatel vztahu (4.1) je roven 0, nastaví se výstup  $E = \text{on}$  a na výstup  $y$  je dána náhradní hodnota  $y = \text{yerr}$ .

Vstupy

$u_1$	První analogový vstup bloku	double
$u_2$	Druhý analogový vstup bloku	double
$u_3$	Třetí analogový vstup bloku	double
$u_4$	Čtvrtý analogový vstup bloku	double

Výstupy

$y$	Analogový výstupní signál	double
$E$	Indikátor chyby - dělení nulou	bool

Parametry

$a$	Váhový koeficient pro vstup $u_1$	$\odot 1.0$	double
$a_0$	Aditivní konstanta pro vstup $u_1$		double
$b$	Váhový koeficient pro vstup $u_2$	$\odot 1.0$	double
$b_0$	Aditivní konstanta pro vstup $u_2$		double
$c$	Váhový koeficient pro vstup $u_3$	$\odot 1.0$	double
$c_0$	Aditivní konstanta pro vstup $u_3$		double
$d$	Váhový koeficient pro vstup $u_4$	$\odot 1.0$	double
$d_0$	Aditivní konstanta pro vstup $u_4$		double
$\text{yerr}$	Náhradní hodnota pro případ chyby	$\odot 1.0$	double

## FNX – Výpočet hodnoty funkce jedné proměnné

Symbol bloku

Licence: STANDARD



### Popis funkce

Blok FNX počítá hodnotu základních matematických funkcí jedné proměnné. Seznam dostupných funkcí s příslušnými omezeními je v níže uvedené tabulce. Vybraná funkce ze seznamu je určena parametrem ifn.

Tabulka funkcí bloku FNX:

ifn: zkratka	funkce	omezení u
1: acos	arcus cosinus	$u \in < -1.0, 1.0 >$
2: asin	arcus sinus	$u \in < -1.0, 1.0 >$
3: atan	arcus tangens	–
4: ceil	zaokrouhlení na nejbližší vyšší celé číslo	–
5: cos	cosinus	–
6: cosh	cosinus hyperbolický	–
7: exp	exponenciální křivka $e^u$	–
8: exp10	exponenciální křivka $10^u$	–
9: fabs	absolutní hodnota	–
10: floor	zaokrouhlení na nejbližší nižší celé číslo	–
11: log	logaritmus	$u > 0$
12: log10	dekadický logaritmus	$u > 0$
13: random	náhodné číslo z $< 0, 1 >$ (nezávisí na u)	–
14: sin	sinus	–
15: sinh	sinus hyperbolický	–
16: sqr	druhá mocnina	–
17: sqrt	druhá odmocnina	$u > 0$
18: srand	mění násadu pro funkci random na u	$u \in \mathbb{N}$
19: tan	tangens	–
20: tanh	tangens hyperbolický	–

V případě, že vstup u je mimo povolený rozsah nebo nastala chyba při výpočtu funkční hodnoty zvolené funkce (závisí na implementaci), např. výpočet odmocniny záporného čísla, je aktivován chybový výstup E = on a na výstup y je nastavena náhradní hodnota y = yerr.

## Vstup

**u** Analogový vstupní signál **double**

## Výstupy

<b>y</b>	Výsledek vybrané funkce	<b>double</b>
<b>E</b>	Příznak chyby	<b>bool</b>

## Parametry

<b>ifn</b>	Typ funkce (viz tabulka výše)	<b>① long</b>
<b>yerr</b>	Náhradní hodnota pro případ chyby	<b>double</b>

## FNXY – Výpočet hodnoty funkce dvou proměnných

Symbol bloku

Licence: STANDARD



### Popis funkce

Blok FNXY počítá hodnotu základních matematických funkcí dvou proměnných. Seznam dostupných funkcí s příslušnými omezeními je v níže uvedené tabulce. Vybraná funkce ze seznamu je určena parametrem **ifn**.

Tabulka funkcí bloku FNXY:

ifn: zkratka	funkce	omezení u1, u2
1: atan2	arcus tangens $u1/u2$	–
2: fmod	zbytek po dělení $u1/u2$	$u2 \neq 0.0$
3: pow	výpočet mocniny $y = u1^{u2}$	viz níže

Funkce **atan2** vrací funkční hodnotu v intervalu  $(-\pi, \pi)$ . Pro určení správného kvadrantu se využívá znamének obou vstupů **u1** a **u2**.

Funkce **fmod** počítá zbytek po dělení  $u1/u2$  tak, že platí  $u1 = i * u2 + y$ , kde  $i$  je celé číslo, výstup **y** má stejné znaménko jako vstup **u1** a pro absolutní hodnotu výstupu **y** platí:  $|y| < |u2|$ .

Výpočet mocniny funkcí **pow** se řídí následujícími pravidly:

- Nepracuje se vstupními hodnotami **u1** a **u2** většími než  $2^{64}$ ,
- $u1^0 = 1$  pro libovolné **u1** (i  $u1 = 0$ ),
- $0^{u2}$  vrací chybu pro  $u2 < 0$ .

V případě, že vstup **u2** nesplňuje omezení nebo nastala chyba při výpočtu funkční hodnoty zvolené funkce (závisí na implementaci), je aktivován chybový výstup **E = on** a na výstup **y** je nastavena náhradní hodnota **y = yerr**.

### Vstupy

<b>u1</b>	První analogový vstup bloku	<b>double</b>
<b>u2</b>	Druhý analogový vstup bloku	<b>double</b>

### Výstupy

<b>y</b>	Výsledek vybrané funkce	<b>double</b>
----------	-------------------------	---------------

<b>E</b>	Příznak chyby	<b>bool</b>
	<b>off</b> ... bez chyby	
	<b>on</b> .... nastala chyba	

## Parametry

<b>ifn</b>	Typ funkce (viz tabulka výše)	<b>⊕1 long</b>
	1 ..... atan2	
	2 ..... fmod	
	3 ..... pow	
<b>yerr</b>	Náhradní hodnota pro případ chyby	<b>double</b>

## GAIN – Násobení konstantou

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Blok GAIN násobí analogový vstup  $u$  reálnou konstantou  $k$ . Výstup je pak

$$y = ku.$$

Vstup

$u$	Analogový vstupní signál	double
-----	--------------------------	--------

Výstup

$y$	Analogový výstupní signál	double
-----	---------------------------	--------


Parametr

$k$	Zesílení	$\odot 1.0$ double
-----	----------	--------------------

## GRADS – Gradientní optimalizace

Symbol bloku

Licence: [ADVANCED](#)



Popis funkce

Blok GRADS umožňuje provádět jednodimenzionální minimalizaci funkce  $f(\mathbf{x}, v)$  gradientní metodou, kde  $\mathbf{x} \in \langle \mathbf{x}_{\min}, \mathbf{x}_{\max} \rangle$  je optimalizační proměnná a  $y$  je libovolná vektorová proměnná. Předpokládá se, že pro daný výstup  $\mathbf{x}$  v kroku  $k$  je hodnota funkce  $f(\mathbf{x}, v)$  vyčíslena na vstupu  $\mathbf{f}$  v kroku  $(k + n)$ . To značí, že jednotlivé iterace gradientní metody jsou prováděny s periodou  $n * T_S$ , kde  $T_S$  je perioda spouštění bloku GRADS. Délka kroku gradientní metody je určována podle vztahu

$$\begin{aligned} grad &= (\mathbf{f}_i - \mathbf{f}_{i-1}) * (dx)_{i-1} \\ (dx)_i &= -\text{gamma} * grad, \end{aligned}$$

kde  $k$  značí číslo iterace. Je-li krok  $((dx)_i < \text{dmin})$  nebo  $((dx)_i > \text{dmax})$ , potom je příslušně omezen.

Vstupy

$\mathbf{f}$	Hodnota minimalizované funkce $f(\cdot)$ v bodě $\mathbf{x}$	double
$\mathbf{x}_0$	Startovní bod optimalizace	double
START	Spouštěcí signál (reaguje na náběžnou hranu)	bool
BRK	Signál pro předčasné přerušení	bool

Výstupy

$\mathbf{x}$	Aktuální hodnota optimalizované proměnné $\mathbf{x}$	double
$\mathbf{x}_{\text{opt}}$	Výsledná optimální hodnota proměnné $\mathbf{x}$	double
$f_{\text{opt}}$	Výsledná optimální hodnota funkce $f(\mathbf{x}, v)$	double
BSY	Indikátor probíhající optimalizace	bool
iter	Číslo aktuální iterace	long
E	Příznak chyby	bool
iE	Kód chyby	long
	1 ..... $\mathbf{x} \notin \langle \mathbf{x}_{\min}, \mathbf{x}_{\max} \rangle$	
	2 ..... $\mathbf{x} = \mathbf{x}_{\min}$ nebo $\mathbf{x} = \mathbf{x}_{\max}$	

## Parametry

<b>xmin</b>	Dolní mez přípustného intervalu optimální proměnné x	<b>double</b>
<b>xmax</b>	Horní mez přípustného intervalu optimální proměnné x	<b>double</b>
<b>gamma</b>	Koeficient gradientní metody určující velikost kroku	<b>double</b>
<b>d0</b>	Počáteční krok gradientní metody	<b>double</b>
<b>dmin</b>	Minimální krok gradientní metody	<b>double</b>
<b>dmax</b>	Maximální krok gradientní metody	<b>double</b>
<b>n</b>	Perioda jedné iterace (v periodách vzorkování bloku $T_S$ )	<b>long</b>
<b>itermax</b>	Maximální počet iterací před ukončením	<b>long</b>

## IADD – Celočíselné sčítání

Symbol bloku

Licence: STANDARD



### Popis funkce

Blok IADD seče dva vstupní celočíselné signály  $n = i1 + i2$ . V počítači je vždy rozsah celých čísel omezen podle typu proměnné. U tohoto bloku je typ proměnné určen parametrem **vtype**. Pokud se součet vejde do rozsahu proměnné, je výsledkem normální součet. V opačném případě výsledek závisí na hodnotě parametru SAT.

Pro SAT = off se přetečení rozsahu nekontroluje, tj. nastaví se výstup E = off a výstup n tak, jak počítá procesor. Například pro typ Short, který má rozsah -32768..+32767, dostaneme  $30000 + 2770 = -32766$ .

Pro SAT = on se při přetečení rozsahu nastaví výstup E = on a na výstup n je nejbližší zobrazitelná hodnota (takže pro stejný případ jako výše dostaneme  $30000 + 2770 = 32767$ ).

### Vstupy

i1	První celočíselný vstup bloku	$\downarrow -9,22E+18 \uparrow 9,22E+18$	long
i2	Druhý celočíselný vstup bloku	$\downarrow -9,22E+18 \uparrow 9,22E+18$	long

### Výstupy

n	Celočíselný součet vstupních signálů	long
E	Příznak chyby – přetečení rozsahu off .... bez chyby on .... nastala chyba	bool

### Parametry

vtype	Typ hodnoty, může nabývat hodnot:	$\odot 4$	long
2	Byte (rozsah 0 ... 255)		
3	Short (rozsah -32768 ... 32767)		
4	Long (rozsah -2147483648 ... 2147483647)		
5	Word (rozsah 0 ... 65536)		
6	DWord (rozsah 0 ... 4294967295)		
10	Large (rozsah -9223372036854775808...9223372036854775807)		

SAT	Kontrola přetečení	bool
	off ... přetečení se nekontroluje	
	on .... přetečení se kontroluje	

## ISUB – Celočíselné odčítání

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Blok ISUB sečte dva vstupní celočíselné signály  $n = i_1 - i_2$ . V počítači je vždy rozsah celých čísel omezen podle typu proměnné. U tohoto bloku je typ proměnné určen parametrem vtype. Pokud se rozdíl vejde do rozsahu proměnné, je výsledkem normální rozdíl. V opačném případě výsledek závisí na hodnotě parametru SAT.

Pro SAT = off se přetečení rozsahu nekontroluje, tj. nastaví se výstup E = off a výstup n tak jak počítá procesor (například pro typ Short, který má rozsah -32768 .. +32767 dostaneme  $30000 - -2770 = -32766$ ).

Pro SAT = on se při přetečení rozsahu nastaví výstup E = on a na výstup n je nejbližší zobrazitelná hodnota (takže pro stejný případ jako výše dostaneme  $30000 - -2770 = 32767$ ).

Vstupy

i1	První celočíselný vstup bloku	$\downarrow -9,22E+18 \uparrow 9,22E+18$	long
i2	Druhý celočíselný vstup bloku	$\downarrow -9,22E+18 \uparrow 9,22E+18$	long

Výstupy

n	Celočíselný rozdíl vstupních signálů	long
E	Příznak chyby – přetečení rozsahu off .... bez chyby on .... nastala chyba	bool

Parametry

vtype	Číselný typ	$\odot 4$	long
2	Byte (rozsah 0 ... 255)		
3	Short (rozsah -32768 ... 32767)		
4	Long (rozsah -2147483648 ... 2147483647)		
5	Word (rozsah 0 ... 65536)		
6	DWord (rozsah 0 ... 4294967295)		
10	Large (rozsah -9223372036854775808...9223372036854775807)		

SAT	Kontrola přetečení	bool
	off ... přetečení se nekontroluje	
	on .... přetečení se kontroluje	

## IMUL – Celočíselné násobení

Symbol bloku

Licence: STANDARD



### Popis funkce

Blok IMUL vynásobí dva vstupní celočíselné signály  $n = i1 * i2$ . V počítači je vždy rozsah celých čísel omezen podle typu proměnné. U tohoto bloku je typ proměnné určen parametrem **vtype**. Pokud se součin vejde do rozsahu proměnné, je výsledkem normální součin. V opačném případě výsledek závisí na hodnotě parametru SAT.

Pro SAT = off se přetečení rozsahu nekontroluje, tj. nastaví se výstup E = off a výstup n tak jak počítá procesor (například pro typ Short, který má rozsah -32768 .. +32767 dostaneme  $2000 * 20 = -25536$ ).

Pro SAT = on se při přetečení rozsahu nastaví výstup E = on a na výstup n je nejbližší zobrazitelná hodnota (takže pro stejný případ jako výše dostaneme  $2000 * 20 = 32767$ ).

### Vstupy

i1	První celočíselný vstup bloku	$\downarrow -9,22E+18 \uparrow 9,22E+18$	long
i2	Druhý celočíselný vstup bloku	$\downarrow -9,22E+18 \uparrow 9,22E+18$	long

### Výstupy

n	Celočíselný součin vstupních signálů	long
E	Příznak chyby – přetečení rozsahu off .... bez chyby on .... nastala chyba	bool

### Parametry

vtype	Číselný typ	$\odot 4$	long
2	Byte (rozsah 0 ... 255)		
3	Short (rozsah -32768 ... 32767)		
4	Long (rozsah -2147483648 ... 2147483647)		
5	Word (rozsah 0 ... 65536)		
6	DWord (rozsah 0 ... 4294967295)		
10	Large (rozsah -9223372036854775808...9223372036854775807)		

SAT	Kontrola přetečení	bool
	off ... přetečení se nekontroluje	
	on .... přetečení se kontroluje	

## IDIV – Celočíselné dělení

Symbol bloku

Licence: STANDARD



### Popis funkce

Blok IDIV dělí dva vstupní celočíselné signály  $n = i_1 \div i_2$ , kde  $\div$  označuje operátor celočíselného dělení. Pokud je obyčejný (neceločíselný, normální) podíl obou operandů celé číslo je tato hodnota i výsledkem celočíselného dělení. V opačném případě je výsledkem hodnota, která vznikne „odříznutím“ desetinné části normálního podílu k nejbližšímu celému číslu směrem blíže k nule. V případě, že  $i_2 = 0$ , nastaví se výstup E = on a na výstup n je dána náhradní hodnota n = nerr.

### Vstupy

i1	První celočíselný vstup bloku	$\downarrow -9,22E+18 \uparrow 9,22E+18$	long
i2	Druhý celočíselný vstup bloku	$\downarrow -9,22E+18 \uparrow 9,22E+18$	long

### Výstupy

n	Celočíselný podíl vstupních signálů	long
E	Příznak chyby – dělení nulou	bool

### Parametr

vtype	Typ hodnoty, může nabývat hodnot:	$\odot 1$	long
2	Byte (rozsah 0 ... 255)		
3	Short (rozsah -32768 ... 32767)		
4	Long (rozsah -2147483648 ... 2147483647)		
5	Word (rozsah 0 ... 65536)		
6	DWord (rozsah 0 ... 4294967295)		
10	Large (rozsah -9223372036854775808...9223372036854775807)		
nerr	Náhradní hodnota pro případ chyby	$\odot 1$	long

## IMOD – Zbytek po celočíselném dělení

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Blok IMOD dělí dva vstupní celočíselné signály  $n = i1 \% i2$ , kde  $\%$  označuje operátor zbytku celočíselného dělení (modulo). Pokud jsou obě čísla kladná a dělitel větší než jedna, je výsledek buď nula (pro soudělná čísla) nebo kladné číslo menší než dělitel. V případě, že je jedno z čísel záporné, má výsledek znaménko dělence, např.  $15\%10 = 5$ ,  $15\%(-10) = 5$ , ale  $(-15)\%10 = -5$ . V případě, že  $i2 = 0$ , nastaví se výstup  $E = \text{on}$  a na výstup  $n$  je dána náhradní hodnota  $n = \text{nerr}$ .

Vstupy

$i1$	První celočíselný vstup bloku	$\downarrow -9,22E+18 \uparrow 9,22E+18$	long
$i2$	Druhý celočíselný vstup bloku	$\downarrow -9,22E+18 \uparrow 9,22E+18$	long

Výstupy

$n$	Zbytek po celočíselném dělení	long
$E$	Příznak chyby – dělení nulou	bool

Parametr

<b>vtype</b>	Typ hodnoty, může nabývat hodnot:	$\odot 1$	long
	2 .... Byte (rozsah 0 ... 255)		
	3 .... Short (rozsah -32768 ... 32767)		
	4 .... Long (rozsah -2147483648 ... 2147483647)		
	5 .... Word (rozsah 0 ... 65536)		
	6 .... DWord (rozsah 0 ... 4294967295)		
	10 .... Large (rozsah -9223372036854775808...9223372036854775807)		
<b>nerr</b>	Náhradní hodnota pro případ chyby	$\odot 1$	long

## LIN – Lineární interpolace


Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Blok LIN počítá lineární interpolaci. Následující obrázek ilustruje výpočet výstupu  $y$  ze vstupu  $u$  a ze zadaných bodů  $[u_1, y_1]$  a  $[u_2, y_2]$ .



Vstup

$u$	Analogový vstupní signál	double
-----	--------------------------	--------

Výstup

$y$	Analogový výstupní signál	double
-----	---------------------------	--------

Parametry

$u_1$	Souřadnice prvního bodu v ose x	double
$y_1$	Souřadnice prvního bodu v ose y	double
$u_2$	Souřadnice druhého bodu v ose x	$\odot 1.0$ double
$y_2$	Souřadnice druhého bodu v ose y	$\odot 1.0$ double

## MUL – Násobení dvou signálů

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Blok MUL násobí dva vstupní analogové signály  $y = u1 \cdot u2$ .

Vstupy

u1	První analogový vstup bloku	double
u2	Druhý analogový vstup bloku	double

Výstup

y	Součin vstupních signálů	double
---	--------------------------	--------

## POL – Vyhodnocení polynomu

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Blok **POL** počítá hodnotu polynomiální funkce ve tvaru:

$$y = a_0 + a_1 u + a_2 u^2 + a_3 u^3 + a_4 u^4 + a_5 u^5 + a_6 u^6 + a_7 u^7 + a_8 u^8.$$

Pro zajištění numerické robustnosti je polynom interně vyhodnocen pomocí Hornerova schématu.

Vstup

<b>u</b>	Analogový vstupní signál	<b>double</b>
----------	--------------------------	---------------

Parametry

<b>ai</b>	Koeficient $i$ -té mocniny vstupu, $i = 0, 1, \dots, 8$	<b>double</b>
-----------	---	---------------

Výstup

<b>y</b>	Analogový výstupní signál	<b>double</b>
----------	---------------------------	---------------

## REC – Převrácená hodnota

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Blok REC počítá převrácenou hodnotu vstupního signálu u. Výstup je pak

$$y = \frac{1}{u}$$

Pokud je vstup u = 0, nastaví se chybový výstup E = on a na výstupu y je náhradní hodnota yerr.

Vstup

u	Analogový vstupní signál	double
---	--------------------------	--------

Výstupy

y	Analogový výstupní signál	double
E	Indikátor chyby – dělení nulou	bool

Parametr

yerr	Náhradní hodnota pro případ chyby	① 1.0 double
------	-----------------------------------	--------------

## REL – Relační operace dvou signálů

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Blok **REL** vyhodnocuje binární relaci  $u_1 \circ u_2$  z hodnot vstupů a podle výsledku relace „ $\circ$ “ je nastavována hodnota výstupu **Y** na hodnotu **on** (relace platí) nebo **off** (relace neplatí). Kód binární operace je uveden v parametru **irel** popsaném níže.

Vstupy

<b>u1</b>	První analogový vstup bloku	<b>double</b>
<b>u2</b>	Druhý analogový vstup bloku	<b>double</b>

Výstup

<b>Y</b>	Logický výstupní signál indikující platnost relace	<b>bool</b>
----------	--	-------------

Parametr

<b>irel</b>	Typ relace	<b>⊕1</b>	<b>long</b>
1	rovnost ( $==$ )		
2	nerovnost ( $!=$ )		
3	menší než ( $<$ )		
4	větší než ( $>$ )		
5	menší nebo rovno ( $<=$ )		
6	větší nebo rovno ( $>=$ )		

## RTOI – Konverze reálného čísla na celé číslo

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Blok RTOI převádí reálné číslo  $r$  na celé číslo  $i$  se znaménkem. Výsledná zaokrouhlená hodnota je určena vztahem:

$$i := \begin{cases} -2147483648 & \text{pro } r \leq -2147483648.0 \\ \text{round}(r) & \text{pro } -2147483648.0 < r \leq 2147483647.0, \\ 2147483647 & \text{pro } r > 2147483647.0 \end{cases}$$

kde  $\text{round}(r)$  je zaokrouhlení na nejbližší celé číslo. Čísla ve tvaru  $n + 0.5$  (n celé) zaokrouhuje k číslu s vyšší absolutní hodnotou, např.  $\text{round}(1.5) = 2$ ,  $\text{round}(-2.5) = -3$ . Poznamenejme, že čísla  $-2147483648$  a  $2147483647$  odpovídají po řadě nejmenšímu a největšímu číslu se znaménkem zobrazitelným ve formátu s 32 bity (v jazyku C zapsanými v šestnáctkové soustavě jako `0x7FFFFFFF` a `0x80000000`).

Vstup

<b>r</b>	Analogový vstupní signál	<b>double</b>
----------	--------------------------	---------------

Výstup

<b>i</b>	Zaokrouhlený a zkonzervovaný vstupní signál	<b>long</b>
----------	---	-------------

## SQR – Druhá mocnina

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Blok SQR počítá druhou mocninu analogového vstupu u. Výstup je pak

$$y = u^2.$$

Vstup

u	Analogový vstupní signál	double
---	--------------------------	--------

Výstup

y	Druhá mocnina vstupního signálu	double
---	---------------------------------	--------

## SQRT\_ – Druhá odmocnina

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Blok SQRT počítá druhou odmocninu analogového vstupu u. Výstup je pak

$$y = \sqrt{u}.$$

V případě  $u < 0$  je aktivován chybový výstup E = on a výstup y je nastaven na hodnotu parametru yerr.

Vstup

u	Analogový vstupní signál	double
---	--------------------------	--------

Výstupy

y	Odmocnina ze vstupní hodnoty	double
E	Příznak chyby	bool
	off ... bez chyby	
	on .... odmocňování záporného čísla	

Parametr

yerr	Náhradní hodnota při odmocňování záporného čísla	⊕1.0 double
------	--	-------------

## SUB – Odčítání dvou signálů

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Blok SUB počítá rozdíl dvou vstupních analogových signálů, výstup je dán vztahem

$$y = u_1 - u_2.$$

Pro sčítání a odečítání více signálů můžete použít blok ADDOCT.

Vstupy

u1	Analogový vstupní signál	double
u2	Analogový vstupní signál	double

Výstup

y	Rozdíl mezi vstupními signály	double
---	-------------------------------	--------



## Kapitola 5

# ANALOG – Zpracování analogových signálů

### Obsah

---

<b>ABSROT – Zpracování dat z absolutního snímače polohy . . . . .</b>	<b>101</b>
<b>ASW – Přepínač s automatickou volbou vstupu . . . . .</b>	<b>103</b>
<b>AVG – Filtr: vlečný průměr . . . . .</b>	<b>105</b>
<b>AVS – Rozběhová jednotka . . . . .</b>	<b>106</b>
<b>BPF – Filtr: pásmová propust . . . . .</b>	<b>107</b>
<b>CMP – Komparátor s hysterezí . . . . .</b>	<b>108</b>
<b>CNDR – Kompenzátor složité nonlinearity . . . . .</b>	<b>109</b>
<b>DEL – Dopravní zpoždění s inicializací . . . . .</b>	<b>111</b>
<b>DELM – Dopravní zpoždění . . . . .</b>	<b>112</b>
<b>DER – Derivace, filtrace a predikce z posledních n+1 vzorků . . . . .</b>	<b>113</b>
<b>EVAR – Vlečná střední hodnota a směrodatná odchylka . . . . .</b>	<b>114</b>
<b>INTE – Řízený integrátor . . . . .</b>	<b>115</b>
<b>KDER – Derivace a filtrace vstupního signálu . . . . .</b>	<b>117</b>
<b>LPF – Filtr: dolní propust . . . . .</b>	<b>119</b>
<b>MINMAX – Vlečné minimum a maximum . . . . .</b>	<b>120</b>
<b>NSCL – Kompenzátor jednoduché nonlinearity . . . . .</b>	<b>121</b>
<b>RDFT – Vlečná diskrétní Fourierova transformace . . . . .</b>	<b>122</b>
<b>RLIM – Omezovač strmosti . . . . .</b>	<b>124</b>
<b>S10F2 – Výběr jednoho ze dvou analogových vstupů . . . . .</b>	<b>125</b>
<b>SAI – Zabezpečený analogový vstup . . . . .</b>	<b>128</b>
<b>SEL – Selektor analogového signálu . . . . .</b>	<b>131</b>
<b>SELQUAD, SELOCT, SELHEXD – Selektory analogového signálu . . . . .</b>	<b>133</b>
<b>SHFTOCT – Posuvný registr pro průběžné ukládání hodnot . . . . .</b>	<b>135</b>
<b>SHLD – Vzorkovač (sample and hold) . . . . .</b>	<b>137</b>


SINT – Jednoduchý integrátor . . . . .	138
SPIKE – Filtr pro potlačení poruch ve tvaru úzkých pulzů . . . . .	139
SSW – Jednoduchý přepínač . . . . .	141
SWR – Přepínač s rampovou funkcí . . . . .	142
VDEL – Dopravní zpoždění s proměnnou délkou . . . . .	143
ZV4IS – Tvarovač vstupního signálu pro potlačení vibrací . . . . .	144

---

## ABSR0T – Zpracování dat z absolutního snímače polohy

Symbol bloku

Licence: [ADVANCED](#)



### Popis funkce

Blok ABSROT se typicky používá v případech, kdy máme na nějaké hřídeli absolutní čidlo úhlu natočení v rozsahu např.  $5^\circ$  až  $355^\circ$  (popř.  $-175^\circ$  až  $+175^\circ$ ), ale potřebujeme řídit pohyb o několik otáček. Blok předpokládá spojitý signál, takže při přechodu z například  $355^\circ$  na  $5^\circ$  předpokládá, že nastala další otáčka a úhel je ve skutečnosti  $365^\circ$ .

Protože v případě dlouhodobého otáčení jedním směrem by došlo k ztrátě přesnosti, je možné vstupem R1 nastavit výstup y zpět do základního intervalu. Pokud je nastaven příznak RESR = on, dojde i k vynulování čítače otáček irev. V každém případě je však potřeba zároveň resetovat všechny související signály (např. signál sp připojeného regulátoru).

Výstup MPI (mid-point indicator) detekuje střední polohu čidla, což může být vhodný okamžik k resetování bloku. Výstup OLI (off-limits indicator) informuje o tom, že čidlo natočení je v tzv. mrtvém úhlu, kdy neposkytuje platná data.

### Vstupy

u	Signál z absolutního snímače polohy	double
R1	Reset bloku (nastavení výstupu do základního intervalu)	bool

### Výstupy

y	Vypočtená poloha	double
irev	Počet dokončených otáček (překročení hranic intervalu)	long
MPI	Indikátor středové polohy	bool
OLI	Indikátor polohy mimo rozsah senzoru	bool

### Parametry


lolim	Dolní mez pro údaj z čidla	⊖3.141592654	double
hilim	Horní mez pro údaj z čidla	⊕3.141592654	double
tol	Rozsah pro indikaci středové pozice	⊕0.5	double
hys	Hystereze pro indikaci středové pozice		double

**RESR** Příznak pro resetování počítadla otáček **bool**  
    **off** ... resetovat pouze vypočtenou polohu y  
    **on** .... vynulovat i počítadlo otáček **irev**

## ASW – Přepínač s automatickou volbou vstupu

Symbol bloku

Licence: [ADVANCED](#)



### Popis funkce

Blok **ASW** ukládá na výstup **y** hodnotu jednoho ze vstupů vstup **u<sub>1</sub>**, ..., **u<sub>4</sub>** nebo jeden z parametrů **p<sub>1</sub>**, ..., **p<sub>4</sub>**. Pokud je na vstupu **iSW** jedna z hodnot {1, 2, 3, 4}, je na výstupu **y** hodnota příslušného vstupu. Pokud je na vstupu **iSW** jedna z hodnot {-1, -2, -3, -4}, je na výstupu **y** hodnota příslušného parametru (tj. pro **iSW** = -1 je na výstupu **y** hodnota **p<sub>1</sub>**, pro **iSW** = 3 je na výstupu **y** hodnota **u<sub>3</sub>** atd.). Pokud je na vstupu **iSW** jiná hodnota (tj. **iSW** = 0 nebo **iSW** < -4 nebo **iSW** > 4), je na výstupu **y** hodnota toho ze vstupů **u<sub>1</sub>**, ..., **u<sub>4</sub>** nebo parametrů **p<sub>1</sub>**, ..., **p<sub>4</sub>**, který se naposledy změnil. Pokud se změní více hodnot najednou, pak se použije hodnota podle následujícího pořadí **p<sub>4</sub>, p<sub>3</sub>, p<sub>2</sub>, p<sub>1</sub>, u<sub>4</sub>, u<sub>3</sub>, u<sub>2</sub>, u<sub>1</sub>**. Hodnota se považuje za změněnou, pokud se změnila o více než udává parametr **delta** od minulé detekce změny na příslušném vstupu resp. parametru (tj. změny se uvažují integrálně nikoliv diferenciálně od minulého vzorku). Ve všech režimech je na výstupu **oSW** číslo vstupu (resp. číslo parametru, pokud je hodnota záporná), který se použil pro generování výstupu **y**.

Blok **ASW** má dále tu speciální vlastnost, že nová hodnota **y** se kopíruje na parametry **p<sub>1</sub>**, ..., **p<sub>4</sub>** (stejná vlastnost je i u bloků **PARR**, **PARI**, **PARB**). To má za následek, že všechny externí nástroje jako hodnotu všech těchto vstupů přečtou stejnou hodnotu **y**. To se hodí zejména v nadřízených systémech, které používají metodu nastav a sleduj (např. "potenciometr" v Iconics Genesis). Tato vlastnost není implementována ve verzi bloku **ASW** pro Simulink, protože tam není možnost používat externí programy pro čtení vstupu bloku.

**POZOR!** Pokud je blok zařazen ve schématu v nějaké smyčce, může se stát, že jeden ze vstupů **u<sub>1</sub>**, ..., **u<sub>4</sub>** je o krok zpožděn, čímž se zdánlivě ignoruje priorita (výstup **oSW** pak zcela nepochopitelně signalizuje, že poslední změna nastala na tomto o krok zpožděném vstupu). Dalším důsledkem tohoto stavu je, že externí nástroje na zpožděném vstupu nezobrazují hodnotu **y**. Takovému chování lze zabránit vhodným použitím bloků **LPBRK** (např. za oba výstupy).

### Vstupy

<b>u<sub>1..u<sub>4</sub></sub></b>	Analogové vstupní signály, ze kterých se vybírá ten aktivní	<b>double</b>
<b>iSW</b>	Volba aktivního signálu nebo parametru	<b>long</b>

## Výstupy

y	Zvolený signál nebo parametr	double
oSW	Identifikátor použitého vstupu nebo parametru	long

## Parametry

delta	Práh pro detekci změny	0.000001	double
p1..p4	Parametry, ze kterých se vybírá ten aktivní		double

## AVG – Filtr: vlečný průměr

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Blok **AVG** počítá vlečný průměr z posledních **n** vzorků,  $n < N$  ( $N$  závisí na implementaci), podle vztahu

$$y_k = \frac{1}{n}(u_k + u_{k-1} + \dots + u_{k-n+1}).$$

Není-li ještě k dispozici všech **n** vzorků (po startu algoritmu), je výstup **y** nastaven na hodnotu průměru ze všech dostupných vzorků.

Vstup

<b>u</b>	Vstupní signál filtru	<b>double</b>
----------	-----------------------	---------------

Výstup

<b>y</b>	Filtrovaný výstupní signál	<b>double</b>
----------	----------------------------	---------------

Parametr

<b>n</b>	Počet vzorků, ze kterých se provádí výpočet vlečného průměru	<b>long</b>
	$\downarrow 1 \uparrow 10000000 \odot 10$	
<b>nmax</b>	Maximální hodnota parametru <b>n</b> (na tuto velikost se alokuje paměť)	<b>long</b>
	$\downarrow 1 \uparrow 10000000 \odot 10$	

## AVS – Rozběhová jednotka

Symbol bloku

Licence: ADVANCED



### Popis funkce

Blok AVS generuje časově optimální trajektorii pohybu z klidové polohy 0 do klidové polohy **sm** při omezení **am** na maximální zrychlení, **dm** na maximální zpomalení a **vm** na maximální rychlosť. Při náběžné hraně vstupu **SET** (**off**→**on**) se provede inicializace (výpočet trajektorie) pro aktuální vstupy **am**, **dm**, **vm** a **sm**. Před první inicializací a po dobu inicializace má výstup **RDY** hodnotu **off**, potom **on**. Při náběžné hraně vstupu **START** (**off**→**on**) se spustí generování trajektorie pohybu na výstupech **a**, **v**, **s**, **tt**, přičemž tyto výstupy mají po řadě význam zrychlení, rychlosti, polohy a času. Po dobu generování trajektorie má výstup **BSY** hodnotu **on**, jinak **off**.

### Vstupy

<b>START</b>	Spouštěcí signál (náběžná hrana <b>off</b> → <b>on</b> ), start generování bool trajektorie	
<b>SET</b>	Inicializace/výpočet trajektorie podle aktuálních vstupů	bool
<b>am</b>	Maximální povolené zrychlení [m/s <sup>2</sup> ]	double
<b>dm</b>	Maximální povolené zpomalení [m/s <sup>2</sup> ]	double
<b>vm</b>	Maximální povolená rychlosť [m/s]	double
<b>sm</b>	Žádaná konečná poloha [m] (počáteční poloha je 0)	double

### Výstupy

<b>a</b>	Zrychlení [m/s <sup>2</sup> ]	double
<b>v</b>	Rychlosť [m/s]	double
<b>s</b>	Poloha [m]	double
<b>tt</b>	Čas [s]	double
<b>RDY</b>	Příznak připravenosti (určuje, zda může být spuštěno generování trajektorie)	bool
<b>BSY</b>	Příznak probíhající operace (určuje, zda v daném okamžiku je či není generována trajektorie)	bool

## BPF – Filtr: pásmová propust'

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Blok BPF realizuje přenos filtru druhého řádu ve tvaru

$$F_s = \frac{2\xi as}{a^2 s^2 + 2\xi as + 1},$$

kde  $a$  a  $\xi$  jsou po řadě parametry bloku **f<sub>m</sub>** a **x<sub>i</sub>**. Parametr **f<sub>m</sub>** určuje střed frekvenčního pásma propustnosti a **x<sub>i</sub>** je součinitel relativního tlumení.

Je-li **ISSF** = **on**, potom je stav filtru nastaven do ustáleného stavu okamžitě po spuštění podle první hodnoty vstupu **u**.

Vstup

<b>u</b>	Vstupní signál filtru	<b>double</b>
----------	-----------------------	---------------

Výstup

<b>y</b>	Filtrovaný výstupní signál	<b>double</b>
----------	----------------------------	---------------

Parametry

<b>f<sub>m</sub></b>	Střed pásmo propustnosti [Hz]	<b>1.0</b>	<b>double</b>
<b>x<sub>i</sub></b>	Součinitel relativního tlumení (doporučená hodnota 0.5 až 1)	<b>0.707</b>	<b>double</b>
<b>ISSF</b>	Ustálený stav při spuštění <b>off</b> ... nulový počáteční stav <b>on</b> .... ustálený počáteční stav		<b>bool</b>

## CMP – Komparátor s hysterezí

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Blok CMP provádí komparaci vstupu  $u_1$  a  $u_2$  s hysterezí  $h$  podle následujících vztahů

$$\begin{aligned} Y_{-1} &= 0, \\ Y_k &= \text{hyst}(e_k), \quad k = 0, 1, 2, \dots \end{aligned}$$

kde

$$e_k = u1_k - u2_k$$

a

$$\text{hyst}(e_k) = \begin{cases} 0 & \text{pro } e_k \leq -h \\ Y_{k-1} & \text{pro } e_k \in (-h, h) \\ 1 & \text{pro } e_k \geq h \quad (e_k > h \text{ pro } h = 0) \end{cases}$$

Indexované proměnné odpovídají hodnotám dané veličiny v cyklu, který udává index  $k$ , tzn.  $Y_{k-1}$  značí hodnotu výstupu v minulém kroku/cyklu. Hodnota  $Y_{-1}$  je použita pouze jednou při inicializaci bloku ( $k = 0$ ), pokud je rozdíl vstupních signálů nepřekročí mez hystereze.

### Vstupy

$u_1$	První analogový vstup bloku	double
$u_2$	Druhý analogový vstup bloku	double

### Výstup

$y$	Logický výstupní signál	bool
-----	-------------------------	------

### Parametr

$hys$	Hystereze	$\odot 0.5$ double
-------	-----------	--------------------

## CNDR – Kompenzátor složité nonlinearity


Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Blok CNDR je určen pro kompenzaci složitých nonlinearit pomocí po částech lineární transformace zobrazené na níže uvedeném obrázku.



V této souvislosti je důležité upozornit, že v případech  $u < u_0$  a  $u > u_{n-1}$  je výstup definován v závislosti na parametru SATF.

Vstup

$u$	Analogový vstupní signál	<b>double</b>
-----	--------------------------	---------------

Výstupy

$y$	Analogový výstupní signál	<b>double</b>
$is$	Sektor nonlinearity odpovídající vstupu $u$	<b>long</b>

Parametry


$n$	Počet uzlových bodů ( $u, y$ )	<b>⊕2 long</b>
-----	--------------------------------	----------------

SATF	Saturace v koncových uzlech off ... signál není omezen on .... saturační meze jsou aktivní	⊕on	bool
up	Vektor rostoucích $u$ souřadnic uzlů	⊖[-1 1]	double
yp	Vektor $y$ souřadnic uzlů	⊖[-1 1]	double

## DEL – Dopravní zpoždění s inicializací

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Blok DEL realizuje zpoždění vstupního signálu  $u$  o  $n$  vzorků, tj.

$$y_k = u_{k-n}.$$

Jestliže po spuštění nebo restartu ( $R1: off \rightarrow on \rightarrow off$ ) dosud není zapamatovaných  $n$  minulých vzorků ( $RDY = off$ ), potom

$$y_k = y_0,$$

kde  $y_0$  je inicializační vstup bloku.

Vstupy

$u$	Analogový vstupní signál	<code>double</code>
$R1$	Reset bloku	<code>bool</code>
$y_0$	Počáteční hodnota výstupu	<code>double</code>

Výstupy

$y$	Zpožděný vstupní signál	<code>double</code>
$RDY$	Příznak připravenosti signalizující, že paměťový buffer je již naplněn vstupními vzorky	<code>bool</code>

Parametr

$n$	Zpoždění (počet vzorků) – příslušné časové zpoždění je $n \cdot T_S$ , kde $T_S$ je perioda spuštění bloku	<code>long</code>
$n_{max}$	Maximální velikost parametru $n$ (na tolik hodnot se alokuje paměť)	<code>long</code>

## DELM – Dopravní zpoždění

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Blok DELM realizuje časové zpoždění vstupního signálu **u** o čas, který vznikne zaokrouhlením parametru **del** na nejbližší celočíselný násobek periody  $T_S$  spouštění bloku. Po spuštění bloku do času **del** je výstup **y** = 0.

Vstup

<b>u</b>	Analogový vstupní signál	<b>double</b>
----------	--------------------------	---------------

Výstup

<b>y</b>	Zpožděný vstupní signál	<b>double</b>
----------	-------------------------	---------------


Parametr

<b>del</b>	Časové zpoždění [s]	<b>double</b>
<b>nmax</b>	Délka vyrovnávací paměti pro dopravní zpoždění <b>del</b> (na kolik hodnot se alokuje paměť)	<b>long</b>
		$\downarrow 1 \uparrow 10000000$
		$\odot 10$

## DER – Derivace, filtrace a predikce z posledních $n+1$ vzorků

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Blok **DER** prokládá posledních  $n + 1$  vzorků ( $n \leq N - 1$ ,  $N$  závisí na implementaci) vstupního signálu  $u$  přímkou  $y = at + b$  metodou nejmenších čtverců. Počátek časové osy je v každém kroku umístěn do aktuálního okamžiku vzorkování vstupu  $u$ . Ze získaných parametrů přímky  $a$  a  $b$  se počítají v případě **RUN** = **on** výstupy  $y$  a  $z$  podle vztahů:

$$\begin{aligned}
 \text{Derivace: } y &= a \\
 \text{Filtrace: } z &= b, \text{ pro } t_p = 0 \\
 \text{Predikce: } z &= at_p + b, \text{ pro } t_p > 0 \\
 \text{Postdikce: } z &= at_p + b, \text{ pro } t_p < 0
 \end{aligned}$$

Je-li **RUN** = **off** nebo blok nemá k dispozici posledních  $n + 1$  vzorků vstupního signálu (**RDY** = **off**), potom  $y = 0$ ,  $z = u$ .

Vstupy

<b>u</b>	Analogový vstupní signál	<b>double</b>
<b>RUN</b>	Povolení běhu algoritmu <b>off</b> ... sledování ( <b>z=u</b> ) <b>on</b> .... filtrace ( $y$ – odhad derivace, $z$ – odhad $u$ v čase $t_p$ )	<b>bool</b>
<b>tp</b>	Časový okamžik pro predikci/filtraci ( $tp = 0$ je v aktuálním okamžiku vzorkování)	<b>double</b>

Výstupy

<b>y</b>	Odhad derivace vstupního signálu $u$	<b>double</b>
<b>z</b>	Predikovaný/filtrovaný vstupní signál	<b>double</b>
<b>RDY</b>	Příznak připravenosti (blok má k dispozici $n + 1$ vzorků)	<b>bool</b>

Parametr

<b>n</b>	Počet vzorků pro lineární interpolaci (je použito $n + 1$ vzorků); $1 \leq n \leq n_{max}$	<b>long</b> $\downarrow 1 \uparrow 10000000 \odot 10$
<b>nmax</b>	Maximální hodnota parametru <b>n</b> (na tolik hodnot se alokuje paměť)	<b>long</b> $\downarrow 1 \uparrow 10000000 \odot 10$

## EVAR – Vlečná střední hodnota a směrodatná odchylka

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Blok EVAR počítá střední hodnotu **mu** ( $\mu$ ) a směrodatnou odchylku **si** ( $\sigma$ ) z posledních **n** vzorků vstupního signálu **u** podle vztahů

$$\begin{aligned}\mu_k &= \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} u_{k-i} \\ \sigma_k &= \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} u_{k-i}^2 - \mu_k^2}\end{aligned}$$

kde  $k$  značí aktuální okamžik vzorkování.

Vstup

<b>u</b>	Analogový vstupní signál	<b>double</b>
----------	--------------------------	---------------

Výstupy

<b>mu</b>	Střední hodnota vstupního signálu	<b>double</b>
<b>si</b>	Směrodatná odchylka vstupního signálu	<b>double</b>

Parametr

<b>n</b>	Počet vzorků pro výpočet statistických ukazatelů	<b>long</b>
	$\downarrow 2 \uparrow 10000000 \odot 100$	
<b>nmax</b>	Maximální velikost parametru <b>n</b> (na kolik hodnot se alokuje paměť)	<b>long</b>
	$\downarrow 1 \uparrow 10000000 \odot 10$	

## INTE – Řízený integrátor

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Blok INTE realizuje řízený integrátor s proměnnou integrační časovou konstantou **ti** a indikací dvou úrovní výstupu **ymin** a **ymax**. Je-li **RUN** = **on** a **R1** = **off**, potom

$$y(t) = \frac{1}{T_i} \int_0^t u(\tau) d\tau + C,$$

kde hodnota  $C = y_0$ . Je-li **RUN** = **off** a **R1** = **off**, je výstup **y** zmrazen na jeho poslední hodnotu před sestupnou hranou vstupu **RUN**. Je-li **R1** = **on**, potom je výstup **y** resetován na počáteční hodnotu  $y_0$ . Integrace se provádí lichoběžníkovou metodou podle vztahu

$$y_k = y_{k-1} + \frac{T_S}{2T_i} (u_k + u_{k-1}),$$

kde  $T_S$  je perioda spouštění bloku.

Pro integraci je také možno použít blok **SINT**, jehož jednodušší struktura a funkčnost může být pro základní úlohy dostačující.

### Vstupy

<b>u</b>	Analogový vstupní signál	<b>double</b>
<b>RUN</b>	Povolení běhu algoritmu <b>off</b> ... integrace je pozastavena... integrace probíhá	<b>bool</b>
<b>R1</b>	Reset bloku, inicializace výstupu integrátoru na hodnotu $y_0$	<b>bool</b>
<b>y0</b>	Počáteční hodnota výstupu	<b>double</b>
<b>ti</b>	Integrační časová konstanta	<b>double</b>

### Výstupy

<b>y</b>	Výstup integrátoru	<b>double</b>
<b>Q</b>	Příznak probíhající integrace	<b>bool</b>
<b>LY</b>	Příznak dosažení spodní úrovně ( $y < y_{min}$ )	<b>bool</b>
<b>HY</b>	Příznak dosažení horní úrovně ( $y > y_{max}$ )	<b>bool</b>


### Parametry

<code>ymin</code>	Nastavení dolní úrovně	<code>④-1.0 double</code>
<code>ymax</code>	Nastavení horní úrovně	<code>④1.0 double</code>

## KDER – Derivace a filtrace vstupního signálu

Symbol bloku

Licence: [ADVANCED](#)



### Popis funkce

Blok KDER je speciálně navržený Kalmanův filtr řádu **norder** tak, aby poskytoval odhady časových derivací řádu 0 až **norder** – 1 lokálně polynomiálních signálů, jejichž měření je zatíženo šumem. Blok je možné využít pro odhad derivací téměř libovolného vstupního signálu  $u = u_0(t) + v(t)$  za předpokladu, že užitečný signál  $u_0(t)$  a šum  $v(t)$  mají odlišné frekvenční spektrum.

Blok se nastavuje pouze pomocí dvou parametrů **pbeta** a **norder**. Parametr **pbeta** je závislý na vzorkovací periodě  $T_S$ , frekvenčních vlastnostech vstupního signálu  $u$  a rovněž frekvenčních vlastnostech a úrovni obsaženého šumu. Platí pro něj přibližný vztah  $pbeta \approx T_S \omega_0$ . Pro správnou funkci bloku KDER by se frekvenční spektrum vstupního signálu  $u$  mělo nacházet hluboko pod zlomovou frekvencí filtru  $\omega_0$ . Naopak frekvenční spektrum šumů by mělo být co možná nejdále od frekvence  $\omega_0$ . Pro vyšší potlačení šumů je nutné volit nižší zlomovou frekvenci  $\omega_0$  a tím i parametr **pbeta**.

Druhý parametr **norder** je nutné volit převážně s ohledem na řád odhadovaných derivací. Ve většině případů by mělo stačit použít standardní hodnotu pro 3. řád. Vyšší hodnoty řádu derivačního filtru poskytují o něco lepší odhad derivací nepolynomiálních vstupních signálů za cenu delší doby vysledování (naladění) a vyšších výpočetních nároků.

### Vstup

<b>u</b>	Vstupní signál filtru	<b>double</b>
----------	-----------------------	---------------

### Výstupy

<b>y</b>	Filtrovaný vstupní signál	<b>double</b>
<b>dy</b>	Odhad 1. derivace vstupního signálu	<b>double</b>
<b>d2y</b>	Odhad 2. derivace vstupního signálu	<b>double</b>
<b>d3y</b>	Odhad 3. derivace vstupního signálu	<b>double</b>
<b>d4y</b>	Odhad 4. derivace vstupního signálu	<b>double</b>
<b>d5y</b>	Odhad 5. derivace vstupního signálu	<b>double</b>

### Parametry

<b>norder</b>	Řád derivačního filtru	$\downarrow 2 \uparrow 10 \odot 3$	<b>long</b>
<b>pbeta</b>	Šířka pásma derivačního filtru	$\downarrow 0.0 \odot 0.1$	<b>double</b>

## LPF – Filtr: dolní propust'

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Blok LPF realizuje přenos filtru druhého řádu ve tvaru

$$F_s = \frac{1}{a^2 s^2 + 2\xi a s + 1},$$

kde

$$a = \frac{\sqrt{\sqrt{2}\sqrt{2\xi^4 - 2\xi^2 + 1} - 2\xi^2 + 1}}{2\pi f_b}$$

a **fb** a  $\xi = \text{xi}$  jsou parametry bloku. Frekvence **fb** [Hz] určuje šířku pásma filtru a parametr **xi** součinitel relativního tlumení filtru. Doporučená hodnota pro Butterworthův filtr je **xi** = 0,71 a pro Besselův filtr **xi** = 0,87.

Je-li **ISSF** = **on**, potom je stav filtru nastaven do ustáleného stavu okamžitě po spuštění podle první hodnoty vstupu **u**.

### Vstup

<b>u</b>	Vstupní signál filtru	<b>double</b>
----------	-----------------------	---------------

### Výstup

<b>y</b>	Filtrovaný výstupní signál	<b>double</b>
----------	----------------------------	---------------


### Parametry

<b>fb</b>	Šířka pásma [Hz] (filtr propouští frekvence v intervalu $\langle 0, \text{fb} \rangle$ – útlum na frekvenci <b>fb</b> je 3 dB, na $10 \cdot \text{fb}$ přibližně 40 dB); pro správnou funkci filtru musí platit $f_b < \frac{1}{10T_S}$ , kde $T_S$ je perioda spouštění bloku	<b>double</b>
	$\odot 1.0$	
<b>xi</b>	Součinitel relativního tlumení (doporučená hodnota 0,5 až 1)	<b>double</b>
	$\odot 0.707$	
<b>ISSF</b>	Ustálený stav při spuštění <b>off</b> ... nulový počáteční stav <b>on</b> .... ustálený počáteční stav	<b>bool</b>

## MINMAX – Vlečné minimum a maximum

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Blok MINMAX vyhodnocuje minimum a maximum z posledních  $n$  vzorků vstupního signálu  $u$ . Pokud není k dispozici  $n$  vzorků, je nastaveno RDY = off a minimum a maximum se hledá mezi dostupnými vzorky.

Vstupy

$u$	Analogový vstupní signál	double
$R1$	Reset bloku	bool

Výstupy

$y_{\min}$	Nalezená minimální hodnota vstupního signálu	double
$y_{\max}$	Nalezená maximální hodnota vstupního signálu	double
RDY	Příznak připravenosti (buffer je naplněn)	bool

Parametr

$n$	Počet prvků pro výpočet minima a maxima (délka bufferu)	long
	$\downarrow 1 \uparrow 10000000 \odot 100$	

## NSCL – Kompenzátor jednoduché nelinearity

Symbol bloku

Licence: STANDARD




Popis funkce

Blok NSCL kompenzuje v praxi často se vyskytující nelinearity (např. nelinearity servoventilu) pomocí vztahu

$$y = \text{gain} \frac{u}{ze + (1 - ze)u},$$

kde **gain** a **ze** jsou parametry bloku. Volbou **ze** v intervalu  $(0, 1)$  obdržíme konkávní transformaci, zatímco je-li  $ze > 1$ , dostaneme transformaci konvexní.



Vstup

<b>u</b>	Analogový vstupní signál	<b>double</b>
----------	--------------------------	---------------

Výstup

<b>y</b>	Analogový výstupní signál	<b>double</b>
----------	---------------------------	---------------


Parametry

<b>gain</b>	Zesílení	<b>double</b>
<b>ze</b>	Tvarovací parametr	<b>double</b>

## RDFT – Vlečná diskrétní Fourierova transformace

Symbol bloku

Licence: **ADVANCED**



### Popis funkce

Blok RDFT počítá diskrétní Fourierovu transformaci vstupního signálu pro základní frekvenci **freq** (a případně několik dalších) z posledních **m** vzorků vstupního signálu **u**, kde  $m = \text{nper}/\text{freq}/T_S$ , tj. z časového okna o délce odpovídající **nper** periodám základní frekvence.

Pokud je **nharm** > 0, je počet vyčíslovaných vyšších harmonických frekvencí dán právě tímto parametrem. Pokud je **nharm** = 0, další vyčíslované frekvence určuje vektorový parametr **freq2**.

Pro každou frekvenci se vyčísluje amplituda (výstup **vAmp**), fáze (výstup **vPhi**), reálná/kosinová složka (výstup **vRe**) a imaginární/sinová složka (výstup **vIm**). Výstupy bloku jsou vektorové, takže obsahují příslušné hodnoty pro všechny analyzované frekvence. Hodnoty pro jednotlivé frekvence se získají pomocí bloků **VTOR**.

### Vstupy

<b>u</b>	Analogový vstupní signál	<b>double</b>
<b>HLD</b>	Pozastavení funkce bloku	<b>bool</b>

### Výstupy

<b>amp</b>	Amplituda základní frekvence (určená parametrem <b>freq</b> )	<b>double</b>
<b>thd</b>	Celkové harmonické zkreslení, podíl základní a vyšších harmonických (jen pokud <b>nharm</b> ≥ 1)	<b>double</b>
<b>vAmp</b>	Vektor amplitud pro zadané frekvence	<b>reference</b>
<b>vPhi</b>	Vektor fázových posunů pro zadané frekvence	<b>reference</b>
<b>vRe</b>	Vektor reálných částí pro zadané frekvence	<b>reference</b>
<b>vIm</b>	Vektor imaginárních částí pro zadané frekvence	<b>reference</b>
<b>E</b>	Příznak chyby	<b>bool</b>
<b>iE</b>	Kód chyby i ..... obecná chyba systému REX	<b>error</b>

## Parametry

<b>freq</b>	Základní frekvence	$\downarrow 0.000000001 \uparrow 1000000000.0 \odot 1.0$	<b>double</b>
<b>nper</b>	Počet period signálu na kterých provádět výpočet	$\downarrow 1 \uparrow 10000 \odot 10$	<b>long</b>
<b>nharm</b>	Počet monitorovaných harmonických frekvencí	$\downarrow 0 \uparrow 16 \odot 3$	<b>long</b>
<b>ifrunit</b>	Jednotky pro frekvenci	$\downarrow 1 \uparrow 2 \odot 1$	<b>long</b>
	1 ..... Hz		
	2 ..... rad/s		
<b>iphunit</b>	Jednotky pro fázový posun	$\downarrow 0 \uparrow 2 \odot 1$	<b>long</b>
	1 ..... stupně		
	2 ..... radiány		
<b>freq2</b>	Vektor uživatelem definovaných frekvencí	$\odot [2.0 \ 3.0 \ 4.0]$	<b>double</b>

## RLIM – Omezovač strmosti

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Blok **RLIM** kopíruje vstup **u** na výstup **y**, avšak maximální dovolená rychlosť změny signálu je omezena. Omezení jsou definována časovými konstantami **tp** a **tn** podle následujúcich vztahu:

$$\begin{aligned} \text{maximální nárůst za sekundu: } & 1/\text{tp} \\ \text{maximální pokles za sekundu: } & -1/\text{tn} \end{aligned}$$

Vstup

<b>u</b>	Vstupní signál filtru	<b>double</b>
----------	-----------------------	---------------

Výstup

<b>y</b>	Filtrovaný výstupní signál	<b>double</b>
----------	----------------------------	---------------


Parametry

<b>tp</b>	Časová konstanta určující maximální růst	<b>②.0 double</b>
<b>tn</b>	Časová konstanta určující maximální pokles (pozor, <b>tn &gt; 0</b> )	<b>②.0 double</b>

## S10F2 – Výběr jednoho ze dvou analogových vstupů

Symbol bloku

Licence: **ADVANCED**



Popis funkce

Blok **S10F2** určuje odděleně platnost signálů **u1** a **u2** stejným způsobem jako blok **SAI**. Je-li signál **u1** (nebo **u2**) neplatný, potom má výstup **E1** (nebo **E2**) hodnotu **on** a kód chyby je na výstupu **iE1** (nebo **iE2**). Dále se v bloku **S10F2** vyhodnocuje odchylka vstupu **u1** a **u2** a nastavuje vnitřní příznak **D**, který má hodnotu **on** tehdy, jestliže posledních několika odchylek  $|u_1 - u_2|$  splňuje nerovnost

$$|u_1 - u_2| > pdev \frac{vmax - vmin}{100},$$

kde **vmin** a **vmax** jsou po řadě dolní a hornímez vstupů **u1** a **u2** a **pdev** je dovolená procentuální odchylka signálů **u1** a **u2** z celkového rozsahu. Na základě zjištěné platnosti vstupů (příznaky **E1** a **E2**) a příznaku odchýlení **D** se určuje zabezpečený výstup **y** následujícím způsobem:

(i) **Je-li** **E1 = off** a **E2 = off** a **D = off** , pak výstup **y** je podle parametru **mode** dán vztahem:

$$y = \begin{cases} \frac{u_1+u_2}{2}, & \text{pro mode} = 1, \\ \min(u_1, u_2), & \text{pro mode} = 2, \\ \max(u_1, u_2), & \text{pro mode} = 3, \end{cases}$$

a výstup **ER** má hodnotu **off**, nebyl-li již dříve nastaven na **on**.

(ii) **Je-li** **E1 = off** a **E2 = off** a **D = on** , potom **y = sv** a **ER = on**.

(iii) **Je-li** **E1 = on** a **E2 = off** (**E1 = off** a **E2 = on**) , potom **y = u2** (**y = u1**) a výstup **ER = off** nebyl-li již dříve nastaven na **on**.

(iv) **Je-li** **E1 = on** a **E2 = on** , potom **y = sv** a **ER = on**.

Vstup **R** resetuje vnitřní příznaky chyb F1-F4 (viz. blok **SAI**) a příznak **D**. Je-li trvale **R = on**, potom v případě rozpoznání neplatnosti vstupu **u1** (**u2**) je výstup **E1** (**E2**) nahozen pouze po dobu jednoho cyklu. Naproti tomu při **R = off** je **E1 = on** (**E2 = on**) až do následného resetování (náběžná hrana **R = off** → **on**). Pro výstup **ER** platí obdobné

pravidlo. Je-li trvale  $R = \text{on}$ , pak v případě náběžné hrany vnitřního příznaku  $D$  ( $\text{off} \rightarrow \text{on}$ ) je výstup  $ER$  nahoven pouze po dobu jednoho cyklu. Při  $R = \text{off}$  je nastaveno  $ER = \text{on}$  až do následného resetování. Výstup  $W$  má hodnotu  $\text{on}$  pouze v případech (iii) a (iv), tzn. pokud alespoň jeden z výstupů  $E1$  a  $E2$  má hodnotu  $\text{on}$ , tedy pokud je alespoň jeden ze vstupních signálů označen za neplatný.

### Vstupy

$u1$	První analogový vstup bloku	<code>double</code>
$u2$	Druhý analogový vstup bloku	<code>double</code>
$sv$	Náhradní hodnota pro případ neplatných vstupů $u1$ a $u2$	<code>double</code>
$HF1$	Příznak hardwarové chyby vstupu $u1$ $\text{off} \dots$ vstupní modul signálu pracuje normálně $\text{on} \dots$ došlo k hardwarové chybě vstupního modulu	<code>bool</code>
$HF2$	Příznak hardwarové chyby vstupu $u2$ $\text{off} \dots$ vstupní modul signálu pracuje normálně $\text{on} \dots$ došlo k hardwarové chybě vstupního modulu	<code>bool</code>
$R$	Vynulování vnitřních chybových příznaků pro signály $u1$ a $u2$	<code>bool</code>

### Výstupy

$y$	Analogový výstupní signál	<code>double</code>
$E$	Indikátor neplatnosti výstupního signálu $y$ $\text{off} \dots$ signál je platný $\text{on} \dots$ signál není platný	<code>bool</code>
$E1$	Indikátor neplatnosti vstupu $u1$ $\text{off} \dots$ signál je platný $\text{on} \dots$ signál není platný	<code>bool</code>
$E2$	Indikátor neplatnosti vstupu $u2$ $\text{off} \dots$ signál je platný $\text{on} \dots$ signál není platný	<code>bool</code>
$iE1$	Důvod neplatnosti vstupu $u1$ $0 \dots$ signál je platný $1 \dots$ signál mimo rozsah $2 \dots$ signál se mění příliš málo $3 \dots$ signál se mění jen málo a je mimo rozsah $4 \dots$ signál se mění příliš mnoho $5 \dots$ signál se mění příliš mnoho a je mimo rozsah $6 \dots$ signál se mění příliš málo a příliš mnoho $7 \dots$ signál se mění příliš málo a příliš mnoho a je mimo rozsah $8 \dots$ hardwarová chyba	<code>long</code>
$iE2$	Důvod neplatnosti vstupu $u2$ , viz výstup $iE1$	<code>long</code>
$W$	Varování (neplatný vstupní signál) $\text{off} \dots$ oba vstupní signály jsou platné $\text{on} \dots$ alespoň jeden vstupní signál je neplatný	<code>bool</code>

### Parametry


$nb$	Počet vzorků po restartu, kdy je potlačeno rozpoznávání platnosti signálů $u1$ a $u2$	<code>long</code>
		$\odot 10$

<b>nc</b>	Počet vzorků pro testování neměnnosti (viz blok <b>SAI</b> , podmínka F2)	<b>long</b>
		$\odot 10$
<b>nbits</b>	Počet bitů A/D převodníku vstupního modulu (zdroje signálů <b>u1</b> a <b>u2</b> )	<b>long</b>
		$\odot 12$
<b>nr</b>	Počet vzorků pro testování variability (viz blok <b>SAI</b> , podmínka F3)	<b>long</b>
		$\odot 10$
<b>prate</b>	Maximální předpokládaná procentuální změna vstupu <b>u1</b> ( <b>u2</b> ) z celkového rozsahu <b>vmax</b> – <b>vmin</b> za <b>nr</b> vzorků vstupu <b>u1</b> ( <b>u2</b> ), viz blok <b>SAI</b>	<b>double</b>
		$\odot 10.0$
<b>nv</b>	Počet vzorků pro testování překročení rozsahu (viz blok <b>SAI</b> , podmínka F4)	<b>long</b>
		$\odot 1$
<b>vmin</b>	Spodní omezení na vstupní signál	$\odot -1.0$
<b>vmax</b>	Horní omezení na vstupní signál	$\odot 1.0$
<b>nd</b>	Počet vzorků pro vyhodnocování odchýlení (vnitřní příznak D, pro <b>nd</b> = 0 je vždy D = off)	<b>long</b>
		$\odot 5$
<b>pdev</b>	Maximální povolená procentuální odchylka signálů <b>u1</b> a <b>u2</b> z celkového rozsahu <b>vmax</b> – <b>vmin</b>	<b>double</b>
		$\odot 10.0$
<b>mode</b>	Způsob výpočtu výstupu při platnosti obou vstupů ( <b>E1</b> = off, <b>E2</b> = off a D = off)	<b>long</b>
		$\odot 1$
	1 ..... průměr, $y = \frac{u1+u2}{2}$	
	2 ..... minimum, $y = \min(u1, u2)$	
	3 ..... maximum, $y = \max(u1, u2)$	

## SAI – Zabezpečený analogový vstup

Symbol bloku

Licence: ADVANCED



### Popis funkce


Blok SAI testuje vstupní signál  $u$  s cílem rozpoznání jeho platnosti. Vstupní signál  $u$  se považuje za neplatný (výstup  $E = \text{on}$ ) v následujících případech:

**F1: Hardwarová chyba.** Vstupní signál  $\text{HWF} = \text{on}$ .

**F2: Vstupní signál  $u$  se mění příliš málo.** Posledních  $\text{nc}$  vzorků vstupu  $u$  leží v intervalu délky  $\text{du}$ ,

$$\text{du} = \begin{cases} \frac{\text{vmax} - \text{vmin}}{2^{\text{nbits}}}, & \text{pro } \text{nbits} \in \{8, 9, \dots, 16\} \\ 0, & \text{pro } \text{nbits} \notin \{8, 9, \dots, 16\}, \end{cases}$$

kde  $\text{vmin}$  a  $\text{vmax}$  jsou po řadě dolní a horní mez vstupu  $u$  a  $\text{nbits}$  je počet bitů příslušného A/D převodníku. Situace, kdy je splněna podmínka příliš malé změny  $u$ , je zobrazena na následujícím obrázku:




Jestliže je nastaveno  $\text{nc} = 0$ , potom podmínka F2 není splněna nikdy.

**F3: Vstupní signál  $u$  se mění příliš rychle.** Posledních  $\text{nr}$  vzorků vstupu  $u$  filtrovaného filtrem SPIKE neleží v intervalu délky  $\text{rate}$ ,

$$\text{rate} = \text{prate} \frac{\text{vmax} - \text{vmin}}{100},$$

kde  $\text{prate}$  vyjadřuje dovolenou procentuální změnu signálu  $u$  z celkového rozsahu během  $\text{nr}$  vzorků. V bloku je zařazený **SPIKE** filtr s pevnými parametry  $\text{mingap} = (\text{vmax} - \text{vmin})/100$  a  $q = 2$  odstraňující ze signálu úzké špičky, které by mohly způsobovat nežádoucí splnění této podmínky (blíže viz popis bloku **SPIKE**). Situace, kdy je splněna podmínka příliš rychlé změny, je zobrazena na následujícím obrázku:



Jestliže je nastaveno  $\text{nr} = 0$ , potom podmínka  $F3$  není splněna nikdy.

**F4: Vstupní signál  $u$  je mimo rozsah.** Posledních  $\text{nv}$  vzorků vstupu  $u$  leží mimo přípustný interval  $\langle \text{vmin}, \text{vmax} \rangle$ . Jestliže je nastaveno  $\text{nv} = 0$ , potom podmínka  $F4$  není splněna nikdy.

Je-li signál  $u$  platný, potom je beze změny kopírován na výstup  $y$ . V opačném případě je do výstupu  $y$  dosazena náhradní hodnota ze vstupu  $\text{sv}$ . V tomto případě má výstup  $E$  hodnotu  $\text{on}$  a výstup  $iE$  udává kód rozpoznané chyby vstupu  $u$  (viz tabulka níže). Vstup  $R$  resetuje vnitřní příznaky chyb  $F1-F4$ . Je-li trvale  $R = \text{on}$ , potom v případě rozpoznání neplatnosti vstupu  $u$  je výstup  $E$  nahrozen pouze po dobu jednoho cyklu. Naproti tomu při  $R = \text{off}$  je  $E = \text{on}$  až do následného resetování (náběžná hrana  $R: \text{off} \rightarrow \text{on}$ ).

Tabulka kódů chyb  $iE$  podle vnitřních příznaků  $F1-F4$ :

$F1$	$F2$	$F3$	$F4$	$iE$
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	2
0	0	1	1	3
0	1	0	0	4
0	1	0	1	5
0	1	1	0	6
0	1	1	1	7
1	*	*	*	8

Parametr  $\text{nb}$  určuje počet vzorků po restartu, kdy je potlačeno rozpoznávání platnosti signálu  $u$ . Doporučuje se volit  $\text{nb} \geq 5$  z důvodu odesnění počátečních podmínek **SPIKE** filtru.

### Vstupy

<b>u</b>	Analogový vstupní signál	<b>double</b>
<b>sv</b>	Náhradní hodnota při neplatném signálu u	<b>double</b>
<b>HWF</b>	Příznak hardwarové chyby <b>off</b> ... vstupní modul signálu pracuje normálně <b>on</b> .... došlo k hardwarové chybě vstupního modulu	<b>bool</b>
<b>R</b>	Vynulování vnitřních příznaků chyb F1–F4	<b>bool</b>

### Výstupy

<b>y</b>	Analogový výstupní signál	<b>double</b>
<b>yf</b>	Výstupní signál y filtrovaný <b>SPIKE</b> algoritmem	<b>double</b>
<b>E</b>	Indikátor neplatnosti výstupního signálu <b>off</b> ... výstup je platný <b>yf = sv</b> <b>on</b> .... výstup není platný, y =	<b>bool</b>
<b>iE</b>	Důvod neplatnosti signálu 0 ..... signál je platný 1 ..... signál mimo rozsah 2 ..... signál se mění příliš málo 3 ..... signál se mění jen málo a je mimo rozsah 4 ..... signál se mění příliš mnoho 5 ..... signál se mění příliš mnoho a je mimo rozsah 6 ..... signál se mění příliš málo a příliš mnoho 7 ..... signál se mění příliš málo a příliš mnoho a je mimo rozsah 8 ..... hardwarová chyba	<b>long</b>


### Parametry

<b>nb</b>	Počet vzorků po restartu, kdy je potlačeno rozpoznávání platnosti signálu u	<b>long</b> ⊕10
<b>nc</b>	Počet vzorků pro testování neměnnosti (podmínka F2)	<b>long</b> ⊕10
<b>nbits</b>	Počet bitů A/D převodníku vstupního modulu	<b>long</b> ⊕12
<b>nr</b>	Počet vzorků pro testování variability (podmínka F3)	<b>long</b> ⊕10
<b>prate</b>	Maximální předpokládaná procentuální změna vstupu u z celkového rozsahu (vmax – vmin) za nr vzorků vstupu u	<b>double</b> ⊕10.0
<b>nv</b>	Počet vzorků pro testování překročení rozsahu (podmínka F4)	<b>long</b> ⊕1
<b>vmin</b>	Spodní omezení na vstupní signál u	<b>double</b> ⊕-1.0
<b>vmax</b>	Horní omezení na vstupní signál u	<b>double</b> ⊕1.0

## SEL – Selektor analogového signálu

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Blok SEL nebude dále podporován, nahraďte jej blokem **SELQUAD**, **SELECT** nebo **SELHEXD**.  
Pozor na změnu významu vstupních signálů  $SW_n$ .

Blok SEL realizuje výběr zvoleného signálu ze čtyř vstupních signálů  $u_1, u_2, u_3$  a  $u_4$  a kopíruje ho na výstup  $y$ . Výběr se provádí podle vstupu  $iSW$ , jestliže je  $BINF = off$  nebo podle binárních vstupů  $SW_1$  a  $SW_2$  ( $BINF = on$ ) dle následující tabulky:

$iSW$	$SW_1$	$SW_2$	$y$
0	off	off	$u_1$
1	off	on	$u_2$
2	on	off	$u_3$
3	on	on	$u_4$

### Vstupy

$u_1$	První analogový vstup bloku	<code>double</code>
$u_2$	Druhý analogový vstup bloku	<code>double</code>
$u_3$	Třetí analogový vstup bloku	<code>double</code>
$u_4$	Čtvrtý analogový vstup bloku	<code>double</code>
$iSW$	Selektor aktivního signálu, který je aktivní, je-li $BINF = off$	<code>long</code>
$SW_1$	Binární vstup pro výběr, který je aktivní, je-li $BINF = on$	<code>bool</code>
$SW_2$	Binární vstup pro výběr, který je aktivní, je-li $BINF = on$	<code>bool</code>

### Výstup

$y$	Zvolený signál	<code>double</code>
-----	----------------	---------------------


**Parametr**

BINF	Výběr pomocí binárních vstupů off ... zakázáno (výběr přes iSW) on .... povoleno (výběr přes SW1 a SW2)	bool
------	---	------

## SELQUAD, SELSELECT, SELHEXD – Selektory analogového signálu

Symboly bloků

Licence: STANDARD



### Popis funkce

Bloky SELQUAD, SELSELECT a SELHEXD realizují výběr zvoleného signálu ze vstupních signálů a kopírují ho na výstup y. Jediný rozdíl mezi bloky je v počtu vstupních signálů. Výběr aktivního vstupu u0...u15 se provádí podle vstupu iSW, jestliže je BINF = off nebo podle binárních vstupů SW0...SW3 (BINF = on) dle následující tabulky:

iSW	SW0	SW1	SW2	SW3	y
0	off	off	off	off	u0
1	on	off	off	off	u1
2	off	on	off	off	u2
3	on	on	off	off	u3
4	off	off	on	off	u4
5	on	off	on	off	u5
6	off	on	on	off	u6
7	on	on	on	off	u7
8	off	off	off	on	u8
9	on	off	off	on	u9
10	off	on	off	on	u10
11	on	on	off	on	u11
12	off	off	on	on	u12
13	on	off	on	on	u13
14	off	on	on	on	u14
15	on	on	on	on	u15

**Vstupy**

<b>u0..15</b>	Analogové vstupní signály	<b>double</b>
<b>iSW</b>	Selektor aktivního signálu	<b>long</b>
<b>SW0..3</b>	Binární vstupy pro výběr	<b>bool</b>

**Výstup**

<b>y</b>	Zvolený vstupní signál	<b>double</b>
----------	------------------------	---------------


**Parametr**

<b>BINF</b>	Výběr pomocí binárních vstupů	<b>bool</b>
	<b>off</b> ... zakázáno (výběr přes <b>iSW</b> )	
	<b>on</b> .... povoleno (výběr přes <b>SWn</b> )	

## SHIFTOCT – Posuvný registr pro průběžné ukládání hodnot

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Blok realizuje funkci posuvného registru s osmi výstupy pro libovolný typ signálů. Je-li aktivní vstup RUN, je v každém tiku algoritmu provedeno následující přiřazení:

$$\begin{aligned} y_i &= y_{i-1}, \quad i = 1..7, \\ y0 &= u, \end{aligned}$$

tedy hodnota na každém z výstupů y0 až y6 je posunuta na výstup v pořadí následující, a hodnota vstupu u je přenesena na výstup y0.

Blok pracuje s libovolným datovým typem signálu přivedeného na vstup u. Požadovaný datový typ je třeba nastavit parametrem vtype. Výstupy y0 až y7 jsou pak shodného datového typu.

Pokud potřebujete posun dat v registru provádět na základě triggeru, vložte před vstup RUN blok EDGE\_.

### Vstupy

u	Vstupní hodnota registru	unknown
RUN	Povoluje posun výstupů	bool

### Výstupy

y0	První výstup bloku	unknown
y1	Druhý výstup bloku	unknown
y2	Třetí výstup bloku	unknown
y3	Čtvrtý výstup bloku	unknown
y4	Pátý výstup bloku	unknown
y5	Šestý výstup bloku	unknown
y6	Sedmý výstup bloku	unknown

y7 Osmý výstup bloku unknown

### Parametry

vtype	Typ výstupů	⊕8 long
1 .....	Bool	
2 .....	Byte	
3 .....	Short	
4 .....	Long	
5 .....	Word	
6 .....	DWord	
7 .....	Float	
8 .....	Double	
-- .....		
10 .....	Large	

## SHLD – Vzorkovač (sample and hold)

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Blok **SHLD** je určen pro podržení hodnoty vstupního signálu **u**, přičemž jeho funkce je dáná parametrem **mode**.

V případě *vynuceného vzorkování* se nastaví výstup **y** na hodnotu vstupu **u** v okamžiku náběžné hrany (**off**→**on**) řídicího vstupu **SETH** a zůstává konstantní až do příchodu nové náběžné hrany.

Pokud je zvoleno *držení předchozí hodnoty*, na výstup **y** se nastaví poslední hodnota vstupu **u** před příchodem vzestupné hrany na vstupu **SETH**. Tato hodnota je držena po celou dobu, kdy platí **SETH = on**. Pokud je na vstupu **SETH = off**, je vstup **u** jednoduše kopírován na výstup **y**.

Při režimu *držení aktuální hodnoty* se na výstup **y** nastaví hodnota vstupu **u** v okamžiku náběžné hrany. Tato hodnota je držena po celou dobu, kdy platí **SETH = on**. Pokud je na vstupu **SETH = off**, je vstup **u** jednoduše kopírován na výstup **y**.

Vstup **R1** slouží k resetování bloku, inicializuje výstup **y** na hodnotu **y0** a má prioritu před vstupem **SETH**.

### Vstupy

<b>u</b>	Analogový vstupní signál	<b>double</b>
<b>SETH</b>	Vstup pro nastavení a podržení výstupní hodnoty	<b>bool</b>
<b>R1</b>	Reset bloku, <b>R1 = on</b> → <b>y = y0</b>	<b>bool</b>

### Výstup

<b>y</b>	Analogový výstupní signál	<b>double</b>
----------	---------------------------	---------------

### Parametr

<b>y0</b>	Počáteční hodnota výstupu <b>y</b>	<b>double</b>
<b>mode</b>	Režim vzorkování	<b>⊕3 long</b>
1	..... Vynucené vzorkování	
2	..... Držení předchozí hodnoty	
3	..... Držení aktuální hodnoty	

## SINT – Jednoduchý integrátor

Symbol bloku

licence: STANDARD



Popis funkce

Blok SINT realizuje diskrétní integrátor popsaný diferenční rovnicí

$$y_k = y_{k-1} + \frac{T_S}{2T_i}(u_k + u_{k-1}),$$

kde  $T_S$  je perioda spouštění bloku a  $t_i$  je integrační konstanta. Je-li  $y_k$  mimo saturační meze  $y_{\min}$ ,  $y_{\max}$ , potom je výstup i stav integrátoru příslušně omezen.

Pro složitější případy je možné použít blok INTE, který disponuje rozšířenou funkcionalitou.

Vstup

u	Analogový vstupní signál	double
---	--------------------------	--------

Výstup

y	Analogový výstupní signál	double
---	---------------------------	--------

Parametry

ti	Integrační časová konstanta	⊕1.0	double
y0	Počáteční hodnota výstupu		double
ymax	Horní saturační mez	⊕1.0	double
ymin	Dolní saturační mez	⊖1.0	double

## SPIKE – Filtr pro potlačení poruch ve tvaru úzkých pulzů

Symbol bloku

Licence: [ADVANCED](#)



Popis funkce

Blok SPIKE realizuje nelineární filtr odstraňující ze vstupního signálu  $u$  izolované úzké špičky (pulzy). Jeden krok SPIKE filtru provádí následující transformaci  $(u, y) \rightarrow y$ :

```
delta := y - u;
if abs(delta) < gap
then
begin
    y := u;
    gap := gap/q;
    if gap < mingap then gap:= mingap;
end
else
begin
    if delta < 0
    then y := y + gap
    else y := y - gap;
    gap := gap * q;
end
```

kde `mingap` a `q` jsou parametry bloku. Zvolíme-li parametr `mingap` dostatečně velký, potom signál prochází filtrem beze změny. Zmenšováním tohoto parametru je možné docílit stav, kdy dojde k odfiltrování nežádoucích špiček, ale jinak zůstává signál nezkreslen. Doporučená volba je 1 % z celkového rozsahu vstupního signálu  $u$ . Parametr `q` určuje rychlosť adaptace tolerančního okénka filtru.

Vstup

<code>u</code>	Vstupní signál filtru	<code>double</code>
----------------	-----------------------	---------------------

Výstup

<code>y</code>	Filtrovaný výstupní signál	<code>double</code>
----------------	----------------------------	---------------------


### Parametry

<code>mingap</code>	Minimální velikost tolerančního okénka	<code>0.01</code>	<code>double</code>
<code>q</code>	Rychlosť adaptace tolerančního okénka filtru	<code>1.0</code>	<code>double</code>

## SSW – Jednoduchý přepínač

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Blok **SSW** provádí výběr jednoho ze dvou vstupních signálů **u1**, **u2** podle logického vstupu **SW** a získanou hodnotu kopíruje na výstup **y**. Je-li **SW = off** (**SW = on**), potom je vybraný vstup **u1** (**u2**).

Vstupy

<b>u1</b>	První analogový vstup bloku	<b>double</b>
<b>u2</b>	Druhý analogový vstup bloku	<b>double</b>
<b>SW</b>	Přepínačí signál	<b>bool</b>
	off ... je zvolen první vstupní signál, $y = u1$	
	on .... je zvolen druhý vstupní signál, $y = u2$	

Výstup

<b>y</b>	Analogový výstupní signál	<b>double</b>
----------	---------------------------	---------------

## SWR – Přepínač s rampovou funkcí

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Blok SWR provádí výběr jednoho ze dvou vstupních signálů  $u_1$ ,  $u_2$  podle logického vstupu  $SW$  a podle něho nastavuje výstup  $y$ . Je-li  $SW = \text{off}$  ( $SW = \text{on}$ ), potom je vybraný vstup  $u_1$  ( $u_2$ ). Při přepnutí vstupu se výstup nezmění okamžitě, ale vysleduje vybraný vstup po rampě s definovanou strmostí. Tato strmost může být různá pro oba vstupy  $u_1$ ,  $u_2$  a je určena po řadě časovými konstantami  $t_1$  a  $t_2$ . Po vysledování vstupu se funkce omezení strmosti vypne až do následujícího přepnutí.

Vstupy

$u_1$	První analogový vstup bloku	double
$u_2$	Druhý analogový vstup bloku	double
$SW$	Přepínačí signál <i>off</i> ... je zvolen vstupní signál $u_1$ <i>on</i> .... je zvolen vstupní signál $u_2$	bool

Výstup

$y$	Analogový výstupní signál	double
-----	---------------------------	--------

Parametry

$t_1$	Časová konstanta omezovače strmosti, nabíhání na hodnotu $u_1$	double ⊕1.0
$t_2$	Časová konstanta omezovače strmosti, nabíhání na hodnotu $u_2$	double ⊕1.0
$y_0$	Počáteční hodnota výstupu, ze které se vysledovává před prvním přepnutím	double

## VDEL – Dopravní zpoždění s proměnnou délkou

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Blok VDEL realizuje proměnné časové zpoždění vstupního signálu  $u$  o čas přivedený na vstup  $d$ . Přesněji, výstupní signál  $y$  je zpožděn o čas, který vznikne zaokrouhlením vstupu  $d$  na nejbližší celočíselný násobek  $n$  periody  $T_S$  spouštění bloku. Jestliže po spuštění bloku není dosud k dispozici  $n$  posledních vzorků, potom je výstup  $y$  nastaven na inicializační hodnotu  $y_0$ .

Vstupy

$u$	Analogový vstupní signál	<b>double</b>
$d$	Časové zpoždění [s]	<b>double</b>

Výstup

$y$	Zpožděný vstupní signál	<b>double</b>
-----	-------------------------	---------------

Parametr

$y_0$	Počáteční/náhradní hodnota výstupu	<b>double</b>
$n_{max}$	Délka vyrovnávací paměti pro dopravní zpoždění $d$ (na tolik hodnot se alokuje paměť)	<b>long</b> $\downarrow 1 \uparrow 10000000 \odot 10$

## ZV4IS – Tvarovač vstupního signálu pro potlačení vibrací


Symbol bloku

Licence: ADVANCED



### Popis funkce

Blok ZV4IS realizuje funkci frekvenčního filtru typu pásmová zádrž. Hlavní oblastí použití je řízení pohybu mechanických systémů s pružnými částmi, kde vlivem nedostatečné tuhosti konstrukce hrozí nebezpečí vzniku reziduálních vibrací. Ty se projevují jako mechanické chvění vybuzené v důsledku momentu nebo síly, kterou aktuátory působí na pracovní mechanismus stroje. Tyto vibrace mohou mít negativní vliv na přesnost regulace, vedou ke zvýšenému opotřebení mechanických částí stroje a v krajním případě mohou způsobit nestabilitu regulačních smyček. Obecně lze tvarovací filtr využít v libovolné aplikaci pro řízení kmitavých systémů nebo pro potlačení konkrétní frekvence ve spojitém signálu.



Tvarovací filtr je možné použít dvěma způsoby. Zapojením v *otevřené smyčce* (viz obrázek výše nahoře) je modifikován referenční signál přicházející od obsluhy nebo od generátoru trajektorie z vyšší úrovně řízení. Výhodou tohoto uspořádání je, že dynamika vlastního filtru neovlivňuje chování podřízené zpětnovazební smyčky. Podmínkou správné funkce je korektní nastavení regulátoru  $C(s)$  ve zpětné vazbě, který musí pracovat v lineárním režimu. V opačném případě může dojít ke zkreslení frekvenčního spektra akční veličiny a tím k vybuzení nežádoucích kmitů na rezonančních frekvencích stroje (ve schématu  $P(s)$ ). Záparem přímovazebního zapojení je absence tlumení při působení vnějších poruch. Tuto nevýhodu odstraňuje *zapojení v uzavřené smyčce* (na obrázku dole), kdy filtr je umístěn za zpětnovazební regulátor a tvaruje přímo akční veličinu. V této variantě jsou kompenzovány vibrace vybuzené jak v důsledku změny referenčního signálu tak vlivem působících vnějších poruch. Nevýhodou tohoto zapojení je zanesení dynamického zpoždění do zpětné vazby a tím nutnost přeladit vnitřní regulátor.


Vlastní algoritmus filtrace lze popsat v časové oblasti vztahem

$$y(t) = A_1 u(t - t_1) + A_2 u(t - t_2) + A_3 u(t - t_3) + A_4 u(t - t_4)$$


Filtr má tedy strukturu sumy vážených dopravních zpoždění kde zesílení  $A_1..A_4$  a hodnoty zpoždění  $t_1..t_4$  závisí na volbě typu filtru, frekvenci a tlumení kmitavého módu systému. Výhodou uvedené struktury oproti klasickým dynamickým notch filtrům užívaným v regulační technice je konečná impulzní odezva, která je důležitá zejména v aplikacích řízení pohybu, zaručená stabilita a monotónní přechodová charakteristika filtru a obecně menší zpoždění zaváděné do cesty signálu.

Pro správnou funkci filtru je třeba zadat vlastní frekvenci **omega** a tlumení **xi** kmitavého módu, který má být potlačen. Parametr **ipar** pak udává typ tvarovacího filtru, pro **ipar = 1** je použit jeden z deseti základních filtrů, které se volí parametrem **istype**. Jednotlivé typy se liší tvarem frekvenční charakteristiky a šírkou nepropustného pásma. Při přesné znalosti **omega** a **xi** je vhodný filtr typu ZV nebo ZVD (Zero Vibration), které dosahují nejrychlejší odezvy na vstupní signál. Při velké neurčitosti v modelu systému/signálu lze použít robustní filtry UEI (Extra Insensitive) nebo UTHEI, které dosahují velké šírky nepropustného pásma za cenu delší odezvy filtru. Číslo na konci názvu filtru odpovídá maximální přípustné procentuální úrovni vybuzených vibrací pro dané **omega** a **xi** (jedno, dvě nebo pět procent).


Pro jemné ladění filtru lze použít kompletní parametrisaci volbou **ipar = 2**, pro kterou se zpřístupní volné parametry **p\_alpha**, **p\_a2** a **p\_a3**. Ty určují tvar frekvenční charakteristiky filtru a lze je použít pro nalezení optimálního kompromisu mezi robustností a zavedeným zpožděním.



Parametr asymetrie **p\_alpha** určuje relativní polohu sedla nepropustné oblasti frekvenční charakteristiky filtru vzhledem k nastavené frekvenci **omega**. Kladná hodnota znamená posun vpravo do oblasti vyšších frekvencí, záporná do opačného směru, nulová hodnota vede na symetrickou charakteristiku (viz obrázek výše). S parametrem **p\_alpha** souvisí také délka filtru, tedy celkové zpoždění zavedené do cesty vstupního signálu, obecně menší hodnota znamená pomalejší filtr s větším zpožděním. Asymetrické filtry jsou vhodné v případech, kdy frekvence, která má být tlumena je proměnná a pohybuje se v určitém intervalu nad nebo pod nominální známou hodnotou, přičemž vyšší pravděpodobnost se předpokládá na jednom z okrajů intervalu (asymetrická hustota pravděpodobnosti).



Parametr necitlivosti  $p\_a2$  určuje šířku a úroveň útlumu nepropustného pásmo filtru. Větší hodnota znamená širší nepropustnou oblast s větším tlumením. Pro praktické aplikace je doporučeno nastavit hodnotu  $p\_a2 = 0.5$  pro maximální robustnost tvarovacího filtru vůči chybě v modelu systému/signálu.



Doplňkový parametr  $p\_a3$  je nutné nastavit pro symetrické filtry (volba  $p\_alpha = 0$ ). V tomto případě je pro praktické použití vhodné volit shodné hodnoty  $p\_a2 = p\_a3$  na intervalu  $< 0, 0.75 >$ . Menší hodnoty vedou na rychlejší filtry s úzkým nepropustným pásmem, větší pak na robustní tvarovače s širokým pásmem útlumu a delší odezvou (viz obrázek).

### Vstup

`u` Vstupní signál filtru `double`

### Výstupy

`y` Filtrovaný výstupní signál `double`

`E` Příznak chyby `bool`

`off` ... bez chyby      `on` .... nastala chyba

## Parametry

<code>omega</code>	Vlastní frekvence	$\odot 1.0$	<code>double</code>
<code>xi</code>	Součinitel relativního tlumení		<code>double</code>
<code>ipar</code>	Specifikace	$\odot 1$	<code>long</code>
	1 ..... základní typy tvarovačů signálu		
	2 ..... kompletní parametrizace		
<code>istype</code>	Typ	$\odot 2$	<code>long</code>
	1 ..... ZV		
	2 ..... ZVD		
	3 ..... ZVDD		
	4 ..... MISZV		
	5 ..... UEI1		
	6 ..... UEI2		
	7 ..... UEI5		
	8 ..... UTHEI1		
	9 ..... UTHEI2		
	10 ..... UTHEI5		
<code>p_alpha</code>	Asymetrie tvarovače	$\odot 0.2$	<code>double</code>
<code>p_a2</code>	Necitlivost	$\odot 0.5$	<code>double</code>
<code>p_a3</code>	Přídavný parametr (pouze pro $p\_alpha = 0$ )	$\odot 0.5$	<code>double</code>
<code>nmax</code>	Délka vyrovnávací paměti pro dopravní zpoždění (na kolik hodnot se alokuje pamět)		<code>long</code>
		$\downarrow 1 \uparrow 10000000$	$\odot 10$



## Kapitola 6

# GEN – Generátory signálů

### Obsah

---


ANLS – Řízený generátor po částech lineární funkce . . . . .	150
BINS – Řízený generátor binární posloupnosti . . . . .	152
BIS – Generátor binární posloupnosti . . . . .	154
MP – Ručně generovaný pulz . . . . .	155
PRBS – Pseudonáhodná binární posloupnost . . . . .	156
SG, SGI – Řízený generátor signálu . . . . .	158

---

## ANLS – Řízený generátor po částech lineární funkce

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Blok ANLS generuje na výstupu  $y$  po částech lineární funkci zadanou uzlovými body  $t_1, y_1; t_2, y_2; t_3, y_3; t_4, y_4$ . Počáteční hodnota  $y$  je definována parametrem  $y_0$ . Start generování funkce (časový okamžik 0) je určen náběžnou hranou vstupu RUN. V intervalu  $\langle t_i, t_{i+1} \rangle$ ,  $i = 0, \dots, 3$ ,  $t_0 = 0$  je výstup  $y$  definován vztahem

$$y = y_i + \frac{y_{i+1} - y_i}{t_{i+1} - t_i}(t - t_i).$$

Je-li  $t_i = t_{i+1}$ , potom se výstup  $y$  mění v čase  $t_i$  skokem z hodnoty  $y_i$  na hodnotu  $y_{i+1}$ . Generování funkce je předčasně ukončeno v případě, že  $\text{RUN} = \text{off}$  (výstup je resetován na  $y_0$  a  $\text{is}$  na 0), nebo jestliže  $t > t^*$ , kde  $t^*$  je rovno času  $t_i$ , kde index  $i \leq 4$  je největší možné celé číslo takové, že  $t_1 < \dots < t_i$ . Po tomto tzv. normálním ukončení si výstup podrží svoji předcházející hodnotu. Má-li parametr RPT hodnotu on, potom se po normálním ukončení spustí opětovné generování funkce podle stejného algoritmu atd. Takto lze například generovat obdélníkový, pilovitý nebo lichoběžníkový signál.

### Vstup

RUN	Povolení generování posloupnosti	bool
-----	----------------------------------	------

### Výstupy

y	Analogový výstupní signál	double
is	Index aktivního časového úseku	long

### Parametry

y0	Počáteční hodnota výstupu	double
t1	Čas uzlového bodu 1	double
y1	Hodnota uzlového bodu 1	double
t2	Čas uzlového bodu 2	double
y2	Hodnota uzlového bodu 2	double
t3	Čas uzlového bodu 3	double
y3	Hodnota uzlového bodu 3	double

t4	Čas uzlového bodu 4	⊕2.0	double
y4	Hodnota uzlového bodu 4		double
RPT	Opakování sekvence		bool
	off ... zakázáno	on ....	povoleno

## BINS – Řízený generátor binární posloupnosti

Symbol bloku

licence: STANDARD



### Popis funkce

Blok BINS generuje na výstupu Y zadanou binární posloupnost. Počáteční hodnota Y je definována parametrem Y0. Start generování posloupnosti (časový okamžik 0) je určen náběžnou hranou vstupu START. V časech t1, t2, ..., t8 se mění hodnota výstupu Y na hodnotu opačnou (off → on, on → off). V případě, že je parametr RPT nastaven na off, nastane poslední přepnutí výstupu v čase  $t_i$ , jestliže  $t_{i+1} < t_i$ . Výstup si poté podrží svoji poslední hodnotu. Má-li však parametr RPT hodnotu on, potom se místo posledního přepnutí vrátí blok do svého původního stavu Y0, interní čas bloku je nastaven na 0 a generování posloupnosti se periodicky opakuje. Dojde-li ke změně parametrů bloku při běhu, potom se nové parametry uplatní až při následném spuštění generování posloupnosti. Poznamenejme, že k opětovnému spuštění generování posloupnosti může dojít i za běhu generátoru.

Časové okamžiky přepnutí jsou interně zaokrouhlovány na nejbližší celý násobek periody spuštění bloku, což může vést např. k vymizení pulzů, které jsou užší než  $T_S/2$  nebo spojení více po sobě jdoucích úzkých pulzů do jednoho širokého pulzu. Je proto důrazně doporučováno zadávat okamžiky přepnutí jako celé násobky periody spuštění bloku.

### Vstup

START	Spouštěcí signál (náběžná hrana)	bool
-------	----------------------------------	------

### Výstupy

Y	Logický výstupní signál	bool
is	Index aktivního časového úseku	long

### Parametry

Y0	Počáteční hodnota výstupu off ... vypnuto/nepravda on .... zapnuto/pravda	bool
t1	Okamžik přepnutí 1 [s]	⌚1.0 double
t2	Okamžik přepnutí 2 [s]	⌚2.0 double

t3	Okamžik přepnutí 3 [s]	⌚3.0	double
t4	Okamžik přepnutí 4 [s]	⌚4.0	double
t5	Okamžik přepnutí 5 [s]	⌚5.0	double
t6	Okamžik přepnutí 6 [s]	⌚6.0	double
t7	Okamžik přepnutí 7 [s]	⌚7.0	double
t8	Okamžik přepnutí 8 [s]	⌚8.0	double
RPT	Opakování sekvence off ... zakázáno on .... povoleno		bool

## BIS – Generátor binární posloupnosti

Symbol bloku

Licence: STANDARD



### Popis funkce

Blok **BIS** generuje na výstupu **Y** zadanou binární posloupnost. Okamžiku spuštění exekuce bloku je přiřazen čas 0. Počáteční hodnota výstupu **Y** je definována parametrem **Y0**. V případech **t1, t2, ..., t8** se mění hodnota výstupu **Y** na hodnotu opačnou (**off** → **on**, **on** → **off**). V případě, že je parametr **RPT** nastaven na **off**, nastane poslední přepnutí výstupu v čase **t<sub>i</sub>**, jestliže **t<sub>i+1</sub> < t<sub>i</sub>**. Výstup si poté podrží svoji poslední hodnotu. Má-li však parametr **RPT** hodnotu **on**, potom se místo posledního přepnutí vrátí blok do svého původního stavu **Y0**, interní čas bloku je nastaven na 0 a generování posloupnosti se periodicky opakuje.

Časové okamžiky přepnutí jsou interně zaokrouhlovány na nejbližší celý násobek periody spouštění bloku, což může vést např. k vymizení pulzů, které jsou užší než  $T_S/2$  nebo spojení více po sobě jdoucích úzkých pulzů do jednoho širokého pulzu. Je proto důrazně doporučováno zadávat okamžiky přepnutí jako celé násobky periody spouštění bloku.

### Výstupy

<b>Y</b>	Logický výstupní signál	<b>bool</b>
<b>is</b>	Index aktivního časového úseku	<b>long</b>

### Parametry

<b>Y0</b>	Počáteční hodnota výstupu <b>off</b> ... vypnuto/nepravda <b>on</b> .... zapnuto/pravda	<b>bool</b>
<b>t1</b>	Okamžik přepnutí 1 [s]	<b>①</b> 1.0 <b>double</b>
<b>t2</b>	Okamžik přepnutí 2 [s]	<b>②</b> 2.0 <b>double</b>
<b>t3</b>	Okamžik přepnutí 3 [s]	<b>③</b> 3.0 <b>double</b>
<b>t4</b>	Okamžik přepnutí 4 [s]	<b>④</b> 4.0 <b>double</b>
<b>t5</b>	Okamžik přepnutí 5 [s]	<b>⑤</b> 5.0 <b>double</b>
<b>t6</b>	Okamžik přepnutí 6 [s]	<b>⑥</b> 6.0 <b>double</b>
<b>t7</b>	Okamžik přepnutí 7 [s]	<b>⑦</b> 7.0 <b>double</b>
<b>t8</b>	Okamžik přepnutí 8 [s]	<b>⑧</b> 8.0 <b>double</b>
<b>RPT</b>	Opakování sekvence <b>off</b> ... zakázáno <b>on</b> .... povolenlo	<b>bool</b>

## MP – Ručně generovaný pulz

Symbol bloku

Licence: STANDARD



### Popis funkce

Blok MP generuje na výstupu Y pulz délky pwidth při náběžné hraně parametru BSTATE (off → on). Hodnota parametru BSTATE je algoritmem bloku okamžitě shozena na hodnotu off (BSTATE představuje signál z krátce stisknutého tlačítka). Je-li RPFT = on, potom je aktivní opětovné nahození BSTATE během generování pulsu a výsledkem je prodloužení generovaného pulsu. Je-li RPFT = off, je nahození BSTATE během generování výstupního pulzu neúčinné.

Blok MP reaguje pouze na náběžnou hranu parametru BSTATE, nelze ho tedy použít k vygenerování pulsu ihned při startu exekutivy. K tomuto účelu použijte blok BIS.

### Výstup

Y	Logický výstupní signál	bool
---	-------------------------	------

### Parametry

pwidth	Šířka pulzu [s]	⊕1.0 double
BSTATE	Aktivace výstupního pulzu	bool
	off ... žádná činnost	
	on .... vygenerování výstupního pulzu	
RPFT	Povolení prodloužení pulzu	bool
	off ... zakázáno	
	on .... povoleno	

## PRBS – Pseudonáhodná binární posloupnost


Symbol bloku

Licence: STANDARD



### Popis funkce

Blok PRBS generuje pseudonáhodnou binární posloupnost. Způsob generování je zřejmý z níže uvedeného obrázku.



Počáteční a konečná hodnota posloupnosti je **val0**. Z této hodnoty je generování startováno náběžnou hranou na vstupu START ( $\text{off} \rightarrow \text{on}$ ). V tom okamžiku se výstup y přepne z hodnoty **val0** na hodnotu **valhi** a dále se přepíná na druhou možnou hladinu s časovou periodou **swper** a pravděpodobností **swprob**. Tak se postupuje až do uběhnutí času **seqt**. Posloupnost je ukončena opět hodnotou **val0**. Následuje prodleva **waitt** sloužící pro ustálení odezvy řízené soustavy. Teprve poté je možné odstartovat generování nové posloupnosti. V případě potřeby je možné generování posloupnosti přerušit vstupem **BRK = on**.

### Vstupy

<b>START</b>	Spouštěcí signál (náběžná hrana)	<b>bool</b>
<b>BRK</b>	Signál pro přerušení	<b>bool</b>

### Výstupy

<b>y</b>	Vygenerovaná pseudonáhodná binární posloupnost	<b>double</b>
<b>BSY</b>	Příznak probíhající operace	<b>bool</b>

### Parametry

<b>val0</b>	Počáteční a koncová hodnota	<b>double</b>
<b>valhi</b>	Horní hladina výstupu y	<b>double</b>

<b>vallo</b>	Dolní hladina výstupu y	$\odot -1.0$	<b>double</b>	
<b>swper</b>	Perioda náhodného přepínání výstupu y mezi hladinami [s]	$\odot 1.0$	<b>double</b>	
<b>swprob</b>	Pravděpodobnost přepnutí	$\downarrow 0.0 \uparrow 1.0$	$\odot 0.2$	<b>double</b>
<b>seqt</b>	Délka posloupnosti [s]	$\odot 10.0$	<b>double</b>	
<b>waitt</b>	Doba ustálení [s]	$\odot 2.0$	<b>double</b>	

## SG, SGI – Řízený generátor signálu

Symboly bloků

Licence: STANDARD



### Popis funkce

Bloky **SG** a **SGI** mohou generovat podle zvoleného typu signálu **isig** periodické funkce: sinus, obdélník (se střídou 1), pilovitý signál a bílý šum s rovnoměrným rozdělením. Amplitudu a frekvenci výstupního signálu **y** určují po řadě parametr **amp** a **freq**. Výstup **y** v případech  $isig \in \{1, 2, 3\}$  může být navíc fázově posunut podle parametru **phase**  $\in (0, 2\pi)$ .

V případě bloku **SGI** je možné navíc synchronizovat počátek generování výstupů u více generátorů **SGI** pomocí vstupů **RUN** a **SYN**. Vstup **SYN** je možné používat za běhu po změně parametrů bloku.

### Vstupy

<b>RUN</b>	Povolení běhu algoritmu, spuštění generátoru	<b>bool</b>
<b>SYN</b>	Synchronizační signál	<b>bool</b>

### Výstup

<b>y</b>	Analogový výstupní signál	<b>double</b>
----------	---------------------------	---------------

### Parametry

<b>isig</b>	Typ generovaného signálu	$\odot 1$	<b>long</b>
1	sinusový signál		
2	obdélníkový signál se střídou 1		
3	pilovitý signál		
4	bílý šum s rovnoměrným rozdělením		
<b>amp</b>	Amplituda generovaného signálu	$\odot 1.0$	<b>double</b>
<b>freq</b>	Frekvence generovaného signálu	$\odot 1.0$	<b>double</b>
<b>phase</b>	Fázový posun generovaného signálu		<b>double</b>
<b>offset</b>	Hodnota přičítaná k výstupu	$\odot 1.0$	<b>double</b>
<b>ifrunit</b>	Jednotky pro frekvenci	$\odot 1$	<b>long</b>
	1 ..... Hz		
	2 ..... rad/s		

iphunit Jednotky pro fázový posun

1 ..... stupně

2 ..... radiány

⊕1 long



## Kapitola 7

# REG – Bloky pro regulaci

### Obsah

---

ARLY – Relé s předstihem . . . . .	163
FLCU – Fuzzy regulátor . . . . .	164
FRID – * Identifikace frekvenční charakteristiky . . . . .	166
I3PM – Identifikace modelu se třemi parametry . . . . .	168
LC – Derivační kompenzátor . . . . .	170
LLC – Integračně-derivační kompenzátor . . . . .	171
MCU – Jednotka pro ruční zadávání . . . . .	172
PIDAT – PID regulátor s reléovým autotunerem . . . . .	174
PIDE – PID regulátor se statikou . . . . .	177
PIDGS – PID regulátor s přepínáním sad parametrů . . . . .	179
PIDMA – PID regulátor s momentovým autotunerem . . . . .	181
PIDU – PID regulátor . . . . .	187
PIDUI – PID regulátor s parametry na vstupech . . . . .	190
POUT – Pulzní výstup . . . . .	192
PRGM – Programátor . . . . .	193
PSMPC – Prediktivní „pulse-step“ regulátor . . . . .	195
PWM – Blok šířkové modulace . . . . .	199
RLY – Relé s hysterezí . . . . .	201
SAT – Saturace výstupu s proměnnými mezemi . . . . .	202
SC2FA – Stavový regulátor systému 2. řádu s autotunerem . . . . .	204
SCU – Krokový regulátor s polohovou zpětnou vazbou . . . . .	210
SCUV – Krokový regulátor s rychlostním výstupem . . . . .	213
SELU – Selektor aktivního regulátoru . . . . .	217
SMHCC – Regulátor pro procesy s topením a chlazením . . . . .	219
SMHCCA – * Regulátor pro procesy s topením a chlazením s autotunerem . . . . .	223

SWU – Přepínač vstupu pro vysledování . . . . .	226
TSE – Třístavový prvek . . . . .	227

---

## ARLY – Relé s předstihem


Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Blok ARLY transformuje vstupní analogový signál u na výstupní analogový signál y podle níže uvedeného obrázku.



Vstup

u Analogový vstupní signál double

Výstup

y Analogový výstupní signál double

Parametry

ep	Mez pro přepnutí do stavu „Zapnuto“	$\odot -1.0$	double
en	Mez pro přepnutí do stavu „Vypnuto“	$\odot 1.0$	double
tol	Toleranční mez pro amplitudu superponovaného šumu vstupu u	double	
		$\downarrow 0.0 \odot 0.5$	
ap	Hodnota výstupu y ve stavu „Zapnuto“	$\odot 1.0$	double
an	Hodnota výstupu y ve stavu „Vypnuto“	$\odot -1.0$	double
y0	Počáteční hodnota výstupu y po spuštění		double

## FLCU – Fuzzy regulátor

Symbol bloku

Licence: **ADVANCED**




Popis funkce

Blok **FLCU** realizuje jednoduchý fuzzy regulátor se dvěma vstupy a jedním výstupem. Dostatečný úvod do problematiky fuzzy řízení je uveden v textu [4].

Funkce bloku je jednoznačně určena lichoběžníkovými funkcemi příslušnosti jazykových výrazů vstupů  $u$  a  $v$ , dále impulsními funkcemi příslušnosti jazykových výrazů výstupu  $y$  a konečně expertními pravidly. Pravidla mají následující tvar:

$$\text{Jestliže } (u \text{ je } U_i) \text{ AND } (v \text{ je } V_j), \text{ potom } (y \text{ je } Y_k),$$

kde  $U_i, i = 1, \dots, n_u$  jsou jazykové výrazy příslušné ke vstupu  $u$ ;  $V_j, j = 1, \dots, n_v$  jsou jazykové výrazy příslušné ke vstupu  $v$  a  $Y_k, k = 1, \dots, n_y$  jsou jazykové výrazy příslušné k výstupu  $y$ . Lichoběžníkové (trojúhelníkové) funkce příslušnosti odpovídající vstupům  $u$  a  $v$  jsou definovány čtyřmi čísly podle následujícího obrázku



U trojúhelníkových funkcí nejsou všechna čísla  $x_1, \dots, x_4$  vesměs různá. Matice funkcí příslušnosti vstupů  $u$  a  $v$  se potom skládají z řádků  $[x_1, x_2, x_3, x_4]$ . Matice  $\text{mf}_u$  a  $\text{mf}_v$  jsou tedy po řadě typu  $(n_u \times 4)$  a  $(n_v \times 4)$ .

Impulsní funkce příslušnosti prvního řádu odpovídající výstupu  $y$  se zapisují jako trojice

$$y_k, a_k, b_k,$$

kde  $y_k$  je hodnota výstupu přiřazená jazykovému výrazu  $Y_k, k = 1, \dots, n_y$  v případě  $a_k = b_k = 0$ . Je-li  $a_k \neq 0$  a  $b_k \neq 0$ , potom je výrazu  $Y_k$  přiřazena hodnota  $y_k + a_k u + b_k v$ . Matice funkcí příslušnosti výstupu  $sty$  je typu  $(n_y \times 3)$  a skládá se po řadě z řádků  $[y_k, a_k, b_k], k = 1, \dots, n_y$ .

Soubor pravidel se skládá též jako matice a její řádky jsou  $[i_l, j_l, k_l, w_l], l = 1, \dots, n_r$ , kde  $i_l, j_l$  a  $k_l$  označuje jistý jazykový výraz příslušný po řadě vstupu  $u, v$  a výstupu  $y$ .

Číslo  $w_l$  udává váhu pravidla v procentech  $w_l \in \{0, 1, \dots, 100\}$ . Tímto způsobem lze jednoduše některé pravidlo zdůraznit, popřípadě vypustit.

## Vstupy

<b>u</b>	První analogový vstup bloku	<b>double</b>
<b>v</b>	Druhý analogový vstup bloku	<b>double</b>

## Parametry

<b>umax</b>	Horní omezení vstupu u	$\odot 1.0$	<b>double</b>
<b>umin</b>	Dolní omezení vstupu u	$\odot -1.0$	<b>double</b>
<b>nu</b>	Počet funkcí příslušnosti – vstup u	$\downarrow 1 \uparrow 25 \odot 3$	<b>long</b>
<b>vmax</b>	Horní omezení vstupu v	$\odot 1.0$	<b>double</b>
<b>vmin</b>	Dolní omezení vstupu v	$\odot -1.0$	<b>double</b>
<b>nv</b>	Počet funkcí příslušnosti – vstup v	$\downarrow 1 \uparrow 25 \odot 3$	<b>long</b>
<b>ny</b>	Počet funkcí příslušnosti – výstup y	$\downarrow 1 \uparrow 100 \odot 3$	<b>long</b>
<b>nr</b>	Počet pravidel	$\downarrow 1 \uparrow 25 \odot 3$	<b>long</b>
<b>mfu</b>	Matice funkcí příslušnosti – vstup u $\odot [-1 -1 -1 0; -1 0 0 1; 0 1 1 1]$		<b>double</b>
<b>mfv</b>	Matice funkcí příslušnosti – vstup v $\odot [-1 -1 -1 0; -1 0 0 1; 0 1 1 1]$		<b>double</b>
<b>sty</b>	Matice funkcí příslušnosti – výstup y $\odot [-1 0 0; 0 0 0; 1 0 0]$		<b>double</b>
<b>rls</b>	Matice pravidel $\odot [1 2 3 100; 1 1 1 100; 1 0 3 100]$		<b>byte</b>


## Výstupy

<b>y</b>	Analogový výstupní signál	<b>double</b>
<b>ir</b>	Dominantní pravidlo	<b>long</b>
<b>wr</b>	Stupeň pravdivosti dominantního pravidla	<b>double</b>

## FRID – \* Identifikace frekvenční charakteristiky

Symbol bloku

Licence: ADVANCED



### Popis funkce

Popis tohoto bloku ještě není k dispozici. Níže naleznete částečný popis vstupů, výstupů a parametrů bloku. Kompletní popis bloku bude k dispozici v dalších revizích dokumentace.

### Vstupy

dv	Proměnná dopředné vazby	double
pv	Řízená veličina	double
ID	Zahájení ladicího experimentu	bool
HLD	Pozastavení	bool
BRK	Ukončení ladicího experimentu	bool

### Parametry

ubias	Stejnosměrná složka budicího signálu	⊕1..10
uamp	Amplituda budicího signálu	⊕1..10
wb	Počáteční frekvence [rad/s]	⊕1..10
wf	Koncová frekvence [rad/s]	⊕1..10
isweep	Režim rozmítání	⊕1..10
	1 ..... logaritmické	
	2 ..... lineární	
cp	Rychlosť rozmítania	⊕0..0.99
iavg	Počet hodnot pro průměrování	⊕1..10

<b>obw</b>	Šířka pásma	⊕2	long
	1 ..... Malá		
	2 ..... Střední		
	3 ..... Velká		
<b>stime</b>	Doba ustálení [s]	⊕10.0	double
<b>umax</b>	Maximální amplituda generátoru	⊕1.0	double
<b>thdmin</b>	Minimální požadované zkreslení	⊕0.1	double
<b>adapt_rc</b>	Rychlosť změny amplitudy rozmítání	⊕0.001	double
<b>pv_max</b>	Maximální požadovaná amplituda PV	⊕1.0	double
<b>pv_sat</b>	Maximální dovolená amplituda PV	⊕2.0	double
<b>ADAPT_EN</b>	Zapnutí adaptace amplitudy generátoru	⊕on	bool
<b>immode</b>	Režim měření	⊕1	long
	1 ..... Ruční volba frekvencí		
	2 ..... Lineárně nmw frekvencí v intervalu <wb,wf>		
	3 ..... Logaritmicky nmw frekvencí v intervalu <wb,wf>		
	4 ..... Automatická detekce důležitých frekvencí (N/A)		
<b>nwm</b>	Počet frekvencí v automatickém režimu		long
<b>wm</b>	Pole frekvencí pro ruční režim [array of rad/s]	double	
		⊕[2.0 4.0 6.0 8.0]	


## Výstupy

<b>mv</b>	Akční zásah regulátoru (manipulated variable)	double
<b>SAT</b>	Saturace	bool
<b>IDBSY</b>	Příznak probíhajícího ladícího experimentu	bool
<b>w</b>	Actuální frekvence [rad/s]	double
<b>xres</b>	Reálná složka přenosu (rozmítání)	double
<b>xims</b>	Imaginární složka přenosu (rozmítání)	double
<b>xrem</b>	Reálná složka přenosu (změřená)	double
<b>ximm</b>	Imaginární složka přenosu (změřená)	double
<b>epv</b>	Odhad PV	double
<b>IDE</b>	Příznak chyby	bool
<b>i IDE</b>	Kód chyby	long
<b>A0</b>	Odhad stejnosměrné složky přenosu	double
<b>A1</b>	Odhad amplitudy 1. harmonické	double
<b>A2</b>	Odhad amplitudy 2. harmonické	double
<b>A3</b>	Odhad amplitudy 3. harmonické	double
<b>A4</b>	Odhad amplitudy 4. harmonické	double
<b>A5</b>	Odhad amplitudy 5. harmonické	double
<b>THD</b>	Celkové harmonické zkreslení	double
<b>DAV</b>	Platná data	bool

## I3PM – Identifikace modelu se třemi parametry

Symbol bloku

Licence: ADVANCED



### Popis funkce

Blok I3PM identifikuje tříparametrový model soustavy metodou zobecněných momentů.

#### Vstupy

<b>u</b>	Vstup identifikované soustavy	<b>double</b>
<b>y</b>	Výstup identifikované soustavy	<b>double</b>
<b>u0</b>	Ustálená hodnota vstupu	<b>double</b>
<b>y0</b>	Ustálená hodnota výstupu	<b>double</b>
<b>RUN</b>	Spuštění identifikace	<b>bool</b>
<b>CLR</b>	Nulování bloku	<b>bool</b>
<b>ips</b>	Význam výstupních signálů	<b>long</b>
	0 ..... model prvního řádu s dopravním zpožděním	
	p1 ... zesílení	
	p2 ... dopravní zpoždění	
	p3 ... časová konstanta	
	1 ..... momenty vstupu a výstupu	
	p1 ... parametr $mu_0$	
	p2 ... parametr $mu_1$	
	p3 ... parametr $mu_2$	
	p4 ... parametr $my_0$	
	p5 ... parametr $my_1$	
	p6 ... parametr $my_2$	
	2 ..... momenty procesu	
	p1 ... parametr $mp_0$	
	p2 ... parametr $mp_1$	
	p3 ... parametr $mp_2$	

3 ..... charakteristická čísla procesu  
 p1 ... parametr  $\kappa$   
 p2 ... parametr  $\mu$   
 p3 ... parametr  $\sigma^2$   
 p4 ... parametr  $\sigma$

## Výstupy

$p_i$	Identifikované parametry v závislosti na <code>ips</code> , $i = 1, \dots, 8$	<code>double</code>
<code>BSY</code>	Příznak probíhající identifikace	<code>bool</code>
<code>RDY</code>	Příznak připravenosti	<code>bool</code>
<code>E</code>	Příznak chyby	<code>bool</code>
<code>iE</code>	Kód chyby	<code>long</code>
	1 ..... předčasné ukončení ( <code>RUN = off</code> )	
	2 ..... <code>mu0 = 0</code>	
	3 ..... <code>mp0 = 0</code>	
	4 ..... $\sigma^2 < 0$	

## Parametry

<code>tident</code>	Délka identifikace [s]	$\odot 100.0$	<code>double</code>
<code>irtype</code>	Typ regulátoru	$\odot 6$	<code>long</code>
	1 ..... D    3 ..... ID    5 ..... PD    7 ..... PID		
	2 ..... I    4 ..... P    6 ..... PI		
<code>ispeed</code>	Požadovaná rychlosť uzavrené smyčky	$\odot 2$	<code>long</code>
	1 ..... pomalá uzavrená smyčka		
	2 ..... středně rychlá uzavrená smyčka		
	3 ..... rychlá uzavrená smyčka		

## LC – Derivační kompenzátor

Symbol bloku

licence: STANDARD



Popis funkce

Blok LC realizuje diskrétní simulátor přenosu derivačního článku

$$C(s) = \frac{\text{td} * s}{\frac{\text{td}}{\text{nd}} * s + 1},$$

kde **td** je derivační konstanta a **nd** je parametr určující vliv parazitního filtru prvního rádu. Doporučená hodnota **nd** je  $2 \leq \text{nd} \leq 10$ . Je-li **ISSF = on**, potom je stav parazitního filtru nastaven do ustáleného stavu okamžitě po spuštění podle první hodnoty vstupu **u**.

Pro diskretizaci přenosu  $C(s)$  je použita přesná diskretizace v okamžicích vzorkování.

Vstup

<b>u</b>	Analogový vstupní signál	<b>double</b>
----------	--------------------------	---------------

Výstup

<b>y</b>	Analogový výstupní signál	<b>double</b>
----------	---------------------------	---------------

Parametry

<b>td</b>	Derivační časová konstanta	<b>① 1.0</b>	<b>double</b>
<b>nd</b>	Parametr filtru derivační složky	<b>② 10.0</b>	<b>double</b>
<b>ISSF</b>	Ustálený stav při spuštění		<b>bool</b>
	<b>off</b> ... nulový počáteční stav		
	<b>on</b> .... ustálený počáteční stav		

## LLC – Integračně-derivační kompenzátor

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Blok LLC realizuje diskrétní simulátor přenosu integračně-derivačního článku

$$C(s) = \frac{a * \tau * s + 1}{\tau * s + 1},$$

kde **tau** je časová konstanta jmenovatele a její **a**-násobek (**a \* tau**) je časová konstanta čitatele. Je-li **ISSF = on**, potom je stav integračního článku nastaven do ustáleného stavu okamžitě po spuštění podle první hodnoty vstupu **u**.

Tento blok je ideální pro simulaci lineárních systémů prvního rádu s dopravním zpožděním (FOPDT). Stačí použít nulový parametr **a**.

Pro diskretizaci přenosu  $C(s)$  je použita přesná diskretizace v okamžicích vzorkování.

Vstup

<b>u</b>	Analogový vstupní signál	<b>double</b>
----------	--------------------------	---------------

Parametry

<b>tau</b>	Časová konstanta	<b>1.0</b>	<b>double</b>
<b>a</b>	Koeficient pro výpočet časové konstanty čitatele		<b>double</b>
<b>ISSF</b>	Ustálený stav při spuštění		<b>bool</b>
	off ... nulový počáteční stav		
	on .... ustálený počáteční stav		


Výstup

<b>y</b>	Analogový výstupní signál	<b>double</b>
----------	---------------------------	---------------

## MCU – Jednotka pro ruční zadávání


Symbol bloku

Licence: STANDARD



### Popis funkce

V lokálním režimu ( $LOC = \text{on}$ ) je blok MCU určen k ručnímu zadávání výstupu  $y$  pomocí tlačítek „více“ (vstup UP) a „méně“ (vstup DN). Strmost najíždění z počáteční hodnoty  $y_0$  na žádanou hodnotu je určena integrační konstantou  $T_m$  a dobou stlačení ovládacích tlačítek. Po uplynutí každých  $\tau_a$  sekund je strmost vždy násobena faktorem  $q$ , až do vypršení doby  $t_f$ . Rozsah výstupu  $y$  může být omezen (SATF = on) saturačnímimezemi  $lolim$  a  $hilim$ . V případě, že žádné z tlačítek není stlačeno (UP = off a DN = off), vysleduje výstup  $y$  vstupní hodnotu  $tv$ . Rychlosť vysledování je dáná integrační časovou konstantou  $T_t$ . V případě  $LOC = \text{off}$  je vstup  $rv$  s případnými omezeními (SATF = on) kopírován na výstup  $y$ . Podrobná funkce bloku je přímo patrná z obrázku s vnitřním schématem bloku.



### Vstupy

$tv$	Veličina pro vysledování	<code>double</code>
UP	Signál UP (nahoru, více)	<code>bool</code>
DN	Signál DN (dolů, méně)	<code>bool</code>
rv	Hodnota pro externí zadávání výstupu v režimu $LOC = \text{off}$	<code>double</code>
LOC	Lokální nebo vzdálený režim	<code>bool</code>

## Výstup

y Analogový výstupní signál **double**


## Parametry

<b>tt</b>	Časová konstanta vysledování vstupní hodnoty tv	<b>⌚1.0</b>	<b>double</b>
<b>tm</b>	Počáteční časová konstanta strmosti najízdění	<b>⌚100.0</b>	<b>double</b>
<b>y0</b>	Počáteční hodnota výstupu		<b>double</b>
<b>q</b>	Faktor určující velikost změny strmosti najízdění	<b>⌚5.0</b>	<b>double</b>
<b>ta</b>	Interval, po kterém dochází ke zvýšení strmosti [s]	<b>⌚4.0</b>	<b>double</b>
<b>tf</b>	Interval, po kterém se strmost již dále nemění [s]	<b>⌚8.0</b>	<b>double</b>
<b>SATF</b>	Saturace off ... signál není omezen on .... saturační meze jsou aktivní		<b>bool</b>
<b>hilim</b>	Horní saturační mez	<b>⌚1.0</b>	<b>double</b>
<b>lolim</b>	Dolní saturační mez	<b>⌚-1.0</b>	<b>double</b>

## PIDAT – PID regulátor s reléovým autotunerem

Symbol bloku

Licence: [AUTOTUNING](#)



### Popis funkce

Blok **PIDAT** má zcela stejné regulační funkce jako blok **PIDU**. Navíc je vybaven funkcí automatického nastavování parametrů regulátoru. Pro využití této funkce je nutné převést řízený systém do přibližně ustáleného stavu (ve vhodném pracovním bodě), zvolit požadovaný typ regulátoru (PI nebo PID) a aktivovat vstup **TUNE** hodnotou **on** (start identifikačního experimentu). V následném identifikačním experimentu je řízený proces regulován pomocí speciálního adaptivního reléového regulátoru a ze získaného záznamu vstupu a výstupu procesu je odhadnut vhodný bod jeho frekvenční charakteristiky. Na základě toho jsou poté určeny parametry regulátoru. Amplitudu reléového regulátoru (úroveň vybuzení systému) je možné nastavit parametrem **amp** a jeho hysterezi parametrem **hys**. Zvolíme-li **hys = 0**, potom se hystereze relé určí automaticky na základě odhadu úrovně šumu měření regulované veličiny. Během identifikačního experimentu je **TBSY = on**. Po řádném skončení experimentu je **TE = off** a vypočítané parametry se objeví na výstupech **pk**, **pti**, **ptd**, **pnd**, **pb**. Váhový koeficient **c** je uvažován **c = 0**. Skončil-li experiment s chybou, je **TE = on** a **ite** blíže specifikuje důvod chyby. Při výskytu chyby se doporučuje zvětšit parametr **amp**. Jeho volbu usnadňuje zabudovaná funkce, která parametr **amp** automaticky zmenšuje při hrozobě překročení maximální dovolené odchylky **maxdev** regulované veličiny od jejího počátečního ustáleného stavu. Identifikační experiment je možné předčasně ukončit aktivací vstupu **TBRK**.

### Vstupy

<b>dv</b>	Proměnná dopředné vazby	<b>double</b>
<b>sp</b>	Požadovaná hodnota (setpoint)	<b>double</b>
<b>pv</b>	Řízená veličina	<b>double</b>
<b>tv</b>	Veličina pro vysledování	<b>double</b>
<b>hv</b>	Hodnota výstupu v manuálním režimu	<b>double</b>

MAN	Manuální nebo automatický režim	bool
	off ... automatický režim	
	on .... manuální režim	
TUNE	Zahájení ladicího experimentu	bool
TBRK	Ukončení ladicího experimentu	bool

## Výstupy

mv	Akční zásah regulátoru (manipulated variable)	double
de	Regulační odchylka	double
SAT	Saturace	bool
	off ... lineární zákon řízení	
	on .... výstup regulátoru je saturován	
TBSY	Příznak probíhajícího ladicího experimentu	bool
TE	Příznak chyby během ladění	bool
	off ... Ladění proběhlo bez chyby	
	on .... Během ladění se vyskytla chyba	
ite	Kód chyby (během probíhajícího ladícího experimentu očekávaný čas v sekundách do jeho konce)	long
	1000 ... příliš nízký poměr užitečného signálu k šumu měření	
	1001 ... příliš velká hystereze reléového regulátoru	
	1002 ... příliš přísné pravidlo pro ukončení	
	1003 ... příliš velká chyba při určování fáze identifikovaného bodu	
pk	Navržené zesílení regulátoru	double
pti	Navržená integrační časová konstanta regulátoru	double
ptd	Navržená derivační časová konstanta regulátoru	double
pnd	Navržený parametr filtru derivační složky	double
pb	Navržený váhový faktor pro proporcionalní složku	double

## Parametry

irtype	Typ regulátoru	⑥ long
	1 ..... D	4 ..... P
	2 ..... I	5 ..... PD
	3 ..... ID	6 ..... PI
RACT	Převrácené působení výstupu regulátoru	bool
	off ... vyšší mv → vyšší pv	
	on .... vyšší mv → nižší pv	
k	Zesílení regulátoru $K$	①.0 double
ti	Integrační časová konstanta $T_i$	④.0 double
td	Derivační časová konstanta $T_d$	①.0 double
nd	Parametr $N$ filtru derivační složky	⑩.0 double
b	Váhový faktor pro proporcionalní složku	①.0 double
c	Váhový faktor pro derivační složku	double


<b>tt</b>	Časová konstanta vysledování. Pro regulátory bez integrační složky nemá žádný význam.	$\odot 1.$
<b>hilim</b>	Horní mez akčního zásahu regulátoru	$\odot 1.$
<b>lolim</b>	Dolní mez akčního zásahu regulátoru	$\odot -1.$
<b>iainf</b>	Druh apriorní informace	$\odot$
	1 ..... žádná apriorní informace	
	2 ..... astatický proces	
	3 ..... proces nízkého rádu	
	4 ..... statický proces + požadavek na aperiodickou odezvu uzavřené smyčky	
	5 ..... statický proces + požadavek na středně rychlou odezvu uzavřené smyčky	
	6 ..... statický proces + požadavek na rychlou odezvu uzavřené smyčky	
<b>k0</b>	Statické zesílení procesu (musí být zadáno v případě <b>iainf</b> = 3, 4, 5, 6)	$\odot 1.$
<b>n1</b>	Maximální počet půlperiod pro nalezení bodu frekvenční charakteristiky	$\odot 2.$
<b>mm</b>	Maximální počet půlperiod pro průměrování	$\odot$
<b>amp</b>	Amplituda reléového regulátoru	$\odot 0.$
<b>uhys</b>	Hystereze reléového regulátoru	
<b>ntime</b>	Čas vymezený pro odhad amplitudy šumu na počátku experimentu [s]	<b>double</b>
		$\odot 5.0$
<b>rerrap</b>	Ukončovací hodnota relativní chyby amplitudy kmitů	$\odot 0.1$ <b>double</b>
<b>aerrph</b>	Ukončovací hodnota absolutní chyby fáze odhadovaného bodu	<b>double</b>
		$\odot 10.0$
<b>maxdev</b>	Maximální přípustná odchylka regulované veličiny od ustáleného stavu	<b>double</b>
		$\odot 1.0$

Parametry **n1**, **mm**, **ntime**, **rerrap** a **aerrph** se nedoporučuje měnit.

## PIDE – PID regulátor se statikou

Symbol bloku

Licence: **ADVANCED**



### Popis funkce

Blok **PIDE** je základní blok pro vytvoření úplného modifikovaného regulátoru PI(D), který se liší od standardního PI(D) regulátoru (blok **PIDU**) tím, že má zadané konečné statické zesílení (ve skutečnosti se zadává velikost odchylky  $\varepsilon$ , která způsobí saturaci výstupu). V nejjednodušším případě může pracovat zcela samostatně a plnit standardní funkci modifikovaného PID regulátoru s dvěma stupni volnosti v automatickém (**MAN = off**) nebo manuálním režimu (**MAN = on**).

V automatickém režimu v lineární oblasti realizuje zákon řízení daný vztahem

$$U(s) = \pm K \left[ bW(s) - Y(s) + \frac{1}{T_i s + \beta} E(s) + \frac{T_d s}{\frac{T_d s}{N} + 1} (cW(s) - Y(s)) \right] + Z(s),$$

kde

$$\beta = \frac{K\varepsilon}{1 - K\varepsilon}$$

a  $U(s)$  je obraz akční veličiny **mv**,  $W(s)$  je obraz požadované hodnoty **sp**,  $Y(s)$  je obraz regulované veličiny **pv**,  $E(s)$  je Laplaceova transformace regulační odchylky,  $Z(s)$  je obraz dopředné vazby **dv** a  $K, T_i, T_d, N, \varepsilon (= b_p/100)$ ,  $b, c$  jsou parametry regulátoru. Znaménko pravé strany závisí na parametru **RACT**. Rozsah řídicí veličiny **mv** je omezen saturačními mezemi **lolim** a **hilim**. Propojením výstupu **mv** se vstupem **tv** a vhodnou volbou parametru **tt** dosáhneme žádaného chování regulátoru při dosažení saturačních hodnot **mv**. Odstraníme tak nežádoucí unášení integrační složky (wind up effect) a současně s tím zajistíme bezrázové přepínání (bumpless transfer) automatického a manuálního režimu.

V manuálním režimu je vstup **hv** (po případném omezení) kopírován na výstup **mv**. Signál připojený na vstup **tv** zajišťuje v tomto režimu příslušné vysledování vnitřního stavu regulátoru pro následné bezrázové přepnutí do automatického režimu (pro  $\varepsilon > 0$  však vysledování není zcela přesné).

### Vstupy

<b>dv</b>	Proměnná dopředné vazby
<b>sp</b>	Požadovaná hodnota (setpoint)

<b>double</b>
<b>double</b>

<b>pv</b>	Řízená veličina	<b>double</b>
<b>tv</b>	Veličina pro vysledování	<b>double</b>
<b>hv</b>	Hodnota výstupu v manuálním režimu	<b>double</b>
<b>MAN</b>	Manuální nebo automatický režim	<b>bool</b>
	<b>off</b> ... automatický režim	
	<b>on</b> .... manuální režim	

## Výstupy

<b>mv</b>	Akční zásah regulátoru (manipulated variable)	<b>double</b>
<b>de</b>	Regulační odchylka	<b>double</b>
<b>SAT</b>	Saturace	<b>bool</b>
	<b>off</b> ... lineární zákon řízení	
	<b>on</b> .... výstup regulátoru je saturován	


## Parametry

<b>irtype</b>	Typ regulátoru	<b>⊕6 long</b>
	1 .... D	4 .... P
	2 .... I	5 .... PD
	3 .... ID	6 .... PI
<b>RACT</b>	Převrácené působení výstupu regulátoru	<b>bool</b>
	<b>off</b> ... vyšší mv → vyšší pv	
	<b>on</b> .... vyšší mv → nižší pv	
<b>k</b>	Zesílení regulátoru $K$	<b>⊕1.0 double</b>
<b>ti</b>	Integrační časová konstanta $T_i$	<b>⊕4.0 double</b>
<b>td</b>	Derivační časová konstanta $T_d$	<b>⊕1.0 double</b>
<b>nd</b>	Parametr $N$ filtru derivační složky	<b>⊕10.0 double</b>
<b>b</b>	Váhový faktor pro proporcionalní složku	<b>⊕1.0 double</b>
<b>c</b>	Váhový faktor pro derivační složku	<b>double</b>
<b>tt</b>	Časová konstanta vysledování. Pro regulátory bez integrační složky nemá žádný význam.	<b>double</b>
<b>bp</b>	Hodnota regulační odchylky, která způsobí, že výstup regulátoru mv v ustáleném stavu je roven hodnotě 100	<b>double</b>
<b>hilim</b>	Horní mez akčního zásahu regulátoru	<b>⊕1.0 double</b>
<b>lolim</b>	Dolní mez akčního zásahu regulátoru	<b>⊕-1.0 double</b>

## PIDGS – PID regulátor s přepínáním sad parametrů

Symbol bloku

Licence: [ADVANCED](#)



### Popis funkce

Regulační funkce bloku **PIDGS** je přesně shodná s blokem **PIDU**. Blok **PIDGS** má však až šest sad základních parametrů, které je možné bezrázově přepínat pomocí vstupu **ip** (index sady parametrů) nebo vstupu **vp** (přepínací analogová veličina). V případě použití přepínací analogové veličiny je třeba zadat **GSCF = on** a vektor příslušných přepínacích mezi **thsha**. Sady parametrů jsou poté přepínány takto: sada 0 je pro **vp < thrsha(0)**, sada 1 pro **thrsha(1) < vp < thrsha(2)** atd. až sada 5 pro **thrsha(5) < vp**. Index aktuální sady je k dispozici na výstupu **kp**.

### Vstupy

<b>dv</b>	Proměnná dopředné vazby	<b>double</b>
<b>sp</b>	Požadovaná hodnota (setpoint)	<b>double</b>
<b>pv</b>	Řízená veličina	<b>double</b>
<b>tv</b>	Veličina pro vysledování	<b>double</b>
<b>hv</b>	Hodnota výstupu v manuálním režimu	<b>double</b>
<b>MAN</b>	Manuální nebo automatický režim	<b>bool</b>
	<b>off</b> ... automatický režim	
	<b>on</b> .... manuální režim	
<b>IH</b>	Zastavení integrace	<b>bool</b>
	<b>off</b> ... integrování povoleno	
	<b>on</b> .... integrování pozastaveno	
<b>ip</b>	Index sady parametrů	<b>↓0 ↑5 long</b>
<b>vp</b>	Přepínací veličina	<b>double</b>

### Výstupy

<b>mv</b>	Akční zásah regulátoru (manipulated variable)	<b>double</b>
<b>dmy</b>	Rychlostní výstup regulátoru (difference)	<b>double</b>
<b>de</b>	Regulační odchylka	<b>double</b>

SAT	Saturace	bool
	off ... lineární zákon řízení	
	on .... výstup regulátoru je saturován	

kp	Index aktuální sady parametrů	long
----	-------------------------------	------


## Parametry

hilim	Horní mez akčního zásahu regulátoru	⊕1.
lolim	Dolní mez akčního zásahu regulátoru	⊕-1.
dz	Pásma necitlivosti	
icotype	Typ výstupu regulátoru	⊕
	1 ..... analogový výstup	
	2 ..... šířkově modulovaný výstup ( <a href="#">PWM</a> )	
	3 ..... krokový regulátor s polohovou zpětnou vazbou ( <a href="#">SCU</a> )	
	4 ..... krokový regulátor bez polohové zpětné vazby ( <a href="#">SCUV</a> )	
npars	Počet sad parametrů	
GSCF	Přepínání parametrů podle vstupu vp	
	off ... přepínání indexem sady parametrů	
	on .... přepínání analogovým signálem	
hys	Hystereze pro přepínání podle vstupu vp	
irtypea	Vektor typů regulátoru	⊕[6 6 6 6 6 6]
	1 ..... D                  4 ..... P                  7 ..... PID	
	2 ..... I                  5 ..... PD	
	3 ..... ID                6 ..... PI	
RACTA	Vektor příznaků obráceného působení výstupu regulátoru	⊕[0 0 0 0 0 0]
	0 ..... vyšší mv → vyšší pv	
	1 ..... vyšší mv → nižší pv	
ka	Vektor zesílení regulátoru $K$	⊕[1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0]
tia	Vektor integračních časových konstant $T_i$	⊕[4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0]
tda	Vektor derivačních časových konstant $T_d$	⊕[1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0]
nda	Vektor parametrů filtru derivační složky $N$	⊕[10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0]
ba	Váhové faktory pro proporcionální složku	⊕[1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0]
ca	Váhové faktory pro derivační složku	⊕[0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0]
tta	Vektor časových konstant vysledování. Pro regulátory bez integrační složky nemá žádný význam.	⊕[1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0]
thrsha	Vektor mezí přepínací veličiny	⊕[0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0]    double

## PIDMA – PID regulátor s momentovým autotunerem

Symbol bloku

Licence: [AUTOTUNING](#)



### Popis funkce

V automatickém režimu (**MAN = off**) realizuje blok PIDMA řídicí zákon PID regulátoru se dvěma stupni volnosti ve tvaru


$$U(s) = \pm K \left\{ bW(s) - Y(s) + \frac{1}{T_i s} [W(s) - Y(s)] + \frac{T_d s}{\frac{T_d}{N} s + 1} [cW(s) - Y(s)] \right\} + Z(s)$$

kde  $U(s)$  je Laplaceova transformace řídicí veličiny **mv**,  $W(s)$  je Laplaceova transformace požadované hodnoty **sp**,  $Y(s)$  je Laplaceova transformace regulované veličiny **pv**,  $Z(s)$  je Laplaceova transformace dopředné vazby **dv** a  $K$ ,  $T_i$ ,  $T_d$ ,  $N$ ,  $b$ ,  $c$  jsou parametry regulátoru. Znaménko pravé strany závisí na parametru **RACT**. Rozsah řídicí veličiny **mv** (polohového výstupu regulátoru) je omezen parametry **hilim**, **lolim**. Parametr **dz** udává pásmo necitlivosti v integrační složce regulátoru. Navíc integrační složka může být vypnuta a zafixována na své aktuální hodnotě vstupem **IH = on**. Pro správnou funkci regulátoru je nutné propojit výstup regulátoru **mv** se vstupem **tv** a správně nastavit časovou konstantu vysledovávání **tt** (doporučená hodnota je  $tt \approx \sqrt{T_i T_d}$ , pro PI regulátor  $tt \approx 2 \cdot \sqrt{T_i}$ ). Tím bude zaručen bezrázový přechod při přepínání režimu regulátoru (manuální, automatický) a správná funkce regulátoru při saturaci výstupu **mv** (tzv. antiwindup). Přídavné výstupy **dmv**, **de** a **SAT** poskytují po řadě rychlostní výstup regulátoru (diference **mv**), regulační odchylku a příznak saturace výstupu regulátoru **mv**.

Jestliže je blok PIDMA propojen s blokem **SCUV** (za účelem realizace krokového regulátoru bez polohové zpětné vazby), potom parametr **icotype** musí být nastaven na hodnotu **4** a význam výstupů **mv**, **dmv** a **SAT** je v tomto případě pozměněn: výstup **mv** je roven součtu P a D složky regulátoru, zatímco výstup **dmv** poskytuje diferenci jeho I složky a výstup **SAT** nese informaci pro blok **SCUV**, zda je regulační odchylka **de** v automatickém režimu menší než pásmo necitlivosti **dz**. Pro případ propojení bloků PIDMA

a **SCUV** se navíc doporučuje volit váhový koeficient požadované hodnoty pro derivační složku c rovný nule.


V manuálním režimu (**MAN = on**) je vstup **hv** kopírován na výstup **mv**. Celková regulační funkce bloku **PIDMA** je zřejmá z následujícího obrázku.



Blok **PIDMA** rozšiřuje řídící funkci standardního PID regulátoru o vestavěné automatické nastavování parametrů (PID autotuner). Před spuštěním autotunera musí operátor ve vhodném pracovním bodě dosáhnout ustáleného stavu a zvolit požadovaný typ regulátoru **ittype** (PI nebo PID) a nastavit další parametry autotunera (**iainf**, **DGC**, **tdg**, **tn**, **amp**, **dy** a **ispeed**). Identifikační experiment se startuje vstupem **TUNE** (vstupem **TBRK** jej lze předčasně ukončit). V tomto módu (**TBSY = on**) je nejprve odhadnut drift a šum regulované veličiny (ve specifikovaném čase **tdg+tn**) a poté je na vstup procesu aplikován pravoúhlý puls. Z odezvy procesu jsou odhadnuty první tři momenty jeho impulsní odezvy. Amplituda pulsu se nastavuje parametrem **amp**. Puls je ukončen poté, co se hodnota regulované veličiny **pv** změní o více, než určuje tolerance (práh) **dy** (zadává se vždy jako kladné číslo). Pokud je nastaven příznak **DGC**, používá se při zpracování signálu speciální kompenzace trendu signálu. Odhad času zbývajícího do konce procesu ladění je přiveden na výstup **trem**.

Pokud experiment skončí úspěšně (**TE = off**) a vstup **ips** = 0, objeví se optimální parametry na výstupech **pk**, **pti**, **ptd**, **rnd**, **pb**, **pc**. V opačném případě (**TE = on**) určuje výstup **ite** kód chyby experimentu. Další hodnoty vstupu **ips** jsou rezervovány pro speciální účely.

Funkce autotunera je demonstrována na následujícím obrázku.



Během identifikačního experimentu výstup **ite** indikuje jednotlivé fáze činnosti autotuneru. Ve fázi odhadu strmosti odeznívání odezvy (**ite** = -4) může být proces ladění předčasně manuálně ukončen. V tomto případě jsou parametry regulátoru řádně navrženy, avšak jejich možná nepřesnost je indikována varovným kódem **ite** = 100.

Po ukončení experimentu (TBSY on → off) je funkce regulátoru závislá na nastaveném režimu (manuální, automatický). Jestliže **TAFF** = on, potom jsou navržené parametry okamžitě použity.

## Vstupy

<b>dv</b>	Proměnná dopředné vazby	<b>double</b>
<b>sp</b>	Požadovaná hodnota (setpoint)	<b>double</b>
<b>pv</b>	Řízená veličina	<b>double</b>
<b>tv</b>	Veličina pro vysledování	<b>double</b>
<b>hv</b>	Hodnota výstupu v manuálním režimu	<b>double</b>
<b>MAN</b>	Manuální nebo automatický režim	<b>bool</b>
	off ... automatický režim	
	on .... manuální režim	
<b>IH</b>	Zastavení integrace	<b>bool</b>
	off ... integrování povolen	
	on .... integrování pozastaveno	
<b>TUNE</b>	Zahájení ladicího experimentu nebo vynucení přechodu do další fáze experimentu	<b>bool</b>
<b>TBRK</b>	Ukončení ladicího experimentu	<b>bool</b>
<b>TAFF</b>	Přijetí výsledků ladicího experimentu	<b>bool</b>
	off ... parametry jsou pouze vypočítány	
	on .... parametry jsou dosazeny do řídicího algoritmu	

<b>ips</b>	Význam výstupních signálů pk, pti, ptd, pnd, pb a pc	<b>long</b>
0 .....	navržené parametry k, ti, td, nd, b a c PID regulátoru	
1 .....	momenty procesu: zesílení (pk), míra zpoždění soustavy (pti), míra délky odezvy soustavy (ptd)	
2 .....	tříparametrový model procesu prvního řádu s dopravním zpožděním: zesílení (pk), dopravní zpoždění (pti), časová konstanta (ptd)	
3 .....	tříparametrový model procesu druhého řádu s násobnou časovou konstantou a dopravním zpožděním: zesílení (pk), dopravní zpoždění (pti), časová konstanta (ptd)	
4 .....	odhad mezi intervalu pro manuální doladění zesílení k PID regulátoru (irtype = 7): horní mez $k_{hi}$ (pk), dolní mez $k_{lo}$ (pti)	
>99 ...	slouží pro diagnostické účely	

## Výstupy

<b>mv</b>	Akční zásah regulátoru (manipulated variable)
<b>dmv</b>	Rychlostní výstup regulátoru (difference)
<b>de</b>	Regulační odchylka
<b>SAT</b>	Saturace <ul style="list-style-type: none"> <li><b>off</b> ... lineární zákon řízení</li> <li><b>on</b> .... výstup regulátoru je saturován</li> </ul>
<b>TBSY</b>	Příznak probíhajícího ladicího experimentu
<b>TE</b>	Příznak chyby během ladění <ul style="list-style-type: none"> <li><b>off</b> ... Ladění proběhlo bez chyby</li> <li><b>on</b> .... Během ladění se vyskytla chyba</li> </ul>
<b>ite</b>	Kód chyby <p><i>Kódy chyb ladění (po experimentu):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 .... bez chyby</li> <li>1 .... příliš malá hodnota prahu pro ukončení pulzu</li> <li>2 .... příliš velká amplituda pulzu</li> <li>3 .... nebylo dosaženo ustáleného stavu</li> <li>4 .... příliš malá amplituda pulzu</li> <li>5 .... nebylo dosaženo ustáleného stavu</li> <li>6 .... při experimentu došlo k saturaci výstupu regulátoru</li> <li>7 .... pro vybraný typ regulátoru není podporováno automatické nastavování</li> <li>8 .... nedodržena podmínka monotónnosti procesu</li> <li>9 .... selhání extrapolace</li> <li>10 .... neočekávané hodnoty momentů (fatální)</li> <li>11 .... ruční přerušení experimentu uživatelem</li> <li>12 .... nesprávný směr řídicí veličiny (změňte parametr RACT)</li> <li>100 ... ruční ukončení ladění (varování)</li> </ul>

*Kódy fází ladění (během experimentu):*

- 0 ..... čekání na ustálený stav před začátkem experimentu
- 1 ..... odhad driftu a šumu (parametry **tdg** a **tn**)
- 2 ..... generování obdélníkového pulzu (pulz končí při změně **pv** o hodnotu větší než **dy**)
- 3 ..... hledání vrcholu odezvy
- 4 ..... odhad rychlosti ustalování odezvy

*Poznámka k ukončování fází ladění:*

TUNE .. Náběžná hrana vstupu TUNE během fází -2, -3 and -4 způsobuje předčasné ukončení dané fáze a přechod do fáze následující (nebo ukončení experimentu ve fázi -4).

trem	Odhad času do ukončení experimentu [s]	double
pk	Navržené zesílení regulátoru $K$ ( <b>ips</b> = 0)	double
pti	Navržená integrační časová konstanta regulátoru $T_i$ ( <b>ips</b> = 0)	double
ptd	Navržená derivační časová konstanta regulátoru $T_d$ ( <b>ips</b> = 0)	double
pnd	Navržený parametr filtru derivační složky $N$ ( <b>ips</b> = 0)	double
pb	Navržený váhový faktor pro proporcionální složku ( <b>ips</b> = 0)	double
pc	Navržený váhový faktor pro derivační složku ( <b>ips</b> = 0)	double

## Parametry

irtype	Typ regulátoru	⊕6	long
	1 ..... D      3 ..... ID      5 ..... PD      7 ..... PID		
	2 ..... I      4 ..... P      6 ..... PI		
RACT	Převrácené působení výstupu regulátoru		bool
	off ... vyšší mv → vyšší pv		
	on .... vyšší mv → nižší pv		
k	Zesílení regulátoru $K$	⊕1.0	double
ti	Integrační časová konstanta $T_i$	⊕4.0	double
td	Derivační časová konstanta $T_d$	⊕1.0	double
nd	Parametr filtru derivační složky $N$	⊕10.0	double
b	Váhový faktor pro proporcionální složku	⊕1.0	double
c	Váhový faktor pro derivační složku		double
tt	Časová konstanta vysledování. Pro regulátory bez integrační složky nemá žádný význam.	⊕1.0	double
hilim	Horní mez akčního zásahu regulátoru	⊕1.0	double
lolim	Dolní mez akčního zásahu regulátoru	⊕-1.0	double
dz	Pásma necitlivosti		double
icotype	Typ výstupu regulátoru	⊕1	long
	1 ..... analogový výstup		
	2 ..... šířkově modulovaný výstup ( <b>PWM</b> )		
	3 ..... krokový regulátor s polohovou zpětnou vazbou ( <b>SCU</b> )		
	4 ..... krokový regulátor bez polohové zpětné vazby ( <b>SCUV</b> )		
ittype	Požadovaný typ regulátoru pro návrh	⊕6	long
	6 ..... PI regulátor		
	7 ..... PID regulátor		

<b>iainf</b>	Druh apriorní informace	
	1 ..... proces bez integrátoru	
	2 ..... proces s integračním chováním	
<b>DGC</b>	Kompenzace gradientu trendu	<b>⊕on</b> <b>bool</b>
	off .... zakázáno	on .... povoleno
<b>tdg</b>	Doba odhadu gradientu trendu [s]	<b>⊕60.0</b> <b>double</b>
<b>tn</b>	Doba odhadování šumu [s]	<b>⊕5.0</b> <b>double</b>
<b>amp</b>	Amplituda pulzu	<b>⊕0.5</b> <b>double</b>
<b>dy</b>	Práh pro ukončení pulsu (absolutní změna od ustálené hodnoty <b>pv</b> )	<b>double</b>
		$\downarrow 0.0 \oplus 0.1$
<b>ispeed</b>	Požadovaná rychlosť uzavřené smyčky	<b>⊕2</b> <b>long</b>
	1 ..... požadována pomalá uzavřená smyčka	
	2 ..... požadována středně rychlá uzavřená smyčka	
	3 ..... požadována rychlá uzavřená smyčka	
<b>ipid</b>	Forma PID regulátoru	<b>⊕1</b> <b>long</b>
	1 ..... paralelní realizace	
	2 ..... sériová realizace	

## PIDU – PID regulátor

Symbol bloku

Licence: STANDARD



### Popis funkce

Blok PIDU je základní blok pro vytvoření úplného regulátoru PID (P, I, PI, PD, PID, PI+S). V nejjednoduším případě může pracovat zcela samostatně a plnit standardní funkci PID regulátoru se dvěma stupni volnosti v automatickém (**MAN = off**) nebo manuálním režimu (**MAN = on**).

V automatickém režimu (**MAN = off**) realizuje blok PIDU řídicí zákon PID regulátoru se dvěma stupni volnosti ve tvaru


$$U(s) = \pm K \left\{ bW(s) - Y(s) + \frac{1}{T_i s} [W(s) - Y(s)] + \frac{T_d s}{\frac{T_d}{N} s + 1} [cW(s) - Y(s)] \right\} + Z(s)$$

kde  $U(s)$  je Laplaceova transformace řídicí veličiny **mv**,  $W(s)$  je Laplaceova transformace požadované hodnoty **sp**,  $Y(s)$  je Laplaceova transformace regulované veličiny **pv**,  $Z(s)$  je Laplaceova transformace dopředné vazby **dv** a  $K, T_i, T_d, N, b, c$  jsou parametry regulátoru. Znaménko pravé strany závisí na parametru **RACT**. Rozsah řídicí veličiny **mv** (polohového výstupu regulátoru) je omezen parametry **hilim**, **lolim**. Parametr **dz** udává pásmo necitlivosti v integrační složce regulátoru. Navíc integrační složka může být vypnuta a zafixována na své aktuální hodnotě vstupem **IH** (**IH = on**). Pro správnou funkci regulátoru je nutné propojit výstup regulátoru **mv** se vstupem **tv** a správně nastavit časovou konstantu vysledování **tt** (doporučená hodnota je  $tt \approx \sqrt{T_i T_d}$ , pro PI regulátor  $tt \approx 2 \cdot \sqrt{T_i}$ ). Tím bude zaručen bezrázový přechod při přepínání režimu regulátoru (manuální, automatický) a správná funkce regulátoru při saturaci výstupu **mv** (tzv. antiwindup). Přídavné výstupy **dmv**, **de** a **SAT** poskytují po řadě rychlostní výstup regulátoru (difference **mv**), regulační odchylku a příznak saturace výstupu regulátoru **mv**.

Jestliže je blok PIDU propojen s blokem **SCUV** (za účelem realizace krokového regulátoru bez polohové zpětné vazby), potom parametr **icotype** musí být nastaven na hodnotu **4** a význam výstupů **mv**, **dmv** a **SAT** je v tomto případě pozměněn: výstup **mv** je roven součtu P a D složky regulátoru, zatímco výstup **dmv** poskytuje diferenci jeho I složky a výstup **SAT** nese informaci pro blok **SCUV**, zda je regulační odchylka **de** v automatickém režimu menší než pásmo necitlivosti **dz**. Pro případ propojení bloků **PIDU**

a **SCUV** se navíc doporučuje volit váhový koeficient požadované hodnoty pro derivační složku c rovný nule.

V manuálním režimu (**MAN = on**) je vstup hv kopírován na výstup mv, pokud nenaráží na horní či dolní omezení výstupu regulátoru. Celková regulační funkce bloku PIDU je zřejmá z následujícího obrázku.



### Vstupy

<b>dv</b>	Proměnná dopředné vazby	<b>double</b>
<b>sp</b>	Požadovaná hodnota (setpoint)	<b>double</b>
<b>pv</b>	Řízená veličina	<b>double</b>
<b>tv</b>	Veličina pro vysledování	<b>double</b>
<b>hv</b>	Hodnota výstupu v manuálním režimu	<b>double</b>
<b>MAN</b>	Manuální nebo automatický režim off ... automatický režim on .... manuální režim	<b>bool</b>
<b>IH</b>	Zastavení integrace off ... integrování povoleno on .... integrování pozastaveno	<b>bool</b>

### Výstupy

<b>mv</b>	Akční zásah regulátoru (manipulated variable)	<b>double</b>
<b>dmv</b>	Rychlostní výstup regulátoru (difference)	<b>double</b>
<b>de</b>	Regulační odchylka	<b>double</b>
<b>SAT</b>	Saturace off ... lineární zákon řízení on .... výstup regulátoru je saturován	<b>bool</b>


## Parametry

<b>irtype</b>	Typ regulátoru	$\odot 6$	<b>long</b>
1 .....	D	4 .....	P
2 .....	I	5 .....	PD
3 .....	ID	6 .....	PI
<b>RACT</b>	Převrácené působení výstupu regulátoru		<b>bool</b>
off ...	vyšší mv → vyšší pv		
on ....	vyšší mv → nižší pv		
<b>k</b>	Zesílení regulátoru $K$	$\odot 1.0$	<b>double</b>
<b>ti</b>	Integrační časová konstanta $T_i$	$\odot 4.0$	<b>double</b>
<b>td</b>	Derivační časová konstanta $T_d$	$\odot 1.0$	<b>double</b>
<b>nd</b>	Parametr $N$ filtru derivační složky	$\odot 10.0$	<b>double</b>
<b>b</b>	Váhový faktor pro proporcionální složku	$\odot 1.0$	<b>double</b>
<b>c</b>	Váhový faktor pro derivační složku		<b>double</b>
<b>tt</b>	Časová konstanta vysledování. Pro regulátory bez integrační složky nemá žádný význam.		<b>double</b>
<b>hilim</b>	Horní mez akčního zásahu regulátoru	$\odot 1.0$	<b>double</b>
<b>lolim</b>	Dolní mez akčního zásahu regulátoru	$\odot -1.0$	<b>double</b>
<b>dz</b>	Pásma necitlivosti		<b>double</b>
<b>icotype</b>	Typ výstupu regulátoru	$\odot 1$	<b>long</b>
1 .....	analogový výstup		
2 .....	šířkově modulovaný výstup ( <a href="#">PWM</a> )		
3 .....	krokový regulátor s polohovou zpětnou vazbou ( <a href="#">SCU</a> )		
4 .....	krokový regulátor bez polohové zpětné vazby ( <a href="#">SCUV</a> )		

## PIDUI – PID regulátor s parametry na vstupech

Symbol bloku

Licence: **ADVANCED**



### Popis funkce

Regulační funkce bloku **PIDUI** je přesně shodná s blokem **PIDU**. Jediný rozdíl spočívá v tom, že základní parametry PID algoritmu jsou vyvedeny na vstupy. V důsledku toho je lze pohodlně měnit v závislosti na výstupech jiných bloků. Tímto způsobem lze realizovat speciální adaptivní PID regulátory.

### Vstupy

<b>dv</b>	Proměnná dopředné vazby	<b>double</b>
<b>sp</b>	Požadovaná hodnota (setpoint)	<b>double</b>
<b>pv</b>	Řízená veličina	<b>double</b>
<b>tv</b>	Veličina pro vysledování	<b>double</b>
<b>hv</b>	Hodnota výstupu v manuálním režimu	<b>double</b>
<b>MAN</b>	Manuální nebo automatický režim <i>off</i> ... automatický režim <i>on</i> .... manuální režim	<b>bool</b>
<b>IH</b>	Zastavení integrace <i>off</i> ... integrování povoleno <i>on</i> .... integrování pozastaveno	<b>bool</b>
<b>k</b>	Zesílení regulátoru $K$	<b>double</b>
<b>ti</b>	Integrační časová konstanta $T_i$	<b>double</b>
<b>td</b>	Derivační časová konstanta $T_d$	<b>double</b>
<b>nd</b>	Parametr $N$ filtru derivační složky	<b>double</b>
<b>b</b>	Váhový faktor pro proporcionalní složku	<b>double</b>
<b>c</b>	Váhový faktor pro derivační složku	<b>double</b>

## Výstupy

<b>mv</b>	Akční zásah regulátoru (manipulated variable)	<b>double</b>
<b>dmv</b>	Rychlostní výstup regulátoru (difference)	<b>double</b>
<b>de</b>	Regulační odchylka	<b>double</b>
<b>SAT</b>	Saturace	<b>bool</b>
	<b>off</b> ... lineární zákon řízení	
	<b>on</b> .... výstup regulátoru je saturován	

## Parametry

<b>irtype</b>	Typ regulátoru	<b>⊕6 long</b>		
	1 ..... D	4 ..... P	7 ..... PID	
	2 ..... I	5 ..... PD		
	3 ..... ID	6 ..... PI		
<b>RACT</b>	Převrácené působení výstupu regulátoru	<b>bool</b>		
	<b>off</b> ... vyšší mv → vyšší pv			
	<b>on</b> .... vyšší mv → nižší pv			
<b>tt</b>	Časová konstanta vysledování. Pro regulátory bez integrační složky nemá žádný význam.	<b>double</b>		
		<b>⊕1.0</b>		
<b>hilim</b>	Horní mez akčního zásahu regulátoru	<b>⊕1.0 double</b>		
<b>lolim</b>	Dolní mez akčního zásahu regulátoru	<b>⊕-1.0 double</b>		
<b>dz</b>	Pásma necitlivosti	<b>double</b>		
<b>icotype</b>	Typ výstupu regulátoru	<b>⊕1 long</b>		
	1 ..... analogový výstup			
	2 ..... šířkově modulovaný výstup ( <a href="#">PWM</a> )			
	3 ..... krokový regulátor s polohovou zpětnou vazbou ( <a href="#">SCU</a> )			
	4 ..... krokový regulátor bez polohové zpětné vazby ( <a href="#">SCUV</a> )			

## POUT – Pulzní výstup

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Blok POUT tvaruje vstupní pulzy U takovým způsobem, že délka výstupního pulzu Y je alespoň **dtime** sekund a prodleva mezi dvěma sousedními výstupními pulzy je minimálně **btime** sekund. Vstupní pulz, který přijde po sestupné hraně výstupního signálu dříve, než uplyne čas **btime**, nezpůsobí žádnou odezvu na výstupu Y.

Vstup

U	Logický vstupní signál	bool
---	------------------------	------

Výstup

Y	Logický výstupní signál	bool
---	-------------------------	------


Parametry

<b>dtime</b>	Minimální trvání výstupního pulzu [s]	⊕1.0 double
<b>btime</b>	Minimální prodleva mezi sousedními výstupními pulzy [s]	⊕1.0 double

## PRGM – Programátor


Symbol bloku

Licence: STANDARD



### Popis funkce

Blok PRGM je určen pro generování časových funkcí (programů) složených z  $n$  lineárních částí definovaných ( $n + 1$ ) rozměrnými vektory  $\mathbf{tm} = [t_0, \dots, t_n]$  času a požadovaných hodnot  $\mathbf{y} = [y_0, \dots, y_n]$  (generovaná křivka je spojitá po částech lineární, viz. obrázek). Nejčastěji je používán pro generování požadované hodnoty regulátoru. Generování programu je spuštěno vstupem **RUN** = on; přechod zpět na **RUN** = off vrací stav programátoru do základního stavu. Vstup **DEF** nastaví **sp** na hodnotu **spv** a po vymízení hodnoty **DEF** = on se pokračuje přejetím po rampě na nejbližší následující uzel, čas přitom není narušen. Vstup **HLD** = on zmrazí výstupní hodnotu **sp** a všechny výstupní časy (**tsc**, **tt**, **rt**), po vymízení hodnoty **HLD** = on se pokračuje z okamžiku zmrznutí dále podle programu. Je-li při přechodu **HLD** on → off nastaven vstup **CON** = on, nepokračuje se od okamžiku zmrazení, ale najede se do uzlového bodu s indexem **ind** po rampě za čas **trt**. Index uzlového bodu **ind** musí být rovný nebo větší než aktuálně prováděný sektor (v okamžiku **HLD** on → off). Je-li **RPT** = on, potom se program generuje opakováně.



### Vstupy

<b>RUN</b>	Povolení generování časové funkce programu	<b>bool</b>
<b>DEF</b>	Inicializace <b>sp</b> na hodnotu <b>spv</b>	<b>bool</b>
<b>spv</b>	Inicializační hodnota	<b>double</b>

HLD	Zmrazení výstupu a výstupních časů	bool
CON	Pokračování od uzlového bodu <code>ind</code>	bool
ind	Index uzlového bodu pro pokračování	long
trt	Čas pro dosažení požadovaného uzlu <code>ind</code>	double
RPT	Příznak opakování generování časové funkce	bool

### Výstupy

sp	Požadovaná hodnota (hodnota časové funkce v daném čase)	double
isc	Aktuální sektor funkce	long
tsc	Čas od začátku sektoru	double
tt	Čas od startu generování časové funkce	double
rt	Čas do konce programu	double
CNF	Příznak sledování nakonfigurované křivky	bool
E	Chyba, časy uzlů nejsou seřazeny vzestupně	bool


### Parametry

n	Počet sektorů	$\downarrow 1 \uparrow 10000000$	$\odot 2$	long
tmunits	Jednotky pro zadávání časů		$\odot 1$	long
	1 ..... sekundy			
	2 ..... minuty			
	3 ..... hodiny			
tm	( $n + 1$ )-rozměrný vektor vzestupně uspořádaných časů		$\odot [0 \ 1 \ 2]$	double
y	( $n + 1$ )-rozměrný vektor hodnot časové funkce		$\odot [0 \ 1 \ 0]$	double

## PSMPC – Prediktivní „pulse-step“ regulátor


Symbol bloku

Licence: [ADVANCED](#)



### Popis funkce

Funkční blok PSMPC (Pulse Step Model Predictive Control) je určen pro realizaci vysoko kvalitních regulátorů pro obtížně regulovatelné lineární časově invariantní soustavy s omezením akční veličiny (např. soustavy s dopravním zpožděním nebo s neminimální fází). Zvlášť výhodný je pro případy, kdy je požadován velmi rychlý přechod z jedné hodnoty regulované veličiny na druhou bez překmitu. Regulátor PSMPC však může být obecně použit všude tam, kde je běžně nasazován standardní PID regulátor a kde žádáme vysokou kvalitu regulace.



PSMPC je prediktivní regulátor s explicitně zadaným intervalovým omezením akční veličiny. Pro účely predikce je použit model ve tvaru diskrétní přechodové charakteristiky  $g(j)$ ,  $j = 1, \dots, N$ . Na obrázku výše je naznačen způsob, jakým lze tuto posloupnost získat ze spojité přechodové charakteristiky. Poznamenejme, že  $N$  musí být zvoleno dostatečně velké, aby přechodová charakteristika byla popsána až do ustáleného stavu ( $NT_S > t_{95}$ , kde  $T_S$  je perioda vzorkování regulátoru a  $t_{95}$  je doba ustálení na 95 % konečné hodnoty).

Pro systémy s monotónní přechodovou charakteristikou je alternativně možné použít momentový množinový model [5] a popsat systém pouze třemi charakteristickými čísly  $\kappa, \mu$  a  $\sigma^2$ , které je možno určit z jednoduchého pulzního experimentu. Řízený systém pak approximujeme buď přenosem prvého řádu s dopravním zpožděním


$$F_{FOPDT}(s) = \frac{K}{\tau s + 1} \cdot e^{-Ds}, \quad \kappa = K, \quad \mu = \tau + D, \quad \sigma^2 = \tau^2 \quad (7.1)$$

nebo přenosem druhého řádu s dopravním zpožděním

$$F_{SOPDT}(s) = \frac{K}{(\tau s + 1)^2} \cdot e^{-Ds}, \quad \kappa = K, \quad \mu = 2\tau + D, \quad \sigma^2 = 2\tau^2 \quad (7.2)$$

se stejnými charakteristickými čísly. Typ approximace se zadává parametrem `imtype`.

Pro zjednodušení on-line optimalizace v otevřené smyčce je množina přípustných posloupností řízení omezena pouze na posloupnosti ve tvaru "pulz-skok" zobrazené na obrázku níže.



Poznamenejme, že každá taková posloupnost je jednoznačně určena jen třemi čísly  $n_1, n_2 \in \{0, \dots, N_C\}$  a  $u^\infty \in \langle u^-, u^+ \rangle$ , kde  $N_C \in \{0, 1, \dots\}$  je horizont řízení a  $u^-, u^+$  označují po řadě zadanou dolní a horní mez akční veličiny regulátoru. On-line optimalizace (vzhledem k  $n_1, n_2$  a  $u^\infty$ ) spočívá v minimalizaci kritéria

$$I = \sum_{i=N_1}^{N_2} \hat{e}(k+i|k)^2 + \lambda \sum_{i=0}^{N_C} \Delta \hat{u}(k+i|k)^2 \rightarrow \min, \quad (7.3)$$

kde  $\hat{e}(k+i|k)$  je v kroku  $k$  predikovaná regulační odchylka na intervalu predikce  $i \in \{N_1, N_2\}$ ,  $\Delta \hat{u}(k+i|k)$  jsou diference řídicího signálu na intervalu  $i \in \{0, N_C\}$  a  $\lambda$  je koeficient penalizace změn akční veličiny. Pro nalezení optima úlohy (7.3) je použita kombinace metody nejmenších čtverců a hrubé síly. Hodnota  $u^\infty$  je určena pro všechny přípustné kombinace  $p_0$ ,  $n_1$  a  $n_2$  a následně je z nich vybrána optimální řídicí sekvence pro řízení v otevřené smyčce. Ve skutečnosti je však vždy aplikován pouze první krok této řídicí sekvence a v další vzorkovací periodě je celý optimalizační proces zopakován. Tím se řídicí strategie mění na zpětnovazební řízení.

Parametry prediktivního regulátoru, kromě modelu řízené soustavy a omezení jejího vstupu, jsou horizont řízení  $N_C$ , horizont predikce  $N_1, N_2$  a koeficient  $\lambda$ . Pouze poslední uvedený parametr je určen pro ruční doladění kvality regulace při rutinném uvádění do provozu. V případě použití modelu soustavy ve tvaru přenosu (7.1) nebo (7.2) jsou

parametry  $N_1, N_2$  zvoleny automaticky na základě charakteristických čísel  $\mu, \sigma^2$ . Regulátor potom může být efektivně laděn „ručně“ pouze seřizováním charakteristických čísel procesu  $\kappa, \mu, \sigma^2$ .

### Varování

Při použití bloku PSMPc pro simulaci v systému Matlab/Simulink je třeba zajistit, aby parametr **nsr** byl dostatečně velký, tak aby jím definovaný buffer pojmul interně vygenerovanou přechodovou charakteristiku určenou z FOPDT nebo SOPDT modelu. V opačném případě dojde k havárii systému Matlab/Simulink.

### Vstupy

<b>sp</b>	Požadovaná hodnota (setpoint)	<b>double</b>
<b>pv</b>	Řízená veličina	<b>double</b>
<b>tv</b>	Veličina pro vysledování (použitý řídicí signál)	<b>double</b>
<b>hv</b>	Hodnota výstupu v manuálním režimu	<b>double</b>
<b>MAN</b>	Manuální nebo automatický režim	<b>bool</b>
	<b>off</b> ... automatický režim	
	<b>on</b> .... manuální režim	

### Výstupy

<b>mv</b>	Akční zásah regulátoru (manipulated variable)	<b>double</b>
<b>dmv</b>	Rychlostní výstup regulátoru (difference)	<b>double</b>
<b>de</b>	Regulační odchylka	<b>double</b>
<b>SAT</b>	Saturace	<b>bool</b>
	<b>off</b> ... lineární zákon řízení	
	<b>on</b> .... výstup regulátoru je saturován	
<b>pve</b>	Predikovaná hodnota regulované veličiny na základě zadaného modelu	<b>double</b>
<b>iE</b>	Kód chyby	<b>long</b>
	0 ..... bez chyby	
	1 ..... nesprávný FOPDT model	
	2 ..... nesprávný SOPDT model	
	3 ..... chyba v zadání přechodové charakteristiky	

### Parametry

<b>nc</b>	Délka horizontu řízení ( $N_C$ )	<b>⑤</b>	<b>long</b>
<b>np1</b>	Začátek koincidenčního intervalu ( $N_1$ )	<b>①</b>	<b>long</b>
<b>np2</b>	Konec koincidenčního intervalu ( $N_2$ )	<b>⑩</b>	<b>long</b>
<b>lambda</b>	Koefficient penalizace změn řízení ( $\lambda$ )	<b>③0.05</b>	<b>double</b>
<b>umax</b>	Horní mez akčního zásahu regulátoru ( $u^+$ )	<b>③1.0</b>	<b>double</b>
<b>umin</b>	Dolní mez akčního zásahu regulátoru ( $u^-$ )	<b>③-1.0</b>	<b>double</b>

<b>imtype</b>	Typ modelu řízené soustavy 1 ..... model prvního řádu 2 ..... model druhého řádu 3 ..... přechodová charakteristika	$\odot 3$ <b>long</b>
<b>kappa</b>	Statické zesílení ( $\kappa$ )	$\odot 1.0$ <b>double</b>
<b>mu</b>	Míra zpoždění soustavy ( $\mu$ )	$\odot 20.0$ <b>double</b>
<b>sigma</b>	Míra délky odezvy soustavy ( $\sqrt{\sigma^2}$ )	$\odot 10.0$ <b>double</b>
<b>nsr</b>	Délka diskrétní přechodové charakteristiky ( $N$ ), pozor na varování uvedené výše	<b>long</b> $\downarrow 10 \uparrow 10000000 \odot 11$
<b>sr</b>	Diskrétní přechodová charakteristika ( $[g(1), \dots, g(N)]$ )	<b>double</b> $\odot [0 \ 0.2642 \ 0.5940 \ 0.8009 \ 0.9084 \ 0.9596 \ 0.9826 \ 0.9927 \ 0.9970 \ 0.9988 \ 0.9995]$

## PWM – Blok šířkové modulace

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Blok PWM provádí pulzně šířkovou modulaci vstupního signálu z intervalu od -1 do +1. Užitím tohoto bloku je možné realizovat proporcionální akční veličinu i u akčních členů s jedním (např. opení zapnuto/vypnuto) nebo dvěma (např. opení zapnuto/vypnuto a chlazení zap./vyp.) binárními vstupy. Šířka  $L$  výstupního pulzu je určena vztahem:

$$L = \text{pertm} * |u|,$$

kde **pertm** je perioda modulace. Je-li  $u > 0$  ( $u < 0$ ), pulz je generován na výstupu UP (DN). Z praktických důvodů je však délka generovaného pulzu dále upravována podle zadaných parametrů bloku. Faktor asymetrie **asyfac** definuje poměr mezi délkou negativního pulzu DN a délkou pozitivního pulzu UP. Modifikované délky se počítají podle vztahů:

$$\text{jestliže } u > 0 \text{ potom } L(\text{UP}) := \begin{cases} L & \text{pro } \text{asyfac} \leq 1.0 \\ L/\text{asyfac} & \text{pro } \text{asyfac} > 1.0 \end{cases}$$

$$\text{jestliže } u < 0 \text{ potom } L(\text{DN}) := \begin{cases} L * \text{asyfac} & \text{pro } \text{asyfac} \leq 1.0 \\ L & \text{pro } \text{asyfac} > 1.0 \end{cases}$$

které pro libovolnou hodnotu **asyfac**>0 zajišťují, že maximální délka generovaných pulzů je rovna **pertm**. Dále, jestliže vypočtená délka pulzu je menší než **dtime**, potom je výsledná délka nastavena na nulu. Jestliže se vypočtená délka pulzu liší od **pertm** méně než **btime**, potom je výsledná délka nastavena na **pertm**. Jestliže kladný pulz UP je následovaný záporným pulzem DN nebo obráceně, potom pozdější pulz je v případě potřeby posunut tak, že vzdálenost mezi těmito dvěma pulzy je alespoň **offtime**. Jestliže **SYNCH = on**, potom změna vstupu  $u$  způsobí okamžitý přepočet délky výstupního pulzu za předpokladu, že není splněna synchronizační podmínka mezi začátkem periody modulace a okamžikem změny vstupu  $u$ .

Vstup

**u**

Analogový vstupní signál

**double**

## Výstupy

<b>UP</b>	Signál UP (nahoru, více)	<b>bool</b>
<b>DN</b>	Signál DN (dolů, méně)	<b>bool</b>

## Parametry

<b>pertm</b>	Perioda šířkové modulace [s]	<b>④10.0 double</b>
<b>dtime</b>	Minimální trvání výstupního pulzu [s]	<b>④0.1 double</b>
<b>btime</b>	Minimální prodleva mezi pulzy [s]	<b>④0.1 double</b>
<b>offftime</b>	Minimální prodleva mezi pulzy opačné polarity [s]	<b>④1.0 double</b>
<b>asyfac</b>	Faktor asymetrie	<b>④1.0 double</b>
<b>SYNCH</b>	Synchronizační příznak pro začátek periody <b>off</b> ... synchronizace vypnuta <b>on</b> .... synchronizace zapnuta	<b>bool</b>

## RLY – Relé s hysterezí


Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Blok RLY transformuje vstupní analogový signál  $u$  na výstupní analogový signál  $y$  podle níže uvedeného obrázku.



Vstup

u	Analogový vstupní signál	double
---	--------------------------	--------

Výstup

y	Analogový výstupní signál	double
---	---------------------------	--------

Parametry

ep	Hodnota $u > ep$ způsobí $y = ap$ („Zapnuto“)	⊕1.0 double
en	Hodnota $u < en$ způsobí $y = an$ („Vypnuto“)	⊖1.0 double
ap	Výstup ve stavu „Zapnuto“	⊕1.0 double
an	Výstup ve stavu „Vypnuto“	⊖1.0 double
y0	Počáteční hodnota výstupu $y$ po spuštění	double

## SAT – Saturace výstupu s proměnnými mezemi

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Blok SAT kopíruje vstup  $u$  na výstupu  $y$ , pokud pro vstupní hodnotu platí  $\text{lolim} \leq u$  a  $u \leq \text{hilim}$ , kde  $\text{lolim}$  a  $\text{hilim}$  jsou stavové proměnné bloku. Je-li  $u < \text{lolim}$  (resp.  $u > \text{hilim}$ ), potom  $y = \text{lolim}$  ( $y = \text{hilim}$ ). Horní a dolní limity jsou buď pevné hodnoty dané po řadě parametry bloku  $\text{hilim0}$  a  $\text{lolim0}$  (případ  $\text{HLD} = \text{on}$ ) nebo jsou řízeny vstupy  $\text{hi}$  a  $\text{lo}$  ( $\text{HLD} = \text{off}$ ). Maximální rychlosť změny aktivních mezei  $\text{hilim}$  a  $\text{lolim}$  je dána časovými konstantami  $\text{tp}$  a  $\text{tn}$ . Parametr  $\text{tp}$  určuje maximální kladnou strmost a  $\text{tn}$  maximální zápornou strmost změn  $\text{hilim}$  a  $\text{lolim}$ . Omezení strmosti změn mezei je aktivní i v případě, že hodnoty mezei měníme ručně ( $\text{HLD} = \text{on}$ ) pomocí parametrů  $\text{hilim0}$  a  $\text{lolim0}$ . Pro možnost okamžitých změn saturačních mezei je potřeba nastavit  $\text{tp} = 0$  a  $\text{tn} = 0$ . Výstupy  $\text{HL}$  a  $\text{LL}$  signalizují po řadě horní a dolní saturaci.

Pokud je to potřeba, parametry  $\text{hilim0}$  a  $\text{lolim0}$  jsou použity jako počáteční hodnoty pro saturační meze řízené vstupními signály.

### Vstupy

$u$	Analogový vstupní signál	double
$\text{hi}$	Horní saturační mez pro případ $\text{HLD} = \text{off}$	double
$\text{lo}$	Dolní saturační mez pro případ $\text{HLD} = \text{off}$	double

### Výstupy

$y$	Analogový výstupní signál	double
$\text{HL}$	Příznak saturace na horní mezi	bool
$\text{LL}$	Příznak saturace na dolní mezi	bool

### Parametry


$\text{tp}$	Časová konstanta rychlosti změn aktivních hodnot mezei v kladném směru	double	$\odot 1.0$
$\text{tn}$	Časová konstanta rychlosti změn aktivních hodnot mezei v záporném směru	double	$\odot 1.0$
$\text{hilim0}$	Horní omezení výstupu (platné pro $\text{HLD} = \text{on}$ )	double	$\odot 1.0$
$\text{lolim0}$	Dolní omezení výstupu (platné pro $\text{HLD} = \text{on}$ )	double	$\odot -1.0$

HLD Pevné saturační meze  
off ... proměnné meze      on .... pevné meze      ⊙on    bool

## SC2FA – Stavový regulátor systému 2. řádu s autotunerem

Symbol bloku

licence: AUTOTUNING



### Popis funkce

Funkční blok SC2FA realizuje stavový regulátor pro systém druhého řádu (7.4) s frekvenčním autotunerem. Je vhodný především pro aktivní řízení (zatlumení) kmitavých systémů s velmi slabým tlumením ( $\xi < 0,1$ ). Může však být použit též jako samonastavující se regulátor pro libovolný systém, který lze s dostatečnou přesností popsat přenosem ve tvaru

$$F(s) = \frac{b_1 s + b_0}{s^2 + 2\xi\Omega s + \Omega^2}, \quad (7.4)$$

kde  $\Omega > 0$  je přirozená (netlumená) frekvence,  $\xi$ ,  $0 < \xi < 1$ , je koeficient tlumení a  $b_1$ ,  $b_0$  jsou libovolná reálná čísla. Blok pracuje ve dvou režimech, v režimu Identifikace a návrhu a v režimu Regulace.

Režim „Identifikace a návrhu“ ze zapíná nastavením binárního vstupu **ID** = on. Vlastní proces identifikace a návrhu se spouští náběžnou hranou vstupu **RUN**. Na výstupu bloku **mv** se poté objeví budící harmonický signál se stejnoměrnou složkou **ubias**, amplitudou **uamp** a frekvencí  $\omega$  postupně probíhající interval  $\langle wb, wf \rangle$ . Aktuální frekvence  $\omega$  je přitom kopírována na výstup **w**. Rychlosť změny (rozmítání) frekvence je dána parametrem **cp**, který udává relativní zmenšení počáteční periody  $T_b = \frac{2\pi}{wb}$  budící sinusovky za čas  $T_b$ , tedy

$$c_p = \frac{wb}{\omega(T_b)} = \frac{wb}{wbe^{\gamma T_b}} = e^{-\gamma T_b}. \quad (7.5)$$

Hodnota parametru **cp** se obvykle pohybuje v intervalu  $cp \in \langle 0,95; 1 \rangle$ . Čím menší je koeficient tlumení řízeného systému, tím více se musí **cp** blížit k jedné.


Identifikace systému se spouští náběžnou hranou vstupu **RUN** zároveň s generátorem budícího signálu se startovací frekvencí  $\omega = \text{wb}$ . Po uplynutí **stime** se startuje výpočet odhadu aktuálního bodu frekvenční charakteristiky. Jeho reálná a imaginární část se průběžně kopíruje po řadě na výstupy **xre** a **xim**. Je-li parametr bloku **MANF** nastaven na 0, potom se v procesu identifikace dvakrát zastaví rozmítání frekvence na dobu **stime** a to v okamžicích, kdy jsou poprvé dosaženy body s fázovým zpožděním **ph1** a **ph2**. Přednastavené hodnoty parametrů **ph1** a **ph2** jsou po řadě  $-60^\circ$  a  $-120^\circ$  a mohou být změněny na libovolné hodnoty v intervalu  $(-360^\circ, 0^\circ)$ , přičemž  $\text{ph1} > \text{ph2}$ . Po uplynutí **stime** sekund při zastavení ve fázi **ph1**, resp. **ph2** se spočítá průměr posledních **iavg** naměřených bodů (průměrováním tedy získáme odhad příslušného bodu frekvenční charakteristiky) pro následný výpočet parametrického modelu ve tvaru (7.4). Je-li **MANF = on**, potom je možné provést „navzorkování“ dvou bodů frekvenční charakteristiky ručně pomocí vstupu **HLD**. Vstup **HLD = on** zastaví rozmítání frekvence a opětovné nastavení **HLD = off** vede k jeho pokračování. Ostatní funkce jsou identické.

V případě potřeby je možné proces identifikace přerušit vstupem **BRK = on**. Jsou-li již v tomto okamžiku oba dva body pro parametrickou identifikaci určeny, pokračuje se v návrhu regulátoru normálním způsobem. V opačném případě je proces ukončen bez návrhu regulátoru a výstup **IDE = on** signalizuje chybu.


Během vlastní „identifikace a návrhu“ je výstup **IDBSY** nastaven na 1. Po skončení je shoren na 0. Při bezchybném návrhu regulátoru je výstup **IDE = off** a výstup **iIDE** signalizuje jednotlivé fáze identifikačního experimentu. Přibližování k prvnímu bodu je **iIDE = -1**, zastavení v prvním bodě **iIDE = 1**, přibližování k druhému bodu je **iIDE = -2**, zastavení v druhém bodě **iIDE = 2** a poslední fáze po zastavení v druhém bodě je **iIDE = -3**. Jestliže identifikace skončí s chybou, pak je **IDE = on** a číslo na výstupu **iIDE** specifikuje příslušnou chybu.

Vypočtené parametry stavového regulátoru jsou instalovány okamžitě do algoritmu řízení, jestliže vstup **SETC** je trvale nastaven na **on**. V opačném případě se provede nastavení parametrů až po ukončení návrhu na náběžnou hranu vstupu **SETC**. Výsledky parametrické identifikace a návrhu stavového regulátoru je možné získat na výstupech **p1, p2, ..., p6** vhodným nastavením vstupu **ips**. Náběžná hrana na vstupu **MFR** po skončení identifikace (**IDBSY = off**) odstartuje generování frekvenční charakteristiky získaného parametrického modelu na výstupech **w, xre, xim**. Takto je možno porovnat její průběh s „přímo odměřenou“ frekvenční charakteristikou systému.

V režimu „regulace“ (binární vstup **ID = off**) může regulátor pracovat v manuálním módu (**MAN = on**) nebo v automatickém módu. Jestliže je blok regulátoru spuštěn (při studeném startu) s hodnotou vstupu **ID = off**, potom se předpokládá, že zadané parametry bloku **mb0, mb1, ma0** a **ma1** odpovídají dříve určeným koeficientům  $b_0, b_1, a_0$  a  $a_1$  přenosu řízeného systému a automaticky proběhne návrh stavového regulátoru. Je-li regulátor navíc v automatickém módu a **SETC = on**, potom zákon řízení od počátku využívá nově navržené parametry. Takto lze vypustit identifikaci při opakovém spuštění bloku.



Na výše uvedeném obrázku je zjednodušené vnitřní schéma samonastavujícího se stavového regulátoru, část frekvenční identifikace. Na spodním obrázku je stavová zpětná vazba s rekonstruktorem stavu a ošetřením unášení integrační složky. Na obrázku není znázorněna skutečnost, že blok návrhu regulátoru v části frekvenční identifikace automaticky nastaví parametry rekonstruktoru stavu a koeficienty  $f_1, f_2, \dots, f_5$  stavové zpětné vazby.



Model řízeného systému je brán jako systém 2. řádu s přenosem ve tvaru (7.4). Jednoduchými úpravami lze dojít k přenosům

$$F(s) = \frac{(b_1 s + b_0)}{s^2 + a_1 s + a_0} \quad (7.6)$$

a

$$F(s) = \frac{K_0 \Omega^2 (\tau s + 1)}{s^2 + 2\xi\Omega s + \Omega^2}. \quad (7.7)$$

Parametry těchto přenosů je možné po skončení identifikace přečíst z výstupů p1, ..., p6. Význam těchto výstupů se mění při změně vstupu ips, avšak pouze pokud neběží identifikace (tedy IDBSY = off).

## Vstupy

<b>dv</b>	Proměnná dopředné vazby	<b>double</b>
<b>sp</b>	Požadovaná hodnota (setpoint)	<b>double</b>
<b>pv</b>	Řízená veličina	<b>double</b>
<b>tv</b>	Veličina pro vysledování	<b>double</b>
<b>hv</b>	Hodnota výstupu v manuálním režimu	<b>double</b>
<b>MAN</b>	Manuální nebo automatický režim  <b>off</b> ... automatický režim <b>on</b> .... manuální režim	<b>bool</b>
<b>ID</b>	Režim identifikace nebo regulace  <b>off</b> ... režim regulátoru <b>on</b> .... režim identifikace a návrhu	<b>bool</b>
<b>TUNE</b>	Zahájení ladicího experimentu, start generátor harmonického budicího signálu ( <b>off</b> → <b>on</b> )	<b>bool</b>
<b>HLD</b>	Zastavení rozmítání frekvence	<b>bool</b>
<b>BRK</b>	Signál pro přerušení identifikačního experimentu	<b>bool</b>
<b>SETC</b>	Přijmutí a nastavení parametrů regulátoru  <b>off</b> ... parametry jsou pouze vypočítány <b>on</b> .... parametry jsou přijaty ihned po vypočtení <b>off</b> → <b>on</b> jednorázové přijetí vypočtených parametrů	<b>bool</b>
<b>ips</b>	Význam výstupních signálů  0 .... Dva body frekvenční charakteristiky v komplexní rovině p1 ... frekvence 1. změřeného bodu v rad/s p2 ... reálná část 1. bodu p3 ... imaginární část 1. bodu p4 ... frekvence 2. změřeného bodu v rad/s p5 ... reálná část 2. bodu p6 ... imaginární část 2. bodu 1 .... Model druhého řádu ve tvaru (7.6) p1 ... parametr $b_1$ p2 ... parametr $b_0$ p3 ... parametr $a_1$ p4 ... parametr $a_0$ 2 .... Model druhého řádu ve tvaru (7.7) p1 ... parametr $K_0$ p2 ... parametr $\tau$ p3 ... parametr $\Omega$ v rad/s p4 ... parametr $\xi$ p5 ... parametr $\Omega$ v Hz p6 ... rezonanční frekvence modelu v Hz 3 .... Parametry stavové zpětné vazby p1 ... parametr $f_1$ p2 ... parametr $f_2$ p3 ... parametr $f_3$ p4 ... parametr $f_4$ p5 ... parametr $f_5$	<b>long</b>
<b>MFR</b>	Generování frekvenční charakteristiky modelu na výstupy <b>w</b> , <b>xre</b> a <b>bool</b> <b>xim</b> ( <b>off</b> → <b>on</b> spouští generování)	

## Výstupy

<b>mv</b>	Akční zásah regulátoru (manipulated variable)	<b>double</b>
<b>de</b>	Regulační odchylka	<b>double</b>
<b>SAT</b>	Saturace <ul style="list-style-type: none"> <li><b>off</b> ... lineární zákon řízení</li> <li><b>on</b> .... výstup regulátoru je saturován</li> </ul>	<b>bool</b>
<b>IDBSY</b>	Příznak probíhající identifikace <ul style="list-style-type: none"> <li><b>off</b> ... identifikace neprobíhá</li> <li><b>on</b> .... běží identifikační experiment</li> </ul>	<b>bool</b>
<b>w</b>	Odhad bodu frekvenční charakteristiky - frekvence v rad/s	<b>double</b>
<b>xre</b>	Odhad bodu frekvenční charakteristiky - reálná část	<b>double</b>
<b>xim</b>	Odhad bodu frekvenční charakteristiky - imaginární část	<b>double</b>
<b>epv</b>	Rekonstruovaný signál pv (pro účely ručního ladění rekonstruktoru)	<b>double</b>
<b>IDE</b>	Příznak chyby identifikace <ul style="list-style-type: none"> <li><b>off</b> ... identifikace proběhla v pořádku</li> <li><b>on</b> .... identifikace skončila s chybou</li> </ul>	<b>bool</b>
<b>iIDE</b>	Kód chyby <ul style="list-style-type: none"> <li><b>101</b> ... vzorkovací frekvence je příliš nízká</li> <li><b>102</b> ... chyba identifikace jednoho nebo dvou bodů frekvenční charakteristiky</li> <li><b>103</b> ... saturace výstupu během identifikace</li> <li><b>104</b> ... je zadán nebo spočten nesprávný model procesu</li> </ul>	<b>long</b>
<b>p1..p6</b>	Výsledky identifikace a návrhu regulátoru	<b>double</b>

## Parametry


<b>ubias</b>	Stejnosměrná složka budicího harmonického signálu	
<b>uamp</b>	Amplituda budicího harmonického signálu	$\odot 1.$
<b>wb</b>	Počátek frekvenčního intervalu [rad/s]	$\odot 1.$
<b>wf</b>	Konec frekvenčního intervalu [rad/s]	$\odot 10.$
<b>isweep</b>	Způsob rozmítání frekvence <ul style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> .... logaritmické</li> <li><b>2</b> .... lineární (zatím není implementováno)</li> </ul>	$\odot$
<b>cp</b>	Rychlosť rozmítání	$\downarrow 0.5 \uparrow 1.0 \odot 0.99$
<b>iavg</b>	Počet vzorků pro průměrování	$\odot 1.$
<b>alpha</b>	Relativní poloha pólů rekonstruktoru (ve fázi identifikace)	$\odot 2.$
<b>xi</b>	Koeficient tlumení rekonstruktoru (ve fázi identifikace)	$\odot 0.70$
<b>MANF</b>	Ruční výběr bodů frekvenční charakteristiky <ul style="list-style-type: none"> <li><b>off</b> ... zakázáno</li> <li><b>on</b> .... povoleno</li> </ul>	
<b>ph1</b>	Fázové zpoždění prvního bodu ve stupních	$\odot -60.$
<b>ph2</b>	Fázové zpoždění druhého bodu ve stupních	$\odot -120.$
<b>stime</b>	Doba ustálení [s]	$\odot 10.$
<b>ralpha</b>	Relativní poloha pólů rekonstruktoru	$\odot 4.$
<b>rxi</b>	Koeficient tlumení rekonstruktoru	$\odot 0.70$

acl1	Relativní poloha 1. dvojice pólů uzavřené smyčky	$\odot 1.0$	double
xic11	Tlumení 1. dvojice pólů uzavřené smyčky	$\odot 0.707$	double
INTGF	Příznak rozšíření o integrátor	$\odot \text{on}$	bool
	off ... stavový model neobsahuje integrátor		
	on .... integrátor je zahrnut ve stavovém modelu		
apcl	Relativní poloha reálného pólu	$\odot 1.0$	double
DISF	Příznak rozšíření o model poruchy		bool
	off ... stavový model neobsahuje model poruchy		
	on .... model poruchy je zahrnut ve stavovém modelu		
dom	Přirozená frekvence modelu poruchy	$\odot 1.0$	double
dxi	Koeficient tlumení modelu poruchy		double
acl2	Relativní poloha 2. dvojice	$\odot 2.0$	double
xic12	Tlumení 2. dvojice pólů uzavřené smyčky	$\odot 0.707$	double
tt	Časová konstanta vysledování	$\odot 1.0$	double
hilim	Horní mez akčního zásahu regulátoru	$\odot 1.0$	double
lolim	Dolní mez akčního zásahu regulátoru	$\odot -1.0$	double
mb1p	Koeficient přenosu řízeného systému ( $b_1$ )		double
mb0p	Koeficient přenosu řízeného systému ( $b_2$ )	$\odot 1.0$	double
ma1p	Koeficient přenosu řízeného systému ( $a_1$ )	$\odot 0.2$	double
ma0p	Koeficient přenosu řízeného systému ( $a_0$ )	$\odot 1.0$	double

## SCU – Krokový regulátor s polohovou zpětnou vazbou

Symbol bloku

Licence: STANDARD




### Popis funkce

Blok SCU je polohový regulátor servoventilu s třístavovým výstupem. Ve spojení s nadřazeným blokem PIDU nebo od něho odvozeným (PIDMA, atd.) je určen k realizaci třístavového krokového regulátoru s polohovou zpětnou vazbou.


Blok SCU nejprve zpracovává regulační odchylku **sp** – **pv** na třístavový výstup symetrickým třístavovým algoritmem s parametry (práhy) **thron** a **throff** (viz blok TSE, uvažujte parametry **ep** = **thron**, **epoff** = **throff**, **en** = **-thron** a **enoff** = **-throff**). Parametr **RACT** určuje, pro kterou polaritu odchylky jsou generovány pulsy **UP** (více) nebo **DN** (méně). Výstupy symetrického třístavového algoritmu jsou dále zpracovávány tak, že délka libovolného generovaného pulsu (**UP**, **DN**) na výstupu bloku je alespoň **dtime** a prodleva mezi dvěma po sobě jdoucími pulsy opačné polarity je alespoň **btime**. Jsou-li dostupné signály od koncových spínačů servoventilu, potom by měly být připojeny na vstupy **HS** (horní spínač) a **LS** (dolní spínač).

K dispozici je také sada vstupů pro manuální ovládání. Přepnutí do manuálního režimu je možné pomocí vstupu **MAN** = **on**, pak lze s motorem pohybovat tam a zpět pomocí signálů **MUP** a **MDN**, eventuelně lze pomocí vstupu **mdv** nastavit, o kolik se má změnit poloha motoru, a tento požadavek potvrdit náběžnou hranou (**off** → **on**) na vstupu **DVC**.

Celková funkce bloku SCU je dostatečně zřejmá z následujícího diagramu.



Úplný třístavový krokový regulátor s polohovou zpětnou vazbou je zobrazen na následujícím obrázku.



## Vstupy

sp	Požadovaná hodnota (výstup primárního regulátoru)	double
pv	Řízená veličina (poloha servopohonu ventilu)	double
HS	Horní koncový spínač (příznak, že poloha ventilu je na horní mezi)	bool
LS	Dolní koncový spínač (příznak, že poloha ventilu je na spodní mezi)	bool
MUP	Manuální povel UP (nahoru, přidej)	bool
MDN	Manuální povel DN (dolů, uber)	bool
mdv	Ruční diferenční hodnota (požadovaný přírůstek/úbytek polohy, mající vyšší prioritu než přímé signály MUP/MDN)	double
DVC	Přijetí ruční diferenční hodnoty (off → on)	bool
MAN	Manuální nebo automatický režim off ... automatický režim on .... manuální režim	bool

## Výstupy

UP	Signál UP (nahoru, více)	bool
DN	Signál DN (dolů, méně)	bool

de	Regulační odchylka	double
----	--------------------	--------


### Parametry

<b>thron</b>	Mez pro zapnutí	$\downarrow 0.0 \odot 0.02$	double
<b>throff</b>	Mez pro vypnutí	$\downarrow 0.0 \odot 0.01$	double
<b>dtime</b>	Minimální trvání výstupního pulzu [s]	$\downarrow 0.0 \odot 0.1$	double
<b>btime</b>	Minimální prodleva mezi pulzy [s]	$\downarrow 0.0 \odot 0.1$	double
<b>RACT</b>	Převrácené působení výstupu regulátoru off ... vyšší mv → vyšší pv on .... vyšší mv → nižší pv		bool
<b>trun</b>	Časová konstanta motoru	$\downarrow 0.0 \odot 10.0$	double

## SCUV – Krokový regulátor s rychlostním výstupem

Symbol bloku

Licence: STANDARD



### Popis funkce

Blok **SCUV** nahrazuje polohový regulátor **SCU** v úplné regulační smyčce s třístavovým krokovým regulátorem, jestliže polohový signál servoventilu není dostupný anebo dostatečně spolehlivý. Nadřazený regulátor **PIDU** (nebo odvozený) je propojen s blokem **SCUV** signály **mv**, **dmv** a **SAT** (výstupy bloku **PIDU** a vstupy bloku **SCUV**).

Jestliže je nadřazený regulátor typu PI nebo PID (**CWOI = off**), potom jsou všechny tři vstupy **mv**, **dmv** a **SAT** bloku **SCUV** zpracovávány speciálním integračním algoritmem a symetrickým třístavovým algoritmem s parametry (práhy) **thron** a **throff** (viz blok **TSE**, uvažujte parametry **ep = thron**, **epoff = throff**, **en = -thron** a **enoff = -throff**). Vzniklé pulsy (více, méně) jsou dále upravovány tak, že délka libovolného generovaného pulsu (UP, DN) na výstupu bloku je alespoň **dtime** a prodleva mezi dvěma po sobě jdoucími pulsy opačné polarity je alespoň **btime**. Parametr **RACT** určuje směr otáčení motoru. Poznamenejme, že nadřazený regulátor **PIDU** musí mít nastavení **icotype = 4**. Blok **SCUV** rekonstruuje rychlostní výstup nadřazeného regulátoru ze vstupů **mv** a **dmv**. Navíc, jestliže regulační odchylka nadřazeného regulátoru je menší než pásmo necitlivosti (**SAT = on**), potom je výstup vnitřního integrátoru bloku **SCUV** nulován. Takto je dosaženo klidu servoventilu při dostatečně malé regulační odchylce nadřazeného regulátoru ( $|de| < dz$  – viz popis bloku **PIDU**).


Poloha servoventilu **pos** je odhadována dalším vnitřním integrátorem s časovou konstantou **trun**. Jsou-li dostupné signály od koncových spínačů servoventilu, potom by měly být připojeny na vstupy **HS** (horní spínač) a **LS** (dolní spínač).

Jestliže je nadřazený regulátor typu P nebo PD (**CWOI = on**), potom může být regulační odchylka nadřazeného regulátoru manuálně odstraněna vhodným nastavením vstupu **ub**. V tomto případě je řídicí algoritmus bloku **SCUV**) lehce modifikován. Je užita rekonstruovaná hodnota polohy servoventilu **pos** a parametry **thron**, **throff** a **tt** musí být pečlivě nastaveny pro potlačení střídání pulsů více a méně v ustáleném stavu.

K dispozici je také sada vstupů pro manuální ovládání. Přepnutí do manuálního režimu je možné pomocí vstupu **MAN = on**, pak lze s motorem pohybovat tam a zpět


pomocí signálů MUP a MDN, eventuelně lze pomocí vstupu **mdv** nastavit, o kolik se má změnit poloha motoru, a tento požadavek potvrdit náběžnou hranou (**off**→**on**) na vstupu **DVC**.

Celková funkce bloku SCUV je zřejmá z následujícího diagramu:




Úplné třístavové krokové regulátory bez polohové zpětné vazby jsou zobrazeny na následujících obrázcích:

**Primarni regulator s integraci: I, PI, PID**



**Primarni regulator bez integrace: P, PD**



## Vstupy

mv	Akční zásah regulátoru (manipulated variable)	double
dmv	Rychlostní výstup regulátoru (difference)	double
ub	Posunutí (jen pokud je primární regulátor typu P nebo PD)	double

SAT	Nulování interního integrátoru (propojen s výstupem SAT primárního regulátoru)	bool
HS	Horní koncový spínač (příznak, že poloha ventilu je na horní mezi)	bool
LS	Dolní koncový spínač (příznak, že poloha ventilu je na spodní mezi)	bool
MUP	Manuální povel UP (nahoru, přidej)	bool
MDN	Manuální povel DN (dolů, uber)	bool
mdv	Ruční differenční hodnota (požadovaný přírůstek/úbytek polohy, mající vyšší prioritu než přímé signály MUP/MDN)	double
DVC	Přijetí ruční differenční hodnoty off → on	bool
MAN	Manuální nebo automatický režim off ... Automatický režim on .... Manuální režim	bool

### Výstupy

UP	Signál UP (nahoru, více)	bool
DN	Signál DN (dolů, méně)	bool
pos	Simulovaná poloha motoru	double
MR	Požadavek na běh motoru off ... motor neběží (UP = off a DN = off) on .... motor se má pohybovat (UP = on nebo DN = on)	bool


### Parametry

thron	Mez pro zapnutí	$\downarrow 0.0 \odot 0.02$	double
throff	Mez pro vypnutí	$\downarrow 0.0 \odot 0.01$	double
dtime	Minimální trvání výstupního pulzu [s]	$\downarrow 0.0 \odot 0.1$	double
btime	Minimální prodleva mezi dvěma následujícími pulzy [s]	$\downarrow 0.0 \odot 0.1$	double
RACT	Převrácené působení výstupu regulátoru off ... vyšší mv → vyšší pv on .... vyšší mv → nižší pv		bool
trun	Časová konstanta motoru (určuje dobu, za kterou se motor posune o hodnotu jedna)	$\downarrow 0.0 \odot 10.0$	double
CWOI	Regulátor bez integrační složky off ... primární regulátor s integrátorem (I, PI, PID) on .... primární regulátor bez integrátoru (P, PD)		bool
tt	Časová konstanta vysledování	$\downarrow 0.0 \odot 1.0$	double

## SELU – Selektor aktivního regulátoru

Symbol bloku

Licence: STANDARD



### Popis funkce

Blok SELU je určen pro přepínání aktivního regulátoru v případě selektoričové regulace. Provádí výběr jednoho ze vstupních signálů  $u_1, u_2, u_3, u_4$  a kopíruje ho na výstup  $y$  buď podle celočíselného vstupu  $iSW$  (je-li parametr bloku  $BINF = \text{off}$ ) nebo podle binárních vstupů  $SW1$  a  $SW2$  ( $BINF = \text{on}$ ) dle následující tabulky.

$iSW$	$SW1$	$SW2$	$y$	$U1$	$U2$	$U3$	$U4$
0	off	off	$u_1$	off	on	on	on
1	off	on	$u_2$	on	off	on	on
2	on	off	$u_3$	on	on	off	on
3	on	on	$u_4$	on	on	on	off

Z této tabulky je patrný též význam logických výstupů  $U1, U2, U3, U4$ , které se používají jako vstupy bloků  $SWU$  pro realizaci funkce vysledování neaktivních regulátorů v selektoričové regulaci.

### Vstupy

$u_1 \dots u_4$	Signály, ze kterých bude jeden vybrán	double
$iSW$	Selektor aktivního signálu, použit pokud $BINF = \text{off}$	long
$SW1$	Binární vstup pro výběr, použit pokud $BINF = \text{on}$	bool
$SW2$	Binární vstup pro výběr, použit pokud $BINF = \text{on}$	bool

### Výstupy

$y$	Analogový výstupní signál	double
$U_1 \dots U_4$	Binární signály pro selektoričovou regulaci	bool


### Parametr

BINF	Výběr pomocí binárních vstupů off ... zakázáno (výběr přes iSW) on .... povoleno (výběr přes SW1 a SW2)	bool
------	---	------

## SMHCC – Regulátor pro procesy s topením a chlazením


Symbol bloku

Licence: [ADVANCED](#)



### Popis funkce

Regulátor SMHCC (Sliding Mode Heating/Cooling Controller) je snadno nastavitelný regulátor pro kvalitní regulaci teplotních soustav s dvoustavovým (ON-OFF) topením a dvoustavovým (ON-OFF) chlazením. Klasickým příkladem takových soustav je plastikářský lis. SMHCC může být samozřejmě nasazen i na jiné soustavy, kde se dosud běžně používají konvenční termostaty. Pro zajištění správné funkce je nutné blok SMHCC doplnit blokem [PWM](#) (Pulse Width Modulation), jak je patrné z následujícího obrázku.



Blok SMHCC pracuje se dvěma časovými periodami. První perioda  $T_S$  je vzorkovací perioda měřené teploty a je rovněž rovna periodě, se kterou se blok regulátoru SMHCC spouští. Druhá perioda  $T_C = i_{pwmc}T_S$  je perioda řízení, se kterou blok SMHCC generuje akční zásahy. Tato perioda  $T_C$  je totožná s periodou cyklu bloku [PWM](#). V každém okamžiku, když se změní akční zásah  $mv$  bloku SMHCC, algoritmus bloku PWM přepočte šířku pulsu a spustí nový PWM cyklus. Třetí perioda, kterou je třeba stanovit, je perioda spouštění  $T_R$  bloku [PWM](#). Obecně může být  $T_R \neq T_S$ . Pro dosažení co nejlepší kvality řízení je doporučeno nastavit periodu  $T_S$  na minimální možnou hodnotu ( $i_{pwmc}$  na maximální možnou hodnotu), poměr  $T_C/T_S$  maximální, ale  $T_C$  by měla být dostatečně malá vzhledem k dynamice procesu. Pro aplikace v plastikářském průmyslu jsou doporučeny následující hodnoty:

$$T_S = 0.1, \quad i_{pwmc} = 100, \quad T_C = 10s, \quad T_R = 0.01s.$$

Zákon řízení bloku regulátoru **SMHCC** v automatickém režimu (**MAN=off**) je založen na diskrétní technice dynamického řízení s klouzavým režimem a dále je použit speciální filtr třetího rádu pro odhad první a druhé derivace regulační odchylky.

Po změně požadované hodnoty **sp** (setpoint) se regulátor dostane do první fáze, tzv. přiblížovací, kdy diskrétní proměnná klouzavého režimu

$$s_k \stackrel{\Delta}{=} \ddot{e}_k + 2\xi\Omega\dot{e}_k + \Omega^2 e_k$$

je stlačena do nuly. Ve výše uvedené definici neznámé  $e_k, \dot{e}_k, \ddot{e}_k$  po řadě označují filtrovanou regulační odchylku (**pv-sp**), první a druhou derivaci  $e_k$  v čase  $k$ . Parametry  $\xi$  a  $\Omega$  jsou popsány níže. V druhé fázi (kvazi klouzavý režim) je proměnná  $s_k$  držena v okolí nulové hodnoty pomocí patřičných zásahů řízení, režim topení se střídá s režimem chlazení. Amplitudy topení a chlazení se adaptují tak, aby se dosáhlo přibližně  $s_k = 0$ . V důsledku toho je hypotetická spojitá proměnná klouzavého režimu

$$s \stackrel{\Delta}{=} \ddot{e} + 2\xi\Omega\dot{e} + \Omega^2 e$$

stále přibližně nulová. Jinak řečeno regulační odchylka  $e$  je popsána diferenciální rovnicí druhého rádu

$$s \stackrel{\Delta}{=} \ddot{e} + 2\xi\Omega\dot{e} + \Omega^2 e = 0.$$

Z toho plyne, že vývoj  $e$  může být ovlivněn volbou parametrů  $\xi$  a  $\Omega$ . Poznamenejme, že pro stabilní chování musí být splněno  $\xi > 0$  a  $\Omega > 0$ . Typická optimální hodnota  $\xi$  leží v intervalu  $[0.1, 8]$ . Optimální hodnota  $\Omega$  je silně závislá na řízeném procesu, pomalejší procesy mají menší hodnotu a rychlejší větší. Doporučená hodnota  $\Omega$  pro začátek ladění parametrů je  $\pi/(5T_C)$ .

Řídicí veličena **mv** je obvykle v intervalu  $[-1, 1]$ . Kladná hodnota odpovídá topení, záporná chlazení, např. **mv** = 1 znamená plné topení. Omezení na **mv** může být zadáno parametry **hilim\_p** a **hilim\_m**. Omezení může být potřebné, když existuje velká nesymetrie mezi topením a chlazením. Jestliže je například chlazení mnohem agresivnější než topení, je vhodné nastavit **hilim\_p** = 1 and **hilim\_m** < 1. Pokud chceme omezení aplikovat pouze v intervalu po změně požadované hodnoty **sp**, volíme **u0\_p** a **u0\_m** tak, že platí  $u0_p \leq \text{hilim\_p}$  a  $u0_m \leq \text{hilim\_m}$ .

Hodnoty amplitud proměnných pro topení a chlazení **t\_ukp**, **t\_ukm** se automaticky adaptují speciálním algoritmem tak, aby byl dosažen kvazi klouzavý režim, ve kterém se střídají znaménka **sk** po každém kroku. V tomto případě se výstup **isv** přepíná mezi 1 a -1. Rychlosť adaptace amplitud topení a chlazení je dána časovými konstantami **taup** a **taum**. Obě tyto časové konstanty musí být dostatečně velké, aby zajistily správnou funkci adaptace, ale jejich jemné dodalžení není nezbytné pro výslednou kvalitu regulace. Pro úplnost dodejme, že **mv** je určena na základě amplitud **t\_ukp** a **t\_ukm** podle následujícího výrazu

$$\text{if } (\text{sk} < 0.0) \text{ then } \text{mv} = \text{t_ukp} \text{ else } \text{mv} = -\text{t_ukm}.$$

Dále je třeba říci, že dosažení kvazi klouzavého režimu nastává velmi zřídka, protože řízené procesy obsahují dopravní zpoždění a působí na ně poruchy. Vhodným indikátorem

kvality "klouzání" je opět výstup **isv**. Pro jemné doladění je možno v mimořádných případech použít parametr **beta** definující šířku pásma derivačního filtru. Ve většině případů však vyhovuje přednastavená hodnota **beta = 0.1**.

V manuálním režimu (**MAN = on**) je vstup regulátoru **hv** kopírován po případném omezení saturačnímimezemi na výstup **mv**.

## Vstupy

<b>sp</b>	požadovaná hodnota (setpoint)	<b>double</b>
<b>pv</b>	regulovaná veličina (process variable)	<b>double</b>
<b>hv</b>	výstup regulátoru v manuálním režimu (hand value)	<b>double</b>
<b>MAN</b>	režim činnosti regulátoru 0 ..... automatický režim 1 ..... manuální režim	<b>bool</b>

## Výstupy

<b>mv</b>	řídící veličina (manipulated variable)	<b>double</b>
<b>de</b>	regulační odchylka (deviation error) $de = sp - pv$	<b>double</b>
<b>SAT</b>	příznak saturace 0 ..... regulátor pracuje v lineární oblasti 1 ..... výstup regulátoru je saturován, $mv \geq hilim_p$ nebo $mv \leq -hilim_m$	<b>bool</b>
<b>isv</b>	počet kladných nebo záporných kroků přepínací proměnné <i>sk</i>	<b>long</b>
<b>t_ukp</b>	aktuální hodnota amplitudy topení	<b>double</b>
<b>t_ukm</b>	aktuální hodnota amplitudy chlazení	<b>double</b>
<b>t_sk</b>	přepínací proměnná <i>sk</i>	<b>double</b>
<b>t_ek</b>	filtrovaná regulační odchylka <i>-de</i>	<b>double</b>
<b>t_dek</b>	filtrovaná první derivace regulační odchylky <i>t_ek</i>	<b>double</b>
<b>t_2dek</b>	filtrovaná druhá derivace regulační odchylky <i>t_ek</i>	<b>double</b>

## Parametry


<b>ipwmc</b>	počet PWM cyklů během jedné periody spouštění bloku SMHCC ( $T_C/T_S$ )	<b>long</b>
<b>xi</b>	relativní tlumení $xi > 0$	<b>double</b>
<b>om</b>	přirozená frekvence $om > 0$	<b>double</b>
<b>taup</b>	časová konstanta adaptace amplitudy topení v sekundách	<b>double</b>
<b>taum</b>	časová konstanta adaptace amplitudy chlazení v sekundách	<b>double</b>
<b>beta</b>	šířka pásma derivačního filtru; $\beta > 0$ ; doporučená hodnota 0.1	<b>double</b>
<b>hilim_p</b>	horní saturační mez amplitudy topení ( $0 < hilim_p \leq 1$ )	<b>double</b>
<b>hilim_m</b>	horní saturační mez amplitudy chlazení ( $0 < hilim_m \leq 1$ )	<b>double</b>
<b>u0_p</b>	počáteční hodnota amplitudy topení po změně požadované hodnoty nebo startu bloku	<b>double</b>
<b>u0_m</b>	počáteční hodnota amplitudy chlazení po změně požadované hodnoty nebo startu bloku	<b>double</b>
<b>sp_dif</b>	Práh pro detekci změny setpointu	$\odot 10.0$ <b>double</b>

**tauf** Časová konstanta filtru ekvivalentní akční veličiny **⊕400.0 double**

## SMHCCA – \* Regulátor pro procesy s topením a chlazením s autotunerem

Symbol bloku

Licence: [AUTOTUNING](#)



### Popis funkce

Popis tohoto bloku ještě není k dispozici. Níže naleznete částečný popis vstupů, výstupů a parametrů bloku. Kompletní popis bloku bude k dispozici v dalších revizích dokumentace.

### Vstupy

sp	Požadovaná hodnota (setpoint)	double
pv	Řízená veličina	double
hv	Hodnota výstupu v manuálním režimu	double
MAN	Manuální nebo automatický režim	bool
	off ... automatický režim	
	on .... manuální režim	
TMODE	Režim ladění	bool
TUNE	Zahájení ladicího experimentu	bool
TBRK	Ukončení ladicího experimentu	bool
TAFF	Přijetí výsledků ladicího experimentu	bool
	off .... parametry jsou pouze vypočítány	
	on .... parametry jsou dosazeny do řídicího algoritmu	
ips	Význam výstupních signálů	long
	0 ..... parametry regulátoru	
	1 ..... pomocné parametry	

## Parametry

<b>ipwmc</b>	Délka PWM cyklu (počet vzorkovacích period bloku)	⊕100	long
<b>xi</b>	Relativní tlumení	↓0.5 ↑8.0 ⊕1.0	double
<b>om</b>	Přirozená frekvence	↓0.0 ⊕0.01	double
<b>taup</b>	Časová konstanta adaptace amplitudy opení [s]	⊕700.0	double
<b>taum</b>	Časová konstanta adaptace amplitudy chlazení [s]	⊕400.0	double
<b>beta</b>	Šířka pásma derivačního filtru	⊕0.01	double
<b>hilim_p</b>	Horníaturačnímezamplitudyopení	↓0.0 ↑1.0 ⊕1.0	double
<b>hilim_m</b>	Horníaturačnímezamplitudychlazení	↓0.0 ↑1.0 ⊕1.0	double
<b>u0_p</b>	Počáteční hodnota amplitudy opení	⊕1.0	double
<b>u0_m</b>	Počáteční hodnota amplitudy chlazení	⊕1.0	double
<b>sp_dif</b>	Práh pro detekci změny setpointu	⊕10.0	double
<b>tauf</b>	Časová konstanta filtru ekvivalentní akční veličiny	⊕400.0	double
<b>itm</b>	Metoda ladění regulátoru	⊕1	long
	1 ..... omezeno na symetrické procesy		
	2 ..... asymetrické procesy (zatím není implementováno)		
<b>ut_p</b>	Amplituda opení pro ladicí experiment	↓0.0 ↑1.0 ⊕1.0	double
<b>ut_m</b>	Amplituda chlazení pro ladicí experiment	↓0.0 ↑1.0 ⊕1.0	double

## Výstupy


<b>mv</b>	Akční zásah regulátoru (manipulated variable)	double
<b>mve</b>	Ekvivalentní akční veličina	double
<b>de</b>	Regulační odchylka	double
<b>SAT</b>	Saturace	bool
	off ... lineární zákon řízení	
	on .... výstup regulátoru je saturován	
<b>isv</b>	Počet kroků přepínací proměnné	long
<b>t_ukp</b>	Aktuální amplituda opení	double
<b>t_ukm</b>	Aktuální amplituda chlazení	double
<b>t_sk</b>	Přepínací proměnná	double
<b>t_pv</b>	Filtrovaná řízená veličina	double
<b>t_dpv</b>	Filtrovaná první derivace řízené veličiny	double
<b>t_d2pv</b>	Filtrovaná druhá derivace řízené veličiny	double
<b>TBSY</b>	Příznak probíhajícího ladicího experimentu	bool
<b>TE</b>	Příznak chyby během ladění	bool
	off ... ladění proběhlo bez chyby	
	on .... během ladění se vyskytla chyba	

<b>ite</b>	Kód chyby	<b>long</b>
	0 ..... bez chyby	
	1 ..... příliš zašuměné pv, zkонтrolуй teplotní vstup 2	
	2 ..... nesprávný parametr <b>ut_p</b>	
	3 ..... setpoint je příliš nízký	
	4 ..... vzorkovací perioda je příliš nízká nebo je druhá derivace příliš zašuměná	
	5 ..... předčasné ukončení ladicího experimentu	
<b>p1..p6</b>	Výsledky identifikace a návrhu regulátoru	<b>double</b>

## SWU – Přepínač vstupu pro vysledování

Symbol bloku

Licence: STANDARD



### Popis funkce

Blok **SWU** je určen pro přepínání vhodného signálu na vstup pro vysledování bloků **PIDU** a **MCU**. V případě, že všechny vstupy **OR1**, ..., **OR4** jsou logické nuly (**off**), potom na výstup **y** je kopírována hodnota vstupu **uc**, v opačném případě hodnota vstupu **uo**.

### Vstupy

<b>uc</b>	Tento vstup je kopírován na výstup <b>y</b> , jestliže všechny vstupy <b>OR1</b> , <b>double OR2</b> , <b>OR3</b> a <b>OR4</b> jsou <b>off</b>	
<b>uo</b>	Tento vstup je kopírován na výstup, jestliže alespoň jeden vstup <b>OR1</b> , <b>double OR2</b> , <b>OR3</b> nebo <b>OR4</b> je <b>on</b>	
<b>OR1</b>	První logický výstup bloku	<b>bool</b>
<b>OR2</b>	Druhý logický výstup bloku	<b>bool</b>
<b>OR3</b>	Třetí logický výstup bloku	<b>bool</b>
<b>OR4</b>	Čtvrtý logický výstup bloku	<b>bool</b>

### Výstup

<b>y</b>	Analogový výstupní signál	<b>double</b>
----------	---------------------------	---------------

## TSE – Třístavový prvek


Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Blok TSE transformuje analogový vstup  $u$  na třístavový výstup (méně, nečinnost, více) podle níže uvedeného obrázku.



Vstup

$u$	Analogový vstupní signál	double
-----	--------------------------	--------

Výstupy

UP	Signál UP (nahoru, více)	bool
DN	Signál DN (dolů, méně)	bool

Parametry

ep	Hodnota $u > ep$ způsobí nastavení výstupů UP = on a DN = off	double
		$\odot 1.0$
en	Hodnota $u < en$ způsobí nastavení výstupů UP = off a DN = off	double
		$\odot -1.0$
epoff	Je-li UP = on a $u < epoff$ , potom UP = off	double
enoff	Je-li DN = on a $u > enoff$ , potom DN = off	double
		$\odot 0.5$ $\odot -0.5$



## Kapitola 8

# LOGIC – Logické řízení

### Obsah

---


AND_ – Logický součin dvou signálů . . . . .	230
ANDOCT – Logický součin osmi signálů . . . . .	231
ATMT – Automat pro sekvenční řízení . . . . .	233
BDOCT, BDHEXD – Bitové demultiplexery . . . . .	236
BITOP – Bitová operace dvou celočíselných signálů . . . . .	237
BMOCT, BMHEXD – Bitový multiplexer . . . . .	238
COUNT – Řízený čítač . . . . .	239
EATMT – Extended finite-state automaton . . . . .	240
EDGE_ – Detekce hrany logického signálu . . . . .	243
INTSM – Bitový posun a maska nad celým číslem . . . . .	244
ISSW – Jednoduchý přepínač celočíselných signálů . . . . .	245
ITOI – Transformace celých a binárních čísel . . . . .	246
NOT_ – Logická negace . . . . .	248
OR_ – Logický součet dvou signálů . . . . .	249
OROCT – Logický součet osmi signálů . . . . .	250
RS – Klopný obvod . . . . .	251
SR – Klopný obvod . . . . .	252
TIMER_ – Vícefunkční časovač . . . . .	253

---

## AND\_ – Logický součin dvou signálů

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Blok AND dělá logický součin dvou vstupních signálů U1 a U2.

Pokud potřebujete pracovat s více vstupními signály, použijte blok [ANDOCT](#).

Vstupy

U1	První logický vstup bloku	bool
U2	Druhý logický vstup bloku	bool

Výstupy

Y	Výstup bloku, logický součin ( $U1 \wedge U2$ )	bool
NY	Negace výstupního signálu Y ( $NY = \neg Y$ )	bool

## ANDOCT – Logický součin osmi signálů

Symbol bloku

Licence: STANDARD



### Popis funkce

Blok ANDOCT dělá logický součin osmi vstupních signálů U1 až U8. Signály, jejichž seznam je uveden v parametru n1 se před provedením logického součinu negují.

Pokud je tedy parametr n1 prázdný, tak se provádí logický součin  $Y = U1 \wedge U2 \wedge U3 \wedge U4 \wedge U5 \wedge U6 \wedge U7 \wedge U8$ . Pokud bude například  $n1=2,6..8$ , pak  $Y = U1 \wedge \neg U2 \wedge U3 \wedge U4 \wedge U5 \wedge \neg U6 \wedge \neg U7 \wedge \neg U8$ .

Pokud pracujete s méně než 8 signály, je potřeba ošetřit nepřipojené vstupy bloku pomocí parametru n1. Pokud pracujete pouze se dvěma vstupními signály, zvažte použití bloku [AND\\_](#).

### Vstupy

U1	První logický vstup bloku	bool
U2	Druhý logický vstup bloku	bool
U3	Třetí logický vstup bloku	bool
U4	Čtvrtý logický vstup bloku	bool
U5	Pátý logický vstup bloku	bool
U6	Šestý logický vstup bloku	bool
U7	Sedmý logický vstup bloku	bool
U8	Osmý logický vstup bloku	bool

### Výstupy

Y	Výstup bloku, logický součin	bool
NY	Negace výstupního signálu Y	bool

### Parametr

- n1 Seznam negovaných signálů. Zadává se ve tvaru např. 1,3..5,8. long  
Programy třetích stran (Simulink, OPC klienti atd.) pracují s celým  
číslem, které je bitovou maskou – pro uvedený příklad tedy 157,  
binárně 10011101.

## ATMT – Automat pro sekvenční řízení

Symbol bloku

Licence: STANDARD

>R1	Q0
>ns0	Q1
>SET	Q2
>HLD	Q3
>C0	Q4
>C1	Q5
>C2	Q6
>C3	Q7
>C4	Q8
>C5	Q9
>C6	Q10
>C7	Q11
>C8	Q12
>C9	Q13
>C10	Q14
>C11	Q15
>C12	ksa
>C13	tstep
>C14	TOUT
>C15	

ATMT

### Popis funkce

Blok ATMT realizuje konečný automat až s 16 stavů a 16 podmínkami přechodů mezi nimi.

Aktuální stav automatu  $i$ ,  $i = 0, 1, \dots, 15$ , je indikován pomocí binárních výstupů  $Q0, Q1, \dots, Q15$ . Pokud je automat ve stavu  $i$ , je nastaven příslušný výstup  $Qi = \text{on}$ . Aktuální stav automatu je též indikován celočíselným výstupem  $\text{ksa} \in \{0, 1, \dots, 15\}$ .

Podmínky přechodů  $C_k$ ,  $k = 0, 1, \dots, 15$  jsou aktivovány pomocí binárních vstupů bloku  $C0, C1, \dots, C15$ . Pokud je  $Ck = \text{on}$ , je podmínka  $Ck$  splněna, naopak pro  $Ck = \text{off}$  splněna není.

Funkce automatu se zadává pomocí tabulky stavů a přechodů:

$$\begin{array}{lll} S1 & C1 & NS1 \\ S2 & C2 & NS2 \end{array}$$

$$\dots$$

$$Sn \quad Cn \quad NSn$$

Každý řádek této tabulky vyjadřuje jedno pravidlo přechodu. Např. prvý řádek

$$S1 \quad C1 \quad NS1$$

má tento význam

Jestliže (aktuální stav je  $S1$  AND podmínka přechodu  $C1$  je splněna)  
potom přejdi do následujícího stavu  $NS1$

Výše uvedenou tabulkou lze získat ze stavového diagramu automatu nebo z popisu automatu v jazyce SFC (Sequential Function Charts, dříve Grafcet).

Vstup **R1 = on** resetuje stav automatu do počátečního stavu **S0**, přičemž vstup **R1** má prioritu před vstupem **SET**. Náběžná hrana na vstupu **SET** způsobí přechod z aktuálního stavu do stavu **ns0**. Vstup **HLD = on** zablokuje činnost automatu, tzn. automat setrvá v daném stavu i v případě, že je splněna některá podmínka přechodu, rovněž je zastaveno inkrementování času **tstep** a generování výstupu **TOUT**. Výstup **TOUT** indikuje, že automat setrvá v daném stavu déle, než je povoleno. Časová omezení **TOi** jednotlivých stavů se definují pomocí vektoru **touts**. Pokud je **TOi = 0**, není pro daný stav nastaveno žádné časové omezení. Výstup **TOUT** je automaticky nastavován na hodnotu **off** při každém přechodu mezi stavy automatu.

Pomocí parametru **moresteps** lze povolit přechod automatu o více kroků v jednom cyklu. Tuto možnost je však vždy potřeba pečlivě zvážit, zejména při použití výstupu **TOUT** v podmínkách pro přechod do dalších stavů. V takovém případě je vhodné zkonstruovat podmínu přechodu nejen pomocí výstupu **TOUT**, ale zahrnout do ní i informaci o stavu automatu **ksa**.

Součástí systému REX je také program **SFCEditor**, který umožňuje tvorbu SFC schémat v grafickém návrhovém prostředí. Editor se spouští z programu **RexDraw** kliknutím na tlačítko *Configure* na kartě parametrů bloku **ATMT**. Uživatelská příručka editoru je k dispozici jako samostatný dokument.

## Vstupy

<b>R1</b>	Resetovací signál, je-li <b>R1 = on</b> , je automat převeden do počátečního stavu <b>S0</b> (vstup <b>R1</b> má prioritu před vstupem <b>SET</b> )	<b>bool</b>
<b>ns0</b>	Do tohoto stavu přejde automat při náběžné hraně na vstupu <b>SET</b>	<b>long</b>
<b>SET</b>	Náběžná hrana na vstupu <b>SET</b> způsobí přechod z aktuálního stavu do stavu <b>ns0</b>	<b>bool</b>
<b>HLD</b>	Blokovací vstup, <b>HLD = on</b> zablokuje činnost automatu, stav zůstává, výstup <b>tstep</b> se neinkrementuje	<b>bool</b>
<b>C0...C15</b>	Podmínky přechodu, <b>ci = on</b> značí, že <i>i</i> -tá podmínka je splněna	<b>bool</b>

## Výstupy

<b>Q0...Q15</b>	Výstupní signály určující stav automatu, aktivní je ten stav <i>i</i> , pro který platí <b>Qi = on</b>	<b>bool</b>
<b>ksa</b>	Celočíselná reprezentace stavu	<b>long</b>
<b>tstep</b>	Čas uplynulý od posledního přechodu mezi stavý	<b>double</b>
<b>TOUT</b>	Příznak překročení časového limitu pro aktuální stav	<b>bool</b>

## Parametry


<b>moresteps</b>	Povolit více přechodů mezi stavý automatu v jednom cyklu <b>off</b> ... zakázáno <b>on</b> .... povoleno	<b>bool</b>
<b>ntr</b>	Počet řádků tabulky přechodů mezi stavý	$\downarrow 0 \uparrow 64 \odot 4$ <b>long</b>

<b>sfcname</b>	Jméno souboru, kam si konfigurátor bloku ukládá data (pokud se nevyplní, zvolí se automaticky podle jména bloku)	<b>string</b>
<b>STT</b>	Tabulka přechodů mezi stavy	$\odot[0\ 0\ 1; 1\ 1\ 2; 2\ 2\ 3; 3\ 3\ 0]$ <b>byte</b>
<b>touts</b>	Vektor časových limitů $TO_0 \dots TO_{15}$ pro jednotlivé stavy $S_0 \dots S_{15}$ )	$\odot[1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 8\ 9\ 10\ 11\ 12\ 13\ 14\ 15\ 16]$ <b>double</b>

## BDOCT, BDHEXD – Bitové demultiplexery

Symboly bloků

Licence: STANDARD



### Popis funkce

Bloky BDOCT a BDHEXD pracují jako bitové demultiplexery a lze je výhodně použít pro rozebírání celočíselných signálů na jednotlivé bity. Oba bloky se od sebe liší jen počtem výstupů, blok BDOCT má 8 bitových výstupů, blok BDHEXD jich má 16. Výstupní signály  $Y_i$  jsou přímo tvořeny bity signálu, který vznikne bitovým posunem vstupu  $iu$  o shift bitů vpravo, přičemž v signálu  $Y_0$  je vždy nejnižší bit tohoto čísla.

### Vstup

<b>iu</b>	Vstupní signál k dekompozici	<b>long</b>
-----------	------------------------------	-------------

### Výstupy

<b>Y0...Y15</b>	Jednotlivé bity vstupního signálu	<b>bool</b>
-----------------	-----------------------------------	-------------

### Parametr

<b>shift</b>	Počet bitů, o který se posune vstupní signál $iu$ před rozebráním na jednotlivé bitové výstupy	<b>long</b>
		$\downarrow 0 \uparrow 31$

## BITOP – Bitová operace dvou celočíselných signálů

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Blok BITOP provádí operaci  $i1 \circ i2$  na vstupních signálech po jednotlivých bitech. Výsledkem je celočíselný výstup  $n$ . Kód zvolené bitové operace je uveden v parametru  $iop$  popsaném níže. V případě bitové negace a dvojkových doplňků se operace provádí pouze se vstupem  $i1$  (t.j. operace je unární).

Vstupy

$i1$	První celočíselný vstup bloku	long
$i2$	Druhý celočíselný vstup bloku	long

Výstup

$n$	Výsledek bitové operace určené parametrem $iop$	long
-----	---	------


Parametr

$iop$	Bitová operace	$\odot 1$	long
1 .....	bitová negace (Bit NOT)		
2 .....	logický součet po jednotlivých bitech (Bit OR)		
3 .....	logický součin po jednotlivých bitech (Bit AND)		
4 .....	logický exkluzivní součet po jednotlivých bitech (Bit XOR)		
5 .....	posun signálu $i1$ doleva o $i2$ bitů (Shift Left)		
6 .....	posun signálu $i1$ doprava o $i2$ bitů (Shift Right)		
7 .....	dvojkový doplněk signálu $i1$ na 8 bitech (2's Complement - Byte)		
8 .....	dvojkový doplněk signálu $i1$ na 16 bitech (2's Complement - Word)		
9 .....	dvojkový doplněk signálu $i1$ na 32 bitech (2's Complement - Long)		

## BMOCT, BMHEXD – Bitový multiplexer

Symboly bloků

Licence: STANDARD



### Popis funkce

Bloky **BMOCT** a **BMHEXD** pracují jako bitové multiplexery a lze je výhodně využít ke skládání celočíselných signálů z jednotlivých bitů. Oba bloky se od sebe liší jen počtem vstupů, blok **BMOCT** má 8 bitových vstupů, blok **BMHEXD** jich má 16. V případě, že parametr **shift** = 0, jsou jednotlivé bity výstupního signálu **iy** přímo tvořeny vstupními signály, v nejnižším bitu je vždy signál **U0**.

### Vstupy

<b>U0...U15</b>	Jednotlivé bity výstupního signálu	<b>bool</b>
-----------------	------------------------------------	-------------

### Výstup

<b>iy</b>	Výsledný výstupní signál	<b>long</b>
-----------	--------------------------	-------------


### Parametr

<b>shift</b>	Počet bitů, o který se posune složená celočíselná hodnota <b>long</b> z jednotlivých vstupů těsně před předáním na výstup <b>iy</b>	$\downarrow 0 \uparrow 31$
--------------	--	----------------------------

## COUNT – Řízený čítač

Symbol bloku

Licence: STANDARD



### Popis funkce

Blok COUNT je určen pro obousměrné čítání pulsů – přesněji náběžných hran na vstupech UP a DN. Při výskytu náběžné hrany na vstupu UP (DN) se výstup **cnt** zvětší o 1 (sníží o 1). Současný výskyt náběžných hran na vstupech UP a DN indikuje výstup **E** jako chybu čítání. Resetování výstupu **cnt** na hodnotu 0 lze provést vstupem **R1** (pokud je **R1 = on** je výstup **cnt** držen na hodnotě 0). Nastavení výstupu **cnt** na hodnotu **n0** zajistí vstup **SETH = on** (pokud **SETH = on** je výstup **cnt** držen na hodnotě **n0**). Vstup **R1** má vyšší prioritu než vstup **SETH**. Vstup **HLD = on** způsobí zastavení čítání. Stav čítače  $\text{cnt} \geq \text{nmax}$  způsobí nastavení výstupu **Q** na hodnotu **on**.

### Vstupy

<b>R1</b>	Reset bloku ( <b>R1 = on</b> )	<b>bool</b>
<b>n0</b>	Hodnota pro nastavení čítače pomocí vstupu <b>SETH</b>	<b>long</b>
<b>SETH</b>	Nastavení hodnoty čítače na <b>n0</b> ( <b>SETH = on</b> )	<b>bool</b>
<b>UP</b>	Vstup pro přičítání	<b>bool</b>
<b>DN</b>	Vstup pro odečítání	<b>bool</b>
<b>HLD</b>	Zmrazení čítače <b>off</b> ... čítač běží <b>on</b> .... čítač je zablokován	<b>bool</b>
<b>nmax</b>	Cílová hodnota čítače	<b>long</b>


### Výstupy

<b>cnt</b>	Celkový počet načtených pulzů	<b>long</b>
<b>SGN</b>	Znaménko výstupu <b>cnt</b> <b>off</b> ... menší nebo rovno nule <b>on</b> .... větší než nula	<b>bool</b>
<b>Q</b>	Indikátor dosažení cílové hodnoty <b>off</b> ... pro $\text{cnt} < \text{nmax}$ <b>on</b> .... pro $\text{cnt} \geq \text{nmax}$	<b>bool</b>
<b>E</b>	Indikátor současného výskytu náběžných hran na vstupech UP a DN	<b>bool</b>

## EATMT – Extended finite-state automaton

Symbol bloku

Licence: **ADVANCED**



### Popis funkce

The **EATMT** block implements a finite automat with at most 256 states and 256 transition rules, thus it extends the possibilities of the **ATMT** block.

The current state of the automat  $i$ ,  $i = 0, 1, \dots, 255$  is indicated by individual bits of the integer outputs  $q_0, q_1, \dots, q_{15}$ . Only a single bit with index  $i \bmod 16$  of the  $q(i \bmod 16)$  output is set to 1. The remaining bits of that output and the other outputs are zero. The bits are numbered from zero, least significant bit first. Note that the DIV and MOD operators denote integer division and remainder after integer division respectively. The current state is also indicated by the  $ksa \in \{0, 1, \dots, 255\}$  output.

The transition conditions  $C_k$ ,  $k = 0, 1, \dots, 255$  are activated by individual bits of the inputs  $c_0, c_1, \dots, c_{15}$ . The  $k$ -th transition condition is fulfilled when the  $(k \bmod 16)$ -th bit of the input  $c(k \bmod 16)$  is equal to 1. The transition cannot happen otherwise.

The **BMHEXD** or **BMOCT** bitwise multiplexers can be used for composition of the input signals  $c_0, c_1, \dots, c_{15}$  from individual Boolean signals. Similarly the output signals  $q_0, q_1, \dots, q_{15}$  can be decomposed using the **BDHEXD** or **BDOCT** bitwise demultiplexers.

The automat function is defined by the following table of transitions:

$S_1$	$C_1$	$FS_1$
$S_2$	$C_2$	$FS_2$
...		
$S_n$	$C_n$	$FS_n$

Each row of this table represents one transition rule. For example the first row

$S_1 \quad C_1 \quad FS_1$

has the meaning

**If** ( $S1$  is the current state **AND** transition condition  $C1$  is fulfilled)  
**then** proceed to the following state  $FS1$ .

The above described meaning of the table row holds for  $C1 < 1000$ . Negation of the  $(C1 - 1000)$ -th transition condition is assumed for  $C1 \geq 1000$ .

The above mentioned table can be easily constructed from the automat state diagram or SFC description (Sequential Function Charts, formerly Grafcet).

The **R1 = on** input resets the automat to the initial state  $S0$ . The **SET** input allows manual transition from the current state to the **ns0** state when rising edge occurs. The **R1** input overpowers the **SET** input. The **HLD = on** input freezes the automat activity, the automat stays in the current state regardless of the **ci** input signals and the **tstep** timer is not incremented. The **TOUT** output indicates that the machine remains in the given state longer than expected. The time limits  $TOi$  for individual states are defined by the **touts** array. There is no time limit for the given state when  $TOi$  is set to zero. The **TOUT** output is set to **off** whenever the automat changes its state.

It is possible to allow more state transitions in one cycle by the **moresteps** parameter. However, this option must be thoroughly considered and tested, namely when the **TOUT** output is used in transition conditions. In such a case it is strongly recommended to incorporate the **ksa** output in the transition conditions as well.

The development tools of the REX Control System include also the **SFCEditor** program. You can create SFC schemes graphically using this tool. Run this editor from **RexDraw** by clicking the *Configure* button in the parameter dialog of the **EATMT** block.

## Vstupy

<b>R1</b>	Reset signal, <b>R1 = on</b> brings the automat to the initial state $S0$ ; the <b>R1</b> input overpowers the <b>SET</b> input	<b>bool</b>
<b>ns0</b>	This state is reached when rising edge occurs at the the <b>SET</b> input	<b>long</b>
<b>SET</b>	The rising edge of this signal forces the transition to the <b>ns0</b> state	<b>bool</b>
<b>HLD</b>	The <b>HLD = on</b> freezes the automat, no transitions occur regardless of the input signals, <b>tstep</b> is not increasing	<b>bool</b>
<b>c0...c15</b>	Transition conditions, each input signal contains 16 transition conditions, see details above	

## Výstupy

<b>q0...q15</b>	Output signals indicating the current state of the automat, see details above	<b>long</b>
<b>ksa</b>	Integer code of the active state	<b>long</b>
<b>tstep</b>	Time elapsed since the current state was reached; the timer is set to 0 whenever a state transition occurs	<b>double</b>
<b>TOUT</b>	Flag indicating that the time limit for the current state was exceeded	<b>bool</b>

## Parametry

<b>moresteps</b>	Allow multiple transitions in one cycle of the automat <b>off</b> ... Disabled <b>on</b> .... Enabled	<b>bool</b>
<b>ntr</b>	Number of state transition table rows $\downarrow 0 \uparrow 1024 \odot 4$	<b>long</b>
<b>sfcname</b>	Jméno souboru, kam si konfigurátor bloku ukládá data (pokud se nevyplní, zvolí se automaticky podle jména bloku)	<b>string</b>
<b>STT</b>	State transition table (matrix) $\odot [0\ 0\ 1; 1\ 1\ 2; 2\ 2\ 3; 3\ 3\ 0]$	<b>short</b>
<b>touts</b>	Vector of timeouts T00, T01, ..., T0255 for the states S0, S1, ..., S255 $\odot [1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 8\ 9\ 10\ 11\ 12\ 13\ 14\ 15\ 16]$	<b>double</b>

## EDGE\_ – Detekce hrany logického signálu

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Blok EDGE\_ detekuje na vstupním signálu U náběžnou ( $\text{off} \rightarrow \text{on}$ ), sestupnou ( $\text{on} \rightarrow \text{off}$ ) nebo obě uvedené hrany podle hodnoty parametru **iedge**. V případě nalezení požadované hrany (změny vstupního signálu) je na jeden krok nastavena hodnota výstupu Y na **on**. Po dobu, kdy se hodnota vstupního signálu nemění je hodnota výstupu Y rovna **off**. Hodnota výstupu Y zůstane nulová i v případě, že v parametru **iedge** je zvolena náběžná (sestupná) hrana a v signálu se vyskytne hrana opačná, tj. sestupná (náběžná).

Vstup

U	Logický vstupní signál	bool
---	------------------------	------

Výstup

Y	Indikace výskytu zvolené hrany	bool
---	--------------------------------	------

Parametr

<b>iedge</b>	Typ detekovaných hran	<b>⊕1 long</b>
1 .....	náběžná hrana	
2 .....	sestupná hrana	
3 .....	obě hrany	

## INTSM – Bitový posun a maska nad celým číslem

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Blok INTSM provádí bitový posun vstupního čísla **i** o **shift** bitů doprava (pro kladný **shift**) nebo doleva (záporný **shift**). Volné bity vzniklé posunem jsou vyplněny nulami.

Výstupní hodnota **n** je logickým součinem (AND) bitově posunutého vstupu **i** a bitové masky **mask**.

Typické využití bloku spočívá v extrakci hodnoty jednoho nebo více sousedních bitů z určité pozice v celočíselném registru vyčteném z externího systému.

Vstup

<b>i</b>	Celočíselný signál pro zpracování	<b>long</b>
----------	-----------------------------------	-------------

Parametry

<b>shift</b>	Bitový posun (záporné číslo=doleva, kladné číslo=doprava)	<b>long</b>
	$\downarrow -31 \uparrow 31$	
<b>mask</b>	Bitová maska (aplikovaná po bitovém posunu)	$\downarrow \text{XXX} \uparrow \text{XXX} \odot \text{XXX}$ <b>dword</b>


Výstup

<b>n</b>	Výsledná celočíselná hodnota	<b>long</b>
----------	------------------------------	-------------

## ISSW – Jednoduchý přepínač celočíselných signálů

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Blok ISSW je jednoduchý přepínač celočíselných vstupních signálů i1 a i2 na základě logického vstupu SW. Jestliže SW je off, pak výstup n je roven signálu i1. Jestliže SW je on, pak výstup n je roven signálu i2.

Vstupy

i1	První celočíselný vstup bloku	long
i2	Druhý celočíselný vstup bloku	long
SW	Přepínací signál	bool
	off ... je zvolen vstupní signál i1	
	on .... je zvolen vstupní signál i2	


Výstup

n	Celočíselný výstupní signál	long
---	-----------------------------	------

## ITOI – Transformace celých a binárních čísel

Symbol bloku

licence: STANDARD



### Popis funkce

Blok ITOI přiřazuje vstupnímu číslu  $k$  respektive binárnímu číslu  $(U_3\ U_2\ U_1\ U_0)_2$  z množiny  $\{0, 1, 2, \dots, 15\}$  výstupní číslo  $nk$  a jeho binární reprezentaci  $(Y_3\ Y_2\ Y_1\ Y_0)_2$  z téže množiny. Příslušné zobrazení je popsáno tabulkou

$k$	0	1	2	...	15
$nk$	$n_0$	$n_1$	$n_2$	...	$n_{15}$

kde  $n_0, \dots, n_{15}$  jsou dány převodním vektorem fktab. Je-li BINF = off, potom se za významný považuje vstup  $k$ , zatímco pro BINF = on se za vstup bloku považuje číslo  $(U_3\ U_2\ U_1\ U_0)_2$ .

### Vstupy

$k$	Celočíselný vstupní signál	long
$U_0$	Binární číslice vstupu s vahou 1	bool
$U_1$	Binární číslice vstupu s vahou 2	bool
$U_2$	Binární číslice vstupu s vahou 4	bool
$U_3$	Binární číslice vstupu s vahou 8	bool

### Výstupy

$nk$	Celočíselný výstupní signál	long
$Y_0$	Binární číslice výstupu s vahou 1	bool
$Y_1$	Binární číslice výstupu s vahou 2	bool
$Y_2$	Binární číslice výstupu s vahou 4	bool
$Y_3$	Binární číslice výstupu s vahou 8	bool

### Parametry

BINF	Transformace hodnoty z binárních vstupů off .... zakázáno (transformace vstupu $k$ ) on .... povoleno (vstupem je hodnota $(U_3\ U_2\ U_1\ U_0)_2$ )	on bool
------	--	---------

**fktab** Cílové hodnoty převodní tabulky **byte**  
⊕[0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15]

**NOT\_ – Logická negace**

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Blok NOT dělá logickou negaci vstupního signálu.

Vstup

U                  Logický vstupní signál                  bool

Výstup

Y                  Logický výstupní signál ( $Y = \neg U$ )                  bool

## **OR\_ – Logický součet dvou signálů**

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Blok OR dělá logický součet dvou vstupních signálů U1 a U2.

Pokud potřebujete pracovat s více vstupními signály, použijte blok OROCT.

Vstupy

U1	První logický vstup bloku	bool
U2	Druhý logický vstup bloku	bool

Výstupy

Y	Logický výstupní signál ( $U1 \vee U2$ )	bool
NY	Negace výstupního signálu Y ( $NY = \neg Y$ )	bool

## OROCT – Logický součet osmi signálů

Symbol bloku

Licence: STANDARD



### Popis funkce

Blok OROCT provádí logický součet osmi vstupních signálů U1 až U8. Signály, jejichž seznam je uveden v parametru n1 se před provedení logického součinu negují.

Pokud je tedy parametr n1 prázdný, tak se provádí logický součet  $Y = U_1 \vee U_2 \vee U_3 \vee U_4 \vee U_5 \vee U_6 \vee U_7 \vee U_8$ . Pokud bude například  $n1=2,6..8$ , pak  $Y = U_1 \vee \neg U_2 \vee U_3 \vee U_4 \vee U_5 \vee \neg U_6 \vee \neg U_7 \vee \neg U_8$ .

Pokud pracujete pouze se dvěma vstupními signály, zvažte použití bloku OR\_.

### Vstupy

U1	První logický vstup bloku	bool
U2	Druhý logický vstup bloku	bool
U3	Třetí logický vstup bloku	bool
U4	Čtvrtý logický vstup bloku	bool
U5	Pátý logický vstup bloku	bool
U6	Šestý logický vstup bloku	bool
U7	Sedmý logický vstup bloku	bool
U8	Osmý logický vstup bloku	bool

### Parametr

n1	Seznam negovaných signálů. Zadává se ve tvaru např. 1,3..5,8. Programy třetích stran (Simulink, OPC klienti atd.) pracují s celým číslem, které je bitovou maskou – pro uvedený příklad tedy 157, binárně 10011101.	long
----	---	------

### Výstupy

Y	Výstup bloku, logický součet	bool
	Negace výstupního signálu Y	bool

## RS – Klopny obvod

Symbol bloku


Licence: STANDARD



Popis funkce

Blok RS je klopny obvod, který v případě, že vstup S má hodnotu on, nastaví trvale výstup Q na on. Druhý vstupní signál R1 resetuje výstup Q na hodnotu off a to i tehdy, když vstup S má hodnotu on. Výstup NQ je pouhou negací výstupu Q.

Funkce bloku je dobře patrná z obrázku vnitřní struktury bloku.



### Vstupy

S	Nahození klopného obvodu, nastaví výstup Q na on	bool
R1	Přednostní shození klopného obvodu, nastaví výstup Q na off	bool


### Výstupy

Q	Stav klopného obvodu	bool
NQ	Negace výstupního signálu Q	bool

## SR – Klopny obvod

Symbol bloku


Licence: STANDARD



### Popis funkce

Blok SR je klopny obvod, který v případě, že vstup S1 má hodnotu on, nastaví trvale výstup Q na on. Druhý vstupní signál R resetuje výstup Q na hodnotu off, ale pouze tehdy, když vstup S1 má hodnotu off. Výstup NQ je pouhou negací výstupu Q.

Funkce bloku je dobře patrná z obrázku vnitřní struktury bloku.



### Vstupy

S1	Přednostní nahození klopného obvodu, nastaví výstup Q na on, má prednost před vstupem R	bool
R	Shození klopného obvodu, nastaví výstup Q na off	bool


### Výstupy

Q	Stav klopného obvodu	bool
NQ	Negace výstupního signálu Q	bool

## TIMER\_ – Vícefunkční časovač

Symbol bloku


Licence: STANDARD



Popis funkce

Blok TIMER\_ umožňuje buď vygenerovat impuls zadané délky  $pt$  (v sekundách) nebo filtrovat pulzy na vstupním signálu  $U$  užší než  $pt$  sekund. Režim funkce bloku se volí pomocí parametru  $mode$ . Čítání času je možno pozastavit pomocí vstupu  $HLD$ .

Následující obrázek ilustruje chování bloku v jednotlivých režimech při nastavení  $pt = 3$ :



Vstupy

$U$	Signál spouštějící časovač	bool
$HLD$	Pozastavení časovače	bool

Výstupy

$Q$	Výstupní signál časovače	bool
$et$	Doba uplynulá od startu časovače [s]	double

## Parametry

<b>mode</b>	Režim činnosti časovače	$\odot 1$ long
1 .....	generovaný pulz – na výstupu je pulz délky $pt$ sekund, který začíná náběžnou hranou na vstupu U; další náběžné hrany na vstupu U během trvání pulzu jsou ignorovány	
2 .....	zpožděné zapnutí – signál ze vstupu U je kopirován na výstup Q tak, že začátek impulzu na výstupu je opožděn o $pt$ sekund proti začátku pulzu na vstupu; pulzy kratší než $pt$ sekund se na výstupu neobjeví	
3 .....	zpožděné vypnutí – signál ze vstupu U je kopirován na výstup Q tak, že konec impulzu na výstupu je opožděn o $pt$ sekund proti konci pulzu na vstupu; pokud je mezera mezi vstupními pulzy kratší než $pt$ sekund, výstup je trvale aktivní	
4 .....	zpožděná změna – výstupní signál Q se přepne na hodnotu vstupu U až tehdy, když je vstup po dobu $pt$ sekund neměnný	
<b>pt</b>	Doba časování [s]	$\odot 1.0$ double

## Kapitola 9

# TIME – Bloky pro práci s časem

### Obsah

---


DATE_ – Aktuální datum . . . . .	256
DATETIME – Čtení, nastavování a konverze času . . . . .	257
TIME – Aktuální čas . . . . .	260
WSCH – Týdenní časovač . . . . .	261

---

## DATE\_ – Aktuální datum

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Výstupy bloku DATE\_ odpovídají datu operačního systému. Pro pokročilé operace s časem a datem použijte blok DATETIME.

Výstupy

year	Rok	long
month	Měsíc	long
day	Den	long
dow	Den v týdnu, první den je neděle (1)	long


Parametr

tz	Časové pásmo	⊕1 long
	1 ..... lokální čas	
	2 ..... UTC	

## DATETIME – Čtení, nastavování a konverze času

Symbol bloku

Licence: STANDARD



### Popis funkce

Blok DATETIME je určen pro pokročilé operace s časem řídicího systému REX a operačního systému.

Blok umožňuje synchronizaci hodin operačního systému a řídicího systému REX. V okamžiku spuštění exekutivy systému REX jsou hodiny synchronizovány, ale během dlouhodobého provozu se mohou tyto dva údaje rozcházet (např. při přechodu na letní čas). Pokud je potřeba provést opětovnou synchronizaci, hodiny systému REX se při náběžné hraně (**off→on**) na vstupu SET aktualizují dle vstupů a parametrů bloku.

Je však důrazně doporučeno neaktualizovat hodiny systému REX, pokud je řízený stroj či technologie v provozu, neboť by to mohlo vést k nepředvídatelnému chování.

Pokud je potřeba číst nebo konvertovat údaje o čase, je možno příslušnou akci spustit náběžnou hranou (**off→on**) na vstupu GET a hodnoty přečíst na výstupech bloku. Výstupy začínající na 't' označují celkový počet daných jednotek od 1.1.2000 UTC.

Pokud jsou nastaveny parametry **getper** a **setper** na nenulové hodnoty, je čtení a nastavování hodin prováděno periodicky.

Při menší odchylce hodin systému REX a operačního systému, než udává parametr **settol**, nejsou hodiny systému REX nastaveny jednorázově, synchronizace probíhá postupně. Toho je dosaženo zanedbatelnými změnami v časování exekutivy systému REX, čímž po nějaké době dojde k dosažení synchronizace. Následně je použito standardní časování systému REX.

Pro jednoduché čtení data a/nebo času použijte bloky DATE\_ a TIME.

### Vstupy

<b>uyear</b>	Vstup pro nastavení roku	<b>long</b>
<b>umonth</b>	Vstup pro nastavení měsíce	<b>long</b>
<b>uday</b>	Vstup pro nastavení dne	<b>long</b>

<b>uhour</b>	Vstup pro nastavení hodin	long
<b>umin</b>	Vstup pro nastavení minut	long
<b>usec</b>	Vstup pro nastavení sekund	long
<b>unsec</b>	Vstup pro nastavení nanosekund	$\downarrow -9,22E+18 \uparrow 9,22E+18$
<b>SET</b>	Nastavení času pomocí náběžné hrany	large
<b>GET</b>	Přečtení času pomocí náběžné hrany	bool
		bool

## Výstupy

<b>yyear</b>	Rok	long
<b>ymonth</b>	Měsíc	long
<b>yday</b>	Den	long
<b>yhour</b>	Hodiny	long
<b>ymin</b>	Minuty	long
<b>ysec</b>	Sekundy	long
<b>ynsec</b>	Nanosekundy	long
<b>ydow</b>	Den v týdnu	long
<b>ywoy</b>	Týden v roce	long
<b>tday</b>	Počet dní od začátku epochy	long
<b>tsec</b>	Počet sekund od začátku epochy	long
<b>tnsec</b>	Počet nanosekund od začátku epochy	large
<b>dsec</b>	Počet sekund od půlnoci	long

## Parametry

<b>isetmode</b>	Zdroj podle kterého nastavit čas 1 ..... čas OS 2 ..... vstupy bloku 3 ..... vstup <b>unsec</b> 4 ..... vstup <b>usec</b> 5 ..... vstup <b>unsec</b> relativně	$\odot 1$ long
<b>igetmode</b>	Zdroj ze kterého přečíst čas pro nastavení či konverzi 1 ..... čas OS 2 ..... vstupy bloku 3 ..... vstup <b>unsec</b> 4 ..... vstup <b>usec</b> 5 ..... vstup <b>uday</b> 6 ..... čas systému REX	$\odot 6$ long
<b>settol</b>	Tolerance pro nastavení času systému REX [s]	$\odot 1.0$ double
<b>setper</b>	Perioda nastavování času [s] (0=bez opakování)	double
<b>getper</b>	Perioda čtení času [s] (0=bez opakování)	$\odot 0.001$ double
<b>FDOW</b>	První den v týdnu je neděle off .... týden začíná pondělím on .... týden začíná nedělí	bool

**tz**

Časové pásmo


- 1 ..... lokální čas
- 2 ..... UTC

**⊕1 long**

## TIME – Aktuální čas

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Výstupy bloku TIME odpovídají času operačního systému. Pro pokročilé operace s časem a datem použijte blok [DATETIME](#).

### Výstupy

<code>hour</code>	Hodiny	<code>long</code>
<code>min</code>	Minuty	<code>long</code>
<code>sec</code>	Sekundy	<code>long</code>


### Parametr

<code>tz</code>	Časové pásmo	<code>⊕1 long</code>
	1 ..... lokální čas	
	2 ..... UTC	

## WSCH – Týdenní časovač

Symbol bloku

Licence: STANDARD



### Popis funkce

Blok WSCH je určen pro generování týdenních programů, například pro vytápění (den, noc, útlum), větrání (high, low, off), osvětlení, zavlažování apod. Jeho výstupy mohou být využity pro spínání jednotlivých zařízení nebo pro regulaci jejich výkonu.

V běžném provozu jsou v průběhu týdne na výstupech iy a y generovány hodnoty dle tabulky wst, která obsahuje trojice hodnot *den-hodina-hodnota*. Například zápis [2 6.5 21.5] znamená, že se v úterý v 6:30 hodin ráno nastaví na výstup y hodnota 21.5 a na výstupu iy bude hodnota 22 (zaokrouhlení na celé číslo). Jednotlivé trojice hodnot se oddělují středníkem.

Dny jsou číslovány od 1 (pondělí) do 7 (neděle). Vyšší čísla je možno využít pro speciální denní programy, které je možno vynutit pomocí vstupu fsch nebo tabulky speciálních dnů specdays. Aktuálně platný denní program je indikován výstupem isch.

Rovněž je možné dočasně nastavit výstupní hodnotu pomocí vstupů SET a val. Při náběžné hraně na vstupu SET (off→on) je hodnota val zkopirována na výstup y a výstup isch je přenastaven na hodnotu 0. Ruční hodnota zůstává nastavena, dokud:

- nenastane další přepnutí výstupní hodnoty dle tabulky wst nebo
- není přenastavena pomocí další náběžné hrany na vstupu SET nebo
- není vynucen jiný denní program pomocí vstupu fsch.

Seznam speciálních dní specdays lze využít pro vynucení konkrétního denního programu v daný den. Například ve dnech státních svátků můžeme vynutit nedělní režim. Datum se zadává ve formátu YYYYMMDD. Zápis [20160328 7] tak znamená, že 28. března 2016 se má generovat nedělní program. Jednotlivé dvojice hodnot se oddělují středníkem.

Výstupy trem a ynext mohou být využity, pokud je potřeba provést nějaké úkony v předstihu ještě před přepnutím výstupních hodnot iy a y.

Výstup iy je určen pro přímé napojení na funkční bloky se vstupy typu Boolean (konverze typu long na bool se provádí automaticky).

Parametr **nmax** určuje, kolik paměti je alokováno pro pole **wst** a **codespecdays**. Při **nmax** = 100 může parametr **wst** obsahovat až 100 trojic *den-hodina-hodnota*. Pro běžné použití není potřeba velikost **nmax** měnit.

### Vstupy

<b>SET</b>	Nastavení výstupů <b>y</b> a <b>iy</b> pomocí náběžné hrany	<b>bool</b>
<b>val</b>	Hodnota pro dočasné nastavení výstupů <b>y</b> a <b>iy</b>	<b>double</b>
<b>fsch</b>	Vynucený denní program	<b>long</b>
	0 ..... provoz dle týdenního programu	
	1 ..... pondělí	
	2 ..... úterý	
	..... .....	
	7 ..... neděle	
	8 a více další denní programy dle tabulky <b>wst</b>	

### Výstupy

<b>iy</b>	Celočíselná výstupní hodnota	<b>long</b>
<b>y</b>	Výstupní hodnota	<b>double</b>
<b>isch</b>	Identifikace denního programu	<b>long</b>
<b>trem</b>	Čas zbývající v aktuálním intervalu [s]	<b>double</b>
<b>ynext</b>	Výstupní hodnota v dalším intervalu	<b>double</b>

### Parametry

<b>tz</b>	Časové pásmo	$\odot 1$	<b>long</b>
	1 ..... lokální čas		
	2 ..... UTC		
<b>nmax</b>	Velikost alokovaných polí	$\downarrow 10 \uparrow 1000000$	$\odot 100$
<b>wst</b>	Tabulka týdenního programu (seznam trojic <i>den-hodina-hodnota</i> )		<b>double</b>
<b>specdays</b>	Seznam speciálních dní (seznam dvojic <i>datum-denní program</i> )		<b>long</b>
	$\odot [20150406\ 1; 20151224\ 1; 20151225\ 1; 20151226\ 1; 20160101\ 1; 20160328\ 1; 20170101\ 1]$		

# Kapitola 10

## ARC – Archivace dat

### Obsah

---

<b>10.1</b>	<b>Funkce archivačního subsystému</b>	<b>264</b>
<b>10.2</b>	<b>Generování alarmů u a událostí</b>	<b>265</b>
	ALB, ALBI – Alarmy pro logickou hodnotu	265
	ALN, ALNI – Alarmy pro číselnou hodnotu	267
<b>10.3</b>	<b>Záznam trendů</b>	<b>269</b>
	ACD – Archivní komprese s použitím delta kritéria	269
	TRND – Záznam trendů v reálném čase	271
	TRNDV – Záznam trendů v reálném čase (vektorová forma)	274
	TRNDLF – * Záznam trendů v reálném čase (lock-free)	276
	TRNDVLF – * Záznam trendů v reálném čase (pro vektory, lock-free)	278
<b>10.4</b>	<b>Správa archivů</b>	<b>279</b>
	AFLUSH – Vynucené zapsání archivu	279

---

Exekutiva reálného času **RexCore** se skládá z několika vzájemně spolupracujících subsystémů (subsystem reálného času, diagnostický subsystem, subsystem ovladačů, atd.) Jedním z těchto subsystemů je i *archivační subsystem*.

Archivační subsystem slouží k zaznamenávání a uchovávání historie řídícího systému. Funkce archivačního subsystemu je předmětem první podkapitoly.

Ve zbývajících dvou podkapitolách jsou popsány bloky spolupracující s archivačním subsystemem řídícího systému **REX**. Podle funkce lze archivační bloky rozdělit do dvou skupin:

- Bloky pro generování alarmů a událostí
- Bloky pro zaznamenávání trendů
- Bloky pro správu archivů

## 10.1 Funkce archivačního subsystému

Archiv slouží v řídicím systému REX pro ukládání historie událostí, alarmů a trendů vybraných veličin. Řídicí systém může současně obsluhovat až 15 archivů v každé řídicí stanici. Systém rozlišuje tři druhy archivů:

**Archiv v paměti RAM.** Vhodný pro krátkodobé ukládání dat. Výhodou je rychlý přístup k uloženým datům, nevýhodou ztráta dat po restartu systému.

**Archiv v zálohované paměti.** Podobný archivu v paměti RAM. Největší výhodou je zachovávání uložených dat i při opakovaných restartech systému, navíc přístup k datům zůstává velmi rychlý. Nevýhodou může být někdy jeho nepříliš velká kapacita (závisí na konkrétní hardwarové platformě).

**Archiv v souboru na disku.** Archivy na disku jsou soubory speciálního formátu. Výhodami jsou snadná přenositelnost (kopírování) a zejména velký rozsah dat omezený jen kapacitou disku. Nevýhodou je pomalejší přístup k datům.


Daná hardwarová platforma nemusí podporovat všechny druhy archivů. Příznaky podporovaných druhů archivů jsou součástí verze řídicího systému cílového zařízení a lze je zjistit v programu RexView po kliknutí na jméno (IP adresu) cílového zařízení ve stromu exekutivy. Nachází se na kartě **Target** v levé spodní části.

## 10.2 Generování alarmů u a událostí

### ALB, ALBI – Alarmy pro logickou hodnotu

Symboly bloků

Licence: STANDARD



#### Popis funkce

Bloky ALB a ALBI jsou určeny pro generování alarmů nebo událostí při změně logické hodnoty přivedené na vstup U. Výstup iac indikuje stav alarmu (události). Parametr men určuje, při jaké změně vstupu U bude alarm generován. Dále bude popsán blok ALBI. Blok ALB se liší pouze tím, že nemá výstupy HA, LA a men, iACK není jeho vstupem, ale parametrem.

Události a alarmy jsou v systému REX rozlišeny pomocí parametru lvl. Pokud je  $1 \leq \text{lvl} \leq 127$ , jedná se o alarm, u něhož se do archivu ukládá jeho začátek, konec i potvrzení. Rozsah  $128 \leq \text{lvl} \leq 255$  je určen pro události, u nichž se zapisuje pouze okamžik, kdy daná událost nastala.

#### Vstupy

U	Logický vstupní signál	bool
men	Povolení alarmů	long
	0 ..... žádný alarm není povolen	
	1 ..... povolen generování dolního alarmu (LA, sestupná hrana vstupu U)	
	2 ..... povolen generování horního alarmu (HA, náběžná hrana vstupu U)	
	3 ..... povolen generování obou alarmů	
iACK	Potvrzení alarmů (při náběžné hraně)	byte
	1 ..... potvrzení dolního alarmu (LA)	
	2 ..... potvrzení horního alarmu (HA)	
	3 ..... potvrzení obou alarmů	

#### Výstupy

iac	Kód aktuálního stavu alarmového bloku	long
	0 ..... žádný alarm není aktivní	
	1 ..... dolní alarm (LA) je aktivní	
	2 ..... horní alarm (HA) je aktivní	
	256 ... dolní alarm není potvrzený	
	512 ... dolní alarm není potvrzený	

Kladné hodnoty kódů mohou být sčítány, např. hodnota 514 značí, že nepotvrzený horní alarm. Ne všechny kombinace však mají smysl.

HA	Indikátor horního alarmu	bool
LA	Indikátor dolního alarmu	bool
NACK	Indikátor nepotvrzení alarmu	bool


## Parametry

arc	Seznam archivů, kam budou události ukládány. Zadává se ve tvaru např. 1,3..5,8. Událost bude uložena do všech uvedených archivů (detaily o číslování archivů viz blok <a href="#">ARC</a> . Programy třetích stran (Simulink, OPC klienti atd.) pracují s celým číslem, které je bitovou maskou – pro uvedený příklad tedy 157, binárně 10011101.	word
id	Identifikační kód alarmu v archivu. Tento kód musí být volen jednoznačně v celé stanici s řídicím systémem REX (tzn. ve všech archivačních blocích).	word ⊕1
lvl	Úroveň (závažnost) alarmu, určující, zda jde o skutečný alarm či jen o událost.	byte ↓1 ⊕1
Desc	Řetězec bliže specifikující daný alarm či událost. Tento řetězec je zobrazován v diagnostických nástrojích řídicího systému REX.  ⊕Alarm Description	string

## ALN, ALNI – Alarmy pro číselnou hodnotu

Symbole bloků

Licence: STANDARD



### Popis funkce

Bloky **ALN** a **ALNI** jsou určeny pro generování dvouúrovňových alarmů nebo událostí při překročení (podkročení) číselné hodnoty vstupu **u** některé z horních mezí **h**, **hh** (dolních mezí **l**, **ll**). Výstup **iac** indikuje stav alarmu (události). Vhodnými alarmovýmimezemi lze zvolit, při jaké změně vstupu **u** bude alarm generován. Dále bude popsán blok **ALNI**. Blok **ALN** se liší pouze tím, že nemá výstupy **HHA**, **HA**, **LA**, **LLA** a místo vstupu **hys**, **hh**, **h**, **l**, **ll**, **iACK** má stejně pojmenované parametry.

Události a alarmy jsou v systému REX rozlišeny pomocí parametru **lvl**. Pokud je  $1 \leq \text{lvl} \leq 127$ , jedná se o alarm, u něhož se do archivu ukládá jeho začátek, konec i potvrzení. Rozsah  $128 \leq \text{lvl} \leq 255$  je určen pro události, u nichž se zapisuje pouze okamžik, kdy daná událost nastala.

### Vstupy

<b>u</b>	Analogový vstupní signál, podle jehož hodnoty se generují alarmy	<b>double</b>
<b>hys</b>	Velikost hystereze, určující ukončení alarmu. Význam hystereze i ostatních vstupů je dobře patrný z grafu v příkladu k bloku <b>ALNI</b> .	<b>double</b>
		$\downarrow 0.0 \uparrow 10000000000.0$
<b>hh</b>	Mez pro druhý horní alarm. Musí být větší než mez <b>h</b> .	<b>double</b>
<b>h</b>	Mez pro horní alarm. Musí být větší než mez <b>l</b> .	<b>double</b>
<b>l</b>	Mez pro dolní alarm. Musí být větší než mez <b>11</b> .	<b>double</b>
<b>ll</b>	Mez pro druhý dolní alarm	<b>double</b>
<b>iACK</b>	Potvrzení alarmů	<b>byte</b>
	1 ..... potvrzení dolního alarmu ( <b>LA</b> )	
	2 ..... potvrzení horního alarmu ( <b>HA</b> )	
	4 ..... potvrzení druhého dolního alarmu ( <b>LLA</b> )	
	8 ..... potvrzení druhého horního alarmu ( <b>HHA</b> )	

Alarm se potvrdí při náběžné hraně. Hodnoty kódů mohou být sčítány, např. hodnota 15 značí potvrzení všech alarmů.

V případě, že stačí daným blokem generovat jen jednoúrovňové alarmy, stačí nastavit **lvl2=0**. Alternativně je možné druhou horní mez **hh** nastavit na větší a druhou dolní

mez 11 na menší hodnotu, než může vstup u dosáhnout.

## Výstupy

<b>iac</b>	Kód aktuálního stavu alarmového bloku	<b>long</b>
	0 ..... žádný alarm není aktivní ani nepotvrzený	
	1 ..... dolní alarm (LA) je aktivní	
	2 ..... horní alarm (HA) je aktivní	
	4 ..... druhý dolní alarm (LLA) je aktivní	
	8 ..... druhý horní alarm (HHA) je aktivní	
	256 ... dolní alarm (LA) není potvrzen	
	512 ... horní alarm (HA) není potvrzen	
	1024 .. druhý dolní alarm (LLA) není potvrzen	
	2048 .. druhý horní alarm (HHA) není potvrzen	
	-1 ..... nesprávné uspořádání alarmových mezí	
	Kladné hodnoty kódů mohou být sčítány, např. hodnota 12 značí, že současně probíhají oba horní alarmy. Ne všechny kombinace však mají smysl.	
<b>E</b>	Příznak chyby uspořádání alarmových mezí	<b>bool</b>
	off ... bez chyby                    on .... nastala chyba	
<b>HHA</b>	Indikátor druhého horního alarmu	<b>bool</b>
<b>HA</b>	Indikátor (prvního) horního alarmu	<b>bool</b>
<b>LA</b>	Indikátor (prvního) dolního alarmu	<b>bool</b>
<b>LLA</b>	Indikátor druhého dolního alarmu	<b>bool</b>
<b>NACK</b>	Indikátor nepotvrzení alarmu	<b>bool</b>

## Parametry

<b>acls</b>	Třída alarmu (typ proměnné, která bude do archivu ukládána)	<b>⊕8</b>	<b>byte</b>
	1 ..... Bool                  4 ..... Long                  7 ..... Float		
	2 ..... Byte                  5 ..... Word                  8 ..... Double		
	3 ..... Short                 6 ..... DWord                9 ..... Time		
<b>arc</b>	Seznam archivů, kam budou události ukládány. Zadává se ve tvaru např. 1,3..5,8. Událost bude uložena do všech uvedených archivů (detaily o číslování archivů viz blok <b>ARC</b> . Programy třetích stran (Simulink, OPC klienti atd.) pracují s celým číslem, které je bitovou maskou – pro uvedený příklad tedy 157, binárně 10011101.	<b>word</b>	
<b>id</b>	Identifikační kód alarmu v archivu. Tento kód musí být volen jednoznačně v celé stanici s řídicím systémem <b>REX</b> (tzn. ve všech archivačních blocích).	<b>word</b>	<b>⊕1</b>
<b>lvl1</b>	Úroveň (závažnost) prvních horních a dolních alarmů (HA a LA), určující, zda jde o skutečný alarm či jen o událost	<b>byte</b>	<b>↓1 ⊕1</b>
<b>lvl2</b>	Úroveň (závažnost) druhých horních a dolních alarmů (HHA a LLA)	<b>byte</b>	<b>↓1 ⊕10</b>
<b>Desc</b>	Řetězec blíže specifikující daný alarm či událost. Tento řetězec je zobrazován v diagnostických nástrojích řídicího systému <b>REX</b> .	<b>string</b>	<b>⊕Alarm Description</b>

### 10.3 Záznam trendů

#### ACD – Archivní komprese s použitím delta kritéria

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce


Blok ACD (Archive Compression using Delta criterion) je určen pro ukládání komprimovaných analogových signálů do archivu pomocí archivních událostí.

Základní myšlenkou bloku je archivovat vstupní signál  $u$  jen tehdy, pokud se mění. Doba mezi uložením dvou po sobě následujících hodnot signálu je v intervalu  $(t_{min}, t_{max})$  sekund (doby jsou zaokrouhleny na nejbližší násobek periody vzorkování). Pokud se hodnota signálu „hodně“ mění, ukládá se signál jednou za čas  $t_{min}$ , pokud se hodnota signálu mění „málo“ nebo je konstantní, ukládá se signál jednou za čas  $t_{max}$ . Po spuštění bloku se vždy uloží první hodnota vstupu  $u$ , označme ji  $u_0$ . Přesná pravidla ukládání dalších vzorků jsou určena vstupem  $\text{delta}$  a parametrem  $\text{TR}$ .

Je-li  $\text{TR}=\text{off}$ , testuje se podmínka  $|u - u_0| > \text{delta}$ . Pokud je splněna a od minulého uložení uplynul alespoň čas  $t_{min}$  uloží se tato hodnota  $u$  do archivu a nastaví se  $u_0=u$ . Je-li podmínka splněna dříve než za čas  $t_{min}$  od posledního uložení nastaví se chybový výstup  $E$  na 1 a počká se s uložením na první vzorek po uplynutí času  $t_{min}$ , v tomto okamžiku se nastavuje  $E=0$ . Pak se celý postup opakuje od začátku.

Je-li  $\text{TR}=\text{on}$ , pracuje blok tak, že ukládá první vzorek, který se odchyluje o více než toleranci delta od signálu s kompenzovaným trendem. Podmínka na minimální čas ukládání platí obdobně jako v předcházejícím případě.

Chování bloku v obou případech ukazuje následující obrázek: a) pro  $\text{TR}=\text{off}$ , b) pro  $\text{TR}=\text{on}$ . Ukládané vzorky jsou označeny symbolem  $\times$ .



Vstupy

$u$	Komprimované ukládaný signál	<code>double</code>
$\text{delta}$	Práh pro ukládání signálu do archivu	$\downarrow 0.0 \uparrow 10000000000.0$ <code>double</code>

## Výstupy

<b>y</b>	Poslední hodnota uložená do archivu	<b>double</b>
<b>E</b>	Příznak chyby – nastaven, pokud by měl být vstup u uložen dřív než za čas <b>tmin</b>	<b>bool</b>
	<b>off</b> ... bez chyby	<b>on</b> .... nastala chyba


## Parametry

<b>acls</b>	Třída alarmu, určující typ proměnné, která bude do archivu ukládána	<b>byte</b>	
		⊕8	
	1 ..... Bool	4 ..... Long	7 ..... Float
	2 ..... Byte	5 ..... Word	8 ..... Double
	3 ..... Short	6 ..... DWord	9 ..... Time
<b>arc</b>	Seznam archivů, kam budou události ukládány. Zadává se ve tvaru např. 1,3..5,8. Událost bude uložena do všech uvedených archivů (detaily o číslování archivů viz blok <b>ARC</b> . Programy třetích stran (Simulink, OPC klienti atd.) pracují s celým číslem, které je bitovou maskou – pro uvedený příklad tedy 157, binárně 10011101.	<b>word</b>	
<b>id</b>	Identifikační kód události v archivu. Tento kód musí být volen jednoznačně v celé stanici s řídicím systémem REX (tzn. ve všech archivačních blocích).	<b>word</b>	
		⊕1	
<b>tmin</b>	Nejkratší čas (v sekundách) mezi dvěma uloženými hodnoty vstupu u do archivu	<b>double</b>	
		↓0.001 ↑1000000.0 ⊕1.0	
<b>tmax</b>	Nejdelší čas (v sekundách) mezi dvěma uloženými hodnoty vstupu u do archivu	<b>double</b>	
		↓1.0 ↑1000000.0 ⊕1000.0	
<b>TR</b>	Příznak vyhodnocování trendu signálu. Pro TR = off se vyhodnocuje odchylka od poslední uložené hodnoty, v případě TR = on odchylka od trendu posledně uložené hodnoty.	<b>bool</b>	
	<b>off</b> ... vyhodnocuje se odchylka od poslední uložené hodnoty		
	<b>on</b> .... vyhodnocuje se odchylka od trendu posledně uložené hodnoty		
		⊕on	
<b>Desc</b>	Řetězec blíže specifikující danou událost. Tento řetězec je zobrazován v diagnostických nástrojích řídicího systému REX.	<b>string</b>	
		⊕Value Description	

## TRND – Záznam trendů v reálném čase

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Blok TRND slouží pro ukládání průběhů až čtyř vstupních signálů u1 až u4 do cyklických trendových bufferů v paměti cílového zařízení (target). Výhodou bloku TRND je synchronní ukládání dat s během exekutivy reálného času, které umožňuje ukládat do trendu i velmi rychlé signály. Na rozdíl od asynchronního ukládání dat na nadřazeném operátorském počítači (host) nedochází ke ztrátě některých vzorků nebo jejich vícenásobnému uložení. Data lze blokem TRND ukládat i pro velmi krátké periody spouštění úloh.

Skutečný počet ukládaných průběhů určuje parametr **n**. V případě, že se trendové buffery s délkou 1 vzorků zaplní, začnou se přepisovat nejstarší vzorky. Do trendových bufferů se mohou ukládat data jednou za **pfac** spuštění bloku (decimace) a ukládaná data mohou být zpracována podle hodnoty parametrů **ptype1** až **ptype4**. Další decimace s faktorem **afac** může být použita pro ukládání do archivů.

Pro úsporu paměti na cílovém zařízení může být parametrem **btype** specifikován typ použitých trendových bufferů. Velikost paměti obsazená trendovými buffery je dána vztahem  $s \cdot n \cdot 1$ , kde  $s$  je velikost proměnné daného typu v bytech. Přednastavený typ **Double** zabírá 8 byte na každý vzorek, pokud je tedy např. počet trendů  $n = 4$ , délka každého trendu  $1 = 1000$ , pak pro typ **Double** je zapotřebí  $8 \cdot 4 \cdot 1000 = 32000$  byte. V případě, že by byly vstupní signály měřeny z A/D převodníku s rozlišením do 16 bitů, mohly by být ukládány v typu **Word** s velikostí 2 byty na vzorek a velikost potřebné paměti by se zmenšila na jednu čtvrtinu. Velikosti jednotlivých datových typů a jejich rozsahy jsou uvedeny v tabulce 1.1 na straně 12.

Při použití jiného typu pro trendové buffery než je typ **Double** může nastat případ, že se zpracovaná hodnota některého vstupu „nevejde“ do zvoleného typu bufferu a má hodnotu menší (větší) než je nejménší (největší) zobrazitelné číslo v daném typu. V takovém případě se do bufferu uloží nejmenší (největší) zobrazitelné číslo v daném typu a chyba se binárně zakóduje do chybového výstupu **iE** podle následující tabulky (nepoužité bity jsou vypuštěny):

Chyba	Podkročení rozsahu				Překročení rozsahu			
Vstup	u4	u3	u2	u1	u4	u3	u2	u1
Číslo bitu	11	10	9	8	3	2	1	0
Váha bitu	2048	1024	512	256	8	4	2	1

V případě, že nastane najednou několik chyb, je výsledný chybový kód dán součtem vah jednotlivých chyb. Poznamenejme, že současné překročení a podkročení rozsahu na daném vstupu nemohou nastat zároveň.

Čist, zobrazovat a exportovat průběžně ukládaná data umožňuje diagnostický program **RexView**.

### Vstupy

u1..u4	Analogové vstupy bloku určené pro zpracování a ukládání do trendu	double
RUN	Povolení běhu algoritmu. Data se zpracovávají a ukládají jen pokud je RUN = on.	bool
R1	Signál pro vymazání obsahu trendového bloku. Data jsou mazána při každém spuštění bloku, je-li R1 = on. Vstup má přednost před vstupem RUN.	bool

### Výstupy

y1..y4	Analogové výstupy bloku nastavované jednou za pfac spuštění bloku na poslední hodnoty uložené do trendových bufferů	double
iE	Kód chyby ukládání do trendových bufferů, viz popis v textu výše	long

### Parametry


n	Počet signálů (bufferů) v trendu	↓1 ↑4 ⊕4	long
l	Počet vzorků vyhrazený v paměti pro každý buffer trendu	long	
		↓0 ↑268435000 ⊕1000	
btype	Typ všech použitých bufferů trendu	⊕8	long
	1 ..... Bool      4 ..... Long      7 ..... Float		
	2 ..... Byte      5 ..... Word      8 ..... Double		
	3 ..... Short      6 ..... DWord      10 .... Large		
ptypei	Způsob zpracování signálu ui, i = 1...4. Zvolený způsob se aplikuje na posledních pfac vzorků a výsledek se uloží do i-tého trendového bufferu	long	
	1 ..... ukládání bez zpracování	⊕1	
	2 ..... minimum z pfac vzorků		
	3 ..... maximum z pfac vzorků		
	4 ..... součet pfac vzorků		
	5 ..... aritmetický průměr z pfac vzorků		
	6 ..... směrodatná odchylka pfac vzorků		
	7 ..... rozptyl pfac vzorků		

<b>pfac</b>	Násobek periody spouštění bloku pro uložení zpracovaných hodnot do trendových bufferů. Pokud je vstup <b>RUN = on</b> , ukládají se zpracovaná data do trendu s periodou $pfac \cdot T_S$ , kde $T_S$ je perioda spouštění bloku ve vteřinách.	$\downarrow 1 \uparrow 1000000 \odot 1$	<b>long</b>
<b>afac</b>	Archivační faktor je číslem udávajícím po kolika uložených vzorcích do trendu se mají ukládané hodnoty navíc uložit do archivů zadaných příznaky <b>arc</b> . Je-li <b>afac = 0</b> , neukládají se trendy do žádného archivu, jinak se ukládají s periodou $afac \cdot pfac \cdot T_S$ , kde $T_S$ je perioda spouštění bloku ve vteřinách.	$\downarrow 0 \uparrow 1000000$	<b>long</b>
<b>arc</b>	Seznam archivů, kam budou ukládána data z trendu. Zadává se ve tvaru např. 1,3..5,8. Data budou uložena do všech uvedených archivů (detaily o číslování archivů viz blok <b>ARC</b> ). Programy třetích stran (Simulink, OPC klienti atd.) pracují s celým číslem, které je bitovou maskou – pro uvedený příklad tedy 157, binárně 10011101.		<b>word</b>
<b>id</b>	Identifikační kód trendu v archivu. Tento kód musí být volen jednoznačně v celé stanici s řídicím systémem <b>REX</b> (tzn. ve všech archivačních blocích).	$\odot 1$	<b>word</b>
<b>Title</b>	Text hlavičky trendu pro zobrazení v diagnostických nástrojích systému <b>REX</b> , např. v programu <b>RexView</b>	$\odot Trend\ Title$	<b>string</b>
<b>timesrc</b>	Zdroj časových značek. Součástí každého vzorku v trendovém bufferu je časová značka. Pro rychlé nebo krátkodobé trendy, kde nás zajímá přesný čas mezi vzorky odpovídající periodě spouštění úlohy spíše než absolutní čas, vybereme <b>CORETIMER</b> – interní technologický čas systému <b>REX</b> , který je inkrementován o nominální periodu s každým základním tikem. Pro dlouhodobé trendy, kde nás zajímá spíše absolutní čas sdílený s operačním systémem (a případně synchronizovaný přes NTP), vybereme <b>RTC</b> . Ostatní volby jsou určeny pouze pro ladicí nebo speciální účely.	$\odot 1$	<b>long</b>
	1 ..... CORETIMER – technologický čas – aktuální tick 2 ..... CORETIMER-PRECISE – technologický čas – při spuštění bloku 3 ..... RTC – reálný čas z operačního systému – aktuální tick 4 ..... RTC-PRECISE – reálný čas z operačního systému – při spuštění bloku 4 ..... PFC – hrubý čas s vysokým rozlišením (PerFormanceCounter)		

## TRNDV – Záznam trendů v reálném čase (vektorová forma)

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Blok TRNDV slouží pro ukládání průběhů vstupních signálů, které jsou bloku předávány ve vektorové podobě. Narozdíl od bloku [TRND](#) tedy umožňuje současné ukládání více než 4 signálů, konkrétně je jejich počet určen pomocí parametru **n**. Signály jsou ukládány do cyklických trendových bufferů v paměti cílového zařízení (target). Výhodou bloku TRNDV je synchronní ukládání dat s během exekutivy reálného času, které umožňuje ukládat do trendu i velmi rychlé signály. Na rozdíl od asynchronního ukládání dat na nadřazeném operátorském počítači (host) nedochází ke ztrátě některých vzorků nebo jejich vícenásobnému uložení. Data lze blokem TRNDV ukládat i pro velmi krátké periody spouštění úloh.

V případě, že se trendové buffery s délkou 1 vzorků zaplní, začnou se přepisovat nejstarší vzorky. Do trendových bufferů se mohou ukládat data jednou za **pfac** spuštění bloku (decimace). Další decimace s faktorem **afac** může být použita pro ukládání do archivů.

Pro úsporu paměti na cílovém zařízení může být parametrem **btype** specifikován typ použitých trendových bufferů. Velikost paměti obsazená trendovými buffery je dána vztahem  $s \cdot n \cdot 1$ , kde  $s$  je velikost proměnné daného typu v bytech. Přednastavený typ **Double** zabírá 8 byte na každý vzorek, pokud je tedy např. počet trendů  $n = 4$ , délka každého trendu  $1 = 1000$ , pak pro typ **Double** je zapotřebí  $8 \cdot 4 \cdot 1000 = 32000$  byte. V případě, že by byly vstupní signály měřeny z A/D převodníku s rozlišením do 16 bitů, mohly by být ukládány v typu **Word** s velikostí 2 byty na vzorek a velikost potřebné paměti by se zmenšila na jednu čtvrtinu. Velikosti jednotlivých datových typů a jejich rozsahy jsou uvedeny v tabulce 1.1 na straně 12.

Čist, zobrazovat a exportovat průběžně ukládaná data umožňuje diagnostický program **RexView**.

### Vstupy

<b>uVec</b>	Vektorový signál určený k uložení	<b>reference</b>
<b>HLD</b>	Pozastavení ukládání dat do cyklických bufferů, při <b>HLD = on</b> se <b>bool</b> neukládají žádná data	

## Výstup

iE	Kód chyby	error
	i ..... obecná chyba systému REX	

## Parametry

n	Počet signálů (bufferů) v trendu	$\downarrow 1 \uparrow 64$	$\odot 8$	long
l	Počet vzorků pro každý buffer trendu	$\downarrow 2 \uparrow 268435000$	$\odot 1000$	long
btype	Typ všech použitých bufferů trendu		$\odot 8$	long
	1 ..... Bool      4 ..... Long      7 ..... Float			
	2 ..... Byte      5 ..... Word      8 ..... Double			
	3 ..... Short      6 ..... DWord      10 ..... Large			
pfac	Násobek periody spouštění bloku pro uložení zpracovaných hodnot do trendových bufferů. Pokud je vstup RUN = on, ukládají se zpracovaná data do trendu s periodou $pfac \cdot T_S$ , kde $T_S$ je perioda spouštění bloku ve vteřinách.	$\downarrow 1 \uparrow 1000000$	$\odot 1$	long
afac	Archivační faktor je číslem udávajícím po kolika uložených vzorcích do trendu se mají ukládané hodnoty navíc uložit do archivů zadaných příznaky arc. Je-li afac = 0, neukládají se trendy do žádného archivu, jinak se ukládají s periodou $afac \cdot pfac \cdot T_S$ , kde $T_S$ je perioda spouštění bloku ve vteřinách.	$\downarrow 0 \uparrow 1000000$		long
arc	Seznam archivů, kam budou ukládána data z trendu. Zadává se ve tvaru např. 1,3..5,8. Data budou uložena do všech uvedených archivů (detaily o číslování archivů viz blok ARC). Programy třetích stran (Simulink, OPC klienti atd.) pracují s celým číslem, které je bitovou maskou – pro uvedený příklad tedy 157, binárně 10011101.			word
id	Identifikační kód trendu v archivu. Tento kód musí být volen jednoznačně v celé stanici s řídicím systémem REX (tzn. ve všech archivačních blocích).		$\odot 1$	word
Title	Text hlavičky trendu pro zobrazení v diagnostických nástrojích systému REX, např. v programu RexView	$\odot Trend\ Title$		string

## TRNDLF – \* Záznam trendů v reálném čase (lock-free)

Symbol bloku

Licence: [ADVANCED](#)



### Popis funkce

Popis tohoto bloku ještě není k dispozici. Níže naleznete částečný popis vstupů, výstupů a parametrů bloku. Kompletní popis bloku bude k dispozici v dalších revizích dokumentace.

#### Vstupy

u1	První analogový vstup bloku	double
u2	Druhý analogový vstup bloku	double
u3	Třetí analogový vstup bloku	double
u4	Čtvrtý analogový vstup bloku	double
u5	Pátý analogový vstup bloku	double
u6	Šestý analogový vstup bloku	double
u7	Sedmý analogový vstup bloku	double
u8	Osmý analogový vstup bloku	double
RUN	Povolení běhu algoritmu	bool

#### Parametry

n	Počet signálů (bufferů) v trendu	↓1 ↑8 ⊕8	long
l	Počet vzorků pro každý buffer trendu	↓0 ↑268435000 ⊕1024	long
btype	Typ všech použitých bufferů	⊕8	long
	1 ..... Bool		
	2 ..... Byte		
	3 ..... Short		
	4 ..... Long		
	5 ..... Word		
	6 ..... DWord		
	7 ..... Float		
	8 ..... Double		
	-- .....		
	10 ..... Large		

**Title** Název trendu  
**timesrc** Zdroj časových značek

⊕Trend Title string  
 ⊕1 long


### Výstupy

y1	První analogový výstup bloku	double
y2	Druhý analogový výstup bloku	double
y3	Třetí analogový výstup bloku	double
y4	Čtvrtý analogový výstup bloku	double
y5	Pátý analogový výstup bloku	double
y6	Šestý analogový výstup bloku	double
y7	Sedmý analogový výstup bloku	double
y8	Osmý analogový výstup bloku	double
iE	Kód chyby ukládání (po bitech)	long

## TRNDVLF – \* Záznam trendů v reálném čase (pro vektory, lock-free)

Symbol bloku

Licence: ADVANCED



Popis funkce

Popis tohoto bloku ještě není k dispozici. Níže naleznete částečný popis vstupů, výstupů a parametrů bloku. Kompletní popis bloku bude k dispozici v dalších revizích dokumentace.

Vstupy

<code>uVec</code>	Vektorový signál určený k uložení	<code>reference</code>
<code>HLD</code>	Pozastavení	<code>bool</code>

Parametry

<code>n</code>	Počet signálů (bufferů) v trendu	$\downarrow 1 \uparrow 64 \odot 8$	<code>long</code>
<code>l</code>	Počet vzorků pro každý buffer trendu	$\downarrow 2 \uparrow 268435000 \odot 1024$	<code>long</code>
<code>btype</code>	Typ všech použitých bufferů	$\odot 8$	<code>long</code>
	1 ..... Bool		
	2 ..... Byte		
	3 ..... Short		
	4 ..... Long		
	5 ..... Word		
	6 ..... DWord		
	7 ..... Float		
	8 ..... Double		
	-- .....		
	10 ..... Large		
<code>Title</code>	Název trendu	$\odot$ Trend	<code>Title string</code>
<code>timesrc</code>	Zdroj časových značek	$\odot 1$	<code>long</code>

Výstup

<code>iE</code>	Kód chyby	<code>error</code>
	i ..... obecná chyba systému REX	

## 10.4 Správa archivů

### AFLUSH – Vynucené zapsání archivu

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Blok AFLUSH slouží k vynucenému zapsání dat archivu na disk v situaci, kdy hrozí vypnutí napájení řídicího systému, které by vedlo ke ztrátě archivních dat, která ještě nebyla uložena na disk. V okamžiku náběžné hrany na vstupu FLUSH (**off**→**on**) se uloží data na disk bez ohledu na nastavení parametru [period](#) bloku [ARC](#).

Vstup

FLUSH	Vynucené zapsání archivů	bool
-------	--------------------------	------

Parametr

<b>arc</b>	Seznam archivů, kam budou události ukládány. Zadává se ve tvaru word např. 1,3..5,8. Událost bude uložena do všech uvedených archivů (detaily o číslování archivů viz blok <a href="#">ARC</a> . Programy třetích stran (Simulink, OPC klienti atd.) pracují s celým číslem, které je bitovou maskou – pro uvedený příklad tedy 157, binárně 10011101.
------------	--



# Kapitola 11

## STRING – Bloky pro práci s řetězci

### Obsah

---

CNS – * Textová konstanta . . . . .	282
CONCAT – * Spojení stringů (podle vzoru) . . . . .	283
FIND – * Nalezení textu . . . . .	284
LEN – * Délka textu . . . . .	285
MID – * Výřez textu . . . . .	286
PJROCT – * Získání číselných hodnot z textu ve formátu JSON . .	287
PJSOCT – * Získání textových hodnot z textu ve formátu JSON . .	289
REGEXP – Regular expresion parser . . . . .	291
REPLACE – * Náhrada textu . . . . .	292
RTOS – * Konverze čísla na text . . . . .	293
SELSOCT – * Výběr textu z několika vstupů . . . . .	294
STOR – * Koverze textu na číslo . . . . .	295

---

**CNS – \* Textová konstanta**

Symbol bloku

Licence: STANDARD

**Popis funkce**

Popis tohoto bloku ještě není k dispozici. Níže naleznete částečný popis vstupů, výstupů a parametrů bloku. Kompletní popis bloku bude k dispozici v dalších revizích dokumentace.

**Parametry**

<b>scv</b>	Textová hodnota	<b>string</b>
<b>nmax</b>	Rezervovaná paměť pro řetězec	$\downarrow 0 \uparrow 65520$ long


**Výstup**

<b>sy</b>	Výstupní textová hodnota	<b>string</b>
-----------	--------------------------	---------------

## CONCAT – \* Spojení stringů (podle vzoru)

Symbol bloku

Licence: STANDARD



### Popis funkce

Popis tohoto bloku ještě není k dispozici. Níže naleznete částečný popis vstupů, výstupů a parametrů bloku. Kompletní popis bloku bude k dispozici v dalších revizích dokumentace.

### Vstupy

su1	Vstupní textová hodnota	string
su2	Vstupní textová hodnota	string
su3	Vstupní textová hodnota	string
su4	Vstupní textová hodnota	string
su5	Vstupní textová hodnota	string
su6	Vstupní textová hodnota	string
su7	Vstupní textová hodnota	string
su8	Vstupní textová hodnota	string

### Parametry

ptrn	0	⊕%1%2%3%4	string
nmax	Rezervovaná paměť pro řetězec	↓0 ↑65520	long


### Výstup

sy	Výstupní textová hodnota	string
----	--------------------------	--------

## FIND – \* Nalezení textu

Symbol bloku

Licence: STANDARD



### Popis funkce

Popis tohoto bloku ještě není k dispozici. Níže naleznete částečný popis vstupů, výstupů a parametrů bloku. Kompletní popis bloku bude k dispozici v dalších revizích dokumentace.

#### Vstupy

<b>su1</b>	Vstupní textová hodnota	<b>string</b>
<b>su2</b>	Vstupní textová hodnota	<b>string</b>

#### Parametr

<b>nmax</b>	Rezervovaná paměť pro řetězec	$\downarrow 0 \uparrow 65520$ long
-------------	-------------------------------	------------------------------------


#### Výstup

<b>pos</b>	Poloha hledaného textu	long
------------	------------------------	------

**LEN – \* Délka textu**

Symbol bloku

Licence: STANDARD

**Popis funkce**

Popis tohoto bloku ještě není k dispozici. Níže naleznete částečný popis vstupů, výstupů a parametrů bloku. Kompletní popis bloku bude k dispozici v dalších revizích dokumentace.

**Vstup**

<b>su</b>	Vstupní textová hodnota	<b>string</b>
-----------	-------------------------	---------------

**Parametr**

<b>nmax</b>	Rezervovaná paměť pro řetězec	<b>↓0 ↑65520 long</b>
-------------	-------------------------------	-----------------------


**Výstup**

<b>len</b>	Délka vstupního textu	<b>long</b>
------------	-----------------------	-------------

## MID – \* Výřez textu

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Popis tohoto bloku ještě není k dispozici. Níže naleznete částečný popis vstupů, výstupů a parametrů bloku. Kompletní popis bloku bude k dispozici v dalších revizích dokumentace.

Vstupy

<b>su</b>	Vstupní textová hodnota	<b>string</b>
<b>l</b>	Délka výstupního textu	<b>long</b>
<b>p</b>	Pozice výstupního textu	<b>long</b>

Parametr

<b>nmax</b>	Rezervovaná paměť pro řetězec	$\downarrow 0 \uparrow 65520$	<b>long</b>
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------


Výstup

<b>sy</b>	Výstupní textová hodnota	<b>string</b>
-----------	--------------------------	---------------

## PJROCT – \* Získání číselných hodnot z textu ve formátu JSON

Symbol bloku

Licence: STANDARD



### Popis funkce

Popis tohoto bloku ještě není k dispozici. Níže naleznete částečný popis vstupů, výstupů a parametrů bloku. Kompletní popis bloku bude k dispozici v dalších revizích dokumentace.

### Vstupy

jtxt	Text v JSON formátu	string
RUN	Povolení běhu algoritmu	bool

### Parametry

name1	Jméno objektu v textu formátu JSON	string
name2	Jméno objektu v textu formátu JSON	string
name3	Jméno objektu v textu formátu JSON	string
name4	Jméno objektu v textu formátu JSON	string
name5	Jméno objektu v textu formátu JSON	string
name6	Jméno objektu v textu formátu JSON	string
name7	Jméno objektu v textu formátu JSON	string
name8	Jméno objektu v textu formátu JSON	string
nmax	Rezervovaná paměť pro řetězec	↓0 ↑65520 long
yerr	Náhradní hodnota pro případ chyby	double

### Výstupy


y1	Výstup bloku	double
y2	Výstup bloku	double
y3	Výstup bloku	double
y4	Výstup bloku	double
y5	Výstup bloku	double
y6	Výstup bloku	double

y7	Výstup bloku	double
y8	Výstup bloku	double
iE	Kód chyby	error

## PJSOCT – \* Získání textových hodnot z textu ve formátu JSON

Symbol bloku

Licence: STANDARD



### Popis funkce

Popis tohoto bloku ještě není k dispozici. Níže naleznete částečný popis vstupů, výstupů a parametrů bloku. Kompletní popis bloku bude k dispozici v dalších revizích dokumentace.

### Vstupy

jtxt	Text v JSON formátu	string
RUN	Povolení běhu algoritmu	bool

### Parametry

name1	Jméno objektu v textu formátu JSON	string
name2	Jméno objektu v textu formátu JSON	string
name3	Jméno objektu v textu formátu JSON	string
name4	Jméno objektu v textu formátu JSON	string
name5	Jméno objektu v textu formátu JSON	string
name6	Jméno objektu v textu formátu JSON	string
name7	Jméno objektu v textu formátu JSON	string
name8	Jméno objektu v textu formátu JSON	string
nmax	Rezervovaná paměť pro řetězec	long ↓0 ↑65520

### Výstupy


sy1	Výstupní textová hodnota	string
sy2	Výstupní textová hodnota	string
sy3	Výstupní textová hodnota	string
sy4	Výstupní textová hodnota	string
sy5	Výstupní textová hodnota	string
sy6	Výstupní textová hodnota	string
sy7	Výstupní textová hodnota	string

<code>sy8</code>	Výstupní textová hodnota	<code>string</code>
<code>iE</code>	Kód chyby	<code>error</code>

## REGEXP – Regular expression parser

Symbol bloku

Licence: [ADVANCED](#)




Popis funkce

## REPLACE – \* Náhrada textu

Symbol bloku

Licence: STANDARD



### Popis funkce

Popis tohoto bloku ještě není k dispozici. Níže naleznete částečný popis vstupů, výstupů a parametrů bloku. Kompletní popis bloku bude k dispozici v dalších revizích dokumentace.

#### Vstupy

<b>su1</b>	Vstupní textová hodnota	<b>string</b>
<b>su2</b>	Vstupní textová hodnota	<b>string</b>
<b>l</b>	Délka původního textu	<b>long</b>
<b>p</b>	Pozice původního textu	<b>long</b>

#### Parametr

<b>nmax</b>	Rezervovaná paměť pro řetězec	<b>↓0 ↑65520 long</b>
-------------	-------------------------------	-----------------------

#### Výstup

<b>sy</b>	Výstupní textová hodnota	<b>string</b>
-----------	--------------------------	---------------

## RTOS – \* Konverze čísla na text

Symbol bloku

Licence: STANDARD



### Popis funkce

Popis tohoto bloku ještě není k dispozici. Níže naleznete částečný popis vstupů, výstupů a parametrů bloku. Kompletní popis bloku bude k dispozici v dalších revizích dokumentace.

### Vstup

<b>u</b>	Analogový vstupní signál	<b>double</b>
----------	--------------------------	---------------

### Parametry

<b>prec</b>	Přesnost (počet cifer)	$\downarrow 0 \uparrow 20$	<b>long</b>
<b>mode</b>	Formát výstupního textu	$\odot 1$	<b>long</b>
	1 ..... nevhodnější		
	2 ..... normální		
	3 ..... exponenciální		


### Výstup

<b>sy</b>	Výstupní textová hodnota	<b>string</b>
-----------	--------------------------	---------------

## SELSOCT – \* Výběr textu z několika vstupů

Symbol bloku

Licence: STANDARD



### Popis funkce

Popis tohoto bloku ještě není k dispozici. Níže naleznete částečný popis vstupů, výstupů a parametrů bloku. Kompletní popis bloku bude k dispozici v dalších revizích dokumentace.

### Vstupy

<b>su0</b>	Vstupní textová hodnota	<b>string</b>
<b>su1</b>	Vstupní textová hodnota	<b>string</b>
<b>su2</b>	Vstupní textová hodnota	<b>string</b>
<b>su3</b>	Vstupní textová hodnota	<b>string</b>
<b>su4</b>	Vstupní textová hodnota	<b>string</b>
<b>su5</b>	Vstupní textová hodnota	<b>string</b>
<b>su6</b>	Vstupní textová hodnota	<b>string</b>
<b>su7</b>	Vstupní textová hodnota	<b>string</b>
<b>iSW</b>	Selektor aktivního signálu	<b>long</b>
<b>SW1</b>	Binární vstup pro výběr	<b>bool</b>
<b>SW2</b>	Binární vstup pro výběr	<b>bool</b>
<b>SW3</b>	Binární vstup pro výběr	<b>bool</b>

### Parametry

<b>BINF</b>	Výběr pomocí binárních vstupů	<b>bool</b>
<b>nmax</b>	Rezervovaná paměť pro řetězec	$\downarrow 0 \uparrow 65520$ <b>long</b>

### Výstup

<b>sy</b>	Zvolený vstupní signál	<b>string</b>
-----------	------------------------	---------------

## STOR – \* Koverze textu na číslo

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Popis tohoto bloku ještě není k dispozici. Níže naleznete částečný popis vstupů, výstupů a parametrů bloku. Kompletní popis bloku bude k dispozici v dalších revizích dokumentace.

Vstup

<b>su</b>	Vstupní textová hodnota	<b>string</b>
-----------	-------------------------	---------------

Parametr

<b>yerr</b>	Náhradní hodnota pro případ chyby	<b>double</b>
-------------	-----------------------------------	---------------

Výstupy

<b>y</b>	Analogový výstupní signál	<b>double</b>
<b>E</b>	Příznak chyby	<b>bool</b>



## Kapitola 12

# PARAM – Bloky pro manipulaci s parametry

### Obsah

---


GETPA – Blok pro vzdálené získání vektorového parametru . . . . .	298
GETPR, GETPI, GETPB – Bloky pro vzdálené získání parametru . . . . .	300
GETPS – * Blok pro vzdálené získání parametru typu string . . . . .	302
PARA – Blok s vektorovým parametrem nastavitelným ze vstupu	303
PARR, PARI, PARB – Bloky s nastavitelným parametrem ze vstupu	304
PARS – * Blok s parametrem typu string nastavitelným ze vstupu	306
SETPA – Blok pro vzdálené nastavování vektorového parametru .	307
SETPR, SETPI, SETPB – Bloky pro vzdálené nastavování parametru	309
SETPS – * Blok pro vzdálené nastavování parametru typu string	311
SGSLP – Nastavování, čtení, ukládání a načítání parametrů . . . . .	312
SILO – Uložení vstupního signálu, načtení výstupního signálu . .	316

---

## GETPA – Blok pro vzdálené získání vektorového parametru

Symbol bloku

Licence: STANDARD



### Popis funkce

Blok GETPA slouží ke vzdálenému získávání vektorových parametrů ostatních bloků v modelu. Může pracovat ve dvou režimech, které se přepínají parametrem GETF. Pro GETF = off je na výstup arrRef vyveden vzdálený vektorový parametr při startu a dále pak při každé změně sledovaného vzdáleného parametru. Jestliže parametr GETF je on, pak bloky pracují v režimu jednorázového čtení vzdáleného parametru, který se přečte vždy, když nastane náběžná hrana (off → on) na vstupu GET.

Jméno vzdáleného parametru určuje textový parametr sc (string connection), který se zadává ve tvaru <cesta\_k\_bloku:jmeno\_parametru>. Cesta k bloku, jehož parametr má být získán, může obsahovat tečkami oddělené hierarchické úrovně, na jejichž konci je název bloku a může být:

- Relativní – začíná v úrovni, do které je umístěn blok GETPA. V tomto případě text začíná znakem '. '. Příklady hodnot relativních cest: ".CNDR:yp", ".Lights.ATMT:touts".
- Absolutní – úplná posloupnost hierarchických úrovní až k požadovanému bloku. V případě, že má být čten parametr z bloku umístěného v úloze ovladače (pro konfiguraci viz. blok IOTASK), je v první úrovni hierarchie uveden znak '&' následovaný názvem ovladače. Příklady hodnot absolutních cest: "uloha1.vstupy.ATMT:touts", "&EfaDrv.mereni.CNDR:yp".

Pořadí a názvy jednotlivých hierarchických úrovní jsou zobrazeny ve stromové struktuře konfigurace v programu RexView.

### Vstup

GET	Vstup pro jednorázové přečtení parametru	bool
-----	--	------

### Výstupy

arrRef	Odkaz na pole (vektor nebo matice)	reference
E	Příznak chyby	bool


## Parametry

<b>sc</b>	Jméno vzdáleného parametru	<b>string</b>
<b>GETF</b>	Načtení parametru pouze po vyžádání	<b>bool</b>
	<b>off</b> ... režim průběžného čtení parametru	
	<b>on</b> .... režim jednorázového přečtení parametru po náběžné hraně na vstupu GET	
<b>nmax</b>	Maximální velikost vektoru (pole)	⌚256 <b>long</b>

## GETPR, GETPI, GETPB – Bloky pro vzdálené získání parametru

Symboly bloků

Licence: STANDARD



### Popis funkce

Bloky GETPR, GETPI a GETPB slouží pro vzdálené získávání parametrů ostatních bloků v modelu. Bloky mají identickou funkci, liší se pouze v typu parametru, který získávají. Blok GETPR je pro reálné číslo, GETPI pro celé číslo a GETPB pro Booleovskou hodnotu.

Bloky mohou pracovat ve dvou režimech, které se přepínají parametrem GETF. Pro GETF = off je hodnota výstupu y (nebo k, Y) nastavena na hodnotu vzdáleného parametru při startu a dále pak při každé změně sledovaného vzdáleného parametru. Jestliže parametr GETF je on, pak bloky pracují v režimu jednorázového čtení vzdáleného parametru, který se přečte vždy, když nastane náběžná hrana (off → on) na vstupu GET.

Jméno vzdáleného parametru určuje textový parametr sc (string connection), který se zadává ve tvaru <cesta\_k\_bloku:jmeno\_parametru>. Rovněž je možné přistupovat k jednotlivým prvkům parametrů typu pole (např. parametr tout bloku ATMT). Toho se dosáhne pomocí hranatých závorek a čísla prvku, např. tedy .ATMT:touts[2], číslování je od 0, uvedený propojovací řetězec tedy odkazuje na třetí prvek pole.

Cesta k bloku, jehož parametr má být získán, může obsahovat tečkami oddělené hierarchické úrovně, na jejichž konci je název bloku a může být:

- Relativní – začíná v úrovni, do které je umístěn daný blok GETPR (nebo GETPI, GETPB). V tomto případě text začíná znakem '..'. Příklady hodnot relativních cest: ".GAIN:k", ".Motor1.Poloha:ycn".
- Absolutní – úplná posloupnost hierarchických úrovní až k požadovanému bloku. V případě, že má být čten parametr z bloku umístěného v úloze ovladače (pro konfiguraci viz. blok IOTASK), je v první úrovni hierarchie uveden znak '&' následovaný názvem ovladače. Příklady hodnot absolutních cest: "uloha1.vstupy.lin1:u2", "&EfaDrv.mereni.DER1:n".

Poznámka: Od verze řídicího systému REX 2.7 došlo ke změně práce s absolutními a relativními cestami. Ve starších verzích měla absolutní cesta prefix ',' a relativní cesta neměla prefix žádný. Ke změně bylo přistoupeno z důvodu sjednocení formátu cest s blokem SGSLP. Z důvodu maximální možné kompatibility se staršími verzemi je znak ',' na začátku řetězců ignorován, je však doporučeno cesty aktualizovat.

Pořadí a názvy jednotlivých hierarchických úrovní jsou zobrazeny ve stromové struktuře konfigurace v programu RexView.

## Vstup

GET Vstup pro jednorázové přečtení parametru bool

## Výstupy

y	Hodnota parametru, výstup bloku GETPR	double
k	Hodnota parametru, výstup bloku GETPI	long
Y	Hodnota parametru, výstup bloku GETPB	bool
E	Příznak chyby off ... bez chyby on .... nastala chyba	bool

## Parametry

sc	Jméno vzdáleného parametru podle výše uvedených pravidel	string
GETF	Zapnutí manuálního čtení vzdáleného parametru off ... režim průběžného čtení parametru on .... režim jednorázového přečtení parametru po náběžné hraně na vstupu GET	bool

## GETPS – \* Blok pro vzdálené získání parametru typu string

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Popis tohoto bloku ještě není k dispozici. Níže naleznete částečný popis vstupů, výstupů a parametrů bloku. Kompletní popis bloku bude k dispozici v dalších revizích dokumentace.

Vstup

GET	Vstup pro jednorázové přečtení parametru	bool
-----	--	------

Parametry

sc	Jméno vzdáleného parametru	string
GETF	Načtení parametru pouze po vyžádání	bool
	off ... režim průběžného čtení parametru	
	on .... režim jednorázového přečtení parametru	
nmax	Rezervovaná paměť pro řetězec	long

Výstupy

sy	Hodnota parametru	string
E	Příznak chyby	bool
	off ... bez chyby	
	on .... nastala chyba	

## PARA – Blok s vektorovým parametrem nastavitelným ze vstupu

Symbol bloku

Licence: STANDARD



### Popis funkce

Blok PARA je speciální blok, který kromě klasické metody zadávání svých parametrů umožnuje změnu jednoho svého parametru změnou vstupu. Parametr **apar** se může měnit podle vstupu **uRef**.

Logický vstup **LOC** (LOCal) určuje, zda bude hodnota vnitřního parametru **apar** čtena ze vstupu **uRef**, v tomto případě je **LOC = off**, nebo hodnota vnitřního parametru nebude na vstupu závislá (**LOC = on**). Pokud je blok v lokálním režimu **LOC = on**, je ve vnitřním parametru **apar** uložena poslední hodnota, která byla na vstupu **uRef** těsně před tím, než byl aktivován lokální režim (**LOC = off → on**).

Výstupní hodnota je shodná s hodnotou parametru **yRef = apar**.

### Vstupy

<b>uRef</b>	Odkaz na pole (vektor nebo matici)	<b>reference</b>
<b>LOC</b>	Aktivace lokálního režimu	<b>bool</b>
	<b>off</b> ... parametr je ovládán vstupním signálem	
	<b>on</b> .... lokální režim aktivován	

### Výstup

<b>yRef</b>	Odkaz na pole (vektor nebo matici)	<b>reference</b>
-------------	------------------------------------	------------------


### Parametry

<b>SETS</b>	Nastavení velikosti pole. Použijte tento příznak pro úpravu velikosti pole při nastavování vektorového parametru.	<b>bool</b>
<b>apar</b>	Počáteční hodnota parametru	$\odot[0.0 \ 1.0 \ 2.0 \ 3.0 \ 4.0 \ 5.0]$ <b>double</b>

## PARR, PARI, PARB – Bloky s nastavitelným parametrem ze vstupu

Symboly bloků

Licence: STANDARD



### Popis funkce

Bloky PARR, PARI a PARB jsou speciální bloky, které kromě klasické metody zadávání svých parametrů umožňují změnu jednoho svého parametru změnou vstupu. U bloku PARR změnu parametru **par** změnou vstupu **p**, u PARI změnu **ipar** vstupem **ip** a u PARB změnu **PAR** vstupem **P**.

Logický vstup **LOC** (LOCal) určuje, zda bude hodnota vnitřního parametru **par** (nebo **ipar**, **PAR**) čtena ze vstupu **p** (nebo **ip**, **P**), v tomto případě je **LOC = off**, nebo hodnota vnitřního parametru nebude na vstupu závislá (**LOC = on**). Pokud je blok v lokálním režimu **LOC = on**, je ve vnitřním parametru **par** (nebo **ipar**, **PAR**) uložena poslední hodnota, která byla na vstupu **p** (nebo **ip**, **P**) těsně před tím, než byl aktivován lokální režim (**LOC = off → on**).

Výstupní hodnota je shodná s hodnotou parametru **y = par**, (nebo **k = ipar**, **Y = PAR**). Bloky PARR a PARI mají navíc možnost omezení výstupního signálu **y** a **k** saturačnímimezemi **(lolim, hilim)**. Saturační omezení je uvažováno pouze v případě **SATF = on**.

### Vstupy

<b>p</b>	Hodnota parametru (blok PARR)	<b>double</b>
<b>ip</b>	Hodnota parametru (blok PARI)	<b>long</b>
<b>P</b>	Hodnota parametru (blok PARB)	<b>bool</b>
<b>LOC</b>	Aktivace lokálního režimu	<b>bool</b>
	<b>off</b> ... parametr je ovládán vstupním signálem	
	<b>on</b> .... lokální režim aktivován	

### Výstup

<b>y</b>	Analogový výstupní signál bloku PARR	<b>double</b>
<b>k</b>	Celočíselný výstupní signál bloku PARI	<b>long</b>
<b>Y</b>	Logický výstupní signál bloku PARB	<b>bool</b>

### Parametry

<b>par</b>	Počáteční hodnota parametru bloku PARR	<b>double</b>
------------	--	---------------

⊕1.0    **double**

<b>ipar</b>	Počáteční hodnota parametru bloku PARI	$\odot 1$	<b>long</b>
<b>PAR</b>	Počáteční hodnota parametru bloku PARB	$\odot \text{on}$	<b>bool</b>
<b>SATF</b>	Omezení výstupu pro bloky PARR a PARI		<b>bool</b>
	<b>off</b> ... signál není omezen		
	<b>on</b> .... saturační meze jsou aktivní		
<b>hilim</b>	Horní saturační mez (bloky PARR a PARI)	$\odot 1.0$	<b>double</b>
<b>lolim</b>	Dolní saturační mez (bloky PARR a PARI)	$\odot -1.0$	<b>double</b>

**PARS – \* Blok s parametrem typu string nastavitelným ze vstupu**

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Popis tohoto bloku ještě není k dispozici. Níže naleznete částečný popis vstupů, výstupů a parametrů bloku. Kompletní popis bloku bude k dispozici v dalších revizích dokumentace.

Vstupy

sp	Hodnota parametru	string
LOC	Aktivace lokálního režimu	bool

Parametry

spar	Počáteční hodnota parametru	string
nmax	Rezervovaná paměť pro řetězec	long

Výstup

sy	Výstupní řetězec	string
----	------------------	--------

## SETPA – Blok pro vzdálené nastavování vektorového parametru

Symbol bloku

Licence: STANDARD



### Popis funkce

Blok SETPA slouží ke vzdálenému nastavování vektorových parametrů ostatních bloků v modelu. Může pracovat ve dvou režimech, které se přepínají parametrem SETF. Pro SETF = off je hodnota vzdáleného parametru sc nastavena na hodnotu vstupního vektoru arrRef při startu a dále pak při každé změně vstupního signálu. Jestliže parametr SETF je on, pak blok pracuje v režimu jednorázového zápisu vzdáleného parametru, který se nastaví vždy, když nastane náběžná hrana (off→on) na vstupu SET.

Jméno vzdáleného parametru určuje textový parametr sc (string connection), který se zadává ve tvaru <cesta\_k\_bloku:jmeno\_parametru>. Cesta k bloku, jehož parametr má být získán, může obsahovat tečkami oddělené hierarchické úrovně, na jejichž konci je název bloku a může být:

- Relativní – začíná v úrovni, do které je umístěn blok GETPA. V tomto případě text začíná znakem '.', '.'. Příklady hodnot relativních cest: ".CNDR:yp", ".Lights.ATMT:touts".
- Absolutní – úplná posloupnost hierarchických úrovní až k požadovanému bloku. V případě, že má být čten parametr z bloku umístěného v úloze ovladače (pro konfiguraci viz. blok IOTASK), je v první úrovni hierarchie uveden znak '&' následovaný názvem ovladače. Příklady hodnot absolutních cest: "uloha1.vstupy.ATMT:touts", "&EfDrv.mereni.CNDR:yp".

Pořadí a názvy jednotlivých hierarchických úrovní jsou zobrazeny ve stromové struktuře konfigurace v programu RexView.

### Vstupy

arrRef	Odkaz na pole (vektor nebo matici)	reference
SET	Vstup pro jednorázový zápis parametru	bool

### Výstup

E	Příznak chyby	bool
---	---------------	------


## Parametry

<b>sc</b>	Jméno vzdáleného parametru	<b>string</b>
<b>SETF</b>	Nastavení parametru pouze na vyžádání <b>off</b> ... režim průběžného nastavování parametru <b>on</b> .... režim jednorázového nastavení parametru po náběžné hraně na vstupu SET	<b>bool</b>
<b>SETS</b>	Nastavení velikosti pole. Použijte tento příznak pro úpravu velikosti pole při nastavování vektorového parametru.	<b>bool</b>

## SETPR, SETPI, SETPB – Bloky pro vzdálené nastavování parametru

Symboly bloků

Licence: STANDARD



### Popis funkce

Bloky SETPR, SETPI a SETPB slouží pro vzdálené nastavování parametrů ostatních bloků v modelu. Bloky mají identickou funkci, liší se pouze v typu parametru, který nastavují. Blok SETPR je pro reálné číslo, SETPI pro celé číslo a SETPB pro Booleovskou hodnotu.

Bloky mohou pracovat ve dvou režimech, které se přepínají parametrem SETF. Pro  $\text{SETF} = \text{off}$  je hodnota vzdáleného parametru sc nastavena na hodnotu vstupního parametru p (nebo ip, P) při startu a dále pak při každé změně vstupního parametru p (nebo ip, P). V případě  $\text{SETF} = \text{on}$  bloky pracují v režimu jednorázového zápisu vzdáleného parametru, který se zapíše při každé náběžné hraně ( $\text{off} \rightarrow \text{on}$ ) na vstupu SET. Po úspěšném zápisu je výstup y (nebo k, Y) nastaven na zapisovanou hodnotu a chybový výstup E = off. Při neúspěšném zápisu je E = on.

Jméno vzdáleného parametru určuje textový parametr sc (string connection), který se zadává ve tvaru <cesta\_k\_bloku:jmeno\_parametru>. Rovněž je možné přistupovat k jednotlivým prvkům parametrů typu pole (např. parametr tout bloku ATMT). Toho se dosáhne pomocí hranatých závorek a čísla prvku, např. tedy .ATMT:touts[2], číslování je od 0, uvedený propojovací řetězec tedy odkazuje na třetí prvek pole.

Cesta k bloku, jehož parametr má být nastavován, může obsahovat tečkami oddělené hierarchické úrovně, na jejichž konci je název bloku a může být:

- Relativní – začíná v úrovni, do které je umístěn daný blok SETPR (nebo SETPI, SETPB). V tomto případě text začíná znakem '.'. Příklady hodnot relativních cest: ".GAIN:k", ".Motor1.Poloха:ycn".
- Absolutní – úplná posloupnost hierarchických úrovní až k požadovanému bloku. V případě, že má být nastavován parametr z bloku umístěného v úloze ovladače (pro konfiguraci viz. blok IOTASK), je v první úrovni hierarchie uveden znak '&' následovaný názvem ovladače. Příklady hodnot absolutních cest: "uloha1.vstupy.lin1:u2", "&EfaDrv.mereni.DER1:n".

Poznámka: Od verze řídicího systému REX 2.7 došlo ke změně práce s absolutními a relativními cestami. Ve starších verzích měla absolutní cesta prefix ',' a relativní cesta neměla prefix žádný. Ke změně bylo přistoupeno z důvodu sjednocení formátu cest s blo-

kem **SGSLP**. Z důvodu maximální možné kompatibility se staršími verzemi je znak ‘` na začátku řetězců ignorován, je však doporučeno cesty aktualizovat.

Pořadí a názvy jednotlivých hierarchických úrovní jsou zobrazeny ve stromové struktuře konfigurace v programu **RexView**.

### Vstupy

<b>p</b>	Požadovaná hodnota parametru, vstup bloku SETPR	<b>double</b>
<b>ip</b>	Požadovaná hodnota parametru, vstup bloku SETPI	<b>double</b>
<b>P</b>	Požadovaná hodnota parametru, vstup bloku SETPB	<b>double</b>
<b>SET</b>	Vstup pro jednorázový zápis parametru	<b>bool</b>

### Výstupy

<b>y</b>	Hodnota parametru, výstup bloku SETPR	<b>double</b>
<b>k</b>	Hodnota parametru, výstup bloku SETPI	<b>long</b>
<b>Y</b>	Hodnota parametru, výstup bloku SETPB	<b>bool</b>
<b>E</b>	Příznak chyby off ... bez chyby on .... nastala chyba	<b>bool</b>

### Parametry

<b>sc</b>	Jméno vzdáleného parametru podle výše uvedených pravidel	<b>string</b>
<b>SETF</b>	Zapnutí manuálního zápisu vzdáleného parametru off ... režim průběžného nastavování parametru on .... režim jednorázového nastavení parametru po náběžné hraně na vstupu SET	<b>bool</b>

**SETPS – \* Blok pro vzdálené nastavování parametru typu string**

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Popis tohoto bloku ještě není k dispozici. Níže naleznete částečný popis vstupů, výstupů a parametrů bloku. Kompletní popis bloku bude k dispozici v dalších revizích dokumentace.

Vstupy

sp	Požadovaná hodnota parametru	string
SET	Vstup pro jednorázový zápis parametru	bool

Parametry

sc	Jméno vzdáleného parametru	string
SETF	Nastavení parametru pouze na vyžádání	bool
nmax	Rezervovaná paměť pro řetězec	long

Výstupy

sy	Hodnota parametru	string
E	Příznak chyby	bool

## SGSLP – Nastavování, čtení, ukládání a načítání parametrů

Symbol bloku

Licence: **ADVANCED**



### Popis funkce

Blok **SGSLP** (z anglického *Set, Get, Save and Load Parameters*) je speciálním blokem pro správu připojených parametrů jiných bloků v konfiguraci řídicího systému REX. Blok pracuje i v systému Matlab-Simulink, jeho dosah je však omezen jen na bloky téhož souboru .mdl, v němž je vložen.

Blok může pracovat až se šestnácti sadami parametrů, které jsou číslovány od 0 do 15 a volí se vstupem **ips**, aktuální počet sad je určen parametrem **nps**. Je-li vstup **ips** nepřipojen, pracuje blok se sadou **ips = 0**. V každé sadě může být zkonfigurováno až 16 různých parametrů daných řetězcovými parametry **sc0** až **sc15**, takže jeden blok **SGSLP** může pracovat s maximálně 256 parametry v řídicím systému REX. Je-li řetězec **sci** prázdný (nezadaný), není žádný parametr specifikován, jinak parametry **sci** mohou používat dvě syntaxe:

1. **<blok>:<param>** – specifikují jeden blok se jménem **blok** s parametrem **param**. V tomto případě je použit tentýž blok a parametr pro všechny **nps** sad parametrů.
2. **<blok>:<param><sep>...<blok>:<param>** – v tomto případě je pro každou sadu parametrů **ips** uvažován obecně různý parametr, první dvojice **<blok>:<param>** odpovídá **ips = 0**. Oddělovačem **<sep>** může být buď čárka nebo středník. Specifikovaných dvojic **<blok>:<param>** by mělo být právě **nps**. V případě, že jich je méně, a má se provést některá z operací (viz níže) se sadou, pro niž specifikace bloku a parametru chybí, požadovaná operace se neproveze.

Přestože lze obecně pro každý z indexů  $i$ ,  $i = 0 \dots 15$  volit různý způsob zadání **sci**, doporučuje se pro celý blok volit buď syntaxi 1 nebo 2. První případ (několik hodnot pro stejný parametr) odpovídá např. výrobě **nps** druhů zboží, kde pro každé je nastavena jiná hodnota daného parametru. Druhý případ lze použít např. pro uložení co největšího počtu uživatelsky definovaných hodnot parametrů na disk (viz operaci **SAVE** níže), kde je vhodné blok **SGSLP** doplnit o logiku přepínání vstupu **ips** (např. pomocí bloku **ATMT** z knihovny **LOGIC**).

Pokud všechny bloky, jejichž parametry mají být nastavovány daným blokem **SGSLP**, leží v hierarchii bloků v nějakém subsystému nebo níže, lze výhodně použít řetězový parametr **broot**, v němž se uvede jméno tohoto subsystému. Toto jméno se připojuje před každou specifikací **<blok>** v parametrech **sci**. V případě, že je **broot** = '.', je výsledek stejný, jako by parametr obsahoval cestu k subsystému, do nějž je daný blok **SGSLP** vložen (parametr se zadává bez uvozovek, ty jsou použity pouze v tomto textu pro zvýraznění jednotlivého znaku). Je-li hodnota parametru **broot** prázdná, musí každý výskyt **<blok>** v parametrech **sci** specifikovat úplnou cestu k bloku, v níž jsou jednotlivé hierarchické úrovně odděleny tečkami. Například tedy volba **broot** = . a **sc0 = CNR:ycn** zajistí propojení na blok **CNR** a jeho parametr **ycn**, který se nachází ve stejném subsystému jako blok **SGSLP**. Případně můžeme ponechat parametr **broot** prázdný a umístit znak '.' na začátek řetězce **sc0**. Bližší informace o cestách v systému **REX** jsou uvedeny u bloků **GETPR** a **SETPR**.

Blok **SGSLP** může při náběžné hraně (**off** → **on**) na některém ze stejnojmenných vstupů provádět následující operace:

**SET** – nastavit parametry dané množiny **ips** na hodnoty přivedené na vstupy **ui**. V případě, že je parametr úspěšně nastaven, je na stejnou hodnotu nastaven i výstup **yi**.

**GET** – získat parametry dané množiny **ips**. V případě, že je parametr úspěšně získán, je jeho hodnota nastavena na výstup **yi**.

**SAVE** – uložit parametry dané množiny **ips** do souboru (tzv. stavový soubor) na cílovém zařízení. Parametry a formát souboru jsou popsány níže.

**LOAD** – načíst parametry dané množiny **ips** ze souboru na cílovém zařízení. Kromě načtení parametrů při náběžné hraně vstupu **LOAD** se parametry sady **ips0** načtou při inicializaci bloku v případě, že je hodnota parametru **ips0** v rozsahu od 0 do **nps** – 1. Parametry a formát souboru jsou popsány níže.

Operace **LOAD** a **SAVE** pracují se souborem na cílovém zařízení, jehož jméno je uvedeno v parametru **fname**. Práce s parametrem **fname** se řídí následujícími pravidly:

- Pokud jméno souboru neobsahuje příponu, přidává se automaticky přípona **.rxs** (ReX Status file).
- Při ukládání bude vytvářen záložní soubor se stejným jménem, avšak s příponou modifovanou přidáním znaku '~, ihned za znak '.', např. pokud jméno souboru neobsahuje příponu, je přípona záložního souboru **.~rxs**.

- Cesta je relativní a je vztažena k adresáři s datovými soubory runtime jádra systému REX na cílovém zařízení. Data se typicky ukládají na pevný disk nebo flash disk nebo jiné médium, které po vypnutí a opětovném zapnutí zachovává soubory.

Data jsou příkazem **SAVE** ukládána do textového souboru, ze kterého jsou příkazem **LOAD** načítána zpět do bloku **SGSLP**. Pro každý parametr **sci**,  $i = 0, \dots, m$ , kde  $m < 16$  je maximální číslo, pro něž je parametr **scm** neprázdný řetězec, obsahuje soubor dva řádky ve tvaru:

```
"<blok>:<param>", ..., "<blok>:<param>"  
<hodnota>, ..., <hodnota>
```

Jednotlivé položky "<blok>:<param>" jsou mezi sebou odděleny čárkami a jejich počet odpovídá parametru **nps**, obdobně to platí i o položkách <hodnota> obsahujících hodnotu parametru, jehož jméno je uvedeno ve stejné pozici v předchozím řádku. Poznamenejme, že pro **nps**  $> 1$  má první z těchto dvou řádků vždy právě uvedený tvar (dvojice "<blok>:<param>" se opakuje **nps**-krát) a to i v případě, že parametr **sci** obsahuje jedinou dvojici <blok>:<param> (viz 1. syntaxe výše). Tato skutečnost umožňuje přecházet mezi oběma syntaxemi parametrů **sci**, aniž by musel být soubor upravován.

Při ukládání malého počtu hodnot můžete rovněž využít blok **SILO**.

### Vstupy

<b>ui</b>	$i$ -tý analogový vstupní signál, $i = 0, \dots, 15$	<b>double</b>
<b>ips</b>	Číslo sady parametrů (číslováno od 0)	<b>long</b>
<b>SET</b>	Přečtení vstupů <b>ui</b> a nastavení parametrů sady <b>ips</b> na jejich hodnoty	<b>bool</b>
<b>GET</b>	Přečtení parametrů sady <b>ips</b> a nastavení výstupů <b>yi</b> na jejich hodnoty	<b>bool</b>
<b>SAVE</b>	Uložení parametrů sady <b>ips</b> do souboru na disk cílového zařízení	<b>bool</b>
<b>LOAD</b>	Načtení parametrů sady <b>ips</b> ze souboru na disku cílového zařízení	<b>bool</b>

### Výstupy

<b>yi</b>	$i$ -tý analogový výstupní signál, $i = 0, \dots, 15$	<b>double</b>
<b>E</b>	Příznak chyby	<b>bool</b>
	<b>off</b> ... bez chyby	
	<b>on</b> .... nastala chyba, viz výstup <b>iE</b>	

<b>iE</b>	Chybový nebo varovný výstup poslední operace	<b>long</b>
0 .....	nenastala žádná chyba ani varování	
1 .....	fatální chyba volání systému Matlab (jen pro Simulink), blok dále není spouštěn	
2 .....	chyba otvírání souboru pro čtení (příkaz LOAD)	
3 .....	chyba otvírání souboru pro zápis (příkaz SAVE)	
4 .....	nesprávný formát souboru	
5 .....	dané číslo <b>ips</b> nebylo v souboru nalezeno	
6 .....	jména parametru v souboru a v konfiguraci bloku si neodpovídají	
7 .....	byl nalezen neočekávaný konec souboru	
8 .....	chyba zápisu do souboru (plný disk?)	
9 .....	chyba syntaxe parametru (chybí znak ':')	
10 .....	připojení parametru je tvoreno jen bílými znaky	
11 .....	nelze vytvořit záložní soubor	
12 .....	hodnotu parametru nelze získat operací GET (neexistující parametr?)	
13 .....	hodnotu parametru nelze nastavit operací SET (neexistující parametr?)	
14 .....	překročení času při získávání/nastavování parametru (timeout)	
15 .....	připojenou hodnotu (parametr) není dovoleno zapisovat	
16 .....	číslo sady <b>ips</b> je mimo přípustný rozsah	


## Parametry

<b>nps</b>	Počet sad parametrů	$\downarrow 1 \uparrow 16 \odot 1$	<b>long</b>
<b>ips0</b>	Číslo sady parametrů, která se načte ze souboru při inicializaci bloku. Je-li <b>ips0</b> < 0 nebo <b>ips0</b> ≥ <b>nps</b> , neče se při inicializaci žádná sada	$\downarrow -1 \uparrow 15$	<b>long</b>
<b>iprec</b>	Počet platných číslic pro zápis hodnoty typu <b>double</b> do souboru	$\downarrow 2 \uparrow 15 \odot 12$	<b>long</b>
<b>icolw</b>	Šířka sloupce v souboru. Je-li skutečná šířka menší, je doplněna zprava mezerami. Pokud je <b>icolw</b> < <b>iprec</b> , nebudou žádné mezery přidávány.	$\downarrow 0 \uparrow 22$	<b>long</b>
<b>fname</b>	Jméno souboru, do kterého se ukládají parametry příkazem <b>SAVE</b> a ze kterého se načítají příkazem <b>LOAD</b>	$\odot$ <b>status</b>	<b>string</b>
<b>broot</b>	Cesta k subsystému, přidávaná na začátek specifikace bloků v parametrech <b>sci</b> , viz popis v textu výše	$\odot$ .	<b>string</b>
<b>sci</b>	Řetězce specifikující připojení vstupů <b>ui</b> a výstupů <b>yi</b> , $i = 0, \dots, 15$ k požadovaným parametrům, viz popis v textu výše		<b>string</b>

## SIL0 – Uložení vstupního signálu, načtení výstupního signálu

Symbol bloku

Licence: STANDARD



### Popis funkce

Blok **SILO** je určen pro export nebo import jednoho signálu (hodnoty) do nebo ze souboru. Hodnota je uložena při náběžné hraně (**off**→**on**) na vstupu **SAVE** a po úspěšném uložení je nastavena také na výstup **y**. Načtení hodnoty probíhá při startu a při náběžné hraně (**off**→**on**) na vstupu **LOAD**. Při chybě diskové operace je na výstup **y** nastavena náhradní hodnota **yerr**.

Alternativně lze zapnout průběžné ukládání nebo čtení pomocí příslušného parametru (**CSF**, **CLF**). Diskové operace pak probíhají kontinuálně, ovšem pouze když je příslušný vstupní signál nastaven na **on**. Pozor však na to, že zápis/čtení pak probíhá při každém spuštění bloku, což může mít za následek nadmerné zatížení úložného zařízení, proto je potřeba použití tohoto režimu vždy důkladně zvážit.

Parametr **fname** určuje umístění souboru. Cesta je relativní a je vztažena k adresáři s datovými soubory runtime jádra systému **REX** na cílovém zařízení.

Pro pokročilé a hromadné operace je určen blok [SGSLP](#).

### Vstupy

<b>u</b>	Vstupní signál	<b>double</b>
<b>SAVE</b>	Uložení vstupní hodnoty do souboru	<b>bool</b>
<b>LOAD</b>	Načtení hodnoty výstupu ze souboru	<b>bool</b>

### Parametry

<b>fname</b>	Jméno souboru pro ukládání/načítání parametrů	<b>string</b>
<b>CSF</b>	Příznak pro průběžné ukládání	<b>bool</b>
<b>CLF</b>	Příznak pro průběžné načítání	<b>bool</b>
<b>yerr</b>	Náhradní hodnota pro případ chyby	<b>double</b>

### Výstupy

<b>y</b>	Výstupní signál	<b>double</b>
<b>E</b>	Příznak chyby	<b>bool</b>
<b>iE</b>	Kód chyby operačního systému	<b>long</b>

## Kapitola 13

# MODEL – Simulace dynamických systémů

### Obsah

---


CDELSSM – Stavový model spojitého lineárního systému s dopravním zpožděním . . . . .	318
CSSM – Stavový model spojitého lineárního systému . . . . .	321
DDELSSM – Stavový model diskrétního lineárního systému s dopravním zpožděním . . . . .	324
DSSM – Stavový model diskrétního lineárního systému . . . . .	326
FOPDT – Model systému 1. řádu s dopravním zpožděním . . . . .	328
MDL – Model procesu . . . . .	329
MDLI – Model procesu s proměnnými parametry . . . . .	330
MVD – Motorizovaný pohon ventilu . . . . .	331
SOPDT – Model systému 2. řádu s dopravním zpožděním . . . . .	332

---

## CDELSSM – Stavový model spojitého lineárního systému s dopravním zpožděním

Symbol bloku

Licence: ADVANCED



### Popis funkce

Funkční blok CDELSSM (Continuous State Space Model with time DELay) simuluje chování lineárního spojitého systému s dopravním zpožděním *del* ve stavové reprezentaci

$$\begin{aligned}\frac{dx(t)}{dt} &= A_c x(t) + B_c u(t - del), \quad x(0) = x_0 \\ y(t) &= C_c x(t) + D_c u(t),\end{aligned}$$

kde  $x(t) \in \mathbb{R}^n$  je vektor stavu,  $x_0 \in \mathbb{R}^n$  je počáteční hodnota vektoru stavu,  $u(t) \in \mathbb{R}^m$  je vektor vstupu,  $y(t) \in \mathbb{R}^p$  je vektor výstupu. Matice  $A_c \in \mathbb{R}^{n \times n}$  určuje dynamiku systému, matice  $B_c \in \mathbb{R}^{n \times m}$  určuje působení vstupu na stav systému, matice  $C_c \in \mathbb{R}^{p \times n}$  určuje působení stavu na výstup systému a matice  $D_c \in \mathbb{R}^{p \times m}$  určuje přímé působení vstupu na výstup systému.

Všechny matice se zadávají stejným způsobem jako v systému Matlab, tj. celá matice je uzavřena v hranatých závorkách, zadává se po řádcích, jednotlivé prvky v řádku se oddělují mezerou, jednotlivé řádky středníkem. Pro oddělení desetinné části čísla se používá tečka. Vektor  $x_0$  je sloupcový, proto se všechny jeho prvky oddělují středníkem (každý prvek je na samostatném řádku).

Simulovaný systém se nejprve převede do diskrétního (diskretizovaného) stavového modelu

$$\begin{aligned}x((k+1)T) &= A_d x(kT) + B_{d1} u((k-d)T) + B_{d2} u((k-d+1)T), \quad x(0) = x_0 \\ y(kT) &= C_c x(kT) + D_c u(kT),\end{aligned}$$

kde  $k \in \{1, 2, \dots\}$  je krok simulace,  $T$  je perioda spouštění bloku v [s] a  $d$  je zpoždění v krocích simulace tak, aby  $(d - 1)T < del \leq d.T$ . Perioda  $T$  se v bloku nezadává, je určena automaticky jako perioda úlohy (**TASK**, **QTASK** nebo **IOTASK**), do níž je blok zařazen.

Pokud se vstup  $u(t)$  mění jen v okamžicích vzorkování a mezi dvěma sousedními vzorkovacími okamžiky je konstantní (což se předpokládá), tj.  $u(t) = u(kT)$  pro  $t \in [kT, (k + 1)T]$ , pak matice  $A_d$ ,  $B_{d1}$  a  $B_{d2}$  jsou určeny vztahy

$$\begin{aligned} A_d &= e^{A_c T} \\ B_{d1} &= e^{A_c(T-\Delta)} \int_0^\Delta e^{A_c \tau} B_c d\tau \\ B_{d2} &= \int_0^{T-\Delta} e^{A_c \tau} B_c d\tau, \end{aligned}$$

kde  $\Delta = del - (d - 1)T$ .

Výpočet diskrétních matic  $A_d$ ,  $B_{d1}$  a  $B_{d2}$  je založen na metodě popsáné v [6], využívající Padéových approximací maticové exponenciály a jejího integrálu a měřítkování.

Při simulaci v reálném čase se pak v každém okamžiku spuštění bloku vždy vypočte jeden krok podle diskrétního stavového modelu uvedeného výše.

## Vstupy

R1	Resetovací signál, je-li R1 = on, je stavový vektor x nastaven na počáteční hodnotu x0. Simulace se znova spustí sestupnou hranou signálu R1 (on→off).	bool
HLD	Zmrazení simulace po dobu, kdy je HLD=on.	bool
u1..u16	Vstupy simulovaného systému. Pro danou simulaci se používá prvních m vstupů, kde m je počet sloupců matice Bc.	double

## Výstupy

iE	Kód chyby bloku	error
0 .....	vše v pořádku, blok simuluje správně	
-213 ..	nekompatibilita rozměrů matic stavového modelu	
-510 ..	úloha je špatně podmíněná (některá z pracovních matic je singulární nebo blízká singulární matici)	
xxx ...	chybový kód xxx systému REX, více viz přílohu B	
y1..y16	Výstupy simulovaného systému. Pro danou simulaci se používá prvních p výstupů, kde p je počet řádků matice Cc.	double

## Parametry


UD	Příznak použití matice Dc. Pokud je UD=off, matice Dc se při simulaci nepoužívá (chová se jako by byla nulová).	bool
del	Dopravní zpoždění modelu [s].	↓0.0 double

<b>is</b>	Stupeň Padéovy approximace maticové exponenciály pro výpočet matic diskretizovaného systému.	$\downarrow 0 \uparrow 4 \odot 2$	<b>long</b>
<b>eps</b>	Požadovaná přesnost Padéovy approximace.	$\downarrow 0.0 \uparrow 1.0 \odot 0.0$	<b>double</b>
<b>Ac</b>	Matice (typu [n,n]) dynamiky spojitého lineárního systému.		<b>double</b>
<b>Bc</b>	Vstupní matice (typu [n,m]) spojitého lineárního systému.		<b>double</b>
<b>Cc</b>	Výstupní matice (typu [p,n]) spojitého lineárního systému.		<b>double</b>
<b>Dc</b>	Matice (typu [p,m]) přímého působení vstupu na výstup. Matice se v modelu používá jen pokud je parametr UD=on. Je-li UD=off, rozměry matice Dc se nekontrolují.		<b>double</b>
<b>x0</b>	Počáteční hodnota vektoru stavu (typu [n]) spojitého lineárního systému.		<b>double</b>

## CSSM – Stavový model spojitého lineárního systému

Symbol bloku

Licence: [ADVANCED](#)



### Popis funkce

Funkční blok **CSSM** (Continuous State Space Model) simuluje chování lineárního spojitého systému ve stavové reprezentaci

$$\begin{aligned}\frac{dx(t)}{dt} &= A_c x(t) + B_c u(t), \quad x(0) = x_0 \\ y(t) &= C_c x(t) + D_c u(t),\end{aligned}$$

kde  $x(t) \in \mathbb{R}^n$  je vektor stavu,  $x_0 \in \mathbb{R}^n$  je počáteční hodnota vektoru stavu,  $u(t) \in \mathbb{R}^m$  je vektor vstupu,  $y(t) \in \mathbb{R}^p$  je vektor výstupu. Matice  $A_c \in \mathbb{R}^{n \times n}$  určuje dynamiku systému, matice  $B_c \in \mathbb{R}^{n \times m}$  určuje působení vstupu na stav systému, matice  $C_c \in \mathbb{R}^{p \times n}$  určuje působení stavu na výstup systému a matice  $D_c \in \mathbb{R}^{p \times m}$  určuje přímé působení vstupu na výstup systému.

Všechny matice se zadávají stejným způsobem jako v systému Matlab, tj. celá matice je uzavřena v hranatých závorkách, zadává se po řádcích, jednotlivé prvky v řádku se oddělují mezerou, jednotlivé řádky středníkem. Pro oddělení desetinné části čísla se používá tečka. Vektor  $x_0$  je sloupcový, proto se všechny jeho prvky oddělují středníkem (každý prvek je na samostatném řádku).

Simulovaný systém se nejprve převede do diskrétního (diskretizovaného) stavového modelu

$$\begin{aligned}x((k+1)T) &= A_d x(kT) + B_d u(kT), \quad x(0) = x_0 \\ y(kT) &= C_d x(kT) + D_d u(kT),\end{aligned}$$

kde  $k \in \{1, 2, \dots\}$  je krok simulace,  $T$  je perioda spouštění bloku v [s]. Perioda  $T$  se v bloku nezadává, je určena automaticky jako perioda úlohy (**TASK**, **QTASK** nebo **IOTASK**), do níž je blok zařazen.

Pokud se vstup  $u(t)$  mění jen v okamžicích vzorkování a mezi dvěma sousedními vzorkovacími okamžiky je konstantní (což se předpokládá), tj.  $u(t) = u(kT)$  pro  $t \in [kT, (k+1)T]$ , pak matice  $A_d$  a  $B_d$  jsou určeny vztahy

$$\begin{aligned} A_d &= e^{A_c T} \\ B_d &= \int_0^T e^{A_c \tau} B_c d\tau \end{aligned}$$

Výpočet diskrétních matic  $A_d$  a  $B_d$  je založen na metodě popsané v [6], využívající Padéových aproximací maticové exponenciály a jejího integrálu a měřítkování.

Při simulaci v reálném čase se pak v každém okamžiku spuštění bloku vždy vypočte jeden krok podle diskrétního stavového modelu uvedeného výše.

## Vstupy

<b>R1</b>	Resetovací signál, je-li R1 = <b>on</b> , je stavový vektor x nastaven na počáteční hodnotu x0. Simulace se znova spustí sestupnou hranou signálu R1 ( <b>on</b> → <b>off</b> ).	<b>bool</b>
<b>HLD</b>	Zmrazení simulace po dobu, kdy je HLD= <b>on</b> .	<b>bool</b>
<b>u1..u16</b>	Vstupy simulovaného systému. Pro danou simulaci se používá prvních $m$ vstupů, kde $m$ je počet sloupců matice Bc.	<b>double</b>

## Výstupy

<b>iE</b>	Kód chyby bloku	<b>error</b>
	0 ..... vše v pořádku, blok simuluje správně	
	-213 .. nekompatibilita rozměrů matic stavového modelu	
	-510 .. úloha je špatně podmíněná (některá z pracovních matic je singulární nebo blízká singulární matici)	
	xxx ... chybový kód xxx systému REX, více viz přílohu B	
<b>y1..y16</b>	Výstupy simulovaného systému. Pro danou simulaci se používá prvních $p$ výstupů, kde $p$ je počet řádků matice Cc.	<b>double</b>

## Parametry


<b>UD</b>	Příznak použití matice Dc. Pokud je UD= <b>off</b> , matice Dc se při simulaci nepoužívá (chová se jako by byla nulová).	<b>bool</b>
<b>is</b>	Stupeň Padéovy approximace maticové exponenciály pro výpočet matic diskretizovaného systému.	<b>long</b> $\downarrow 0 \uparrow 4 \odot 2$
<b>eps</b>	Požadovaná přesnost Padéovy approximace.	$\downarrow 0.0 \uparrow 1.0 \odot 0.0$ <b>double</b>
<b>Ac</b>	Matice (typu [n,n]) dynamiky spojitého lineárního systému.	<b>double</b>
<b>Bc</b>	Vstupní matice (typu [n,m]) spojitého lineárního systému.	<b>double</b>
<b>Cc</b>	Výstupní matice (typu [p,n]) spojitého lineárního systému.	<b>double</b>

- Dc Matice (typu [p,m]) přímého působení vstupu na výstup. Matice `double` se v modelu používá jen pokud je parametr `UD=on`. Je-li `UD=off`, rozměry matice Dc se nekontrolují.
- x0 Počáteční hodnota vektoru stavu (typu [n]) spojitěho lineárního `double` systému.

## DDELSSM – Stavový model diskrétního lineárního systému s dopravním zpožděním

Symbol bloku

Licence: ADVANCED



### Popis funkce

Funkční blok DDELSSM (Discrete State Space Model with time DELay) simuluje chování lineárního diskrétního systému s dopravním zpožděním *del* ve stavové reprezentaci

$$\begin{aligned} x(k+1) &= A_d x(k) + B_d u(k-d), \quad x(0) = x_0 \\ y(k) &= C_d x(k) + D_d u(k), \end{aligned}$$

kde  $k$  je krok simulace,  $x(k) \in \mathbb{R}^n$  je vektor stavu,  $x_0 \in \mathbb{R}^n$  je počáteční hodnota vektoru stavu,  $u(k) \in \mathbb{R}^m$  je vektor vstupu,  $y(k) \in \mathbb{R}^p$  je vektor výstupu. Matice  $A_d \in \mathbb{R}^{n \times n}$  určuje dynamiku systému, matice  $B_d \in \mathbb{R}^{n \times m}$  určuje působení vstupu na stav systému, matice  $C_d \in \mathbb{R}^{p \times n}$  určuje působení stavu na výstup systému a matice  $D_d \in \mathbb{R}^{p \times m}$  určuje přímé působení vstupu na výstup systému. Počet kroků zpoždění  $d$  je největší celé číslo takové, že  $d.T \leq del$ , kde  $T$  je perioda spouštění bloku.

Všechny matice se zadávají stejným způsobem jako v systému Matlab, tj. celá matice je uzavřena v hranatých závorkách, zadává se po řádcích, jednotlivé prvky v řádku se oddělují mezerou, jednotlivé řádky středníkem. Pro oddelení desetinné části čísla se používá tečka. Vektor  $x_0$  je sloupcový, proto se všechny jeho prvky oddělují středníkem (každý prvek je na samostatném řádku).

Při simulaci v reálném čase se v každém okamžiku spuštění bloku vždy vypočte jeden krok podle diskrétního stavového modelu uvedeného výše.

## Vstupy

R1	Resetovací signál, je-li R1 = on, je stavový vektor x nastaven na počáteční hodnotu x0. Simulace se znova spustí sestupnou hranou signálu R1 (on→off).	bool
HLD	Zmrazení simulace po dobu, kdy je HLD=on.	bool
u1..u16	Vstupy simulovaného systému. Pro danou simulaci se používá prvních m vstupů, kde m je počet sloupců matice Bd.	double

## Výstupy

iE	Kód chyby bloku	error
	0 ..... vše v pořádku, blok simuluje správně	
	-213 ... nekompatibilita rozměrů matic stavového modelu	
	xxx ... chybový kód xxx systému REX, více viz přílohu B	
y1..y16	Výstupy simulovaného systému. Pro danou simulaci se používá prvních p výstupů, kde p je počet řádků matice Cd.	double


## Parametry

UD	Příznak použití matice Dd. Pokud je UD=off, matice Dd se při simulaci nepoužívá (chová se jako by byla nulová).	bool
del	Dopravní zpoždění modelu [s].	↓0.0 double
Ad	Matice (typu [n,n]) dynamiky diskrétního lineárního systému.	double
Bd	Vstupní matice (typu [n,m]) diskrétního lineárního systému.	double
Cd	Výstupní matice (typu [p,n]) diskrétního lineárního systému.	double
Dd	Matice (typu [p,m]) přímého působení vstupu na výstup. Matice se v modelu používá jen pokud je parametr UD=on. Je-li UD=off, rozměry matice Dd se nekontrolují.	double
x0	Počáteční hodnota vektoru stavu (typu [n]) diskrétního lineárního systému.	double

## DSSM – Stavový model diskrétního lineárního systému

Symbol bloku

Licence: **ADVANCED**



### Popis funkce

Funkční blok DSSM (Discrete State Space Model) simuluje chování lineárního diskrétního systému ve stavové reprezentaci

$$\begin{aligned} x(k+1) &= A_d x(k) + B_d u(k), \quad x(0) = x_0 \\ y(k) &= C_d x(k) + D_d u(k), \end{aligned}$$

kde  $k$  je krok simulace,  $x(k) \in \mathbb{R}^n$  je vektor stavu,  $x_0 \in \mathbb{R}^n$  je počáteční hodnota vektoru stavu,  $u(k) \in \mathbb{R}^m$  je vektor vstupu,  $y(k) \in \mathbb{R}^p$  je vektor výstupu. Matice  $A_d \in \mathbb{R}^{n \times n}$  určuje dynamiku systému, matice  $B_d \in \mathbb{R}^{n \times m}$  určuje působení vstupu na stav systému, matice  $C_d \in \mathbb{R}^{p \times n}$  určuje působení stavu na výstup systému a matice  $D_d \in \mathbb{R}^{p \times m}$  určuje přímé působení vstupu na výstup systému.

Všechny matice se zadávají stejným způsobem jako v systému Matlab, tj. celá matice je uzavřena v hranatých závorkách, zadává se po řádcích, jednotlivé prvky v řádku se oddělují mezerou, jednotlivé řádky středníkem. Pro oddelení desetinné části čísla se používá tečka. Vektor  $x_0$  je sloupcový, proto se všechny jeho prvky oddělují středníkem (každý prvek je na samostatném řádku).

Při simulaci v reálném čase se v každém okamžiku spuštění bloku vždy vypočte jeden krok podle diskrétního stavového modelu uvedeného výše.

### Vstupy

- |    |   |
|----|---|
| R1 | Resetovací signál, je-li R1 = on, je stavový vektor x nastaven na bool počáteční hodnotu x0. Simulace se znova spustí sestupnou hranou signálu R1 (on→off). |
|----|---|

HLD	Zmrazení simulace po dobu, kdy je HLD=on.	bool
u1..u16	Vstupy simulovaného systému. Pro danou simulaci se používá prvních $m$ vstupů, kde $m$ je počet sloupců matice Bd.	double

## Výstupy

iE	Kód chyby bloku	error
	0 ..... vše v pořádku, blok simuluje správně	
	-213 ... nekompatibilita rozměrů matic stavového modelu	
	xxx ... chybový kód xxx systému REX, více viz přílohu B	
y1..y16	Výstupy simulovaného systému. Pro danou simulaci se používá prvních $p$ výstupů, kde $p$ je počet řádků matice Cd.	double

## Parametry

UD	Příznak použití matice Dd. Pokud je UD=off, matice Dd se při simulaci nepoužívá (chová se jako by byla nulová).	bool
Ad	Matice (typu [n,n]) dynamiky diskrétního lineárního systému.	double
Bd	Vstupní matice (typu [n,m]) diskrétního lineárního systému.	double
Cd	Výstupní matice (typu [p,n]) diskrétního lineárního systému.	double
Dd	Matice (typu [p,m]) přímého působení vstupu na výstup. Matice se v modelu používá jen pokud je parametr UD=on. Je-li UD=off, rozměry matice Dd se nekontrolují.	double
x0	Počáteční hodnota vektoru stavu (typu [n]) diskrétního lineárního systému.	double

## FOPDT – Model systému 1. řádu s dopravním zpožděním

Symbol bloku

Licence: STANDARD



### Popis funkce

Blok FOPDT realizuje diskrétní simulátor lineárního systému prvního řádu s přídavným dopravním zpožděním, který je popsán následující přenosovou funkcí:

$$P(s) = \frac{k_0}{(\tau \cdot s + 1)} \cdot e^{-\text{del}\cdot s}$$

Diskrétní simulace používá přesnou diskretizaci přenosu  $P(s)$  pro periodu  $T_S$ , s níž je blok FOPDT spouštěn.

### Vstup

<b>u</b>	Analogový vstupní signál	<b>double</b>
----------	--------------------------	---------------

### Výstup

<b>y</b>	Analogový výstupní signál	<b>double</b>
----------	---------------------------	---------------

### Parametry

<b>k0</b>	Statické zesílení	<b>double</b>
<b>del</b>	Dopravní zpoždění [s]	<b>double</b>
<b>tau</b>	Časová konstanta	<b>double</b>
<b>nmax</b>	Délka vyrovnávací paměti pro dopravní zpoždění <b>del</b> (na kolik hodnot se alokuje paměť)	<b>long</b> $\downarrow 1 \uparrow 10000000 \odot 10$

## MDL – Model procesu

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Blok MDL realizuje diskrétní simulátor spojitého systému s přenosem

$$F(s) = \frac{K_0 e^{-Ds}}{(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)},$$

kde  $K_0 > 0$  je statické zesílení k0,  $D \geq 0$  je dopravní zpoždění del a  $\tau_1, \tau_2 > 0$  jsou časové konstanty systému tau1 a tau2.

Vstup

u	Analogový vstupní signál	double
---	--------------------------	--------

Výstup

y	Analogový výstupní signál	double
---	---------------------------	--------

Parametry

k0	Statické zesílení	$\odot 1.0$	double
del	Dopravní zpoždění [s]		double
tau1	První časová konstanta	$\odot 1.0$	double
tau2	Druhá časová konstanta	$\odot 2.0$	double
nmax	Délka vyrovnávací paměti pro dopravní zpoždění del (na kolik hodnot se alokuje paměť)	$\downarrow 1 \uparrow 10000000$	long

## MDLI – Model procesu s proměnnými parametry

Symbol bloku

Licence: STANDARD



### Popis funkce

Blok MDLI realizuje diskrétní simulátor spojitého systému s přenosem

$$F(s) = \frac{K_0 e^{-Ds}}{(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)},$$

kde  $K_0 > 0$  je statické zesílení **k0**,  $D \geq 0$  je dopravní zpoždění **del** a  $\tau_1, \tau_2 > 0$  jsou časové konstanty systému **tau1** a **tau2**. Na rozdíl od bloku **MDL** mohou být všechny parametry systému průběžně měněny ze vstupu bloku.

### Vstupy

<b>u</b>	Analogový vstupní signál	<b>double</b>
<b>k0</b>	Statické zesílení	<b>double</b>
<b>del</b>	Dopravní zpoždění [s]	<b>double</b>
<b>tau1</b>	První časová konstanta	<b>double</b>
<b>tau2</b>	Druhá časová konstanta	<b>double</b>

### Výstup

<b>y</b>	Analogový výstupní signál	<b>double</b>
----------	---------------------------	---------------

### Parametry

<b>nmax</b>	Délka vyrovnávací paměti pro dopravní zpoždění <b>del</b> (na kolik hodnot se alokuje paměť)	<b>long</b> $\downarrow 1 \uparrow 10000000 \odot 10$
-------------	--	--

## MVD – Motorizovaný pohon ventilu

Symbol bloku

Licence: STANDARD



Popis funkce

Blok MVD je určen pro simulaci servoventilu. Vstup UP (DN) představuje binární povel pro otevřání (zavírání) ventilu konstantní rychlostí  $1/tv$ , kde  $tv$  je parametr bloku. Při  $UP = \text{on}$  ( $DN = \text{on}$ ) otevřání probíhá až do úplného otevření  $y = \text{hilim}$  (úplného zavření  $y = \text{lolim}$ ) ventilu. Krajiní poloha otevření (zavření) je signalizována koncovým spínačem HS (LS). Počáteční poloha ventilu po spuštění je  $y = y0$ . Jestliže  $UP = DN = \text{on}$  nebo  $UP = DN = \text{off}$ , pak se poloha ventilu nemění (ani nezavírá ani neotvírá).

Vstupy

UP	Otevřít	bool
DN	Zavřít	bool

Výstupy

y	Poloha ventilu	double
HS	Horní koncový spínač	bool
LS	Dolní koncový spínač	bool

Parametry

y0	Počáteční poloha ventilu	double
tv	Čas přejezdu mezi polohami $y = 0$ a $y = 1$ [s]	double ⊕10.0
hilim	Horní mezní poloha (otevřeno)	double ⊕1.0
lolim	Dolní mezní poloha (zavřeno)	double

## SOPDT – Model systému 2. řádu s dopravním zpožděním

Symbol bloku

Licence: STANDARD



### Popis funkce

Blok **SOPDT** realizuje diskrétní simulátor lineárního systému druhého řádu s přídavným dopravním zpožděním, který je alternativně popsán, v závislosti na parametru **itf**, následujícími přenosovými funkcemi:

$$\begin{aligned} \text{itf} = 1 : \quad P(s) &= \frac{pb1 \cdot s + pb0}{s^2 + pa1 \cdot s + pa0} \cdot e^{-\text{del}\cdot s} \\ \text{itf} = 2 : \quad P(s) &= \frac{k0 (\tau_1 \cdot s + 1)}{(\tau_1 \cdot s + 1)(\tau_2 \cdot s + 1)} \cdot e^{-\text{del}\cdot s} \\ \text{itf} = 3 : \quad P(s) &= \frac{k0 \cdot \omega^2 \cdot (\tau/\omega \cdot s + 1)}{(s^2 + 2 \cdot \xi \cdot \omega \cdot s + \omega^2)} \cdot e^{-\text{del}\cdot s} \\ \text{itf} = 4 : \quad P(s) &= \frac{k0 (\tau \cdot s + 1)}{(\tau \cdot s + 1)s} \cdot e^{-\text{del}\cdot s} \end{aligned}$$

Diskrétní simulace používá přesnou diskretizaci přenosu  $P(s)$  pro periodu  $T_S$ , s níž je blok **SOPDT** spouštěn.

### Vstup

<b>u</b>	Analogový vstupní signál	<b>double</b>
----------	--------------------------	---------------

### Výstup

<b>y</b>	Analogový výstupní signál	<b>double</b>
----------	---------------------------	---------------

### Parametry

<b>itf</b>	Tvar přenosové funkce	<b>⊕1 long</b>
	1 ..... obecný tvar	
	2 ..... reálné póly ve jmenovateli	
	3 ..... komplexní póly (kmitavý systém)	
	4 ..... systém s integrátorem	
<b>k0</b>	Statické zesílení	<b>⊕1.0 double</b>
<b>tau</b>	Časová konstanta v čitateli	<b>double</b>

<b>tau1</b>	První časová konstanta ve jmenovateli	$\odot 1.0$	<b>double</b>
<b>tau2</b>	Druhá časová konstanta ve jmenovateli	$\odot 1.0$	<b>double</b>
<b>om</b>	Vlastní frekvence	$\odot 1.0$	<b>double</b>
<b>xi</b>	Relativní koeficient tlumení	$\odot 1.0$	<b>double</b>
<b>pb0</b>	Koeficient čitatele: $s^0$	$\odot 1.0$	<b>double</b>
<b>pb1</b>	Koeficient čitatele: $s^1$	$\odot 1.0$	<b>double</b>
<b>pa0</b>	Koeficient jmenovatele: $s^0$	$\odot 1.0$	<b>double</b>
<b>pa1</b>	Koeficient jmenovatele: $s^1$	$\odot 1.0$	<b>double</b>
<b>d&amp;l</b>	Dopravní zpoždění [s]		<b>double</b>
<b>nmax</b>	Délka vyrovnávací paměti pro dopravní zpoždění <b>d&amp;l</b> (na kolik hodnot se alokuje paměť)	$\downarrow 1 \uparrow 10000000$	<b>long</b>



## Kapitola 14

# MATRIX – Bloky pro maticové a vektorové operace

### Obsah

---

CNA – * Konstantní pole (vektor/matice) . . . . .	336
RTOV – Vektorový multiplexer . . . . .	337
SWVMR – Přepínač vektorového/maticového/odkazovacího signálu	339
VTOR – Vektorový demultiplexer . . . . .	340

---

**CNA – \* Konstantní pole (vektor/matice)**

Symbol bloku

Licence: STANDARD



## Popis funkce

Popis tohoto bloku ještě není k dispozici. Níže naleznete částečný popis vstupů, výstupů a parametrů bloku. Kompletní popis bloku bude k dispozici v dalších revizích dokumentace.

## Parametry

<b>filename</b>	Datový soubor s hodnotami oddělenými čárkou	<b>string</b>
<b>TRN</b>	Transponuj načtenou matici	<b>bool</b>
<b>nmax</b>	Rezervovaná paměť pro pole	$\downarrow 2 \uparrow 10000000 \odot 100$ <b>long</b>
<b>etyp</b>	Typ prvků	$\odot 8$ <b>long</b>
	1 ..... Bool	
	2 ..... Byte	
	3 ..... Short	
	4 ..... Long	
	5 ..... Word	
	6 ..... DWord	
	7 ..... Float	
	8 ..... Double	
	-- .....	
	10 .... Large	
<b>acn</b>	Počáteční hodnota pole	$\odot [0 1 2 3]$ <b>double</b>


## Výstup

<b>vec</b>	Odkaz na vektor/matici dat	<b>reference</b>
------------	----------------------------	------------------

## RTOV – Vektorový multiplexer

Symbol bloku

Licence: STANDARD



### Popis funkce

Blok RTOV slouží k vytváření vektorových signálů v systému REX. Jeho vstupem jsou jednoduché analogové signály, které se sloučí do jednoho výstupního vektorového signálu.

Pokud je potřeba vytvořit signál s více než 8 položkami, je možné bloky RTOV řetězit a postupně vytvořit vektorový signál požadované dimenze.

Parametr **nmax** určuje maximální počet prvků ve vektoru, jinými slovy velikost místa v paměti alokovaného pro vektorový signál. Parametr **offset** určuje, na jakou pozici ve vektoru se má umístit hodnota prvního vstupního signálu **u1** a parametr **N** říká, kolik vstupních signálů se má do výsledného vektoru **yVec** přenést.

### Vstupy

<b>uVec</b>	Vektorový signál	<b>reference</b>
<b>u1</b>	Analogový vstupní signál	<b>double</b>
<b>u2</b>	Analogový vstupní signál	<b>double</b>
<b>u3</b>	Analogový vstupní signál	<b>double</b>
<b>u4</b>	Analogový vstupní signál	<b>double</b>
<b>u5</b>	Analogový vstupní signál	<b>double</b>
<b>u6</b>	Analogový vstupní signál	<b>double</b>
<b>u7</b>	Analogový vstupní signál	<b>double</b>
<b>u8</b>	Analogový vstupní signál	<b>double</b>

### Výstup

<b>yVec</b>	Vektorový signál	<b>reference</b>
-------------	------------------	------------------

### Parametry

<b>nmax</b>	Alokovaná velikost vektoru	$\downarrow 0 \odot 8$	<b>long</b>
<b>offset</b>	Index prvního vstupu ve vektoru	$\downarrow 0$	<b>long</b>


338 KAPITOLA 14. MATRIX – BLOKY PRO MATICOVÉ A VEKTOROVÉ OPERACE

n Počet použitých vstupů  $\downarrow 1 \uparrow 8 \odot 8$  long

## SWVMR – Přepínač vektorového/maticového/odkazovacího signálu

Symbol bloku

Licence: STANDARD



### Popis funkce

Blok **SWVMR** slouží k přepínání vektorových nebo maticových signálů. Rovněž umožňuje přepínat osy v algoritmech pro řízení pohybu (Motion Control, viz blok **RM\_Axis**).

Pro přepínání jednoduchých signálů použijte blok **SSW** nebo jeho alternativy **SWR** či **SELU**.

### Vstupy

<b>uRef0</b>	Vektorový signál	reference
<b>uRef1</b>	Vektorový signál	reference
<b>uRef2</b>	Vektorový signál	reference
<b>uRef3</b>	Vektorový signál	reference
<b>uRef4</b>	Vektorový signál	reference
<b>uRef5</b>	Vektorový signál	reference
<b>uRef6</b>	Vektorový signál	reference
<b>uRef7</b>	Vektorový signál	reference
<b>iSW</b>	Selektor aktivního signálu	long


### Výstup

<b>yRef</b>	Vektorový signál	reference
-------------	------------------	-----------

## VTOR – Vektorový demultiplexer

Symbol bloku

Licence: STANDARD



### Popis funkce

Blok VTOR rozděluje vstupní vektorový signál na jeho jednotlivé složky. Pomocí parametrů **offset** a **N** lze zvolit, od kolikátého prvku a kolik prvků se má přenést na výstupy bloku.

### Vstup

<b>uVec</b>	Vektorový signál	reference
-------------	------------------	-----------

### Výstupy

<b>y1</b>	Analogový výstupní signál	<b>double</b>
<b>y2</b>	Analogový výstupní signál	<b>double</b>
<b>y3</b>	Analogový výstupní signál	<b>double</b>
<b>y4</b>	Analogový výstupní signál	<b>double</b>
<b>y5</b>	Analogový výstupní signál	<b>double</b>
<b>y6</b>	Analogový výstupní signál	<b>double</b>
<b>y7</b>	Analogový výstupní signál	<b>double</b>
<b>y8</b>	Analogový výstupní signál	<b>double</b>

### Parametry

<b>n</b>	Počet použitých výstupů	$\downarrow 1 \uparrow 8 \odot 8$	<b>long</b>
<b>offset</b>	Index prvního výstupu	$\downarrow 0$	<b>long</b>

# Kapitola 15

## SPEC – Speciální bloky

### Obsah

---


EPC – Blok pro spouštění externích programů . . . . .	342
HTTP – * Blok pro generování požadavků HTTP GET a POST . . . . .	345
SMTP – * Blok pro odesílání e-mailových oznámení přes SMTP . . . . .	347
RDC – Komunikační blok . . . . .	349
REXLANG – Volně programovatelný blok . . . . .	354

---

## EPC – Blok pro spouštění externích programů

Symbol bloku

Licence: ADVANCED



### Popis funkce

Tento blok v okamžiku náběžné hrany ( $\text{off} \rightarrow \text{on}$ ) na vstupu **EXEC** spustí externí program, jehož název a parametry jsou uvedeny v parametru **cmd**. Zápis příkazu je naprosto shodný, jako by se psal na příkazovou řádku operačního systému.

Externímu programu lze předat hodnoty ze systému **REX** pomocí souborů. Formát těchto souborů určuje parametr **format**. V současnosti podporované formáty jsou všechny textové a velice jednoduché, takže je možné je snadno načíst do téměř libovolného programu. Například do MATLABu se soubor načte příkazem

```
hodnoty=load('-ASCII', 'epc_uVec1');
do SCILABu příkazem
```

```
hodnoty=read('/tmp/epc_uVec1', -1, 32);
```

Název souboru, počet sloupců, jméno matice atd. je samozřejmě potřeba zvolit podle konkrétní aplikace. Hodnoty z externího programu zpět do systému **REX** se předávají analogickým způsobem (tj. opět pomocí souborů ve stejném formátu).

Blok rozlišuje dva režimy. V základním režimu je v okamžiku náběžné hrany na vstupu **EXEC** nejprve načtena aktuální hodnota na vstupech, uložena do souboru (vždy hodnoty z i-tého vstupního vektoru **uVec<i>** do i-tého souboru v parametru **ifns**). Ve vzorkovacím režimu jsou data ze vstupních vektorů ukládána do souborů v každé periodě algoritmu. V obou případech platí, že hodnoty vstupů z jednoho časového okamžiku jsou v jedné řadce souboru.

Analogicky jsou kopírována data z výstupních souborů na výstupy bloku (vždy jedna řádka z i-tého souboru v parametru **ofns** do i-tého výstupního vektoru **yVec<i>**).

Čísla vstupů, které pracují ve vzorkovacím režimu jsou uvedena v parametru **s1** (jednotlivá čísla se oddělují čárkou). Výstupy jsou vždy ve vzorkovacím režimu, přičemž

pokud v souboru nejsou další data (řádky), je ponechána předchozí hodnota. Kopírování vstupů do souboru je možné zablokovat (pozastavit) vstupem **DSI**; kopírování dat ze souborů na výstupy bloku je možné zablokovat (pozastavit) vstupem **DSO**.

Vektorové vstupy a výstupy bloku umožňují jednoduše uložit do jednoho souboru více hodnot (v každém kroku). Pro převod více jednoduchých signálů na vektor slouží blok **RTOV**. Tyto bloky lze řetězit, takže je možné vytvořit vektor téměř libovolné velikosti. Obdobně pro převod vektoru na jednoduché signály slouží blok **VTOR**, přičemž jeho vícenásobným použitím je možné získat hodnoty z libovolně velkého vektoru.

## Vstupy

<b>uVec1..uVec8</b>	Vstupní vektorové signály	reference
<b>EXEC</b>	Náběžná hrana spouští externí program	bool
<b>RESET</b>	Reset bloku (smaže vstupní i výstupní soubory a zastaví externí program)	bool
<b>DSI</b>	Pozastavení vzorkování na vstupech	bool
<b>DSO</b>	Pozastavení vzorkování na výstupech	bool

## Výstupy

<b>yVec1..yVec8</b>	Výstupní vektorové signály	reference
<b>DONE</b>	Příznak skončení externího programu	bool
<b>BUSY</b>	Příznak běhu externího programu	bool
<b>ERR</b>	Příznak chyby	bool
<b>errID</b>	Kód chyby i ..... obecná chyba systému REX	error
<b>res</b>	Návratový kód externího programu	long
<b>icnt</b>	Aktuální číslo vzorku na vstupech	long
<b>ocnt</b>	Aktuální číslo vzorku na výstupech	long

## Parametry

<b>cmd</b>	Externí program	string
<b>ifns</b>	Vstupní soubory (oddělené středníkem)	⊕epc_uVec1;epc_uVec2
<b>ofns</b>	Výstupní soubory (oddělené středníkem)	⊕epc_yVec1;epc_yVec2
<b>sl</b>	Seznam čísel vzorkovacích vstupů. Zadává se ve tvaru např. 1,3..5,8. Programy třetích stran (Simulink, OPC klienti atd.) pracují s celým číslem, které je bitovou maskou – pro uvedený příklad tedy 157, binárně 10011101.	long ↓0 ↑255 ⊕85
<b>ifm</b>	Maximální počet vzorků ve vstupním souboru	⊕10000 long
<b>format</b>	Formát vstupních a výstupních souborů 1 ..... textový (pouze hodnoty oddělené mezerou) 2 ..... CSV (desetinná tečka a čárky) 3 ..... CSV (desetinná čárka a středníky)	⊕1 long
<b>nmax</b>	Maximální délka výstupních vektorů	⊕10000 long


## Poznámky

- Spuštěný skript má stejnou prioritu, jako task, který ji spustil. Ta je (implicitně) hodně velká (v některých případech dokonce vyšší, než tasky zpracovávající interrupty v kernelu operačního systému). Pokud je toto nežádoucí (tj. zejména pokud externí skript trvá dlouho), je potřeba prioritu externího programu snížit. V Linuxu se to provede tak, že příkaz napíšeme ve tvaru `chrt -o 0 extprg.sh`, kde `extprg.sh` je skript/program, který chceme spustit.
- Z implementačních důvodů je počet výstupních signálů omezen a je určen parametrem `nmax`. Parametr umožnuje zadat i hodně velká čísla, ale pro některé platformy nemusí být k dispozici dostatek paměti. Volte proto vždy co nejmenší číslo, které (s malou rezervou) dostačuje aplikaci.
- Jména souborů je potřeba psát tak, jak to vyžaduje použitý operační systém na cílové platformě. Nicméně pro využití se nečekaným potížím je doporučeno používat v názvu souboru jen písmena anglické abecedy, číslice a podtržítko. Také pozor na velikost písmen (Linux ji rozlišuje). Dále je potřeba zvážit, zda zadávat soubory s absolutní cestou nebo relativně k aktuálnímu adresáři. Zejména při vývoji aplikace se může aktuální adresář různě měnit a externí aplikace soubory nenajde.
- Z implementačních důvodů blok vytváří ještě kopie souborů uvedených v parametrech `ifns` a `ofns`. Tyto kopie mají v názvu navíc znak podtržítko.
- Parametry `ifns` a `ofns` určují umístění souborů. Cesta je relativní a je vztažena k adresáři s datovými soubory runtime jádra systému REX na cílovém zařízení. Z důvodu výkonnosti je vhodné v tomto adresáři vytvořit symbolický link na souborový systém v RAM paměti. Na druhou stranu, pro dlouhé řady je výhodné mít soubor na disku, protože blok v případě výpadku řídicího systému po jeho opětovném spuštění naváže na předchozí data.
- Pro volání některých funkcí operačního systému lze použít i blok `OSCALL`.

## HTTP – \* Blok pro generování požadavků HTTP GET a POST

Symbol bloku

Licence: [ADVANCED](#)



### Popis funkce

Popis tohoto bloku ještě není k dispozici. Níže naleznete částečný popis vstupů, výstupů a parametrů bloku. Kompletní popis bloku bude k dispozici v dalších revizích dokumentace.

### Vstupy

<b>postdata</b>	Data vložená do HTTP požadavku	<b>string</b>
<b>urldata</b>	Data připojená k URL adrese	<b>string</b>
<b>TRG</b>	Spuštění zvolené akce	<b>bool</b>

### Parametry

<b>url</b>	URL adresa pro odeslání HTTP požadavku	<b>string</b>
<b>method</b>	Typ HTTP požadavku 1 ..... GET 2 ..... POST	<b>long</b> ⊕1
<b>user</b>	Uživatelské jméno	<b>string</b>
<b>password</b>	Heslo	<b>string</b>
<b>certificate</b>	Certifikát pro autentifikaci	<b>string</b>
<b>VERIFY</b>	Povolení verifikace serveru (platnost certifikátu)	<b>bool</b>
<b>postmime</b>	Typ kódování pro požadavek POST	<b>application/json</b> ⊕application/json
<b>acceptmime</b>	Typ kódování pro požadavek GET	<b>string</b> ⊕application/json
<b>timeout</b>	Povolená doba pro dokončení operace	<b>double</b> ⊕5.0
<b>BLOCKING</b>	Čekání na dokončení operace	<b>bool</b>
<b>nmax</b>	Rezervovaná paměť pro řetězec	$\downarrow 0 \uparrow 65520$ <b>long</b>
<b>postmax</b>	postmax	$\downarrow 128 \uparrow 65520 \oplus 256$ <b>long</b>
<b>datamax</b>	Maximální velikost dat	$\downarrow 128 \uparrow 10000000 \oplus 1024$ <b>long</b>


## Výstupy

<code>data</code>	Data z odpovědi	<code>string</code>
<code>BUSY</code>	Odesílání HTTP požadavku	<code>bool</code>
<code>DONE</code>	HTTP požadavek byl zpracován	<code>bool</code>
<code>ERROR</code>	Příznak chyby	<code>bool</code>
<code>errId</code>	Kód chyby	<code>error</code>
<code>hterror</code>	HTTP odpověď	<code>long</code>

## SMTP – \* Blok pro odesílání e-mailových oznámení přes SMTP

Symbol bloku

licence: [ADVANCED](#)



### Popis funkce

Popis tohoto bloku ještě není k dispozici. Níže naleznete částečný popis vstupů, výstupů a parametrů bloku. Kompletní popis bloku bude k dispozici v dalších revizích dokumentace.

### Vstupy

<b>subj</b>	Předmět e-mailu	<b>string</b>
<b>body</b>	Tělo e-mailu	<b>string</b>
<b>TRG</b>	Spuštění zvolené akce	<b>bool</b>

### Parametry

<b>server</b>	Adresa SMTP serveru	<b>string</b>
<b>to</b>	E-mail příjemce	<b>string</b>
<b>from</b>	E-mail odesilatele	<b>string</b>
<b>tls</b>	Metoda šifrování	<b>⊕1 long</b>
	1 ..... None	
	2 ..... StartTLS	
	3 ..... TLS	
<b>user</b>	Uživatelské jméno	<b>string</b>
<b>password</b>	Heslo	<b>string</b>
<b>domain</b>	domain	<b>string</b>
<b>auth</b>	Metoda autentifikace	<b>⊕1 long</b>
	1 ..... Login	
	2 ..... Plain	
<b>certificate</b>	Certifikát pro autentifikaci	<b>string</b>
<b>VERIFY</b>	Povolení verifikace serveru (platnost certifikátu)	<b>bool</b>
<b>timeout</b>	Povolená doba pro dokončení operace	<b>double</b>
<b>BLOCKING</b>	Čekání na dokončení operace	<b>bool</b>
<b>nmax</b>	Rezervovaná paměť pro řetězec	<b>↓0 ↑65520 ⊕512 long</b>
<b>datamax</b>	Maximální velikost dat	<b>↓128 ↑65520 long</b>


## Výstupy

BUSY	Odesílání e-mailu	bool
DONE	E-mail byl odeslán	bool
ERROR	Příznak chyby	bool
errId	Kód chyby	error

## RDC – Komunikační blok

Symbol bloku

Licence: [ADVANCED](#)



### Popis funkce

Tento blok je speciální vstupně-výstupní blok. Hodnoty se předávají mezi dvěma bloky se stejným číslem, ale na různých počítačích (popřípadě na stejném počítači mezi dvěma Simulinky nebo Simulinkem a systémem REX). Hodnoty se předávají UDP/IP protokolem. Tento protokol je stejně rozšířený jako známější TCP/IP (tj. funguje na všech lokálních sítích LAN i na linkách sítě Internet). Algoritmus v každém kroku provádí následující operace:

- Otestuje vstup **HLD**. Pokud je **HLD = on**, činnost bloku končí.
- Má-li parametr **period** kladnou hodnotu, zjistí rozdíl mezi systémovým časem a časem posledního vyslání paketu. Pokud je tato doba menší než hodnota **period**, činnost bloku končí. (Pokud je hodnota parametru **period** menší nebo rovna nule, testování rozdílu času se neprovádí.)
- Vytvoří paket, který obsahuje číslo bloku, tzv. číslo **invoke** (pořadové číslo paketu), hodnoty **u0** až **u15**. Všechny hodnoty se do paketu ukládají ve standardně užívaném pořadí (tzv. network byte order), takže aplikace může běžet na libovolném počítači/procesoru.
- Odešle paket na zadanou IP adresu a port.
- Zvětší o 1 číslo **invoke**.
- Otestuje, jestli přišel nějaký paket.

- Pokud ano, otestuje, zda je paket v pořádku (souhlasí velikost, číslo bloku, číslo `invoke`).
- Pokud je paket v pořádku, nastaví výstupy `y0` až `y15` na hodnoty z přijatého paketu.
- Nastaví výstup `iE` (pokud došlo k nějaké chybě) a výstup `fresh`.

Z uvedeného popisu je zřejmé, že dvojice bloků (se stejným číslem, ale každý na jiném počítači) periodicky přenáší 16 hodnot v každém směru. Vždy se přenese `u(i)` z jednoho bloku na `y(i)` druhého bloku. Protože protokol UDP/IP (na rozdíl od TCP/IP) nemá mechanismus pro ošetření ztráty ani duplicitu paketu, musí se to zajistit v algoritmu. K ošetření ztráty slouží mechanismus čísla `invoke`. To je stavová proměnná, která se zvětší o 1 při každém odeslaném paketu. Protože blok si pamatuje `invoke` číslo minulého přijatého paketu, pozná, k čemu došlo, a podle toho reaguje – pakety s číslem `invoke` menším než číslo `invoke` posledního přijatého paketu odmítá. Protože se však po ukončení a opětovném spuštění programu číslo `invoke` vynuluje, algoritmus přesto přijme paket s číslem menším než číslo posledního paketu, pokud je rozdíl velký (větší než 10). Z implementačních důvodů musí mít všechny bloky v jedné aplikaci stejný `local port` a v jedné aplikaci může být nejvýše 64 bloků `RDC`. Pokud by na jednom počítači běžely dva programy, které používají blok `RDC`, musí být parametr `local port` v každé aplikaci jiný.

## Vstupy

<code>HLD</code>	Vstup pozastavující činnost bloku. Pokud je <code>HLD = on</code> , blok nevysílá <code>bool</code> ani nepřijímá žádné pakety.
<code>u0..u15</code>	Hodnoty, které se předávají/zapisují na hodnoty <code>y0</code> až <code>y15</code> <code>double</code> spolupracujícího bloku <code>RDC</code>

## Výstupy

<code>iE</code>	Zobrazuje kód poslední chyby. Použitá čísla jsou v následující tabulce:
0 .....	Bez chyby

*Trvalé chyby, vznikají v inicializační části bloku, systém je nedokáže sám opravit (< 0)*

- 1 .... překročen maximální počet bloků (z interních důvodů je omezen počet bloků v jednom programu na 64)
- 2 .... blok má jiný lokální port (z interních důvodů musí mít všechny bloky v jednom programu (jedné úloze) stejný parametr lport)
- 3 .... nelze otevřít socket (protokol UDP/IP je nedostupný)
- 4 .... nelze přiřadit lokální port (port je pravděpodobně obsazen jinou službou nebo programem)
- 5 .... nelze nastavit tzv. neblokující mód socketu (blok RDC tento mód využívá a v případě chyby nemůže správně fungovat)
- 10 ... chyba v inicializaci socketové knihovny
- 11 ... chyba v inicializaci socketové knihovny
- 12 ... chyba v inicializaci socketové knihovny

*Přechodné chyby, mohou vzniknout ve kterémkoliv průchodu kódu, systém je dokáže sám opravit (> 0)*

- 1 .... proběhla inicializace bloku, ale ještě nebyl přijat žádný platný paket s hodnotami
- 2 .... přijat chybný paket (chybná délka – buď došlo k chybě při přenosu a data jsou ztracena nebo může jít o konflikt s jinou službou/programem)
- 4 .... chyba při příjmu paketu (chybu hlásí socketová knihovna)
- 8 .... chyba při odeslání paketu (chybu hlásí socketová knihovna)

**fresh** Udává počet sekund od přijetí posledního paketu. Má význam pro detekci chyby protilehlého bloku. **double**

**y0..y15** Signál přijatý ze vzdáleného bloku RDC – hodnoty naposledy přijatého paketu **double**


## Parametry

<b>target</b>	Zde se napíše jméno nebo IP adresa počítače, kde běží spolupracující blok RDC. Může to být i broadcast adresa a pak spolupracující blok může být na libovolném počítači v síti, ale při malých periodách (orientačně kratších než 50ms) může docházet k zahlcení sítě. Pro typickou lokální síť (tj. IP adresa 192.168.1.x, maska 255.255.255.0) je broadcast adresa 192.168.1.255 .	<b>string</b>
<b>rport</b>	Vzdálený port (tzv. remote port). Je to vlastně upřesňující adresa nebo též adresa služby protokolu UDP/IP. Pokud nenastane kolize s jinými programy, které používají protokol UDP/IP, je vhodné tento parametr neměnit.	<b>word</b> ◎1288
<b>lport</b>	Místní port (tzv. local port), význam podobný jako u parametru rport. Remote port platí pro počítač, kam je paket posílan, local port platí pro počítač, ze kterého je paket posílán.	<b>word</b> ◎1288

<b>id</b>	Identifikátor bloku. Toto číslo se posílá v paketu a bloky ve druhém počítači podle něj poznají, pro který blok RDC jsou data určena. Principiálně jej příjmou všechny bloky, ale jen blok, který má stejné číslo <b>id</b> , jej akceptuje a nastaví výstupy na hodnoty z paketu.	<b>long</b>
<b>period</b>	Perioda v sekundách, určující nejkratší dobu, po které se vysílají a případně čtou došlé pakety. V případě hodnoty <b>period</b> $\leq 0$ , se vysílají (a případně i čtou) pakety při každém spuštění bloku. Nastavení kladné hodnoty je výhodné zejména ve spojitých modelech simulovaných systémem Simulink (při použití solveru typu <b>Variable step</b> ).	<b>double</b>

## Příklad

Následující obrázky představují možné použití bloku RDC. Příklad představuje „vzdálený autotuner“. Jeden počítač (označený **Computer1**) představuje standardní PID regulátor, který řídí technologický proces. Jeho signály **pv**, **sp**, **mv** jsou vedeny na vstupy bloku RDC a přenášeny na druhý počítač (označený **Computer2**). Na tomto počítači je autotuner (viz popis bloku **PIDMA**), který po náběžné hraně na vstupu **TUNE** provede identifikační experiment a vypočte parametry  $K$ ,  $T_i$ ,  $T_d$  vhodného regulátoru (výstup **pk**, **pti**, **ptd** bloku **PIDMA**). Aby toto mohlo udělat, musí se přenášet hodnota **mv** autotunera na akční veličinu technologického procesu. Proto je výstup **mv** (hodnota akční veličiny) a **TBSY** (slouží k přepínání mezi **mv** PID regulátoru a autotuneru). Všimněme si ještě, že hodnoty **pk**, **pti**, **ptd** jsou vyvedeny na vstupy bloku RDC2, takže se hodnoty přenesou na odpovídající výstupy bloku RDC1, kde by je bylo možné rovnou použít. Příklad je záměrně jednoduchý, aby byl dobře vidět princip bloku RDC a nikoliv složitost algoritmu, který lze v Simulinku vytvořit. Pro pochopení funkce si stačí uvědomit, že funkce uvedeného schématu je stejná, jako když bloky RDC1 a RDC2 vypustíme, zbytek obou výkresů sloučíme do jednoho a spojíme to, co původně vedlo na vstup **u0** bloku RDC1, s tím, co původně vedlo na výstup **y0** bloku RDC2, atd. pro **u1**, **y1**, ...



## OPC server pro blok RDC

Existuje OPC server, kterým se lze připojit k bloku RDC.

V popisu bloku **RDC** (viz výše) je uvedeno, že dva bloky RDC si vzájemně vyměňují hodnoty **u** a **y**. Jeden z této dvojice bloků může být emulován popisovaným OPC serverem. Jediný parametr, který se zadává je číslo portu. Je to **lport** bloku (resp. všech bloků), které OPC server emuluje. Hodnota se zadává jako parametr target name v textové podobě. Implicitní hodnota tohoto parametru je stejná, jako pro blok RDC (tj. 1288), takže ji obvykle není nutno měnit.

Pokud je přesto potřeba číslo portu změnit, tak hodnotu je možné zadat buď přímo systémovým programem Windows **regedit** (klíč je

**SOFTWARE\REX Controls\REX\_<version>\RdcOPCSvr\TargetName**

- hodnotu je možné zadat do buď do sekce LocalMachine nebo CurrentUser, někdy je hodnota ve speciální podsekcí VirtualStore a na 64-bitových počítačích je ještě podsekce Wow6432Node) nebo pomocí programu **RexOPCcfg.exe** (je součástí instalace systému REX, ale není na něj odkaz ve startmenu Windows - je potřeba v položce Key změnit text **RexOPCsvr** na **RdcOPCSvr** a požadované číslo portu zadat do pole **Target name**).

Server emuluje bloky všech identifikačních čísel na tomto portu. Protože takových bloků je velké množství, jsou při procházení platných signálů (tzv. browse) zobrazeny jen bloky, od kterých server dostal již nějaká data. OPC klient však může číst i zapisovat hodnoty i od ostatních bloků (čtené hodnoty jsou samozřejmě nesmyslné, ale operace čtení neselže, což je v některých případech důležité).

V adresním prostoru OPC serveru jsou položky ve tvaru

**RDC<ID>.<pin>**,

kde

**<ID>** je číslo remote/emulovaného bloku


**<pin>** je název signálu nabývající jedné z hodnot:

- **y0** až **y15** – výstupy vzdáleného bloku (tj. vstupy **u0** až **u15** emulovaného bloku), které lze pouze zapisovat
- **u0** až **u15** – vstupy vzdáleného bloku (tj. výstupy **y0** až **y15** emulovaného bloku), které lze pouze číst
- **fresh** – doba uplynulá od příjetí posledního paketu v sekundách (tj. výstup **fresh** emulovaného bloku)

## REXLANG – Volně programovatelný blok

Symbol bloku

Licence: [REXLANG](#)



### Popis funkce

V některých případech se může stát, že je do řídícího algoritmu nutné implementovat funkci, kterou nelze efektivně vytvořit z dostupné množiny bloků. Pro takový účel byl vyvinut blok **REXLANG**, který implementuje algoritmus definovaný skriptovacím jazykem. Je použit skriptovací jazyk velice podobný jazyku C (nebo Java).

### Skriptovací jazyk

Jak již bylo řečeno, skriptovací jazyk vychází z jazyka C a je mu velmi podobný, nicméně existují určité rozdíly a omezení:

- Jsou podpořeny jen typy **double** a **long** (lze použít i **int**, **short**, **bool**, které se interně zpracovávají jako **long**, a typ **float**, který se interně zpracovává jako **double**). Není implementován **typedef**.
- Nejsou implementovány pointery a struktury. Lze však definovat pole a používat indexy (operátor **[ ]**).
- Není zaveden operátor **', '**.
- Z preprocessoru jsou podpořeny příkazy **#include**, **#define**, **#ifdef .. [ #else .. ] #endif**, **#ifndef .. [ #else .. ] #endif** (tzn. není podpořeno **#pragma** a zejména **#if .. [ #else .. ] #endif**).
- Nejsou implementovány standardní knihovny ANSI C, je však definována většina funkcí z **math.h** a potom některé další (viz dále).

- Jsou definována klíčová slova **input**, **output** a **parameter** pro napojení na vstupy, výstupy a parametry bloku. Dále jsou definovány systémové funkce pro řízení běhu a diagnostiku (viz dále).
- Kromě funkce **main()**, která se volá periodicky při běhu řídícího systému mohou být implementovány funkce **init()** (volá se při startu), **exit()** (volá se při ukončení řídícího algoritmu) a **parchange()** (volá se v systému REX při změně jakéhokoliv z parametrů, v systému Simulink v každém kroku).
- Ve funkcích a procedurách bez parametrů musí být v deklaraci explicitně uvedeno **void**.
- Nelze přetěžovat identifikátory, tj. nelze používat klíčová slova a názvy vestavěných funkcí jako identifikátor, nelze pojmenovat stejně globální a lokální proměnnou.
- Nelze inicializovat pole, ať už globální nebo lokální.

## Syntaxe skriptovacího jazyka

Syntaxe skriptovacího jazyka vychází z jazyka C, přičemž nejsou podpořeny pointery a jiné typy než **long** a **double**. Navíc jsou definována klíčová slova **input**, **output** a **parameter**, která slouží pro odkazování na vstupy, výstupy a parametry bloku. Syntaxe je následující:

- <typ> **input(<číslo vstupu>)** <jméno proměnné>;
- <typ> **output(<číslo výstupu>)** <jméno proměnné>;
- <typ> **parameter(<číslo parametru>)** <jméno proměnné>;

Proměnné typu **input** a **parameter** lze pouze číst a do proměnných typu **output** lze pouze přiřazovat. Například:

```
double input(1) vstup; /* deklarace proměnné vstup typu double, která
                        představuje hodnotu vstupu bloku u1 */
long output(2) vystup; /* deklarace proměnné vystup typu long, která
                        představuje hodnotu výstupu bloku y2 */

vstup=3;                //nedovolený příkaz - do vstupu nelze přiřazovat
sum=vystup+1;           //nedovolený příkaz - z výstupu nelze číst hodnotu

if (vstup>1) vystup=3+vstup; //správné použití
```

## Dostupné funkce

Ve skriptovacím jazyce je možné používat následující funkce:

- **Matematické** (viz ANSI C, soubor `math.h`):

`atan, sin, cos, exp, log, sqrt, tan, asin, acos, fabs, fmod, sinh, cosh, tanh, pow, atan2, ceil, floor a abs` Význam funkcí by měl být zřejmý, jen je potřeba zmínit, že funkce `abs` pracuje s celými čísly. Pro výpočet absolutní hodnoty desetinného čísla slouží funkce `fabs`.

- **Vektorové** (v ANSI C nejsou)

`double max([n,]val1,...,valn)`

Vrací hodnotu největšího prvku. Funkce má nepovinný první parametr, který určuje počet prvků.

`double max(n,vec)`

Vrací hodnotu největšího prvku z vektoru `vec`.

`double min([n,]val1,...,valn)`

Vrací hodnotu nejmenšího prvku. Funkce má nepovinný první parametr, který určuje počet prvků.

`double min(n,vec)`

Vrací hodnotu nejmenšího prvku z vektoru `vec`.

`double poly([n,]x,an,...,a1,a0)`

Vypočte hodnotu polynomu  $y = an * x^n + \dots + a1 * x + a0$ . Funkce má nepovinný první parametr, který určuje počet prvků.

`double poly(n,x,vec)`

Vypočte hodnotu polynomu  $y = vec[n] * x^n + \dots + vec[1] * x + vec[0]$ .

`double scal(n,vec1,vec2)`

Vypočte skalární součin  $y = vec1[0] * vec2[0] + \dots + vec1[n-1] * vec2[n-1]$ .

`double scal(n,vec1,vec2,skip1,skip2)`

Vypočte skalární součin  $y = vec1[0] * vec2[0] + vec1[skip1] * vec2[skip2] + \dots + vec1[(n-1)*skip1] * vec2[(n-1)*skip2]$ . Toto je výhodné, pokud vektory představují matice a potřebujeme vynásobit sloupce (resp. řádky, pokud je matice uložena po sloupcích).

`double conv(n,vec1,vec2)`

Vypočte konvolutorní součin  $y = vec1[0] * vec2[n-1] + vec1[1] * vec2[n-1] + \dots + vec1[n-1] * vec2[0]$ .

`double sum(n,vec)`

Seče prvky vektoru, tj.  $y = vec[0] + vec[1] + \dots + vec[n-1]$ .

`double sum([n,]val1,...,valn)`

Seče prvky, tj.  $y = val1 + val2 + \dots + valn$ . Funkce má nepovinný první parametr, který určuje počet prvků.

`[]array([n,],an-1,...,a1,a0)`

Vrací pole/vektor, které obsahuje hodnoty parametrů. Funkce/operátor má nepovinný první parametr, který určuje počet prvků. Návratový typ se volí automaticky podle typu parametrů (musí být všechny stejného typu).

`[] subarray(idx, vec)`

Vrací pole/vektor, které představuje pole `vec` od indexu `idx`. Návratový typ se volí automaticky podle typu vstupního pole.

`copyarray(count, vecSource, idxSource, vecTarget, idxTarget)`

Kopíruje `count` hodnot z pole `vecSource` od indexu `idxSource` do pole `vecTarget` od indexu `idxTarget`. Obě pole musí být stejného typu.

`void fillarray(vector, value, count)`

Kopíruje hodnotu `value` do `count` prvků pole `vector` (vždy od indexu 0).

- **Funkce pro práci s textem** (v ANSI C jsou analogické funkce v souboru `string.h`)

`string strsub(str, index, len)`

Vrací textový podřetězec.

`long strlen(str)`

Vrací délku stringu (počet znaků).

`long strfind(str, substr) nebo long strfind(str, substr, offset)`

Vrací polohu začátku (kolikátý znak počítáno od 0) substringu (parametr `substr`) ve stringu `str`. Prohledávání začíná od znaku s indexem `offset` (pokud není zadán, tak od začátku). Parametr `substr` může být i znak.

`long strrfind(str, substr)`

Stejně jako předchozí funkce, ale prohledává od konce.

`stringstrupr(str)`

Převede text na velká písmena.

`long str2long(str)`

Převede text na celé číslo. Uvažuje jen tolik znaků od začátku, dokud text odpovídá číslu, zbylé znaky jsou ignorovány.

`double str2double(str)`

Převede text na desetiné číslo. Uvažuje jen tolik znaků od začátku, dokud text odpovídá číslu, zbylé znaky jsou ignorovány.

`string long2str(num)`

Převede celé číslo `num` na text.

`string double2str(num)`

Převede desetinné číslo `num` na text.

`strcpy(dest, src)`

Kopie řetězce. Funkce je zavedena z důvodu kompatibility s ANSI C. Lze použít konstrukci `dest=src` se stejným výsledkem.

`strcat(dest, src)`

Spojení řetězců. Funkce je zavedena z důvodu kompatibility s ANSI C. Lze použít konstrukci `dest=dest+src` se stejným výsledkem.

`strcmp(str1, str2)`

Porovnání stringů. Funkce je zavedena z důvodu kompatibility s ANSI C. Lze použít konstrukci `str1==str2` se stejným výsledkem.

```
long RegExp(str, regexp, capture[])
```

Porovnání stringu `str` s regulárním výrazem `regexp`. Pokud string vyhovuje, do pole `capture` se nastaví stringy odpovídající jednotlivým uzávorkovaným sekčím regulárního výrazu. `capture[0]` je vždy celý regulární výraz (první výskyt). Funkce vrací počet nastavených prvků v poli `capture` nebo záporné číslo v případě chyby. V regulárním výrazu jsou podporovány následující konstrukce:

- (?i) ... Must be at the beginning of the regular expression. Makes the matching case-insensitive.
- ^ ... Match beginning of a string
- \$ ... Match end of a string
- ( ) ... Grouping and substring capturing
- \s ... Match whitespace
- \S ... Match non-whitespace
- \d ... Match decimal digit
- \n ... Match new line character
- \r ... Match line feed character
- \f ... Match vertical tab character
- \v ... Match horizontal tab character
- \t ... Match horizontal tab character
- \b ... Match backspace character
- + ... Match one or more times (greedy)
- +? ... Match one or more times (non-greedy)
- \* ... Match zero or more times (greedy)
- \*? ... Match zero or more times (non-greedy)
- ? ... Match zero or once (non-greedy)
- x|y ... Match x or y (alternation operator)
- \meta ... Match one of the meta characters: ^\$().[]\*+?|\
- \xHH ... Match byte with hex value 0xHH, e.g. \x4a.
- [...] ... Match any character from the set. Ranges like [a-z] are supported.
- [^...] ... Match any character but the ones from the set.

```
long ParseJson(json, cnt, names[], values[])
```

Funkce předpokládá, že parametr `json` obsahuje text v JSON formátu. V poli `names` jsou názvy požadovaných objektů (k subpoložkám se přistupuje přes tečku, index pole se píše do [] ), do pole `values` funkce nastaví hodnoty těchto objektů. Parametr `cnt` udává počet požadovaných objektů (délku pole `names` i `values`). Funkce vrací počet skutečně nastavených hodnot (záporná čísla znamenají chybu).

Poznámka: Textová proměnná se deklaruje stejně jako v ANSI C, tj. `char <název proměnné> [<maximální počet znaků>];` Pro předání stringu do

funkce se používá konstrukce `char <název proměnné>[]` nebo `string <název proměnné>`.

- **Systémové** (v ANSI C nejsou)

`Trace(id, val)`

Výpis čísla `id` a hodnoty `val`. Funkce je určena pro odladění bloku. Číslo `id` je uživatelem definovaná konstanta v rozsahu 0 až 9999 pro snadnou identifikaci výpisu. Hodnota `val` může být libovolného datového typu včetně textových řetězců (string). Zprávy se vypisují do systémového logu systému REX, při použití v Simulinku přímo do příkazového okna Matlabu.

Pro zobrazení výpisů v programu **RexView** je potřeba v jeho menu **Target→Diagnostic messages** zaškrtnout položku **Information** v poli **Function block messages**. Teprve poté se zobrazí výpisy na kartě **System log**. Zároveň musí být povolen výpis zpráv z konkrétního bloku - zaškrtnutím checkboxu "Logging" v sekci "Runtime" v parametrech bloku. Ve výchozím stavu po vložení bloku z knihovny je toto povoleno.

`TraceError(id, val) TraceWarning(id, val) TraceVerbose(id, val)`

Tyto funkce mají stejný význam jako `Trace`, avšak výpis je v jiné skupině systémového logu, kterou je potřeba nejdříve aktivovat obdobně jako u příkazu `Trace`. Výpis úrovně "Error" se do logu zapisuje vždy, nezávisle na zaškrtnutí checkboxu "Logging" na daném bloku.

`Suspend(sec)`

Přeruší provádění kódu skriptu, pokud od jeho spuštění (v dané periodě) uplynulo více času (v sekundách), než je uvedeno. Při dalším spuštění bloku se pokračuje za tímto příkazem. Při `Suspend(0)` dojde k přerušení vždy.

`double GetPeriod()`

Vrací vlastní periodu spuštění daného bloku ve vteřinách.

`double CurrentTime()`

Vrací aktuální čas (v interním formátu). Používá se ve spojení s funkcí `ElapsedTime()`.

`double ElapsedTime(new_time, old_time)`

Vrací uplynulý čas v sekundách (desetinné číslo), tj. rozdíl mezi časy určenými parametry `new_time` a `old_time`, získaným z předchozího volání funkce `CurrentTime()`.

`double Random()`

Vrací pseudonáhodné číslo z intervalu  $\langle 0, 1 \rangle$ . Před voláním funkce `init()` se automaticky inicializuje generátor pseudonáhodného čísla, takže sekvence je vždy stejná.

`long QGet(var)`

Vrací kvalitu proměnné `var` (tak jak s ní pracuje systém REX, viz bloky **QFC**, **QFD**, **VIN**, **VOUT**). Funkci je možno použít jen pro vstupy, parametry a výstupy - pro vnitřní proměnné vrací vždy 0.

**void QSet(var, value)**

Nastaví kvalitu proměnné **var** (tak jak s ní pracuje systém REX) na hodnotu **val**. Funkci je možno použít jen pro výstupy - pro ostatní se nic nenastaví.

**long QPropag([n,]val1,...,valn)**

Vrací kvalitu, která vznikne sloučením kvalit **val1,...,valn**. Základní pravidlo pro slučování je, že výsledná kvalita je nejhorší ze vstupních. Pokud nastavíme kvalitu výstupu bloku s použitím této funkce, tak že do parametrů dáme kvalitu všech vstupů bloku, které výstup ovlivňují, dostaneme stejné chování jako u ostatních bloků systému REX.

**double LoadValue(fileid, idx)**

Přečte hodnotu ze souboru. Předpokládá binární soubor, kde jsou za sebou uloženy hodnoty typu **double** nebo textový soubor, kde na každé řádce je jedno číslo. Pořadí hodnoty v tomto souboru, kterou chceme přečíst udává parametr **idx** (počítá se od 0). Soubor je identifikován parametrem **fileid**. V současnosti jsou podporovány následující hodnoty:

0 ... soubor na disku s názvem v parametru **p0**

1 ... soubor na disku s názvem stejným jako název bloku rozšířený o příponu **.dat**.

2 ... soubor na disku s názvem v parametru **srcname**, ale s příponou **.dat**

3 ... soubor na disku s názvem **rexlang.dat** v aktuálním adresáři

4-7 ... stejně jako 0-3, ale soubor je textový. Každá řádka obsahuje jedno číslo. Číslo řádku je parametr **idx** (počítáno od 0). Hodnota **idx=-1** znamená následující řádku (lze použít pro urychlení pro sekvenční čtení více hodnot).

**void SaveValue(fileid, idx, value)**

Uloží hodnotu **value** do souboru. Význam ostatních parametrů je stejný jako u funkce **LoadValue**.

**void GetSystemTime(time)**

Vrací hodnotu systémového času. Obvykle je to UTC, ale závisí na nastavení operačního systému. Parametr **time** musí být pole typu **long** o nejméně 8 prvcích. Funkce naplní toto pole hodnotami (po řadě) rok, měsíc, den (v měsíci), den v týdnu, hodina, minuta, sekunda, milisekunda. Na některých platformách milisekundy nejsou k dispozici (funkce vrací vždy 0ms) nebo mají jen omezenou přesnost.

**void Sleep(seconds)**

Pozastaví vykonávání skriptu na uvedenou dobu (zadává se v parametru jako desetinné číslo v sekundách). Nejmenší čas na který lze skript pozastavit závisí na platformě, ale 0.01s a více funguje všude. Funkci je nutné používat jen ve výjimečných případech, protože se tím pozastaví vykonání celého tasku/schématu.

**long GetExtInt(ItemID) long GetExtLong(ItemID)**

Vrací hodnotu celočíselného vstupu/výstupu/parametru libovolného bloku v REXu určeného parametrem **ItemID**. Tento parametr je textový a má

stejný význam/strukturou jako parametr **sc** bloku GETPI. Pokud hodnotu nelze získat (např. neexistující ItemID nebo není typu int) blok REXLANG skončí chybou.

```
double GetExtReal(ItemID) double GetExtDouble(ItemID)
    Stejný význam jako předchozí pro desetinné číslo.
double GetExtString(ItemID)
    Stejný význam jako předchozí pro text.
void SetExt(ItemID, value)
    Nastaví hodnotu vstupu/výstupu/parametru libovolného bloku v REXu určeného parametrem ItemID, který má stejný význam jako v předchozí funkci. Nastavuje se hodnota parametru value, přičemž typ nastavené hodnoty (long/double/string) je určen typem parametru value.
long memrd32(hMem, offset)
    Čtení fyzické paměti. Handle se získá pomocí funkce OpenMemory.
long memwr32(hMem, offset, value)
    Zápis do fyzické paměti. Handle se získá funkcí OpenMemory.
```

- **Komunikační** (v ANSI C nejsou)

Tato sada funkcí slouží pro práci se sériovou linkou (RS-232 nebo RS-485), TCP/IP spojením, UDP/IP „spojením“. Zde je uveden jen stručný popis funkcí, které se pro komunikaci používají. Součástí instalace systému REX jsou příklady, které názorně ukazují způsob použití.

```
long Open(long type, long lclIP, long lclPort, long rmtIP, long rmtPort)
    Otevře socket nebo COM port - podle parametru type. Pro TCP klient provádí rovnou connect. Vrací identifikační číslo (tzv. handle) socketu nebo portu. Pokud je záporné, otevření/spojení se nezdářilo.
long Open(long type, string comname, long baudrate, long parity)
    Modifikace příkazu Open() pro otevření sériové linky.
long Open(long type, string filename)
    Modifikace příkazu Open() pro otevření souboru.
long Open(long type, string localname, long locPort, string remotename, long remPort)
    Modifikace příkazu Open() pro otevření TCP nebo UDP socketu.
long OpenFile(string filename)
    Modifikace příkazu Open() pro otevření souboru.
long OpenCom(string comname, long baudrate, long parity)
    Modifikace příkazu Open() pro otevření sériové linky.
long OpenUDP(string localname, long lolPort, string remotename, long remPort)
    Modifikace příkazu Open() pro otevření UDP socketu.
long OpenTCPsvr(string localname, long lolPort)
    Modifikace příkazu Open() pro otevření TCP socketu - server, naslouchání.
long OpenTCPcli(string remotename, long remPort)
    Modifikace příkazu Open() pro otevření TCP socketu - klient.
```

```

long OpenI2C(string devicename)
    Modifikace příkazu Open() pro otevření I2C zařízení.

long OpenMemory(string devicename, long baseaddr, long size)
    Modifikace příkazu Open() pro mapování fyzické paměti.

long OpenSPI(string devicename)
    Modifikace příkazu Open() pro otevření SPI zařízení.

long Close(long handle)
    Zavře socket, sériovou linku, soubor nebo jiné zařízení otevřené pomocí funkce Open (nebo její varianty).

void GetOptions(long handle, long params[])
    Přečte parametry - nastaví aktuální hodnoty do pole params; pole musí být dostatečně dlouhé - aktuálně je 22 parametrů pro sériovou linku a 2 pro socket.

void SetOptions(long handle, long params[])
    Nastaví parametry sériové linky nebo socketu.

long Accept(long hListen)
    Přijme spojení navázané klientem na naslouchací socket hListen; vrací handle komunikačního socketu nebo chybu.

long Read(long handle, long buffer[], long count)
    Přijme data z linky nebo socketu nebo přečte ze souboru ; v parametru count je maximální počet byte, které se mají přečíst; funkce vrací počet skutečně přečtených byte nebo chybový kód; data jsou čtena tak, že jeden byte z linky odpovídá jednomu prvku typu long v poli buffer. Ve starších verzích se funkce jmenovala Recv, což lze z důvodu zpětné kompatibility stále použít. Funkci lze použít také ve tvaru long Read(long handle, string data[], long count) (tj. místo pole na data se použije string; jeden byte ve vstupním souboru odpovídá jednomu znaku; binární soubory takto číst nelze) Chybové kody jsou:
        -1      je třeba počkat na dokončení operace (funkce je totiž tzv. „neblokující“)
        -309    čtení selhalo; chybový kód operačního systému se objevuje v logu (pokud je zapnuto logování u bloku)
        -307    soubor/socket není otevřen

long Write(long handle, long buffer[], long count)
    Odešle data na linku nebo socket; v parametru count je počet byte, které se mají poslat; funkce vrací počet skutečně vyslaných byte nebo chybový kód; data jsou zapisována tak, že jeden byte z linky se odpovídá jednomu prvku typu long v poli buffer. Ve starších verzích se funkce jmenovala Send, což lze z důvodu zpětné kompatibility stále použít. Funkci lze použít také ve tvaru long Write(long handle, string data) (tj. místo pole dat se použije string; jeden byte ve výstupním souboru odpovídá jednomu znaku; binární soubory takto zapisovat nelze) Chybové kody jsou:
```

-1 je třeba počkat na dokončení operace (funkce je totiž tzv. „neblokující“)  
 -310 zápis selhal; chybový kód operačního systému se objevuje v logu (pokud je zapnuto logování)  
 -307 soubor/socket není otevřen

`long WriteRead(long handle, long addr, long bufW[], long cntW, long bufR[], long cntR)`

Příkaz pro komunikaci po sběrnici I2C nebo SPI. Funguje jen na zařízeních s operačním systémem Linux, která mají toto rozhraní (např. Raspberry Pi nebo ALIX). Provádí současně odeslání i příjem dat na/ze slave zařízení s adresou `addr`. Handle se získá funkcí `OpenI2C`, resp. `OpenSPI`, kde parametr funkce je jméno zařízení (dle operačního systému). Funkce vrací 0 nebo chybový kód.

`long Recv(long handle, long buffer[], long count)`

*Pouze pro zajištění zpětné kompatibility. Funkce nahrazena funkcí Read.*

`long Send(long handle, long buffer[], long count)`

*Pouze pro zajištění zpětné kompatibility. Funkce nahrazena funkcí Write.*

## Ladění kódu, debugging

Pro ladění kódu je k dispozici příkaz `Trace`, viz výše. Dále lze použít výstupy bloku, které se noužívají pro vlastní algoritmus a zapisovat do nich hodnoty různých mezivýpočtů. V závislosti na povaze algoritmu může být vhodné tyto ladící hodnoty připojit do trendu. Pokud je potřeba sledovat hodnot více, je možné do tasku přidat blok CNA (připojený na TRNDV nebo VTOR) a do hodnot v jeho poli nastavovat opět různé mezivýsledky pomocí funkce `SetExt`.

## Poznámky

- Typ vstupů `u0..u15`, výstupů `y0..y15` a parametrů `p0..p15` se určuje až při překladu zdrojového souboru bloku, podle specifikací `input`, `output` a `parameter`.
- Všechny chybové kody <0 nedokáže blok sám odstranit, odstraní se až novým spuštěním nebo nastavením vstupu `RESET`. Je samozřejmě nutné napřed odstranit příčinu, která chybu způsobila.
- POZOR!!! Ve funkci `init()` je sice možné čist vstupy, ale protože ostatní bloky obvykle nenastavují v init fázi výstupy, bude tam vždy 0. Nastavovat výstupy lze, ale obvykle se to nedělá.
- Parametr `srcname` je možné udávat s celou cestou. V opačném případě se soubor hledá na aktuálním adresáři a adresářích specifikovaných volbou `-I` v parametrech příkazové řádky programu `RexComp`.
- Všechny parametry vektorových funkcí jsou typu `double` (popřípadě vektor typu `double`) kromě parametru `n`, který je typu `long`. Také si všimněme, že funkce, které mají jen jeden vektorový parametr existují ve třech variantách:

```
double funkce(val1, ..., valn)
    Vektor se zadává jako posloupnost parametrů typu double.
double funkce(n, val1, ..., valn)
    Vektor se zadává jako v předchozím případě, ale navíc první parametr
    udává počet čísel – délku vektoru. Na rozdíl od předchozí varianty, lze
    v této variantě překládat zdrojový kód bez úprav překladačem jazyka C.
    Parametr n musí být přímo číslo (nikoliv tzv. const proměnná) a musí
    odpovídat počtu následujících parametrů tvořících vektor.
double funkce(n, vec)
    Parametr n je libovolný výraz typu long a udává počet prvků vektoru, se
    kterými funkce počítá.
```

- Nepovinný parametr **n** u vektorových funkcí se musí uvádět, pokud chceme stejný kód beze změn použít v překladači C/C++. Takové použití vyžaduje implementovat všechny nestandardní funkce, což není velký problém, ale funkce s variantním počtem parametrů musí nějak poznat jejich počet.
- Ve všech případech je třeba mít na paměti, že všechny vektory začínají prvkem s indexem 0 a dále, že program (stejně jako jazyk C) nekontroluje meze polí. Např. při definování **double vec[10], x;** (vektor s deseti prvky s indexy 0 až 9) není zápis **x=vec[10];** ani syntaktická ani runtime chyba, ale hodnota je nedefinovaná. Dokonce lze i napsat **vec[11]=x;**, což je obzvláště nebezpečné, protože se tím přepíše nějaká jiná proměnná a program nefunguje správně, případně se může i „zaseknout“.
- Při překladu skriptu se často hlásí jen chyba **syntax error** a číslo řádky, kde nastává. Znamená to chybu v syntaxi. Pokud se zdá vše v pořádku, může to být tím, že použity identifikátor je klíčové slovo jazyka nebo jméno vestavěné funkce.
- Všechny skoky se překládají relativně, tj. příslušný kus kódu je omezen na 32767 instrukcí (v přenositelném formátu na různé platformy).
- Do zásobníku se ukládají všechny aktuálně platné proměnné a mezivýsledky, tj.:
  - Globální proměnné a lokální **static** proměnné (trvale na začátku zásobníku)
  - Návratové adresy funkcí
  - Parametry předávané funkcím (včetně „vestavěných“)
  - Lokální proměnné funkcí
  - Návratová hodnota funkce
  - Mezivýsledky operací (například výraz **a=b+c;** se provádí tak, že se do zásobníku uloží hodnota **b**, pak (na další místo) hodnota **c** pak se provede součet, obě hodnoty se ze zásobníku zruší a vloží se tam hodnota součtu).

Každá jednoduchá proměnná (tedy **long** i **double**) se počítá za jednu položku v zásobníku. Pole se tedy počítá podle jeho délky opět bez ohledu na typ.

- Pole se do funkcí předávají odkazem. To znamená, že v zásobníku se počítá parametr jako jedna hodnota a hlavně se nepracuje s lokální kopíí, ale vždy přímo s předaným polem.
- Pokud je zadána nedostatečná velikost zásobníku (méně než potřeba pro globální proměnné plus 10), volí se automaticky jako dvojnásobek potřeby pro globální proměnné (tj. předpoklad, že aktivních lokálních proměnných nebude více než globálních) plus 100 rezerva (na výpočty, parametry funkcí, lokální proměnné, pokud by globálních bylo málo).
- Při základním debug módu se kontroluje (za běhu skriptu), zda jsou všechny čtené hodnoty inicializované, zda index pole nepřesahuje deklarovanou velikost pole, přidává se několik neinicializovaných hodnot před a za každé deklarované pole (další ochrana proti nesprávnému indexu v poli), do kódu se přidávají instrukce NOP s argumentem číslo řádku ve zdrojovém souboru (usnadňuje dohledání v \*.ill souboru). Pokud je zvolen úplný debug mód tak se navíc kontroluje, zda se program nepokouší přistupovat mimo platnou oblast dat (což je zatím nad SP ve stacku – neplatné hodnoty v zásobníku).
- Pod pojmem instrukce se u tohoto bloku nemyslí instrukce procesoru, ale instrukce mezikódu nezávislého na procesoru. Zdrojový kód přeložený do tohoto mezikódu je v souboru \*.ill (mnemokódy pro jednotlivé instrukce, co řádka to jedna instrukce).
- Při použití sériové linky funkce `Open()` vždy nastaví binární neblokující režim bez timeoutů, 8 datových bitů, jeden stopbit, bez parity, 19200Bd. Bitovou rychlosť a paritu lze nastavit přímo ve funkci `Open()` pomocí nepovinného druhého (bitrate) a třetího (parita) parametru.
- Při čtení a zápisu dat do textového souboru je potřeba počítat s tím, že se musí přečíst/zapsat celý při každém přístupu. Naproti tomu binární soubor má pevnou strukturu, takže přístup je rychlejší. Výhoda textových souborů spočívá v tom, že je lze zobrazovat i měnit bez speciálního programu.
- Na rozdíl od standardních bloků systému REX se automaticky nevolá funkce `parchange()` v inicializační fázi. Pokud je to potřeba, je nutné ji explicitně zavolat ve funkci `init()`.
- Protože operační systémy na bázi windows i linuxu přistupují k sériové lince stejně jako k souboru, je možné pomocí funkcí `Recv()` a `Send()` číst a zapisovat soubory sekvenčně po bajtech. V tomto případě se ve funkci `Open()` jako parametr type používají stejné hodnoty, jako ve funkci `LoadValue()` (parametr `fileid`).
- Ve funkci `WriteRead()` pro případ SPI je potřeba počítat s tím, že se data čtou i během zápisu. Pokud tedy potřebujeme zapsat do zařízení 2byte (např. číslo příkazu) a po jeho předání zařízení posílá 4byte dat, je potřeba číst 6byte, přičemž první a druhý byte (přijatý při zápisu čísla příkazu) neobsahuje platná data. Obecně

nelze ale byte přečtené při zápisu vypustit, protože u některých zařízení obsahují platná data.

- Funkce `OpenUDP()`, `OpenTCPsvr()`, `OpenTCPcli()`, podporují i IPv6 socket. Zda použít IPv4 nebo IPv6 se určí automaticky podle formátu adresy popřípadě podle toho co vrátí DNS.
- Funkce `OpenFile()` otevřívá soubory v datovém adresáři systému REX(tj. v Linuxu implicitně v `\rex\data`, na Windows `C:\ProgramData\REX Controls\REX_<verze>\RexCore`). Jsou dovoleny podadresáře, ale není dovoleno `..\`. Linky se následují.

### Vstupy

<code>HLD</code>	Pozastavení – kód bloku se nevykonává, je-li hodnota rovna <code>on</code> .	<code>bool</code>
<code>RESET</code>	Resetování chyby při náběžné hraně; blok se znova inicializuje (vynuluje se všechny globální proměnné a zavolá se funkce <code>Init()</code> )	<code>bool</code>
<code>u0..u15</code>	Vstupní signály, jejichž hodnoty jsou přístupné ve skriptu	<code>unknown</code>

### Výstupy

<code>iE</code>	Kód chyby při běhu skriptu (kromě kódu 0 a -1 je provádění algoritmu bloku zastaveno do reinicializace vstupem <code>RESET</code> nebo novým spuštěním exekutivy)	<code>error</code>
	0 ..... vše v pořádku, proběhla celá funkce <code>main()</code> popř. <code>init()</code>	
	-1 .... provádění programu skončilo příkazem <code>Suspend()</code> , tj. vypršel čas pro výpočet; výpočet bude při dalším spuštění bloku pokračovat tam, kde skončil	
	xxx ... chybový kód <code>xxx</code> systému REX, více viz příloha <a href="#">B</a>	
<code>y0..y15</code>	Výstupní signály, jejichž hodnoty jsou definovány ve skriptu	<code>unknown</code>

### Parametry

<code>srcname</code>	Jméno souboru se skriptem	<code>srcfile.c</code> <code>string</code>
----------------------	---------------------------	--

<b>srctype</b>	Typ zdrojového souboru	⊕1	long
1: C-like	Textový soubor s výše popisovanou syntaxí obdobnou jazyku C.		
2: STL	Textový soubor se syntaxí dle IEC61131-3. Norma je implementována se stejnými omezeními jako C-like skript (tj. žádné struktury, z typů jen INT a REAL a STRING, vstupy bloku jsou globální VAR_INPUT, výstupy bloku jsou globální VAR_OUTPUT, parametry bloku jsou globální VAR_PARAMETER, standardní funkce dle specifikace, systémové a komunikační funkce jako v C-like)		
3: RLB	Soubor v binárním formátu, který vzniká při překladu z formátu STL i C-like. Tento formát použijeme, pokud chceme předat fungující blok někomu jinému a nechceme mu dát zdrojové soubory.		
4: ILL	Textový soubor, ale zapisují se mnemonické kódy instrukcí, do kterých je překládán formát STL. Dalo by se to přirovnat k assembleru. V současnosti není tento formát podporován.		
<b>stack</b>	Velikost zásobníku pro všechny výpočty a proměnné. Zadává se jako počet proměnných, které se mají do zásobníku vejít. Výchozí hodnota 0 znamená, že velikost zásobníku se zvolí automaticky, což ve většině případů vyhovuje.		long
<b>debug</b>	Úroveň/množství ladicích kontrol a informací; větší číslo znamená více kontrol a tím pomalejší běh algoritmu; volbu bez kontroly se doporučuje nepoužívat (může vést až k pádu aplikace na cílové platformě při nesprávně napsaném kódu).	⊕3	long
<b>strs</b>	Velikost paměti (zásobníku) pro všechny texty. Zadává se jako počet byte/znaků, které se mají do zásobníku vejít. Výchozí hodnota 0 znamená, že velikost zásobníku se zvolí automaticky, což ve většině případů vyhovuje.		long
<b>p0..p15</b>	Parametry, jejichž hodnoty jsou přístupné ze skriptu		unknown

## Příklad

Následující příklad implementuje lineární model procesu definovaný vahovou funkcí (filtr typu FIR) doplněný o saturaci na vstupu. Příklad je napsán tak, aby ukazoval různé konstrukce použitého skriptovacího jazyka. Algoritmus by bylo možné realizovat i jednodušším postupem.

```
double input(0) vstup; //promenna 'vstup' predstavuje hodnotu u0
double output(0) vystup; //promenna 'vystup' predstavuje prirazení do y0
double stav[20], param[20];
const long count=20;

long init(void)
```

```

{
    long i;
    const double a=0.95;
    param[0]=0.2;param[5]=0.2;param[10]=0.2;param[12]=0.2;param[15]=0.2;
    for(i=0;i<count;i++)
    {
        param[i]=param[i]+exp(-i*a)/a;
        Trace(1,param[i]);
    }
    return 0;
}

long main(void)
{
    long i;
    double soucet=0.0;
    for(i=0;i<count-1;i++)
        stav[i]=stav[i+1];
    if(fabs(vstup)>1)
        stav[count-1]=(vstup>0)? 1 : -1;
    else
        stav[count-1]=vstup;
    for(i=0;i<count;i++)
    {
        soucet+=stav[i]*param[count-1-i];
        Suspend(0.1);
    }
    vystup=soucet;
    return 0;
}

long exit(void){return 0;}

```

a tentýž příklad v STL syntaxi:

```

VAR_INPUT
    vstup:REAL; //promenna 'vstup' predstavuje hodnotu u0
END_VAR

VAR_OUTPUT
    vystup:REAL; //promenna 'vystup' predstavuje prirazení do y0
END_VAR

VAR_PARAMETER

```

```

tt:REAL; //promenna 'tt' predstavuje hodnotu parametru p0
END_VAR

VAR
    param, stav : ARRAY[0 .. 19] OF REAL;
END_VAR

VAR CONSTANT
    count:INT := 20;
END_VAR

FUNCTION init : INT;
VAR
    i:INT;
END_VAR

VAR CONSTANT
    a:REAL := 0.95;
END_VAR
    param[0]:=0.2; param[5]:=0.2; param[10]:=0.2; param[12]:=0.2; param[15]:=0.2;
    FOR i:=0 TO count-1 DO
        param[i] := param[i] + EXP(-i*a)/a;
        Trace(1,param[i]);
    END_FOR

    init := 0;
END_FUNCTION

FUNCTION main : INT;
VAR
    i:INT;
    soucet:REAL := 0.0;
END_VAR

    FOR i:=0 TO count-2 DO
        stav[i] := stav[i+1];
    END_FOR

    IF abs(vstup)>1 THEN
    IF vstup>0.0 THEN
        stav[count-1] := 1;
    ELSE
        stav[count-1] := -1;
    END_IF
END_IF

```

```
END_IF
ELSE
    stav[count-1] := vstup;
END_IF

FOR i:=0 TO count-1 DO
    soucet := soucet+stav[i]*param[count-1-i];
    IF tt>0.0 THEN
        Suspend(tt);
    ELSE
        Suspend(0.1);
END_IF
END_FOR

vystup := soucet;
main := 0;
END_FUNCTION

FUNCTION exit : INT;
    exit := 0;
END_FUNCTION
```

## Příloha A

# Seznam funkčních bloků a jejich licencování

Aby bylo dosaženo maximální flexibilitu pro různé projekty, jsou funkční bloky systému REX licencovány po skupinách.

Funkční bloky ze skupiny STANDARD lze použít vždy, použití ostatních bloků je podmíněno aktivováním příslušné licence.

Jméno bloku	Potřebná licence	
	STANDARD	Jiná
ABS_	•	
ABSROT		ADVANCED
ACD	•	
ADD	•	
ADDOCT	•	
AFLUSH	•	
ALB	•	
ALBI	•	
ALN	•	
ALNI	•	
AND_	•	
ANDOCT	•	
ANLS	•	
ARC	•	
ARLY	•	
ASW		ADVANCED
ATMT	•	
AVG	•	
AVS		ADVANCED
BDHEXD	•	

*Seznam pokračuje na další stránce...*

Jméno bloku	Potřebná licence	
	STANDARD	Jiná
BDOCT	•	
BINS	•	
BIS	•	
BITOP	•	
BMHEXD	•	
BMOCT	•	
BPF	•	
CDELSSM		ADVANCED
CMP	•	
CNA	•	
CNB	•	
CNDR	•	
CNE	•	
CNI	•	
CNR	•	
CNS	•	
CONCAT	•	
COUNT	•	
CSSM		ADVANCED
DATE_	•	
DATETIME	•	
DDELSSM		ADVANCED
DEL	•	
DELM	•	
DER	•	
DIF_	•	
Display	•	
DIV	•	
DSSM		ADVANCED
EAS	•	
EATMT		ADVANCED
EDGE_	•	
EMD	•	
EPC		ADVANCED
EVAR	•	
EXEC	•	
FIND	•	
FLCU		ADVANCED
FNX	•	

*Seznam pokračuje na další stránce...*

Jméno bloku	Potřebná licence	
	STANDARD	Jiná
FNXY	•	
FOPDT	•	
FRID		ADVANCED
From	•	
GAIN	•	
GETPA	•	
GETPB	•	
GETPI	•	
GETPR	•	
GETPS	•	
Goto	•	
GotoTagVisibility	•	
GRADS		ADVANCED
HMI	•	
HTTP		ADVANCED
I3PM		ADVANCED
IADD	•	
IDIV	•	
IMOD	•	
IMUL	•	
INFO	•	
INHEXD	•	
INOCT	•	
Import	•	
INQUAD	•	
INSTD	•	
INTE	•	
INTSM	•	
IODRV	•	
IOTASK	•	
ISSW	•	
ISUB	•	
ITOI	•	
KDER		ADVANCED
LC	•	
LEN	•	
LIN	•	
LLC	•	
LPBRK	•	

*Seznam pokračuje na další stránce...*

Jméno bloku	Potřebná licence	
	STANDARD	Jiná
LPF	•	MOTION CONTROL
MC_AccelerationProfile		COORDINATED MOTION CONTROL
MC_AddAxisToGroup		MOTION CONTROL
MC_CamIn		MOTION CONTROL
MC_CamOut		MOTION CONTROL
MC_CombineAxes		MOTION CONTROL
MC_GearIn		MOTION CONTROL
MC_GearInPos		MOTION CONTROL
MC_GearOut		MOTION CONTROL
MC_GroupContinue		COORDINATED MOTION CONTROL
MC_GroupDisable		COORDINATED MOTION CONTROL
MC_GroupEnable		COORDINATED MOTION CONTROL
MC_GroupHalt		COORDINATED MOTION CONTROL
MC_GroupInterrupt		COORDINATED MOTION CONTROL
MC_GroupReadActualAcceleration		COORDINATED MOTION CONTROL
MC_GroupReadActualPosition		COORDINATED MOTION CONTROL
MC_GroupReadActualVelocity		COORDINATED MOTION CONTROL
MC_GroupReadError		COORDINATED MOTION CONTROL
MC_GroupReadStatus		COORDINATED MOTION CONTROL
MC_GroupReset		COORDINATED MOTION CONTROL
MC_GroupSetOverride		COORDINATED MOTION CONTROL
MC_GroupSetPosition		COORDINATED MOTION CONTROL
MC_GroupStop		COORDINATED MOTION CONTROL
MC_Halt		MOTION CONTROL
MC_HaltSuperimposed		MOTION CONTROL
MC_Home		MOTION CONTROL
MC_MoveAbsolute		MOTION CONTROL
MC_MoveAdditive		MOTION CONTROL
MC_MoveCircularAbsolute		COORDINATED MOTION CONTROL
MC_MoveCircularRelative		COORDINATED MOTION CONTROL
MC_MoveContinuousAbsolute		MOTION CONTROL
MC_MoveContinuousRelative		MOTION CONTROL
MC_MoveDirectAbsolute		COORDINATED MOTION CONTROL
MC_MoveDirectRelative		COORDINATED MOTION CONTROL
MC_MoveLinearAbsolute		COORDINATED MOTION CONTROL
MC_MoveLinearRelative		COORDINATED MOTION CONTROL
MC_MovePath		COORDINATED MOTION CONTROL
MC_MovePath_PH		COORDINATED MOTION CONTROL
MC_MoveRelative		MOTION CONTROL

Seznam pokračuje na další stránce...

Jméno bloku	Potřebná licence	
	STANDARD	Jiná
MC_MoveSuperimposed		MOTION CONTROL
MC_MoveVelocity		MOTION CONTROL
MC_PhasingAbsolute		MOTION CONTROL
MC_PhasingRelative		MOTION CONTROL
MC_PositionProfile		MOTION CONTROL
MC_Power		MOTION CONTROL
MC_ReadActualPosition		MOTION CONTROL
MC_ReadAxisError		MOTION CONTROL
MC_ReadBoolParameter		MOTION CONTROL
MC_ReadCartesianTransform		COORDINATED MOTION CONTROL
MC_ReadParameter		MOTION CONTROL
MC_ReadStatus		MOTION CONTROL
MC_Reset		MOTION CONTROL
MC_SetCartesianTransform		COORDINATED MOTION CONTROL
MC_SetOverride		MOTION CONTROL
MC_Stop		MOTION CONTROL
MC_TorqueControl		MOTION CONTROL
MC_UngroupAllAxes		COORDINATED MOTION CONTROL
MC_VelocityProfile		MOTION CONTROL
MC_WriteBoolParameter		MOTION CONTROL
MC_WriteParameter		MOTION CONTROL
MCP_AccelerationProfile		MOTION CONTROL
MCP_CamIn		MOTION CONTROL
MCP_CamTableSelect		MOTION CONTROL
MCP_CombineAxes		MOTION CONTROL
MCP_GearIn		MOTION CONTROL
MCP_GearInPos		MOTION CONTROL
MCP_GroupHalt		COORDINATED MOTION CONTROL
MCP_GroupInterrupt		COORDINATED MOTION CONTROL
MCP_GroupSetOverride		COORDINATED MOTION CONTROL
MCP_GroupSetPosition		COORDINATED MOTION CONTROL
MCP_GroupStop		COORDINATED MOTION CONTROL
MCP_Halt		MOTION CONTROL
MCP_HaltSuperimposed		MOTION CONTROL
MCP_Home		MOTION CONTROL
MCP_MoveAbsolute		MOTION CONTROL
MCP_MoveAdditive		MOTION CONTROL
MCP_MoveCircularAbsolute		COORDINATED MOTION CONTROL
MCP_MoveCircularRelative		COORDINATED MOTION CONTROL

*Seznam pokračuje na další stránce...*

## 376 PŘÍLOHA A. SEZNAM FUNKČNÍCH BLOKŮ A JEJICH LICENCOVÁNÍ

Jméno bloku	Potřebná licence	
	STANDARD	Jiná
MCP_MoveContinuousAbsolute		MOTION CONTROL
MCP_MoveContinuousRelative		MOTION CONTROL
MCP_MoveDirectAbsolute		COORDINATED MOTION CONTROL
MCP_MoveDirectRelative		COORDINATED MOTION CONTROL
MCP_MoveLinearAbsolute		COORDINATED MOTION CONTROL
MCP_MoveLinearRelative		COORDINATED MOTION CONTROL
MCP_MovePath		COORDINATED MOTION CONTROL
MCP_MovePath_PH		COORDINATED MOTION CONTROL
MCP_MoveRelative		MOTION CONTROL
MCP_MoveSuperimposed		MOTION CONTROL
MCP_MoveVelocity		MOTION CONTROL
MCP_PhasingAbsolute		MOTION CONTROL
MCP_PhasingRelative		MOTION CONTROL
MCP_PositionProfile		MOTION CONTROL
MCP_SetCartesianTransform		COORDINATED MOTION CONTROL
MCP_SetKinTransform_Arm		COORDINATED MOTION CONTROL
MCP_SetOverride		MOTION CONTROL
MCP_Stop		MOTION CONTROL
MCP_TorqueControl		MOTION CONTROL
MCP_VelocityProfile		MOTION CONTROL
MCU	•	
MDL	•	
MDLI	•	
MID	•	
MINMAX	•	
MODULE	•	
MP	•	
MUL	•	
MVD	•	
NOT_	•	
NSCL	•	
OR_	•	
OROCT	•	
OSCALL	•	
OUTHEXD	•	
OUTOCT	•	
Outport	•	
OUTQUAD	•	
OUTRHEXD		ADVANCED

Seznam pokračuje na další stránce...

Jméno bloku	Potřebná licence	
	STANDARD	Jiná
OUTROCT		ADVANCED
OUTRQUAD		ADVANCED
OUTRSTD		ADVANCED
OUTSTD	•	
PARA	•	
PARB	•	
PARI	•	
PARR	•	
PARS	•	
PIDAT		AUTOTUNING
PIDE		ADVANCED
PIDGS		ADVANCED
PIDMA		AUTOTUNING
PIDU	•	
PIDUI		ADVANCED
PJROCT	•	
PJSOCT	•	
POL	•	
POUT	•	
PRBS	•	
PRGM	•	
PROJECT	•	
PSMPC		ADVANCED
PWM	•	
QFC		ADVANCED
QFD		ADVANCED
QTASK	•	
RDC		ADVANCED
REC	•	
REGEXP		ADVANCED
REL	•	
REPLACE	•	
REXLANG		REXLANG
RLIM	•	
RLY	•	
RM_AxesGroup		COORDINATED MOTION CONTROL
RM_Axis		MOTION CONTROL
RM_AxisOut		MOTION CONTROL
RM_AxisSpline		MOTION CONTROL

*Seznam pokračuje na další stránce...*

Jméno bloku	STANDARD	Potřebná licence
		Jiná
RM_Feed		COORDINATED MOTION CONTROL
RM_Gcode		COORDINATED MOTION CONTROL
RM_GroupTrack		COORDINATED MOTION CONTROL
RM_Track		MOTION CONTROL
RS	•	
RTOI	•	
RTOS	•	
RTOV	•	
S10F2		ADVANCED
SAI		ADVANCED
SAT	•	
SC2FA		AUTOTUNING
SCU	•	
SCUV	•	
SEL	•	
SELHEXD	•	
SELOPT	•	
SELQUAD	•	
SELSOCT	•	
SELU	•	
SETPA	•	
SETPB	•	
SETPI	•	
SETPR	•	
SETPS	•	
SG	•	
SGI	•	
SGSLP		ADVANCED
SHIFTOCT	•	
SHLD	•	
SILO	•	
SINT	•	
SLEEP	•	
SMHCC		ADVANCED
SMHCCA		AUTOTUNING
SMTP		ADVANCED
SOPDT	•	
SPIKE		ADVANCED
SQR	•	

*Seznam pokračuje na další stránce...*

Jméno bloku	Potřebná licence	
	STANDARD	Jiná
SQRT_	•	
SR	•	
SRTF		ADVANCED
SSW	•	
STOR	•	
SUB	•	
SubSystem	•	
SWR	•	
SWU	•	
SWVMR	•	
TASK	•	
TIME	•	
TIMER_	•	
TIODRV	•	
TRND	•	
TRNDLF		ADVANCED
TRNDV	•	
TRNDVLF		ADVANCED
TSE	•	
VDEL	•	
VIN		ADVANCED
VOUT		ADVANCED
VTOR	•	
WSCH	•	
WWW	•	
ZV4IS		ADVANCED



## Příloha B

# Chybové kódy systému REX

### Kódy úspěšných operací

- 0 ..... V pořádku
- 1 ..... Nepravda
- 2 ..... První hodnota je větší
- 3 ..... Druhá hodnota je větší
- 4 ..... Parametr byl změněn
- 5 ..... V pořádku, na serveru neprovedena žádná transakce
- 6 ..... Příliš velká hodnota
- 7 ..... Příliš malá hodnota
- 8 ..... Operace probíhá
- 9 ..... Upozornění ovladače systému REX
- 10 ..... V archivu nejsou další položky
- 11 ..... Položka je pole
- 12 ..... Ukončeno
- 13 ..... Konec souboru

### Obecné chybové kódy

- 100 .... Nedostatek paměti
- 101 .... Předpoklad nesplněn (Assertion failure)
- 102 .... Překročení času (timeout)
- 103 .... Obecná chyba vstupní proměnné
- 104 .... Nesprávná verze konfigurace
- 105 .... Není implementováno
- 106 .... Nesprávný parametr
- 107 .... Chyba služeb COM/OLE
- 108 .... Chyba modulu systému REX - některý ovladač nebo blok není nainstalován nebo licencován
- 109 .... Chyba ovladače systému REX
- 110 .... Úlohu operačního systému se nepodařilo vytvořit

- 111 .... Chyba volání funkce operačního systému
- 112 .... Nesprávná verze operačního systému
- 113 .... Přístup odmítnut operačním systémem
- 114 .... Perioda bloku nebyla nastavena
- 115 .... Selhala inicializace
- 116 .... Probíhá výměna konfigurace systému REX
- 117 .... Nesprávné cílové zařízení konfigurace
- 118 .... Přístup odmítnut systémem REX
- 119 .... Blok nebo jiný objekt není nainstalován nebo licencován
- 120 .... Kontrolní součty se liší
- 121 .... Objekt již existuje
- 122 .... Objekt neexistuje
- 123 .... Systémový uživatel nemá přiřazenou žádnou skupinu řídicího systému REX
- 124 .... Špatné heslo
- 125 .... Špatné uživatelské jméno nebo heslo
- 126 .... Cílové zařízení není kompatibilní

#### Registrace tříd, chybové kódy symbolů a validačních procedur

- 200 .... Neregistrovaná třída
- 201 .... Třída už byla registrována
- 202 .... Nedostatek místa v registru
- 203 .... Index registru mimo rozsah
- 204 .... Nesprávný kontext
- 205 .... Nesprávný identifikátor
- 206 .... Nesprávný příznak vstupu
- 207 .... Nesprávná maska vstupu
- 208 .... Nesprávný druh objektu
- 209 .... Nesprávný typ proměnné
- 210 .... Nesprávný pracovní prostor objektu
- 211 .... Symbol nebyl nalezen
- 212 .... Symbol je nejednoznačný
- 213 .... Chyba kontroly rozsahu
- 214 .... Nedostatek místa pro hledání
- 215 .... Zápis do proměnné určené pouze pro čtení není dovolen
- 216 .... Data nejsou připravena
- 217 .... Hodnota mimo přípustný rozsah
- 218 .... Chyba připojení vstupu
- 219 .... Nalezena smyčka typu UNKNOWN
- 220 .... Chyba při překladu jazyka REXLANG

#### Kódy pro streamy a souborový systém

- 300 .... Přetečení streamu
- 301 .... Podtečení streamu
- 302 .... Vysílací chyba streamu

- 303 .... Přijímací chyba streamu
- 304 .... Chyba při posílání dat na cílové zařízení (download)
- 305 .... Chyba při posílání dat z cílového zařízení (upload)
- 306 .... Chyba vytvoření souboru
- 307 .... Chyba otvírání souboru
- 308 .... Chyba zavření souboru
- 309 .... Chyba čtení souboru
- 310 .... Chyba zápisu do souboru
- 311 .... Nesprávný formát
- 312 .... Chyba při komprimaci souborů
- 313 .... Chyba během extrahování souborů

## Chyby komunikace

- 400 .... Chyba síťové komunikace
- 401 .... Komunikace už byla inicializována
- 402 .... Komunikace úspěšně ukončena
- 403 .... Nečekané zavření komunikace
- 404 .... Neznámý příkaz
- 405 .... Neočekávaný příkaz
- 406 .... Nečekané zavření komunikace, pravděpodobně 'příliš mnoho klientů'
- 407 .... Překročení časového limitu pro komunikaci (timeout)
- 408 .... Cílové zařízení nebylo nalezeno
- 409 .... Spojení selhalo
- 410 .... Konfigurace systému REX byla změněna
- 411 .... Běh exekutivy systému REX se ukončuje
- 412 .... Běh exekutivy systému REX byl ukončen
- 413 .... Spojení odmítnuto
- 414 .... Cílové zařízení není dostupné
- 415 .... Cílové zařízení nebylo nalezeno v záznamu DNS
- 416 .... Chyba při čtení ze soketu
- 417 .... Chyba zápisu do soketu
- 418 .... Chybná operace na soketu
- 419 .... Rezervováno pro soket 1
- 420 .... Rezervováno pro soket 2
- 421 .... Rezervováno pro soket 3
- 422 .... Rezervováno pro soket 4
- 423 .... Rezervováno pro soket 5
- 424 .... Nelze vytvořit kontext SSL
- 425 .... Nelze načíst certifikát
- 426 .... Chyba při vyjednávání spojení SSL
- 427 .... Chyba verifikace certifikátu
- 428 .... Rezervováno pro SSL 2
- 429 .... Rezervováno pro SSL 3
- 430 .... Rezervováno pro SSL 4

- 431 .... Rezervováno pro SSL 5
- 432 .... Relace odmítnuta
- 433 .... STARTTLS odmítnuto
- 434 .... Ověřovací metoda odmítnuta
- 435 .... Ověření selhalo
- 436 .... Chyba operace vysílání
- 437 .... Chyba operace přijímání
- 438 .... Komunikační příkaz selhal
- 439 .... Vyrovnávací pamět pro příjem je příliš malá
- 440 .... Vyrovnávací pamět pro vysílání je příliš malá
- 441 .... Špatná hlavička
- 442 .... Server HTTP vrátil chybu
- 443 .... Server HTTP vrátil přesměrování
- 444 .... Nepřípustná blokující operace
- 445 .... Neplatná operace
- 446 .... Komunikace ukončena
- 447 .... Připojování přerušeno

### Kódy numerických chyb

- 500 .... Obecná numerická chyba
- 501 .... Dělení nulou
- 502 .... Přetečení numerického zásobníku
- 503 .... Neplatná numerická instrukce
- 504 .... Neplatná numerická adresa
- 505 .... Nesprávný numerický typ
- 506 .... Neinicializovaná numerická hodnota
- 507 .... Přetečení/podtečení numerického argumentu
- 508 .... Numerická chyba kontroly rozsahu
- 509 .... Nesprávný rozsah indexů vektoru/matice
- 510 .... Číselná hodnota příliš blízká nule

### Kódy archivního systému

- 600 .... Chyba prohledávání archivu
- 601 .... Fatální chyba archivního semaforu
- 602 .... Archiv byl smazán
- 603 .... Archiv byl rekonstruován ze záložních proměnných
- 604 .... Archiv byl rekonstruován z normálních proměnných
- 605 .... Chyba kontrolního součtu archivu
- 606 .... Chyba integrity archivu
- 607 .... Byla změněna velikost archivu
- 608 .... Byla překročena povolená velikost archivu

## Kódy bloků pro řízení pohybu

- 700 .... MC - Neplatný parametr
- 701 .... MC - Mimo rozsah
- 702 .... MC - Pozice není dosažitelná
- 703 .... MC - Neplatný stav osy
- 704 .... MC - Překročen limit momentu
- 705 .... MC - Překročen časový limit
- 706 .... MC - Překročena hraniční pozice
- 707 .... MC - Skoková změna pozice nebo rychlosti
- 708 .... MC - Base axis error or invalid state
- 709 .... MC - Pohyb zastaven vstupem HALT
- 710 .... MC - Pohyb zastaven polohou mimo rozsah osy
- 711 .... MC - Pohyb zastaven z důvodu překročení maximální rychlosti osy
- 712 .... MC - Pohyb zastaven z důvodu překročení maximálního zrzchlení osy
- 713 .... MC - Pohyb zastaven koncovým spínačem
- 714 .... MC - Pohyb zastaven z důvodu překročení maximální odchylky polohy (LAG)
- 715 .... MC - Osa deaktivována během pohybu
- 716 .... MC - Chyba generovaní přechodové křivky
- 717 .... MC - nepoužito
- 718 .... MC - nepoužito
- 719 .... MC - nepoužito
- 720 .... MC - Obecná chyba
- 721 .... MC - Není implementováno
- 722 .... MC - Příkaz ukončen
- 723 .... MC - Rozdílná perioda osy a bloku
- 724 .... MC - Blok čeká na převzetí osy

## Kódy licencovacího systému

- 800 .... Nepodařila se identifikace síťového rozhraní
- 801 .... Nepodařila se identifikace CPU
- 802 .... Nepodařila se identifikace HDD
- 803 .... Neplatný kód zařízení
- 804 .... Neplatný licenční klíč
- 805 .... Licence nenalezena

## Kódy spojené s webovým serverem

- 900 .... Příliš rozsáhlý požadavek na webový server
- 901 .... Příliš rozsáhlá odpověď webového serveru
- 902 .... Neplatný formát
- 903 .... Neplatný parametr



# Literatura

- [1] OPC Foundation. *Data Access Custom Interface Specification Version 3.00*. OPC Foundation, P.O. Box 140524, Austin, Texas, USA, 2003.
- [2] REX Controls s.r.o.. *Stručný popis řídicího systému REX*, 2003.
- [3] *Simulink reference, version 6*. The Mathworks, 3 Apple Hill Drive, Natick, MA, USA, 2006.
- [4] Schlegel Miloš. Fuzzy regulátor: tutoriál.
- [5] Miloš Schlegel, Pavel Balda, and Milan Štětina. Robustní PID autotuner: momentová metoda. *Automatizace*, 46(4):242–246, 2003.
- [6] M. Schlegel and P. Balda. Diskretizace spojitého lineárního systému (in Czech). *Automatizace*, 11, 1987.



# Rejstřík

- úloha
  - rychlá, 28
  - standardní, 33
- čítání pulsů
  - obousměrné, 239
- čítač řízený, 239
- časovač, 253
  - systémový, 24
  - týdenní, 261
- řízení
  - pohybu, 11, 106
  - sekvenční, 233
- šířka pásma, 119
- šířková modulace, 199
- TODO
  - SRTF DGLOG, 31
  - X, 105, 111–114, 143, 147, 328–330, 333
- ABS\_-, 63, 371
- absolutní
  - snímač polohy, 101
- ABSRROT, 101, 371
- ACD, 269, 371
- ADD, 64, 65, 371
- ADDOCT, 64, 65, 97, 371
- AFLUSH, 279, 371
- alarm
  - číselná hodnota, 267
  - logická hodnota, 265
- ALB, 265, 371
- ALBI, 265, 371
- ALN, 267, 371
- ALNI, 267, 371
- AND\_-, 230, 231, 371
- ANDOCT, 230, 231, 371
- ANLS, 150, 371
- aplikace
  - řídicího systému REX, 18
- ARC, 16, 19, 266, 268, 270, 273, 275, 279, 371
- architektura
  - otevřená, 26
- archiv, 16, 264
  - alarmů, 16
  - konfigurace, 16
  - na disku, 264
  - trendů, 16
  - událostí, 16
  - v paměti RAM, 264
  - v zálohované paměti, 264
- archivace
  - delta kritérium, 269
- ARLY, 163, 371
- ASW, 103, 371
- ATMT, 10, 233, 240, 300, 309, 313, 371
- automat
  - pro sekvenční řízení, 233
- automaton
  - finite-state, 240
- AVG, 105, 371
- AVS, 10, 106, 371
- běh úloh, 30
- BDHEXD, 236, 240, 371
- BDOCT, 236, 240, 372
- Besselův filtr, 119
- binární číslo
  - transformace, 246
- binární posloupnost
  - generátor, 152, 154
- BINS, 152, 372
- BIS, 154, 155, 372

- BITOP, 237, 372
- bitová operace, 237
- blok
  - formát popisu, 11
  - komunikační, 349
  - parametry, 11
  - popis funkce, 11
  - symbol, 11
  - výstup, 11
  - volně programovatelný, 354
  - vstupy, 11
- bloky
  - generátory, 10
  - matematické, 10
  - maticové, 10
  - pro archivaci dat, 10
  - pro logické řízení, 10
  - pro modelování, 10
  - pro práci s parametry, 10
  - pro regulaci, 10
  - pro zpracování analogových signálů, 10
  - speciální, 11
  - vektorové, 10
  - vstupně-výstupní, 9
- BMHEXD, 238, 240, 372
- BMOCT, 238, 240, 372
- BPF, 107, 372
- Butterworthův filtr, 119
- CDELSSM, 318, 372
- celé číslo
  - transformace, 246
- celočíselný signál
  - přepínání, 245
- cesta
  - úplná, 30
- chyba
  - fatální, 28
- CMP, 108, 372
- CNA, 336, 372
- CNB, 66, 372
- CNDR, 109, 372
- CNE, 67, 372
- CNI, 68, 372
- CNR, 69, 372
- CNS, 282, 372
- CONCAT, 283, 372
- control
  - sequential, 240
- COUNT, 239, 372
- CSSM, 321, 372
- dělení
  - celočíselné, 87
  - dvou signálů, 71
  - rozšířené, 73
  - zbytek, 88
- DATE\_, 256, 257, 372
- DATETIME, 256, 257, 260, 372
- DDELSSM, 324, 372
- DEL, 111, 372
- DELM, 112, 372
- delta kritérium, 269
- demultiplexer
  - bitový, 236
- DER, 113, 372
- derivace, 113, 117
- detekce
  - hrany, 243
- DIF\_, 70, 372
- diference, 70
- Display, 40, 372
- DIV, 71, 372
- DLL knihovna, 26
- dopravní zpoždění, 112, 328, 332
  - s inicializací, 111
  - variantní, 143
- DSSM, 326, 372
- EAS, 72, 372
- EATMT, 240, 372
- EDGE\_, 135, 243, 372
- EMD, 73, 372
- EPC, 32, 342, 372
- EVAR, 114, 372
- EXEC, 16, 18, 22–24, 26, 28, 29, 33–35, 372
- exekutiva
  - konfigurace, 9, 15

- program RexCore, 9  
reálného času, 18  
externí program, 342
- filtr  
šířka pásma, 119  
Besselův, 119  
Butterworthův, 119  
dolní propust, 119  
nelineární, 139  
pásmová propust, 107  
pulzů, 139  
vlečný průměr, 105  
filtrace, 113, 117  
číslicová vstupních signálů, 28
- FIND, 284, 373
- finite-state machine, 240
- FLCU, 10, 164, 372
- FNX, 74, 372
- FNXY, 76, 373
- FOPDT, 171
- FOPDT, 328, 373
- Fourierova transformace, 122
- frekvenční charakteristika, 174
- FRID, 166, 373
- From, 41, 43–45, 373
- funkce  
dvou proměnných, 76  
jedné proměnné, 74  
 operačního systému, 32
- GAIN, 78, 373
- generátor  
časových funkcí, 193  
binární posloupnosti, 152, 154  
po částech lineární funkce, 150  
signálu, 158
- GETPA, 298, 373
- GETPB, 300, 373
- GETPI, 300, 373
- GETPR, 300, 313, 373
- GETPS, 302, 373
- Goto, 41–43, 45, 373
- GotoTagVisibility, 44, 45, 373
- GRADS, 79, 373
- hierarchie, 48
- HMI, 20, 373
- hodnota  
implicitní, 12  
maximální, 12  
minimální, 12  
náhradní, 71, 73, 74, 76, 87, 88, 92, 96  
převrácená, 92  
polynomu, 91  
střední, 114
- HTTP, 345, 373
- hystereze, 108
- I3PM, 168, 373
- IADD, 81, 373
- identifikace  
modelu se třemi parametry, 168
- IDIV, 87, 373
- IMOD, 88, 373
- IMUL, 85, 373
- INFO, 21, 373
- INHEXD, 49, 373
- inicializace  
pořadí modulů, 22  
pořadí ovladačů, 22  
rychlé úlohy, 28
- INOCT, 49, 373
- Inport, 46, 48, 373
- INQUAD, 49, 373
- INSTD, 41, 49, 51, 373
- INTE, 115, 138, 373
- integrátor  
řízený, 115  
jednoduchý, 138
- interpolace  
lineární, 89
- INTSM, 244, 373
- IODRV, 19, 22, 41, 43, 373
- IOTASK, 24, 31, 35, 298, 300, 307, 309, 319, 322, 373
- ISSW, 245, 373
- ISUB, 83, 373

- ITOI, [246](#), [373](#)
- jednotka
  - rozběhová, [106](#)
- jmenovatel, [73](#)
- KDER, [117](#), [373](#)
- klopný obvod
  - Reset-Set, [251](#)
  - Set-Reset, [252](#)
- komparátor, [108](#)
- kompatibilita
  - REX a Simulink, [25](#)
- kompenzátor
  - derivační, [170](#)
  - integračně-derivační, [171](#)
  - jednoduché nelinearity, [121](#)
  - složité nelinearity, [109](#)
- komprese, [269](#)
- konfigurace
  - archivy, [18](#)
  - moduly, [18](#)
  - systému REX, [18](#)
  - výpočetní úloha, [18](#)
  - vstupně-výstupní ovladače, [18](#)
- konstanta
  - Booleovská, [66](#)
  - celočíselná, [68](#)
  - logická, [66](#)
  - reálná, [69](#)
- konverze
  - reálného čísla na celé, [94](#)
- krokový regulátor, [210](#), [213](#)
- LC, [170](#), [373](#)
- LEN, [285](#), [373](#)
- LIN, [89](#), [373](#)
- lineární
  - interpolace, [89](#)
- LLC, [171](#), [373](#)
- logické NEBO, [249](#)
- LPBRK, [9](#), [25](#), [103](#), [373](#)
- LPF, [119](#), [374](#)
- maximum, [120](#)
- MC\_AccelerationProfile, [374](#)
- MC\_AddAxisToGroup, [374](#)
- MC\_CamIn, [374](#)
- MC\_CamOut, [374](#)
- MC\_CombineAxes, [374](#)
- MC\_GearIn, [374](#)
- MC\_GearInPos, [374](#)
- MC\_GearOut, [374](#)
- MC\_GroupContinue, [374](#)
- MC\_GroupDisable, [374](#)
- MC\_GroupEnable, [374](#)
- MC\_GroupHalt, [374](#)
- MC\_GroupInterrupt, [374](#)
- MC\_GroupReadActualAcceleration, [374](#)
- MC\_GroupReadActualPosition, [374](#)
- MC\_GroupReadActualVelocity, [374](#)
- MC\_GroupReadError, [374](#)
- MC\_GroupReadStatus, [374](#)
- MC\_GroupReset, [374](#)
- MC\_GroupSetOverride, [374](#)
- MC\_GroupSetPosition, [374](#)
- MC\_GroupStop, [374](#)
- MC\_Halt, [374](#)
- MC\_HaltSuperimposed, [374](#)
- MC\_Home, [374](#)
- MC\_MoveAbsolute, [374](#)
- MC\_MoveAdditive, [374](#)
- MC\_MoveCircularAbsolute, [374](#)
- MC\_MoveCircularRelative, [374](#)
- MC\_MoveContinuousAbsolute, [374](#)
- MC\_MoveContinuousRelative, [374](#)
- MC\_MoveDirectAbsolute, [374](#)
- MC\_MoveDirectRelative, [374](#)
- MC\_MoveLinearAbsolute, [374](#)
- MC\_MoveLinearRelative, [374](#)
- MC\_MovePath, [374](#)
- MC\_MovePath\_PH, [374](#)
- MC\_MoveRelative, [374](#)
- MC\_MoveSuperimposed, [375](#)
- MC\_MoveVelocity, [375](#)
- MC\_PhasingAbsolute, [375](#)
- MC\_PhasingRelative, [375](#)
- MC\_PositionProfile, [375](#)
- MC\_Power, [375](#)

- MC\_ReadActualPosition, 375  
MC\_ReadAxisError, 375  
MC\_ReadBoolParameter, 375  
MC\_ReadCartesianTransform, 375  
MC\_ReadParameter, 375  
MC\_ReadStatus, 375  
MC\_Reset, 375  
MC\_SetCartesianTransform, 375  
MC\_SetOverride, 375  
MC\_Stop, 375  
MC\_TorqueControl, 375  
MC\_UngroupAllAxes, 375  
MC\_VelocityProfile, 375  
MC\_WriteBoolParameter, 375  
MC\_WriteParameter, 375  
MCP\_AccelerationProfile, 375  
MCP\_CamIn, 375  
MCP\_CamTableSelect, 375  
MCP\_CombineAxes, 375  
MCP\_GearIn, 375  
MCP\_GearInPos, 375  
MCP\_GroupHalt, 375  
MCP\_GroupInterrupt, 375  
MCP\_GroupSetOverride, 375  
MCP\_GroupSetPosition, 375  
MCP\_GroupStop, 375  
MCP\_Halt, 375  
MCP\_HaltSuperimposed, 375  
MCP\_Home, 375  
MCP\_MoveAbsolute, 375  
MCP\_MoveAdditive, 375  
MCP\_MoveCircularAbsolute, 375  
MCP\_MoveCircularRelative, 375  
MCP\_MoveContinuousAbsolute, 376  
MCP\_MoveContinuousRelative, 376  
MCP\_MoveDirectAbsolute, 376  
MCP\_MoveDirectRelative, 376  
MCP\_MoveLinearAbsolute, 376  
MCP\_MoveLinearRelative, 376  
MCP\_MovePath, 376  
MCP\_MovePath\_PH, 376  
MCP\_MoveRelative, 376  
MCP\_MoveSuperimposed, 376  
MCP\_MoveVelocity, 376  
MCP\_PhasingAbsolute, 376  
MCP\_PhasingRelative, 376  
MCP\_PositionProfile, 376  
MCP\_SetCartesianTransform, 376  
MCP\_SetKinTransform\_Arm, 376  
MCP\_SetOverride, 376  
MCP\_Stop, 376  
MCP\_TorqueControl, 376  
MCP\_VelocityProfile, 376  
MCU, 172, 226, 376  
MDL, 329, 330, 376  
MDLI, 330, 376  
metoda nejmenších čtverců, 113  
MID, 286, 376  
minimum, 120  
MINMAX, 120, 376  
mocnina  
    druhá, 95  
model  
    druhého řádu s dopravním zpožděním, 332  
    FOPDT, 171, 328  
    procesu, 329  
    procesu s proměnnými parametry, 330  
    prvního řádu s dopravním zpožděním, 328  
    SOPDT, 332  
    stavový  
        diskrétní, 326  
        diskrétní s dopravním zpožděním, 324  
        spojitý, 321  
        spojitý s dopravním zpožděním, 318  
modul, 26  
    rozšiřující, 22  
    rozšiřující řídícího systému REX, 26  
modulace  
    šířková, 199  
MODULE, 19, 22, 26, 376  
motion control, 11  
MP, 155, 376  
MUL, 90, 376  
multiplexer  
    bitový, 238  
MVD, 331, 376

- násobení
  - celočíselné, 85
  - dvou signálů, 90
  - konstantou, 78
  - rozšířené, 73
- negace
  - logická, 248
- nelineární transformace
  - jednoduchá, 121
- NOT\_, 248, 376
- NSCL, 121, 376
- obvod
  - klopný Reset-Set, 251
  - klopný Set-Reset, 252
- odčítání
  - celočíselné, 83
  - dvou signálů, 97
  - rozšířené, 72
- odchylka
  - směrodatná, 114
- odmocnina
  - druhá, 96
- omezovač strmosti, 124
- OPC server, 353
- operační systém, 32
- operace
  - binární, 93
  - bitová, 237
  - relace, 93
- optimalizace
  - gradientní, 79
- OR\_, 249, 250, 376
- OROCT, 249, 250, 376
- OSCALL, 32, 344, 376
- OUTHEXD, 51, 53, 376
- OUTOCT, 51, 53, 376
- Outport, 46, 48, 376
- OUTQUAD, 51, 53, 376
- OUTRHEXD, 53, 376
- OUTROCT, 53, 377
- OUTRQUAD, 53, 377
- OUTRSTD, 55, 377
- OUTSTD, 43, 49, 51, 377
- ovladač
  - konfigurační data, 22
  - pořadí inicializace, 22
  - soubor s příponou .rio, 22
  - systém REX, 9, 22
  - uživatelská dokumentace, 24
  - vstupně-výstupní, 9, 22
  - vstupně-výstupní s úlohami, 35
- pásmo propustnosti, 107
- překlad
  - program RexComp, 25
  - překladač RexComp, 18
- přepínač
  - celočíselných signálů, 245
  - jednoduchý, 141
  - s automatickou volbou vstupu, 103
  - s rampovou funkcí, 142
  - vstupu pro vysledování, 226
  - převrácená hodnota, 92
- PARA, 303, 377
- parametr
  - tick, 18
  - nastavitelný ze vstupu, 304
  - vzdáleně nastavovaný, 307, 309
  - vzdáleně získávaný, 298, 300
- PARB, 304, 377
- PARI, 304, 377
- PARR, 304, 377
- PARS, 306, 377
- PID
  - PID regulátor, 187
  - s autotunerem, 174
  - s momentovým autotunerem, 181
  - s přepínáním parametrů, 179
  - s parametry na vstupech, 190
  - se statikou, 177
- PIDAT, 10, 174, 377
- PIDE, 177, 377
- PIDGS, 10, 179, 377
- PIDMA, 10, 181, 210, 352, 377
- PIDU, 174, 177, 179, 187, 190, 210, 213, 226, 377
- PIDUI, 190, 377

- PJROCT, 287, 377  
PJSOCT, 289, 377  
pořadí  
   inicializace úloh, 33  
   inicializace modulů, 26  
   spouštění úloh, 33  
   zavádění modulů, 26  
podíl, 71  
   celočíselný, 87  
POL, 91, 377  
poloha  
   absolutní snímač, 101  
polynom  
   vyhodnocení, 91  
posloupnost  
   binární pseudonáhodná, 156  
potlačení  
   vibrací, 144  
POUT, 192, 377  
průměr  
   vlečný, 105  
PRBS, 156, 377  
predikce, 113  
prediktivní řízení, 195  
PRGM, 193, 377  
priorita  
   úloh, 33  
   logická, 18, 22, 28  
   závislost na operačním systému, 19  
program  
   externí, 342  
   RexComp, 25  
   RexDraw, 22  
   RexView, 16, 23, 33  
   RexView příznak Enable, 30  
   RexView tlačítko Halt/Run, 30  
   RexView tlačítko RESET, 30  
   týdenní, 261  
PROJECT, 27, 377  
projekt  
   hlavní soubor, 18, 22  
protokol  
   UDP/IP, 349  
prvek
- třístavový, 227  
PSMPC, 195, 377  
pulz, 192  
   ručně generovaný, 155  
pulzní výstup, 192  
PWM, 180, 185, 189, 191, 199, 219, 377  
QFC, 56, 57, 359, 377  
QFD, 53, 55–57, 359, 377  
QTASK, 18, 19, 24, 28, 31, 33, 319, 322, 377  
Rate monotonic scheduling, 19  
RDC, 11, 349, 353, 377  
RDFT, 122  
reálný čas  
   exekutiva, 15  
režie  
   jádra řídicího systému, 18  
REC, 92, 377  
REGEXP, 291, 377  
regulátor  
   fuzzy, 164  
   krokový s polohovou zpětnou vazbou, 210  
   krokový s rychlostním vstupem, 213  
   PID, 187  
   PID s autotunerem, 174  
   PID s momentovým autotunerem, 181  
   PID s přepínáním parametrů, 179  
   PID s parametry na vstupech, 190  
   PID se statikou, 177  
   prediktivní, 195  
   s klouzavým režimem, 219  
   stavový s frekvenčním autotunerem, 204  
REL, 93, 377  
relé  
   s hysterezí, 201  
   s předstihem, 163  
REPLACE, 292, 377  
REXLANG, 11, 354, 377  
RLIM, 124, 377  
RLY, 201, 377  
RM\_AxesGroup, 377  
RM\_Axis, 339, 377

- RM\_AxisOut, 377
- RM\_AxisSpline, 377
- RM\_Feed, 378
- RM\_Gcode, 378
- RM\_GroupTrack, 378
- RM\_Track, 378
- rozdíl
  - celočíselný, 83
- rozptyl, 114
- rozvrh
  - týdenní, 261
- RS, 251, 378
- RTOI, 94, 378
- RTOS, 293, 378
- RTOV, 337, 343, 378
- rychlá smyčka, 25
- S10F2, 125, 378
- sčítání
  - celočíselné, 81
  - dvou signálů, 64
  - rozšířené, 72
  - vícevstupové, 65
- SAI, 125, 127, 128, 378
- sample&hold, 137
- SAT, 202, 378
- saturace výstupu, 202
- SC2FA, 204, 378
- SCU, 180, 185, 189, 191, 210, 213, 378
- SCUV, 180–182, 185, 187–189, 191, 213, 378
- sekvenční řízení, 233
- SEL, 131, 378
- selektor
  - aktivního regulátoru, 217
  - analogového signálu, 131
  - signálu, 125
  - zabezpečený, 125
- SELHEXD, 131, 133, 378
- SELOPT, 131, 133, 378
- SELQUAD, 131, 133, 378
- SELSOCT, 294, 378
- SELU, 217, 339, 378
- sequential control, 240
- servovoventil, 331
- SETPA, 307, 378
- SETPB, 309, 378
- SETPI, 309, 378
- SETPR, 309, 313, 378
- SETPS, 311, 378
- SG, 158, 378
- SGI, 158, 378
- SGSLP, 300, 310, 312, 316, 378
- SHIFTOCT, 135, 378
- SHLD, 137, 378
- SILO, 314, 316, 378
- simulace
  - běh v reálném čase, 29
  - parametry, 29
- Simulink, 25, 29, 349
- SINT, 115, 138, 378
- SLEEP, 9, 29, 378
- směrodatná odchylka, 114
- SMHCC, 219, 378
- SMHCCA, 223, 378
- SMTP, 347, 378
- snímač polohy
  - absolutní, 101
- SOPDT, 332, 378
- součet, 64
  - celočíselný, 81, 85
  - logický dvou signálů, 249
- součin
  - logický, 230, 231
- součinitel relativního tlumení, 107
- SPIKE, 128–130, 139, 378
- SQR, 95, 378
- SQRT\_, 96, 379
- SR, 252, 379
- SRTF, 30, 379
- SSW, 141, 339, 379
- střední hodnota, 114
- state machine, 240
- stavový model, 321, 326
  - s dopravním zpožděním, 318, 324
- STOR, 295, 379
- strmost
  - omezení, 124
- SUB, 65, 97, 379

- subsystém, 48
  - archivační, 263
- SubSystem**, 48, 379
- SWR**, 142, 339, 379
- SWU**, 226, 379
- SWVMR**, 339, 379
- systém
  - druhého rádu, 332
  - prvního rádu, 171, 328
- týdenní časovač, 261
- třístavový výstup, 227
- TASK**, 18, 19, 24, 28, 31, 33, 35, 319, 322, 379
- task
  - quick, 28
- TIME**, 257, 260, 379
- TIMER\_**, 253, 379
- TIODRV**, 19, 24, 35, 379
- trajektorie
  - časově optimální, 106
- transformace
  - binárních čísel, 246
  - celých čísel, 246
- trend
  - záznam, 271, 274
- TRND**, 271, 274, 379
- TRNDLF**, 276, 379
- TRNDV**, 274, 379
- TRNDVLF**, 278, 379
- TSE**, 210, 213, 227, 379
- tvarovač
  - pro potlačení vibrací, 144
- typ
  - parametr, 12
  - výstup, 12
  - vstup, 12
- typy
  - proměnných, 12
- výběr
  - analogového signálu, 125
- výstup
  - pulzní, 192
- VDEL**, 143, 379
- ventil
  - s motorizovaným pohonem, 331
- vibrace
  - potlačení, 144
- VIM**, 53, 55, 57, 58, 359, 379
- vlečný průměr, 105
- VOUT**, 56, 60, 359, 379
- VTOR**, 122, 340, 343, 379
- vzorkovač, 137
- WSCH**, 261, 379
- WWW**, 37, 379
- zásobník
  - velikost, 22
- záznam dat, 271, 274
- zabezpečený analogový vstup, 128
- zadávání
  - ruční, 172
- zesílení, 78
- zpětná vazba, 25
- zpoždění
  - dopravní, 112, 328, 332
- ZV4IS**, 144, 379

